

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 21/02/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		2,2	100		0,02	100		3,4	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		105779,5	100		11,0	100		141,1	100		932,1	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		104534,4	100		11,1	100		141,3	100		927,9	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,5	100		0,02	73		3,7	100		0,24	100		19,7	100		0,2	100		0,0	100		104997,3	100		10,9	100		140,9	100		934,4	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		18,5	100		0,3	100		0,0	100		103625,1	100		11,2	100		141,0	100		931,1	100	In marcia
02:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		105795,3	100		10,7	100		141,3	100		939,9	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		105631,7	100		11,0	100		141,0	100		934,4	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		104520,5	100		11,1	100		141,1	100		930,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		44,8	100		0,3	100		0,0	100		105709,8	100		11,0	100		141,4	100		928,0	100	In marcia
04:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		44,0	100		0,3	100		0,0	100		105462,8	100		11,0	100		141,3	100		927,9	100	In marcia
05:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		105004,0	100		11,1	100		141,5	100		925,4	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		106645,7	100		11,0	100		141,2	100		931,5	100	In marcia
06:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		19,0	100		0,2	100		0,0	100		106806,8	100		10,9	100		141,2	100		937,3	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,5	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		105291,8	100		11,2	100		141,5	100		931,8	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,1	100		0,15	100		4,1	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		106584,1	100		11,0	100		141,3	100		927,8	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,4	100		0,26	73		3,9	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		107033,4	100		11,0	100		141,4	100		929,9	100	In marcia
08:00		3,7	100		2,0	100		0,37	100		3,9	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,0	100		103747,6	100		11,3	100		141,1	100		921,0	100	In marcia
08:30		4,9	100		1,2	100		0,1	100		4,5	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		104583,4	100		11,2	100		141,2	100		928,1	100	In marcia
09:00		1,6	85		0,4	85		0,28	100		4,0	85		0,24	100		32,7	85		0,3	85		0,0	85		105429,7	100		10,8	85		141,5	100		936,3	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,4	78		1,63	73		8,1	78		0,24	100		36,3	78		0,4	78		0,3	78		106224,4	100		11,1	78		141,7	100		930,9	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,3	100		2,21	100		3,6	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		104814,5	100		11,1	100		141,4	100		930,2	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,6	100		3,66	100		3,5	100		0,24	100		41,5	100		0,3	100		0,3	100		105812,2	100		11,0	100		141,1	100		933,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,8	100		5,61	100		3,5	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,4	100		105926,7	100		10,7	100		141,6	100		941,2	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,8	100		6,11	73		3,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		106998,9	100		11,0	100		141,7	100		930,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,2	100		5,19	100		3,5	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,4	100		107052,3	100		11,0	100		141,7	100		927,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,1	100		6,88	100		3,4	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		106865,9	100		10,7	100		141,9	100		934,4	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		8,06	100		3,6	100		0,24	100		18,6	100		0,3	100		0,4	100		107973,2	100		10,7	100		141,6	100		934,3	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		6,36	73		3,3	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,4	100		107401,2	100		11,0	100		141,6	100		926,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		4,73	100		3,2	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		106726,2	100		11,1	100		141,7	100		925,6	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,8	100		4,65	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		107544,6	100		10,7	100		141,7	100		934,0	100	In marcia
15:00		1,5	100		1,8	100		2,98	100		3,9	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,4	100		115931,1	100		10,7	100		143,4	100		941,4	100	In marcia
15:30		1,4	100		2,0	100		2,12	73		6,7	100		0,27	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		102912,3	100		11,8	100		141,9	100		898,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,5	100		1,26	100		3,9	100		0,24	94		31,0	100		0,3	100		0,3	100		108510,4	100		10,9	100		141,2	100		925,7	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,3	100		0,73	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		106133,6	100		11,2	100		141,4	100		923,9	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,0	100		0,45	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		107186,8	100		11,1	100		141,8	100		924,8	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,7	100		0,38	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		106224,8	100		11,2	100		141,4	100		924,9	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,3	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		105652,1	100		11,2	100		141,5	100		931,1	100	In marcia
18:30		3,4	100		1,6	100		0,11	100		3,7	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,5	100		107110,1	100		11,0	100		141,7	100		935,9	100	In marcia
19:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		16,8	100		0,3	100		0,4	100		105057,1	100		11,2	100		141,2	100		930,0	100	In marcia
19:30		2,9	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		15,1	100		0,3	100		0,4	100		104100,4	100		11,2	100		141,1	100		932,2	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,6	100		0,05	100		3,8	100		0,25	94		19,1	100		0,3	100		0,3	100		101834,1	100		11,4	100		141,1	100		932,3	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,5	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		101820,1	100		11,3	100		141,2	100		933,6	100	In marcia
21:00		3,6	85		1,7	85		0,04	100		4,0	85		0,25	100		36,4	85		0,3	85		0,3	85		104147,2	100		11,1	85		141,3	100		938,5	100	In marcia
21:30		1,4	79		1,0	79		0,0	73		4,0	79		0,25	100		27,6	79		0,3	79		0,0	79		103616,5	100		11,3	79		141,5	100		936,3	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		2,2	100		0,02	100		3,4	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		105779,5	100		11,0	100		141,1	100		932,1	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		104534,4	100		11,1	100		141,3	100		927,9	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,5	100		0,02	73		3,7	100		0,24	100		19,7	100		0,2	100		0,0	100		104997,3	100		10,9	100		140,9	100		934,4	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		18,5	100		0,3	100		0,0	100		103625,1	100		11,2	100		141,0	100		931,1	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		105795,3	100		10,7	100		141,3	100		939,9	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		27,1	100		0,2	100		0,0	100		105631,7	100		11,0	100		141,0	100		934,4	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,0	100		104520,5	100		11,1	100		141,1	100		930,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		44,8	100		0,3	100		0,0	100		105709,8	100		11,0	100		141,4	100		928,0	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		44,0	100		0,3	100		0,0	100		105462,8	100		11,0	100		141,3	100		927,9	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		105004,0	100		11,1	100		141,5	100		925,4	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		106645,7	100		11,0	100		141,2	100		931,5	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		19,0	100		0,2	100		0,0	100		106806,8	100		10,9	100		141,2	100		937,3	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,5	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		23,2	100		0,3	100		0,0	100		105291,8	100		11,2	100		141,5	100		931,8	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,1	100		0,15	100		4,1	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		106584,1	100		11,0	100		141,3	100		927,8	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,1	100		0,26	73		3,9	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		107033,4	100		11,0	100		141,4	100		929,9	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		2,0	100		0,37	100		3,9	100		0,25	94		24,8	100		0,3	100		0,0	100		103747,6	100		11,3	100		141,1	100		921,0	100		in Betrieb
08:30		4,9	100		1,2	100		0,1	100		4,5	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		104583,4	100		11,2	100		141,2	100		928,1	100		in Betrieb
09:00		1,6	85		0,4	85		0,28	100		4,0	85		0,24	100		32,7	85		0,3	85		0,0	85		105429,7	100		10,8	85		141,5	100		936,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		1,4	78		1,63	73		8,1	78		0,24	100		36,3	78		0,4	78		0,3	78		106224,4	100		11,1	78		141,7	100		930,9	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,3	100		2,21	100		3,6	100		0,24	100		36,5	100		0,3	100		0,3	100		104814,5	100		11,1	100		141,4	100		930,2	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,6	100		3,66	100		3,5	100		0,24	100		41,5	100		0,3	100		0,3	100		105812,2	100		11,0	100		141,1	100		933,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,8	100		5,61	100		3,5	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,4	100		105926,7	100		10,7	100		141,6	100		941,2	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,8	100		6,11	73		3,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		106998,9	100		11,0	100		141,7	100		930,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,2	100		5,19	100		3,5	100		0,25	94		28,6	100		0,3	100		0,4	100		107052,3	100		11,0	100		141,7	100		927,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,1	100		6,88	100		3,4	100		0,25	100		33,2	100		0,3	100		0,4	100		106865,9	100		10,7	100		141,9	100		934,4	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		8,06	100		3,6	100		0,24	100		18,6	100		0,3	100		0,4	100		107873,2	100		10,7	100		141,6	100		934,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		6,36	73		3,3	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,4	100		107401,2	100		11,0	100		141,6	100		926,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		4,73	100		3,2	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		106726,2	100		11,1	100		141,7	100		925,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,8	100		4,65	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		107544,6	100		10,7	100		141,7	100		934,0	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,8	100		2,98	100		3,9	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,4	100		115931,1	100		10,7	100		143,4	100		941,4	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		2,0	100		2,12	73		6,7	100		0,27	100		28,7	100		0,3	100		0,4	100		102912,3	100		11,8	100		141,9	100		898,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,5	100		1,26	100		3,9	100		0,24	94		31,0	100		0,3	100		0,3	100		108510,4	100		10,9	100		141,2	100		925,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,3	100		0,73	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		106133,6	100		11,2	100		141,4	100		923,9	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,0	100		0,45	100		3,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		107186,8	100		11,1	100		141,8	100		924,8	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,7	100		0,38	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		106224,8	100		11,2	100		141,4	100		924,9	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,3	100		0,03	100		3,8	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,2	100		105652,1	100		11,2	100		141,5	100		931,1	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		1,6	100		0,11	100		3,7	100		0,24	100		21,3	100		0,3	100		0,5	100		107110,1	100		11,0	100		141,7	100		935,9	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		16,8	100		0,3	100		0,4	100		105057,1	100		11,2	100		141,2	100		930,0	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		15,1	100		0,3	100		0,4	100		104100,4	100		11,2	100		141,1	100		932,2	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,6	100		0,05	100		3,8	100		0,25	94		19,1	100		0,3	100		0,3	100		101834,1	100		11,4	100		141,1	100		932,3	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,5	100		0,07	100		3,5	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		101820,1	100		11,3	100		141,2	100		933,6	100		in Betrieb
21:00		3,6	85		1,7	85		0,04	100		4,0	85		0,25	100		36,4	85		0,3	85		0,3	85		104147,2	100		11,1	85		141,3	100		938,5	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,0	79		0,0	73		4,0	79		0,25	100		27,6	79																				