

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,8	100		1,2	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		104534,1	100		11,1	100		141,3	100		933,3	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,5	100		0,19	100		3,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		105605,1	100		10,9	100		142,1	100		940,6	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,5	100		0,17	73		3,2	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		105518,9	100		11,0	100		141,9	100		934,5	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,9	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		104719,6	100		11,1	100		140,9	100		935,1	100	In marcia
02:30		2,1	100		1,3	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		106330,5	100		10,9	100		141,6	100		940,6	100	In marcia
03:00		1,9	100		1,5	100		0,2	100		3,5	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		106473,7	100		11,0	100		141,0	100		940,5	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,3	100		0,1	73		3,3	100		0,24	100		23,6	100		0,2	100		0,2	100		106545,0	100		11,0	100		141,3	100		938,1	100	In marcia
04:00		1,9	100		1,4	100		0,09	100		3,3	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		0,2	100		106423,0	100		10,9	100		141,6	100		942,4	100	In marcia
04:30		2,4	100		2,1	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		106000,4	100		11,0	100		141,3	100		937,8	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,3	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		105399,3	100		11,0	100		140,5	100		938,6	100	In marcia
05:30		1,5	100		1,3	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		106186,8	100		10,9	100		141,9	100		942,9	100	In marcia
06:00		1,8	100		1,7	100		0,17	100		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		105485,6	100		11,0	100		139,6	100		942,4	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,4	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		105827,2	100		10,7	100		141,5	100		946,4	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,9	100		0,19	100		3,2	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		106358,9	100		10,8	100		141,2	100		944,4	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,3	100		0,1	73		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		104321,6	100		11,2	100		141,2	100		931,2	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,24	94		30,6	100		0,3	100		0,1	100		106374,3	100		11,0	100		141,0	100		937,3	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,2	100		0,08	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		102768,6	100		11,4	100		141,1	100		928,9	100	In marcia
09:00		2,7	85		1,4	85		0,03	100		3,4	85		0,24	100		31,4	85		0,3	85		0,1	85		105506,9	100		11,1	85		141,2	100		937,2	100	In marcia
09:30		1,9	78		1,2	78		0,02	73		3,3	78		0,25	100		31,4	78		0,3	78		0,2	78		103857,2	100		11,2	78		141,3	100		937,3	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,8	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		103046,2	100		11,3	100		141,1	100		931,6	100	In marcia
10:30		2,3	100		1,2	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		105635,8	100		10,9	100		141,6	100		940,8	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,8	100		0,21	100		3,4	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		105875,9	100		11,1	100		141,2	100		939,0	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,8	100		0,13	73		3,5	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		103635,4	100		11,3	100		141,3	100		937,7	100	In marcia
12:00		2,7	100		1,5	100		0,1	100		3,4	100		0,25	94		27,2	100		0,3	100		0,3	100		103481,9	100		11,3	100		141,3	100		937,8	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,9	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		104737,8	100		11,2	100		141,6	100		936,9	100	In marcia
13:00		3,4	100		1,4	100		0,16	100		3,6	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,4	100		106533,2	100		10,9	100		142,0	100		938,4	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,5	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,4	100		104584,3	100		11,2	100		141,2	100		933,2	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,1	100		0,09	100		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		106037,4	100		10,9	100		141,8	100		936,7	100	In marcia
14:30		3,7	100		2,0	100		0,5	100		3,4	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		106922,6	100		10,9	100		142,1	100		933,0	100	In marcia
15:00		5,8	100		1,4	100		1,52	100		4,9	100		0,25	100		18,2	100		0,3	100		0,4	100		107197,5	100		11,1	100		141,4	100		932,5	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,2	100		4,25	73		4,7	100		0,25	100		11,8	100		0,3	100		0,4	100		105690,7	100		11,2	100		141,7	100		931,5	100	In marcia
16:00		2,4	100		0,2	100		8,45	100		4,7	100		0,25	95		16,2	100		0,3	100		0,5	100		104931,2	100		11,2	100		141,7	100		932,7	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,3	100		13,31	100		4,4	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		105292,9	100		11,2	100		141,6	100		932,5	100	In marcia
17:00		1,4	100		0,1	100		13,91	100		3,9	100		0,24	100		44,4	100		0,3	100		0,4	100		106934,6	100		11,0	100		142,0	100		932,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,1	100		15,27	73		4,3	100		0,25	100		44,3	100		0,3	100		0,3	100		107715,6	100		10,8	100		141,9	100		938,9	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,0	100		15,9	100		4,4	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		104322,5	100		11,4	100		141,7	100		927,0	100	In marcia
18:30		1,3	100		0,1	100		22,03	100		3,8	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		107624,1	100		10,8	100		142,1	100		940,8	100	In marcia
19:00		1,9	100		0,5	100		33,93	100		3,8	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		106152,9	100		11,2	100		141,9	100		929,1	100	In marcia
19:30		3,1	100		0,9	100		33,83	73		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		105482,0	100		11,3	100		141,9	100		923,3	100	In marcia
20:00		5,3	100		1,6	100		35,03	100		3,9	100		0,25	94		26,4	100		0,3	100		0,4	100		105259,1	100		11,2	100		141,7	100		928,2	100	In marcia
20:30		3,1	100		0,8	100		15,95	100		3,6	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		105593,7	100		11,1	100		142,1	100		929,6	100	In marcia
21:00		5,2	86		1,7	86		26,44	100		3,8	86		0,24	100		27,7	86		0,3	86		0,4	86		106458,7	100		10,9	86		141,5	100		934,0	100	In marcia
21:30		2,4	77		1,3	77		13,41	73		3,2	77		0,24	100		28,6	77		0,3	77		0,4	77		107052,2	100		11,0	77		141,8					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		1,2	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		24,7	100		0,3	100		0,1	100		104534,1	100		11,1	100		141,3	100		933,3	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,5	100		0,19	100		3,3	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		105605,1	100		10,9	100		142,1	100		940,6	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,5	100		0,17	73		3,2	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,0	100		105518,9	100		11,0	100		141,9	100		934,5	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,9	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		104719,6	100		11,1	100		140,9	100		935,1	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,3	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		106330,5	100		10,9	100		141,6	100		940,6	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,5	100		0,2	100		3,5	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		106473,7	100		11,0	100		141,0	100		940,5	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,3	100		0,1	73		3,3	100		0,24	100		23,6	100		0,2	100		0,2	100		106545,0	100		11,0	100		141,3	100		938,1	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		1,4	100		0,09	100		3,3	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		0,2	100		106423,0	100		10,9	100		141,6	100		942,4	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		2,1	100		0,16	100		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,2	100		106000,4	100		11,0	100		141,3	100		937,8	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,3	100		0,06	100		3,5	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		105399,3	100		11,0	100		140,5	100		938,6	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,3	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		106186,8	100		10,9	100		141,9	100		942,9	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,7	100		0,17	100		3,2	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,1	100		105485,6	100		11,0	100		139,6	100		942,4	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,4	100		0,17	100		3,1	100		0,25	100		30,7	100		0,3	100		0,3	100		105827,2	100		10,7	100		141,5	100		946,4	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,9	100		0,19	100		3,2	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		106358,9	100		10,8	100		141,2	100		944,4	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,3	100		0,1	73		3,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		104321,6	100		11,2	100		141,2	100		931,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,24	94		30,6	100		0,3	100		0,1	100		106374,3	100		11,0	100		141,0	100		937,3	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,2	100		0,08	100		3,5	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		102768,6	100		11,4	100		141,1	100		928,9	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		1,4	85		0,03	100		3,4	85		0,24	100		31,4	85		0,3	85		0,1	85		105506,9	100		11,1	85		141,2	100		937,2	100		in Betrieb
09:30		1,9	78		1,2	78		0,02	73		3,3	78		0,25	100		31,4	78		0,3	78		0,2	78		103857,2	100		11,2	78		141,3	100		937,3	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,8	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		24,8	100		0,3	100		0,3	100		103046,2	100		11,3	100		141,1	100		931,6	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,2	100		0,12	100		3,1	100		0,25	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		105635,8	100		10,9	100		141,6	100		940,8	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,8	100		0,21	100		3,4	100		0,25	100		34,1	100		0,3	100		0,3	100		105875,9	100		11,1	100		141,2	100		939,0	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,8	100		0,13	73		3,5	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		103635,4	100		11,3	100		141,3	100		937,7	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,5	100		0,1	100		3,4	100		0,25	94		27,2	100		0,3	100		0,3	100		103481,9	100		11,3	100		141,3	100		937,8	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,9	100		0,08	100		3,7	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		104737,8	100		11,2	100		141,6	100		936,9	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		1,4	100		0,16	100		3,6	100		0,25	100		41,3	100		0,3	100		0,4	100		106533,2	100		10,9	100		142,0	100		938,4	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,5	100		0,13	73		3,6	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,4	100		104584,3	100		11,2	100		141,2	100		933,2	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,1	100		0,09	100		3,1	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,4	100		106037,4	100		10,9	100		141,8	100		936,7	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		2,0	100		0,5	100		3,4	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		106922,6	100		10,9	100		142,1	100		933,0	100		in Betrieb
15:00		5,8	100		1,4	100		1,52	100		4,9	100		0,25	100		18,2	100		0,3	100		0,4	100		107197,5	100		11,1	100		141,4	100		932,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,2	100		4,25	73		4,7	100		0,25	100		11,8	100		0,3	100		0,4	100		105690,7	100		11,2	100		141,7	100		931,5	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		0,2	100		8,45	100		4,7	100		0,25	95		16,2	100		0,3	100		0,5	100		104931,2	100		11,2	100		141,7	100		932,7	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,3	100		13,31	100		4,4	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		105292,9	100		11,2	100		141,6	100		932,5	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		0,1	100		13,91	100		3,9	100		0,24	100		44,4	100		0,3	100		0,4	100		106934,6	100		11,0	100		142,0	100		932,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,1	100		15,27	73		4,3	100		0,25	100		44,3	100		0,3	100		0,3	100		107715,6	100		10,8	100		141,9	100		938,9	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,0	100		15,9	100		4,4	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,4	100		104322,5	100		11,4	100		141,7	100		927,0	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,1	100		22,03	100		3,8	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		107624,1	100		10,8	100		142,1	100		940,8	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		0,5	100		33,93	100		3,8	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		106152,9	100		11,2	100		141,9	100		929,1	100		in Betrieb
19:30		3,1	100		0,9	100		33,83	73		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		105482,0	100		11,3	100		141,9	100		923,3	100		in Betrieb
20:00		5,3	100		1,6	100		35,03	100		3,9	100		0,25	94		26,4	100		0,3	100		0,4	100		105259,1	100		11,2	100		141,7	100		928,2	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,8	100		15,95	100		3,6	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		105593,7	100		11,1	100		142,1	100		929,6	100		in Betrieb
21:00		5,2	86		1,7	86		26,44	100		3,8	86		0,24	100		27,7	86		0,3	86		0,4	86		106458,7	100		10,9	86		141,5	100		934,0	100		in Betrieb
21:30		2,4	77		1,3	77		13,41	73		3,2	77		0,24	100																							