

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/02/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,5	100		1,5	100		0,09	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		102958,9	100		11,3	100		141,8	100		927,6	100		In marcia
01:00		4,3	100		1,1	100		0,06	100		3,4	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,0	100		103301,4	100		11,3	100		141,5	100		932,5	100		In marcia
01:30		4,2	100		1,1	100		0,13	73		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		101711,2	100		11,3	100		141,3	100		931,1	100		In marcia
02:00		3,5	100		0,8	100		0,01	100		3,1	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		102433,2	100		11,1	100		141,3	100		934,5	100		In marcia
02:30		3,0	100		0,8	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,0	100		103406,9	100		11,0	100		141,9	100		941,6	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,6	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,1	100		103459,7	100		10,9	100		142,5	100		936,2	100		In marcia
03:30		4,8	100		1,8	100		0,08	73		3,4	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		102239,5	100		11,2	100		142,6	100		935,2	100		In marcia
04:00		4,2	100		1,3	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		27,2	100		0,2	100		0,1	100		102062,5	100		11,1	100		140,9	100		934,2	100		In marcia
04:30		3,6	100		1,0	100		0,07	100		3,2	100		0,25	100		27,3	100		0,2	100		0,1	100		102121,5	100		11,1	100		141,6	100		935,3	100		In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		103057,1	100		10,4	100		141,0	100		949,3	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,7	100		0,13	73		3,0	100		0,25	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		104614,0	100		10,9	100		141,5	100		938,1	100		In marcia
06:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		102801,6	100		11,2	100		140,6	100		925,5	100		In marcia
06:30		2,8	100		1,3	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		102816,8	100		11,1	100		141,8	100		928,3	100		In marcia
07:00		4,5	100		1,8	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		104247,3	100		10,9	100		141,7	100		931,0	100		In marcia
07:30		2,6	100		1,4	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		105769,2	100		10,9	100		142,2	100		928,9	100		In marcia
08:00		3,9	100		2,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	94		31,6	100		0,3	100		0,1	100		104660,1	100		11,2	100		141,9	100		927,4	100		In marcia
08:30		2,7	100		1,3	100		0,06	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		104560,4	100		11,1	100		141,9	100		927,4	100		In marcia
09:00		3,0	86		1,3	86		0,07	100		3,3	86		0,25	100		21,7	86		0,3	86		0,1	86		104872,5	100		11,2	86		142,0	100		931,4	100		In marcia
09:30		2,4	78		1,2	78		0,06	73		4,0	78		0,25	100		24,7	78		0,3	78		0,2	78		103862,4	100		11,3	78		142,1	100		924,1	100		In marcia
10:00		3,1	100		1,2	100		0,05	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		106670,9	100		10,9	100		142,3	100		930,1	100		In marcia
10:30		2,4	100		1,4	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		105711,3	100		11,1	100		142,3	100		926,8	100		In marcia
11:00		3,7	100		2,1	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		106666,9	100		10,9	100		141,9	100		933,0	100		In marcia
11:30		3,1	100		1,6	100		0,05	73		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		104200,7	100		11,2	100		141,9	100		926,9	100		In marcia
12:00		2,5	100		1,3	100		0,04	100		3,7	100		0,25	94		36,2	100		0,3	100		0,2	100		104694,0	100		11,1	100		142,1	100		921,7	100		In marcia
12:30		2,4	100		1,6	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		103703,1	100		11,2	100		142,0	100		918,7	100		In marcia
13:00		2,0	100		1,4	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		102786,7	100		11,3	100		142,1	100		917,7	100		In marcia
13:30		2,0	100		1,6	100		0,16	73		3,5	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		105335,3	100		11,0	100		142,2	100		926,9	100		In marcia
14:00		3,0	100		1,8	100		0,16	100		3,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		101405,3	100		11,4	100		141,8	100		922,2	100		In marcia
14:30		1,8	100		1,2	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		106206,2	100		10,9	100		142,5	100		928,2	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,6	100		0,38	100		3,8	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		107950,6	100		10,7	100		142,5	100		938,7	100		In marcia
15:30		3,6	100		1,9	100		0,15	73		4,0	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		107001,7	100		11,2	100		142,0	100		932,6	100		In marcia
16:00		2,2	100		1,0	100		0,04	100		3,7	100		0,26	94		15,6	100		0,3	100		0,2	100		104548,3	100		11,4	100		142,0	100		922,6	100		In marcia
16:30		2,0	100		1,3	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		101954,5	100		11,6	100		141,9	100		918,5	100		In marcia
17:00		2,5	100		1,7	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		104268,2	100		11,3	100		142,1	100		921,7	100		In marcia
17:30		4,7	100		1,5	100		0,13	73		4,1	100		0,25	100		39,9	100		0,3	100		0,2	100		104665,6	100		11,3	100		141,9	100		923,3	100		In marcia
18:00		3,0	100		0,8	100		0,09	100		4,4	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,1	100		103682,7	100		11,4	100		142,0	100		924,3	100		In marcia
18:30		2,8	100		1,0	100		0,31	100		4,1	100		0,26	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		103430,5	100		11,4	100		142,4	100		922,9	100		In marcia
19:00		4,2	100		1,8	100		0,32	100		4,2	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		104634,2	100		11,3	100		141,6	100		929,8	100		In marcia
19:30		3,6	100		1,4	100		0,18	73		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		101942,0	100		11,5	100		141,8	100		920,4	100		In marcia
20:00		3,4	100		1,3	100		0,17	100		3,8	100		0,26	94		28,3	100		0,3	100		0,3	100		103647,0	100		11,3	100		141,8	100		926,9	100		In marcia
20:30		4,3	100		1,6	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		103441,1	100		11,3	100		141,7	100		924,3	100		In marcia
21:00		3,3	85		1,2	85		0,31	100		3,5	85		0,25	100		33,6	85		0,3	85		0,3	85		105705,8	100		11,0	85		142,1	100		923,7	100		In marcia
21:30		3,3	78		2,0	78		0,29	73		4,1	78		0,25	100		24,0</																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,5	100		1,5	100		0,09	100		3,4	100		0,26	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		102958,9	100	11,3	100		141,8	100		927,6	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		1,1	100		0,06	100		3,4	100		0,25	100		21,9	100		0,3	100		0,0	100		103301,4	100	11,3	100		141,5	100		932,5	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		1,1	100		0,13	73		3,3	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		0,0	100		101711,2	100	11,3	100		141,3	100		931,1	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,8	100		0,01	100		3,1	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		102433,2	100	11,1	100		141,3	100		934,5	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,8	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,0	100		103406,9	100	11,0	100		141,9	100		941,6	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		1,6	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		40,4	100		0,3	100		0,1	100		103459,7	100	10,9	100		142,5	100		936,2	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		1,8	100		0,08	73		3,4	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		102239,5	100	11,2	100		142,6	100		935,2	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,3	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		27,2	100		0,2	100		0,1	100		102062,5	100	11,1	100		140,9	100		934,2	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,0	100		0,07	100		3,2	100		0,25	100		27,3	100		0,2	100		0,1	100		102121,5	100	11,1	100		141,6	100		935,3	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		103057,1	100	10,4	100		141,0	100		949,3	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,7	100		0,13	73		3,0	100		0,25	100		30,2	100		0,2	100		0,0	100		104614,0	100	10,9	100		141,5	100		938,1	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		102801,6	100	11,2	100		140,6	100		925,5	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,3	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		37,3	100		0,3	100		0,1	100		102816,8	100	11,1	100		141,8	100		928,3	100		in Betrieb
07:00		4,5	100		1,8	100		0,1	100		3,2	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,1	100		104247,3	100	10,9	100		141,7	100		931,0	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,4	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,0	100		105769,2	100	10,9	100		142,2	100		928,9	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		2,0	100		0,05	100		3,2	100		0,26	94		31,6	100		0,3	100		0,1	100		104660,1	100	11,2	100		141,9	100		927,4	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,3	100		0,06	100		3,0	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,1	100		104560,4	100	11,1	100		141,9	100		927,4	100		in Betrieb
09:00		3,0	86		1,3	86		0,07	100		3,3	86		0,25	100		21,7	86		0,3	86		0,1	86		104872,5	100	11,2	86		142,0	100		931,4	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,2	78		0,06	73		4,0	78		0,25	100		24,7	78		0,3	78		0,2	78		103862,4	100	11,3	78		142,1	100		924,1	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,2	100		0,05	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		106670,9	100	10,9	100		142,3	100		930,1	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,4	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		105711,3	100	11,1	100		142,3	100		926,8	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		2,1	100		0,12	100		3,7	100		0,25	100		30,2	100		0,3	100		0,3	100		106666,9	100	10,9	100		141,9	100		933,0	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,6	100		0,05	73		3,9	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		104200,7	100	11,2	100		141,9	100		926,9	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,3	100		0,04	100		3,7	100		0,25	94		36,2	100		0,3	100		0,2	100		104694,0	100	11,1	100		142,1	100		921,7	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,6	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,3	100		103703,1	100	11,2	100		142,0	100		918,7	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,4	100		0,15	100		3,4	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,3	100		102786,7	100	11,3	100		142,1	100		917,7	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,6	100		0,16	73		3,5	100		0,25	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		105335,3	100	11,0	100		142,2	100		926,9	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,8	100		0,16	100		3,9	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,3	100		101405,3	100	11,4	100		141,8	100		922,2	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,2	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		106206,2	100	10,9	100		142,5	100		928,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,6	100		0,38	100		3,8	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		107950,6	100	10,7	100		142,5	100		938,7	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		1,9	100		0,15	73		4,0	100		0,25	100		19,5	100		0,3	100		0,3	100		107001,7	100	11,2	100		142,0	100		932,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,0	100		0,04	100		3,7	100		0,26	94		15,6	100		0,3	100		0,2	100		104548,3	100	11,4	100		142,0	100		922,6	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,3	100		0,1	100		3,7	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,2	100		101954,5	100	11,6	100		141,9	100		918,5	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,7	100		0,18	100		3,8	100		0,25	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		104268,2	100	11,3	100		142,1	100		921,7	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		1,5	100		0,13	73		4,1	100		0,25	100		39,9	100		0,3	100		0,2	100		104665,6	100	11,3	100		141,9	100		923,3	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,8	100		0,09	100		4,4	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,1	100		103682,7	100	11,4	100		142,0	100		924,3	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,0	100		0,31	100		4,1	100		0,26	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		103430,5	100	11,4	100		142,4	100		922,9	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,8	100		0,32	100		4,2	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		104634,2	100	11,3	100		141,6	100		929,8	100		in Betrieb
19:30		3,6	100		1,4	100		0,18	73		4,0	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,1	100		101942,0	100	11,5	100		141,8	100		920,4	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,3	100		0,17	100		3,8	100		0,26	94		28,3	100		0,3	100		0,3	100		103647,0	100	11,3	100		141,8	100		926,9	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,6	100		0,19	100		3,9	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		103441,1	100	11,3	100		141,7	100		924,3	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		1,2	85		0,31	100		3,5	85		0,25	100		33,6	85		0,3	85		0,3	85		105705,8	100	11,0	85		142,1	100		923,7	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		2,0	78		0,29	73		4,1	78		0,25	100		24,0	78		0,3	78		0,2	78		106029,7	100	10,8	78		141,9	100		928,4	100		in Betrieb
22:00		2,7																																			