

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		4,5	100		1,5	100		0,58	100		3,4	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		106423,0	100		11,0	100		142,2	100		929,3	100	In marcia	
01:00		3,9	100		1,9	100		1,21	100		3,3	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		106753,3	100		10,9	100		142,1	100		927,0	100	In marcia	
01:30		3,1	100		1,9	100		1,3	73		3,4	100		0,26	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		103457,2	100		11,4	100		141,8	100		921,8	100	In marcia	
02:00		2,7	100		1,7	100		0,96	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		106672,9	100		11,1	100		142,0	100		927,3	100	In marcia	
02:30		2,3	100		1,5	100		0,99	100		3,3	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		106652,4	100		10,8	100		142,2	100		938,6	100	In marcia	
03:00		1,6	100		1,5	100		0,59	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		104609,7	100		11,2	100		141,9	100		924,5	100	In marcia	
03:30		3,3	100		2,0	100		0,36	73		3,6	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		105037,5	100		11,2	100		141,7	100		924,8	100	In marcia	
04:00		1,3	100		0,7	100		0,09	100		3,6	100		0,25	94		33,2	100		0,3	100		0,0	100		104550,9	100		11,1	100		141,7	100		921,0	100	In marcia	
04:30		2,4	100		1,2	100		0,25	100		3,5	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		105184,3	100		10,9	100		141,6	100		928,3	100	In marcia	
05:00		2,9	100		1,3	100		0,16	100		3,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		104464,7	100		10,9	100		141,8	100		930,3	100	In marcia	
05:30		3,1	100		1,6	100		0,08	73		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,0	100		104896,2	100		10,9	100		141,4	100		934,1	100	In marcia	
06:00		3,0	100		1,6	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		105201,3	100		10,8	100		141,9	100		936,9	100	In marcia	
06:30		1,6	100		1,2	100		0,07	100		3,1	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		105758,3	100		10,9	100		142,1	100		932,6	100	In marcia	
07:00		3,4	100		1,8	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,1	100		104253,5	100		11,1	100		141,3	100		928,0	100	In marcia	
07:30		2,6	100		1,2	100		0,03	73		3,0	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		103621,4	100		11,1	100		141,3	100		924,3	100	In marcia	
08:00		4,4	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,1	100		102906,9	100		11,1	100		141,4	100		929,2	100	In marcia	
08:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,0	100		103541,1	100		11,0	100		141,4	100		927,3	100	In marcia	
09:00		4,3	85		0,9	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		24,7	85		0,2	85		0,1	85		103420,0	100		10,9	85		141,3	100		933,7	100	In marcia	
09:30		2,9	78		0,6	78		0,0	73		3,1	78		0,25	100		38,4	78		0,3	78		0,1	78		102764,3	100		10,8	78		141,4	100		935,9	100	In marcia	
10:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,2	100		0,1	100		103811,2	100		10,9	100		141,3	100		934,5	100	In marcia	
10:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		103239,0	100		11,0	100		141,5	100		932,5	100	In marcia	
11:00		3,3	100		1,2	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,2	100		103259,8	100		11,0	100		141,8	100		929,0	100	In marcia	
11:30		5,1	100		2,0	100		0,01	73		3,1	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,2	100		104008,1	100		10,9	100		141,2	100		933,2	100	In marcia	
12:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		29,8	100		0,2	100		0,1	100		103336,8	100		11,0	100		141,4	100		934,3	100	In marcia	
12:30		3,3	100		1,5	100		0,12	100		3,3	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,1	100		103571,0	100		10,8	100		141,7	100		934,0	100	In marcia	
13:00		3,0	100		1,4	100		0,09	100		3,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		104106,5	100		11,0	100		141,6	100		930,7	100	In marcia	
13:30		3,8	100		1,5	100		0,04	73		3,1	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		104754,5	100		10,6	100		141,9	100		941,7	100	In marcia	
14:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		0,2	100		0,1	100		105584,9	100		11,0	100		141,6	100		933,7	100	In marcia	
14:30		2,2	100		1,0	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		103933,9	100		11,2	100		142,3	100		922,4	100	In marcia	
15:00		4,9	100		2,2	100		0,13	100		2,8	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		105315,5	100		11,1	100		141,6	100		926,5	100	In marcia	
15:30		3,7	100		1,4	100		0,04	73		3,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,2	100		104358,4	100		11,2	100		142,0	100		923,7	100	In marcia	
16:00		3,4	100		1,8	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		36,7	100		0,3	100		0,0	100		106116,6	100		11,1	100		142,0	100		927,9	100	In marcia	
16:30		6,0	100		1,8	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		104618,9	100		11,2	100		141,7	100		924,8	100	In marcia	
17:00		2,1	100		0,5	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		15,2	100		0,3	100		0,0	100		101310,6	100		11,5	100		141,6	100		918,7	100	In marcia	
17:30		3,8	100		0,7	100		0,09	73		4,1	100		0,25	100		18,5	100		0,2	100		0,0	100		104697,9	100		11,1	100		141,6	100		929,6	100	In marcia	
18:00		4,0	100		0,6	100		0,05	100		4,3	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,1	100		102837,1	100		11,2	100		141,5	100		923,7	100	In marcia	
18:30		2,1	100		0,6	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,2	100		104882,3	100		10,7	100		142,3	100		935,3	100	In marcia	
19:00		4,9	100		1,2	100		0,31	100		4,1	100		0,25	100		39,1	100		0,2	100		0,1	100		106834,1	100		10,9	100		141,8	100		938,8	100	In marcia	
19:30		3,0	100		0,9	100		0,09	73		3,9	100		0,25	100		49,3	100		0,3	100		0,0	100		105653,6	100		11,1	100		142,2	100		924,5	100	In marcia	
20:00		4,2	100		1,1	100		0,21	100		3,3	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,0	100		102733,0	100		11,4	100		141,5	100		924,4	100	In marcia	
20:30		2,5	100		1,0	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		101258,6	100		11,5	100		141,9	100		917,0	100	In marcia	
21:00		4,0	85		1,6	85		0,34	100		3,0	85		0,25	100		43,7	85		0,3	85		0,1	85		105298,4	100		11,0	85		142,4	100		925,6	100	In marcia	
21:30		4,2	79		1,9	79		0,29	73		3,5	79		0,24	100		33,																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,5	100		1,5	100		0,58	100		3,4	100		0,25	100		36,6	100		0,3	100		0,2	100		106423,0	100		11,0	100		142,2	100		929,3	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		1,9	100		1,21	100		3,3	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		106753,3	100		10,9	100		142,1	100		927,0	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		1,9	100		1,3	73		3,4	100		0,26	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		103457,2	100		11,4	100		141,8	100		921,8	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		1,7	100		0,96	100		3,2	100		0,25	100		27,2	100		0,3	100		0,1	100		106672,9	100		11,1	100		142,0	100		927,3	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		1,5	100		0,99	100		3,3	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		106652,4	100		10,8	100		142,2	100		938,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,5	100		0,59	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		104609,7	100		11,2	100		141,9	100		924,5	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		2,0	100		0,36	73		3,6	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		105037,5	100		11,2	100		141,7	100		924,8	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,7	100		0,09	100		3,6	100		0,25	94		33,2	100		0,3	100		0,0	100		104550,9	100		11,1	100		141,7	100		921,0	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		1,2	100		0,25	100		3,5	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,0	100		105184,3	100		10,9	100		141,6	100		928,3	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,3	100		0,16	100		3,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		104464,7	100		10,9	100		141,8	100		930,3	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,6	100		0,08	73		3,3	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,0	100		104896,2	100		10,9	100		141,4	100		934,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,6	100		0,08	100		3,4	100		0,24	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		105201,3	100		10,8	100		141,9	100		936,9	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,2	100		0,07	100		3,1	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,1	100		105758,3	100		10,9	100		142,1	100		932,6	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		1,8	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		20,1	100		0,3	100		0,1	100		104253,5	100		11,1	100		141,3	100		928,0	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,2	100		0,03	73		3,0	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,1	100		103621,4	100		11,1	100		141,3	100		924,3	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		1,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		30,0	100		0,3	100		0,1	100		102906,9	100		11,1	100		141,4	100		929,2	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,0	100		103541,1	100		11,0	100		141,4	100		927,3	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		0,9	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		24,7	85		0,2	85		0,1	85		103420,0	100		10,9	85		141,3	100		933,7	100		in Betrieb
09:30		2,9	78		0,6	78		0,0	73		3,1	78		0,25	100		38,4	78		0,3	78		0,1	78		102764,3	100		10,8	78		141,4	100		935,9	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		31,3	100		0,2	100		0,1	100		103811,2	100		10,9	100		141,3	100		934,5	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		28,5	100		0,2	100		0,1	100		103239,0	100		11,0	100		141,5	100		932,5	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,2	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		38,8	100		0,3	100		0,2	100		103259,8	100		11,0	100		141,8	100		929,0	100		in Betrieb
11:30		5,1	100		2,0	100		0,01	73		3,1	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,2	100		104008,1	100		10,9	100		141,2	100		933,2	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		29,8	100		0,2	100		0,1	100		103336,8	100		11,0	100		141,4	100		934,3	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,5	100		0,12	100		3,3	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,1	100		103571,0	100		10,8	100		141,7	100		934,0	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,4	100		0,09	100		3,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,2	100		104106,5	100		11,0	100		141,6	100		930,7	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,5	100		0,04	73		3,1	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		104754,5	100		10,6	100		141,9	100		941,7	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		0,2	100		0,1	100		105584,9	100		11,0	100		141,6	100		933,7	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,0	100		0,06	100		2,9	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		103933,9	100		11,2	100		142,3	100		922,4	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		2,2	100		0,13	100		2,8	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,1	100		105315,5	100		11,1	100		141,6	100		926,5	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,4	100		0,04	73		3,0	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,2	100		104358,4	100		11,2	100		142,0	100		923,7	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,8	100		0,04	100		3,3	100		0,25	94		36,7	100		0,3	100		0,0	100		106116,6	100		11,1	100		142,0	100		927,9	100		in Betrieb
16:30		6,0	100		1,8	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		0,1	100		104618,9	100		11,2	100		141,7	100		924,8	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,5	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		15,2	100		0,3	100		0,0	100		101310,6	100		11,5	100		141,6	100		918,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,7	100		0,09	73		4,1	100		0,25	100		18,5	100		0,2	100		0,0	100		104697,9	100		11,1	100		141,6	100		929,6	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		0,6	100		0,05	100		4,3	100		0,25	100		17,2	100		0,3	100		0,1	100		102837,1	100		11,2	100		141,5	100		923,7	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,6	100		0,13	100		3,6	100		0,25	100		42,1	100		0,3	100		0,2	100		104882,3	100		10,7	100		142,3	100		935,3	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		1,2	100		0,31	100		4,1	100		0,25	100		39,1	100		0,2	100		0,1	100		106834,1	100		10,9	100		141,8	100		938,8	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,9	100		0,09	73		3,9	100		0,25	100		49,3	100		0,3	100		0,0	100		105653,6	100		11,1	100		142,2	100		924,5	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,1	100		0,21	100		3,3	100		0,25	94		29,0	100		0,3	100		0,0	100		102733,0	100		11,4	100		141,5	100		924,4	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,0	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		101258,6	100		11,5	100		141,9	100		917,0	100		in Betrieb
21:00		4,0	85		1,6	85		0,34	100		3,0	85		0,25	100		43,7	85		0,3	85		0,1	85		105298,4	100		11,0	85		142,4	100		925,6	100		in Betrieb
21:30		4,2	79		1,9	79		0,29	73		3,5	79		0,24	100		33,4	79																				