

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,0	100		1,8	100		0,21	100		3,8	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		106604,6	100	11,1	100		142,0	100		924,9	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,5	100		0,14	100		4,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		106194,8	100	10,8	100		142,0	100		926,0	100	In marcia
01:30		4,8	100		1,3	100		0,24	73		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		107693,3	100	11,0	100		142,0	100		928,9	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,0	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		106379,4	100	11,2	100		142,0	100		926,2	100	In marcia
02:30		3,0	100		1,7	100		0,32	100		3,0	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		107901,7	100	10,8	100		142,1	100		938,2	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,7	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		104548,9	100	11,4	100		141,8	100		921,4	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,4	100		0,1	73		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		104203,9	100	11,3	100		141,7	100		923,1	100	In marcia
04:00		3,2	100		1,5	100		0,15	100		3,1	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,0	100		106657,1	100	11,0	100		141,7	100		928,4	100	In marcia
04:30		3,6	100		1,7	100		0,16	100		3,2	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		102397,7	100	11,3	100		141,2	100		921,0	100	In marcia
05:00		1,8	100		1,1	100		0,08	100		2,8	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		104312,7	100	11,0	100		141,5	100		930,8	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,4	100		0,14	73		3,1	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		104114,2	100	11,1	100		141,3	100		933,8	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,8	100		0,1	100		2,9	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		103694,6	100	11,1	100		141,3	100		930,2	100	In marcia
06:30		2,3	100		1,3	100		0,11	100		2,8	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,1	100		105133,2	100	10,8	100		142,0	100		931,7	100	In marcia
07:00		3,3	100		1,7	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		104519,5	100	11,1	100		141,3	100		927,4	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,2	100		0,04	73		3,1	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		104380,8	100	11,2	100		141,6	100		922,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,9	100		0,03	100		3,0	100		0,25	94		45,6	100		0,3	100		0,2	100		106339,5	100	11,1	100		142,3	100		922,7	100	In marcia
08:30		2,2	100		1,6	100		0,14	100		3,2	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		109006,4	100	10,8	100		142,1	100		935,4	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,4	84		0,07	100		3,4	84		0,25	100		19,8	84		0,3	84		0,1	84		105848,1	100	11,3	84		142,0	100		919,4	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,6	79		0,1	73		2,6	79		0,24	100		34,7	79		0,3	79		0,4	79		107859,2	100	11,1	79		142,2	100		926,0	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,5	100		0,23	100		2,5	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		108098,8	100	11,0	100		142,0	100		928,2	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,8	100		0,35	100		2,6	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,4	100		108087,6	100	11,0	100		142,0	100		929,7	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,6	100		0,3	100		2,7	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		108301,1	100	11,0	100		142,1	100		921,9	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		0,2	73		2,7	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,5	100		108105,1	100	10,9	100		142,3	100		919,9	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,4	100		0,14	100		2,8	100		0,25	94		32,7	100		0,3	100		0,4	100		109179,6	100	11,0	100		142,2	100		924,6	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,5	100		0,08	100		2,8	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		107917,9	100	11,2	100		142,1	100		918,0	100	In marcia
13:00		5,0	100		1,3	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		15,7	100		0,3	100		0,4	100		105568,5	100	11,3	100		142,0	100		921,8	100	In marcia
13:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,4	100		107795,8	100	10,9	100		142,0	100		933,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		106509,8	100	11,1	100		142,1	100		921,9	100	In marcia
14:30		3,8	100		0,8	100		0,04	100		11,0	100		0,26	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		107605,3	100	11,1	100		142,6	100		920,2	100	In marcia
15:00		4,9	100		1,1	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		108118,8	100	11,0	100		142,0	100		923,3	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,5	100		108675,1	100	11,0	100		142,4	100		923,2	100	In marcia
16:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		31,4	96		0,3	100		0,5	100		107655,8	100	11,1	100		142,2	100		923,4	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,9	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		21,7	100		0,3	100		0,4	100		103246,2	100	11,6	100		142,1	100		910,4	100	In marcia
17:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,3	100		0,3	100		0,3	100		105996,0	100	11,5	100		142,5	100		915,4	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,1	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		106164,6	100	11,3	100		142,0	100		928,1	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,2	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		106498,8	100	11,3	100		142,3	100		922,1	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,6	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		106316,6	100	11,3	100		142,0	100		922,4	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,8	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		105120,6	100	11,3	100		141,8	100		918,8	100	In marcia
19:30		3,7	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		105996,2	100	11,2	100		141,9	100		919,4	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,1	100		0,13	100		2,9	100		0,25	94		32,3	100		0,3	100		0,3	100		106618,9	100	11,1	100		141,8	100		927,0	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,7	100		0,15	100		2,8	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		104087,0	100	11,3	100		141,5	100		926,1	100	In marcia
21:00		3,9	85		1,6	85		0,06	100		2,8	85		0,25	100		32,8	85		0,3	85		0,3	85		104543,1	100	11,2	85		141,8	100		926,1	100	In marcia
21:30		4,0	79		1,1	79		0,03	73		3,8	79		0,25	100		29,0	79		0,3	79		0,0	79		104189,0	100	11,2	79		141,4	100		934,2	100	In marcia
22:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,0	100		104673,0	100	11,2	100							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		1,8	100		0,21	100		3,8	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		106604,6	100	11,1	100		142,0	100		924,9	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,5	100		0,14	100		4,0	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		106194,8	100	10,8	100		142,0	100		926,0	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		1,3	100		0,24	73		3,7	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		107693,3	100	11,0	100		142,0	100		928,9	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,0	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,0	100		106379,4	100	11,2	100		142,0	100		926,2	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		1,7	100		0,32	100		3,0	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		107901,7	100	10,8	100		142,1	100		938,2	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,7	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		23,3	100		0,3	100		0,0	100		104548,9	100	11,4	100		141,8	100		921,4	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,4	100		0,1	73		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		104203,9	100	11,3	100		141,7	100		923,1	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,5	100		0,15	100		3,1	100		0,24	94		30,8	100		0,3	100		0,0	100		106657,1	100	11,0	100		141,7	100		928,4	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		1,7	100		0,16	100		3,2	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,0	100		102397,7	100	11,3	100		141,2	100		921,0	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,1	100		0,08	100		2,8	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,1	100		104312,7	100	11,0	100		141,5	100		930,8	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,4	100		0,14	73		3,1	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		104114,2	100	11,1	100		141,3	100		933,8	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,8	100		0,1	100		2,9	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		103694,6	100	11,1	100		141,3	100		930,2	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,3	100		0,11	100		2,8	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,1	100		105133,2	100	10,8	100		142,0	100		931,7	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,7	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		104519,5	100	11,1	100		141,3	100		927,4	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,2	100		0,04	73		3,1	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,0	100		104380,8	100	11,2	100		141,6	100		922,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,9	100		0,03	100		3,0	100		0,25	94		45,6	100		0,3	100		0,2	100		106339,5	100	11,1	100		142,3	100		922,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,6	100		0,14	100		3,2	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,2	100		109006,4	100	10,8	100		142,1	100		935,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,4	84		0,07	100		3,4	84		0,25	100		19,8	84		0,3	84		0,1	84		105848,1	100	11,3	84		142,0	100		919,4	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,6	79		0,1	73		2,6	79		0,24	100		34,7	79		0,4	79		0,4	79		107859,2	100	11,1	79		142,2	100		926,0	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,5	100		0,23	100		2,5	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,4	100		108098,8	100	11,0	100		142,0	100		928,2	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,8	100		0,35	100		2,6	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,4	100		108087,6	100	11,0	100		142,0	100		929,7	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,6	100		0,3	100		2,7	100		0,25	100		35,6	100		0,3	100		0,4	100		108301,1	100	11,0	100		142,1	100		921,9	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		0,2	73		2,7	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,5	100		108105,1	100	10,9	100		142,3	100		919,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,4	100		0,14	100		2,8	100		0,25	94		32,7	100		0,3	100		0,4	100		109179,6	100	11,0	100		142,2	100		924,6	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,5	100		0,08	100		2,8	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,4	100		107917,9	100	11,2	100		142,1	100		918,0	100		in Betrieb
13:00		5,0	100		1,3	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		15,7	100		0,3	100		0,4	100		105568,5	100	11,3	100		142,0	100		921,8	100		in Betrieb
13:30		3,6	100		0,6	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		19,0	100		0,3	100		0,4	100		107795,8	100	10,9	100		142,0	100		933,3	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		0,3	100		0,5	100		106509,8	100	11,1	100		142,1	100		921,9	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		0,8	100		0,04	100		11,0	100		0,26	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		107605,3	100	11,1	100		142,6	100		920,2	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		1,1	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		108118,8	100	11,0	100		142,0	100		923,3	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,5	100		108675,1	100	11,0	100		142,4	100		923,2	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		31,4	96		0,3	100		0,5	100		107655,8	100	11,1	100		142,2	100		923,4	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,9	100		0,01	100		3,5	100		0,26	100		21,7	100		0,3	100		0,4	100		103246,2	100	11,6	100		142,1	100		910,4	100		in Betrieb
17:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		38,3	100		0,3	100		0,3	100		105996,0	100	11,5	100		142,5	100		915,4	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,1	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		106164,6	100	11,3	100		142,0	100		928,1	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		1,2	100		0,01	100		3,4	100		0,26	100		30,3	100		0,3	100		0,4	100		106498,8	100	11,3	100		142,3	100		922,1	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,6	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		106316,6	100	11,3	100		142,0	100		922,4	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,8	100		0,03	100		3,2	100		0,26	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		105120,6	100	11,3	100		141,8	100		918,8	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		105996,2	100	11,2	100		141,9	100		919,4	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,1	100		0,13	100		2,9	100		0,25	94		32,3	100		0,3	100		0,3	100		106618,9	100	11,1	100		141,8	100		927,0	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,7	100		0,15	100		2,8	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		104087,0	100	11,3	100		141,5	100		926,1	100		in Betrieb
21:00		3,9	85		1,6	85		0,06	100		2,8	85		0,25	100		32,8	85		0,3	85		0,3	85		104543,1	100	11,2	85		141,8	100		926,1	100		in Betrieb
21:30		4,0	79		1,1	79		0,03	73		3,8	79		0,25	100		29,0	79		0,3	79		0,0	79		104189,0	100	11,2	79		141,4	100		934,2	100		in Betrieb
22:00																																					