

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		3,6	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		111475,1	100		11,0	100		142,1	100		953,5	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,4	100		0,04	100		3,6	100		0,24	100		28,0	100		0,2	100		0,1	100		111272,7	100		10,8	100		142,0	100		964,8	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		110985,1	100		11,0	100		142,2	100		954,6	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,6	100		0,17	100		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,1	100		110631,8	100		10,8	100		141,8	100		963,7	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,2	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		111054,2	100		10,7	100		142,6	100		963,9	100	In marcia
03:00		3,0	100		1,4	100		0,24	100		3,5	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		109940,3	100		10,8	100		141,7	100		952,3	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,6	100		0,13	73		3,4	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,2	100		109929,5	100		10,7	100		141,8	100		958,0	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		25,6	100		0,2	100		0,1	100		109597,1	100		10,9	100		141,5	100		959,6	100	In marcia
04:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		109026,5	100		10,8	100		141,6	100		959,0	100	In marcia
05:00		4,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,0	100		0,2	100		0,1	100		108098,6	100		10,6	100		141,5	100		962,8	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,1	100		108430,5	100		10,7	100		141,9	100		968,1	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,6	100		0,2	100		0,1	100		109204,4	100		10,7	100		141,5	100		967,3	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		110488,1	100		10,6	100		142,1	100		969,3	100	In marcia
07:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		111336,3	100		11,0	100		142,1	100		956,4	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,6	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,1	100		111030,1	100		10,9	100		142,0	100		958,2	100	In marcia
08:00		3,5	100		1,8	100		0,01	100		3,3	100		0,24	94		17,9	100		0,2	100		0,2	100		111232,7	100		11,0	100		141,7	100		959,1	100	In marcia
08:30		3,6	100		1,3	100		0,01	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,1	100		110581,2	100		11,0	100		141,5	100		958,4	100	In marcia
09:00		2,4	86		1,4	86		0,05	100		3,2	86		0,24	100		27,0	86		0,2	86		0,1	86		109905,5	100		10,9	86		142,1	100		960,0	100	In marcia
09:30		2,6	78		1,2	78		0,0	73		2,6	78		0,24	100		19,8	78		0,2	78		0,0	78		109156,2	100		11,1	78		141,7	100		963,4	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,1	100		110716,4	100		11,1	100		142,0	100		954,0	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		22,7	100		0,2	100		0,0	100		111145,5	100		11,0	100		142,0	100		956,8	100	In marcia
11:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		109510,8	100		11,2	100		142,0	100		949,7	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		109168,5	100		11,3	100		142,2	100		945,7	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		34,5	100		0,2	100		0,0	100		111744,4	100		10,9	100		142,1	100		954,2	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		110137,3	100		11,1	100		142,0	100		949,6	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,0	100		0,04	100		3,2	100		0,24	100		52,1	100		0,3	100		0,2	100		111317,1	100		10,6	100		142,5	100		960,2	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,8	100		0,11	73		3,0	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		112123,4	100		11,0	100		142,3	100		948,1	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,1	100		111982,5	100		11,1	100		142,5	100		942,8	100	In marcia
14:30		1,9	100		2,2	100		0,03	100		2,7	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,1	100		112486,7	100		11,0	100		142,1	100		948,1	100	In marcia
15:00		1,6	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		111050,1	100		11,1	100		142,5	100		947,2	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		111731,6	100		10,8	100		142,3	100		950,1	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		39,6	100		0,3	100		0,3	100		113130,2	100		10,8	100		143,0	100		951,6	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		113245,7	100		11,1	100		142,7	100		952,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		113823,5	100		10,9	100		143,0	100		945,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		114606,0	100		10,8	100		143,5	100		954,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		113780,3	100		11,1	100		143,2	100		933,5	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,7	100		0,04	100		3,2	100		0,24	100		13,2	100		0,3	100		0,2	100		113516,1	100		11,1	100		142,6	100		940,2	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,0	100		0,07	100		2,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		113541,1	100		11,0	100		142,7	100		943,1	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,5	100		0,06	73		2,8	100		0,24	100		41,2	100		0,3	100		0,2	100		113147,0	100		10,6	100		142,9	100		956,3	100	In marcia
20:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,2	100		113155,6	100		11,1	100		142,6	100		940,8	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		110867,6	100		11,1	100		142,3	100		942,7	100	In marcia
21:00		1,9	85		1,6	85		0,0	100		3,1	85		0,24	100		30,2	85		0,3	85		0,2	85		112471,7	100		11,0	85		142,4	100		948,7	100	In marcia
21:30		2,4	79		1,1	79		0,0	73		3,7	79		0,25	100		26,3	79		0,3	79		0,3	79		110535,2	100		11,2	79		142,2	100		954,4	100	In marcia
22																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,2	100		0,05	100		3,6	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		111475,1	100		11,0	100		142,1	100		953,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,4	100		0,04	100		3,6	100		0,24	100		28,0	100		0,2	100		0,1	100		111272,7	100		10,8	100		142,0	100		964,8	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		110985,1	100		11,0	100		142,2	100		954,6	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,6	100		0,17	100		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,1	100		110631,8	100		10,8	100		141,8	100		963,7	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,2	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		111054,2	100		10,7	100		142,6	100		963,9	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,4	100		0,24	100		3,5	100		0,24	100		24,0	100		0,2	100		0,1	100		109940,3	100		10,8	100		141,7	100		952,3	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,6	100		0,13	73		3,4	100		0,24	100		30,0	100		0,2	100		0,2	100		109929,5	100		10,7	100		141,8	100		958,0	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		25,6	100		0,2	100		0,1	100		109597,1	100		10,9	100		141,5	100		959,6	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		109026,5	100		10,8	100		141,6	100		959,0	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,0	100		0,2	100		0,1	100		108098,6	100		10,6	100		141,5	100		962,8	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,0	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,1	100		108430,5	100		10,7	100		141,9	100		968,1	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,6	100		0,2	100		0,1	100		110520,4	100		10,7	100		141,5	100		967,3	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		110488,1	100		10,6	100		142,1	100		969,3	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,1	100		111336,3	100		11,0	100		142,1	100		956,4	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,6	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,2	100		0,1	100		111030,1	100		10,9	100		142,0	100		958,2	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,8	100		0,01	100		3,3	100		0,24	94		17,9	100		0,2	100		0,2	100		111232,7	100		11,0	100		141,7	100		959,1	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,3	100		0,01	100		3,4	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,1	100		110581,2	100		11,0	100		141,5	100		958,4	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,4	86		0,05	100		3,2	86		0,24	100		27,0	86		0,2	86		0,1	86		109905,5	100		10,9	86		142,1	100		960,0	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		1,2	78		0,0	73		2,6	78		0,24	100		19,8	78		0,2	78		0,0	78		109156,2	100		11,1	78		141,7	100		963,4	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,1	100		110716,4	100		11,1	100		142,0	100		954,0	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,23	100		22,7	100		0,2	100		0,0	100		111145,5	100		11,0	100		142,0	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,8	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		109510,8	100		11,2	100		142,0	100		949,7	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,5	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		109168,5	100		11,3	100		142,2	100		945,7	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,23	94		34,5	100		0,2	100		0,0	100		111744,4	100		10,9	100		142,1	100		954,2	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,9	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,2	100		110137,3	100		11,1	100		142,0	100		949,6	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,0	100		0,04	100		3,2	100		0,24	100		52,1	100		0,3	100		0,2	100		111317,1	100		10,6	100		142,5	100		960,2	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,8	100		0,11	73		3,0	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		112123,4	100		11,0	100		142,3	100		948,1	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		38,4	100		0,3	100		0,1	100		111982,5	100		11,1	100		142,5	100		942,8	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		2,2	100		0,03	100		2,7	100		0,24	100		23,2	100		0,2	100		0,1	100		112486,7	100		11,0	100		142,1	100		948,1	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		2,1	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		111050,1	100		11,1	100		142,5	100		947,2	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,2	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		111731,6	100		10,8	100		142,3	100		950,1	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	94		39,6	100		0,3	100		0,3	100		113130,2	100		10,8	100		143,0	100		951,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,0	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,1	100		113245,7	100		11,1	100		142,7	100		952,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		113823,5	100		10,9	100		143,0	100		945,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		114606,0	100		10,8	100		143,5	100		954,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,2	100		113780,3	100		11,1	100		143,2	100		933,5	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,7	100		0,04	100		3,2	100		0,24	100		13,2	100		0,3	100		0,2	100		113516,1	100		11,1	100		142,6	100		940,2	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,0	100		0,07	100		2,9	100		0,24	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		113541,1	100		11,0	100		142,7	100		943,1	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,5	100		0,06	73		2,8	100		0,24	100		41,2	100		0,3	100		0,2	100		113147,0	100		10,6	100		142,9	100		956,3	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		28,5	100		0,3	100		0,2	100		113155,6	100		11,1	100		142,6	100		940,8	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		2,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		110867,6	100		11,1	100		142,3	100		942,7	100		in Betrieb
21:00		1,9	85		1,6	85		0,0	100		3,1	85		0,24	100		30,2	85		0,3	85		0,2	85		112471,7	100		11,0	85		142,4	100		948,7	100		in Betrieb
21:30		2,4	79		1,1	79		0,0	73		3,7	79		0,25	100		26,3	79		0,3	79																	