

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,4	100		108531,2	100		10,7	100		141,7	100		966,1	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		43,3	100		0,3	100		0,4	100		108525,8	100		10,7	100		142,3	100		961,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,5	100		109487,7	100		10,8	100		142,5	100		959,9	100	In marcia
02:00		1,2	100		2,1	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,4	100		110413,8	100		10,8	100		141,7	100		959,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,2	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		23,4	100		0,2	100		0,5	100		110108,3	100		10,7	100		142,1	100		969,2	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,5	100		0,22	100		3,1	100		0,23	100		29,1	100		0,2	100		0,2	100		109547,0	100		11,1	100		141,3	100		954,6	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,13	73		3,0	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,5	100		109325,7	100		10,8	100		142,6	100		956,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,5	100		0,3	100		0,4	100		109760,5	100		10,8	100		142,1	100		958,8	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		110018,6	100		10,8	100		142,0	100		957,1	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		110128,9	100		10,5	100		142,6	100		962,7	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		109559,5	100		11,2	100		141,4	100		945,8	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,4	100		111321,7	100		10,9	100		142,2	100		959,3	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		111348,0	100		10,8	100		142,4	100		954,3	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		19,9	100		0,2	100		0,4	100		110759,3	100		10,8	100		142,0	100		964,6	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		19,6	100		0,2	100		0,6	100		111321,3	100		10,9	100		142,2	100		961,1	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	95		21,1	100		0,2	100		0,6	100		109909,3	100		10,9	100		142,1	100		945,4	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		42,3	100		0,3	100		0,6	100		109894,5	100		10,5	100		142,5	100		956,5	100	In marcia
09:00		1,3	85		2,1	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		29,8	85		0,3	85		0,6	85		110878,0	100		10,5	85		142,5	100		964,4	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,5	78		0,0	73		3,1	78		0,25	100		45,7	78		0,3	78		0,0	78		110793,9	100		10,8	78		142,4	100		948,3	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		44,5	100		0,3	100		0,0	100		111888,2	100		10,5	100		142,6	100		959,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,0	100		112049,8	100		10,7	100		142,9	100		952,7	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		112570,6	100		10,6	100		142,7	100		957,9	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		15,5	100		0,3	100		0,0	100		110113,8	100		11,3	100		142,6	100		940,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		18,4	100		0,3	100		0,1	100		110103,5	100		11,2	100		142,7	100		939,6	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		111842,9	100		10,8	100		143,0	100		947,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		111485,5	100		11,1	100		142,6	100		942,5	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		112164,2	100		10,9	100		142,8	100		938,8	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		111798,7	100		10,9	100		142,6	100		942,5	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,0	100		0,06	100		3,4	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		111472,2	100		11,0	100		142,6	100		935,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,1	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		44,1	100		0,3	100		0,0	100		110793,5	100		10,7	100		143,0	100		944,2	100	In marcia
15:30		1,8	100		2,5	100		0,11	73		3,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		111944,3	100		11,0	100		142,7	100		938,1	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		24,5	100		0,3	100		0,1	100		111686,2	100		11,0	100		142,5	100		943,8	100	In marcia
16:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		110602,3	100		11,1	100		142,5	100		945,6	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,4	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		0,0	100		110277,1	100		11,1	100		142,4	100		943,9	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		110658,7	100		10,9	100		142,5	100		952,0	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		111708,1	100		11,0	100		142,6	100		949,7	100	In marcia
18:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		110949,4	100		10,9	100		142,7	100		948,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		111346,4	100		10,9	100		142,6	100		942,7	100	In marcia
19:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		111714,7	100		10,8	100		142,7	100		944,6	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		23,1	100		0,3	100		0,0	100		111320,0	100		10,9	100		142,1	100		943,6	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		111081,5	100		10,8	100		142,4	100		946,6	100	In marcia
21:00		1,6	85		1,8	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		29,1	85		0,3	85		0,0	85		111451,9	100		11,0	85		142,3	100		945,3	100	In marcia
21:30		1,4	78		2,1	78		0,02	73		3,6	78		0,25	100		43,0	78		0,3	78		0,5	78		111334,9	100		10,5	78		142,8	100		952,2	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,4	100		108531,2	100	10,7	100		141,7	100		966,1	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		43,3	100		0,3	100		0,4	100		108525,8	100	10,7	100		142,3	100		961,6	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		41,1	100		0,3	100		0,5	100		109487,7	100	10,8	100		142,5	100		959,9	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		2,1	100		0,09	100		3,4	100		0,24	100		25,9	100		0,2	100		0,4	100		110413,8	100	10,8	100		141,7	100		959,4	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		1,2	100		0,18	100		3,2	100		0,24	100		23,4	100		0,2	100		0,5	100		110108,3	100	10,7	100		142,1	100		969,2	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		1,5	100		0,22	100		3,1	100		0,23	100		29,1	100		0,2	100		0,2	100		109547,0	100	11,1	100		141,3	100		954,6	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,13	73		3,0	100		0,24	100		30,1	100		0,2	100		0,5	100		109325,7	100	10,8	100		142,6	100		956,0	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,0	100		0,24	94		32,5	100		0,3	100		0,4	100		109760,5	100	10,8	100		142,1	100		958,8	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		110018,6	100	10,8	100		142,0	100		957,1	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		110128,9	100	10,5	100		142,6	100		962,7	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		1,8	100		0,0	73		3,3	100		0,24	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		109559,5	100	11,2	100		141,4	100		945,8	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,4	100		111321,7	100	10,9	100		142,2	100		959,3	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		111348,0	100	10,8	100		142,4	100		954,3	100	in Betrieb
07:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		19,9	100		0,2	100		0,4	100		110759,3	100	10,8	100		142,0	100		964,6	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		19,6	100		0,2	100		0,6	100		111321,3	100	10,9	100		142,2	100		961,1	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,24	95		21,1	100		0,2	100		0,6	100		109909,3	100	10,9	100		142,1	100		945,4	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		42,3	100		0,3	100		0,6	100		109894,5	100	10,5	100		142,5	100		956,5	100	in Betrieb
09:00		1,3	85		2,1	85		0,0	100		3,2	85		0,25	100		29,8	85		0,3	85		0,6	85		110878,0	100	10,5	85		142,5	100		964,4	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		1,5	78		0,0	73		3,1	78		0,25	100		45,7	78		0,3	78		0,0	78		110793,9	100	10,8	78		142,4	100		948,3	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		44,5	100		0,3	100		0,0	100		111888,2	100	10,5	100		142,6	100		959,5	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		40,6	100		0,3	100		0,0	100		112049,8	100	10,7	100		142,9	100		952,7	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		112570,6	100	10,6	100		142,7	100		957,9	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		15,5	100		0,3	100		0,0	100		110113,8	100	11,3	100		142,6	100		940,6	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		18,4	100		0,3	100		0,1	100		110103,5	100	11,2	100		142,7	100		939,6	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,1	100		111842,9	100	10,8	100		143,0	100		947,0	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		111485,5	100	11,1	100		142,6	100		942,5	100	in Betrieb
13:30		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		112164,2	100	10,9	100		142,8	100		938,8	100	in Betrieb
14:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		111798,7	100	10,9	100		142,6	100		942,5	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,0	100		0,06	100		3,4	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		111472,2	100	11,0	100		142,6	100		935,4	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,1	100		0,08	100		2,9	100		0,25	100		44,1	100		0,3	100		0,0	100		110793,5	100	10,7	100		143,0	100		944,2	100	in Betrieb
15:30		1,8	100		2,5	100		0,11	73		3,3	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,0	100		111944,3	100	11,0	100		142,7	100		938,1	100	in Betrieb
16:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		24,5	100		0,3	100		0,1	100		111686,2	100	11,0	100		142,5	100		943,8	100	in Betrieb
16:30		2,1	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		22,0	100		0,3	100		0,0	100		110602,3	100	11,1	100		142,5	100		945,6	100	in Betrieb
17:00		2,3	100		1,4	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		110277,1	100	11,1	100		142,4	100		943,9	100	in Betrieb
17:30		2,5	100		1,7	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		110658,7	100	10,9	100		142,5	100		952,0	100	in Betrieb
18:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		111708,1	100	11,0	100		142,6	100		949,7	100	in Betrieb
18:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,0	100		110949,4	100	10,9	100		142,7	100		948,8	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,0	100		111346,4	100	10,9	100		142,6	100		942,7	100	in Betrieb
19:30		1,8	100		1,3	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		111714,7	100	10,8	100		142,7	100		944,6	100	in Betrieb
20:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		23,1	100		0,3	100		0,0	100		111320,0	100	10,9	100		142,1	100		943,6	100	in Betrieb
20:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		111081,5	100	10,8	100		142,4	100		946,6	100	in Betrieb
21:00		1,6	85		1,8	85		0,0	100		3,5	85		0,24	100		29,1	85		0,3	85		0,0	85		111451,9	100	11,0	85		142,3	100		945,3	100	in Betrieb
21:30		1,4	78		2,1	78		0,02	73		3,6	78		0,25	100		43,0	78		0,3	78		0,5	78		111334,9	100	10,5	78		142,8	100		952,2	100	in Betrieb
22:00		1,4	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,4	100		110914,1	100	11,1	100		142,2					