

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,8	100		2,2	100		0,64	100		3,1	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		111172,6	100	10,8	100		142,2	100		956,6	100		In marcia
01:00		2,3	100		1,3	100		0,31	100		3,1	100		0,24	100		34,5	100		0,2	100		0,1	100		111398,6	100	10,8	100		142,1	100		955,9	100		In marcia
01:30		2,5	100		1,5	100		0,33	73		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,1	100		111681,1	100	10,8	100		142,2	100		957,6	100		In marcia
02:00		2,4	100		1,2	100		0,3	100		3,1	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		111307,4	100	10,7	100		142,2	100		955,2	100		In marcia
02:30		2,9	100		1,6	100		0,3	100		3,0	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		111378,1	100	10,9	100		142,1	100		945,7	100		In marcia
03:00		3,0	100		1,5	100		0,16	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,1	100		111316,7	100	10,9	100		141,9	100		950,4	100		In marcia
03:30		1,8	100		1,3	100		0,19	73		3,1	100		0,24	100		35,6	100		0,2	100		0,1	100		111932,3	100	10,9	100		142,3	100		946,3	100		In marcia
04:00		2,6	100		2,2	100		0,3	100		3,0	100		0,24	95		35,2	100		0,2	100		0,1	100		111853,5	100	10,7	100		142,0	100		949,5	100		In marcia
04:30		2,3	100		1,7	100		0,22	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,1	100		111657,4	100	11,0	100		141,9	100		941,8	100		In marcia
05:00		1,6	100		1,2	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		111782,7	100	11,0	100		142,2	100		942,4	100		In marcia
05:30		2,1	100		1,5	100		0,15	73		3,2	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		112039,4	100	10,9	100		142,2	100		956,0	100		In marcia
06:00		1,6	100		1,3	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,2	100		112593,9	100	10,9	100		142,2	100		949,4	100		In marcia
06:30		2,1	100		1,6	100		0,41	100		3,1	100		0,24	100		30,3	100		0,2	100		0,1	100		112793,3	100	11,0	100		142,3	100		949,6	100		In marcia
07:00		1,7	100		1,2	100		0,33	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,1	100		112207,2	100	11,0	100		141,9	100		940,5	100		In marcia
07:30		1,6	100		1,9	100		0,3	73		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,1	100		112107,5	100	11,0	100		142,1	100		948,8	100		In marcia
08:00		4,0	100		2,1	100		0,29	100		3,3	100		0,24	95		27,2	100		0,2	100		0,0	100		110520,4	100	11,1	100		141,8	100		943,7	100		In marcia
08:30		1,5	100		0,6	100		0,09	100		3,6	100		0,24	100		21,6	100		0,2	100		0,1	100		110680,1	100	11,1	100		141,8	100		943,6	100		In marcia
09:00		2,1	84		0,4	84		0,15	100		3,6	84		0,24	100		30,3	84		0,2	84		0,2	84		111218,7	100	10,7	84		141,9	100		950,6	100		In marcia
09:30		2,7	79		1,0	79		0,19	73		3,9	79		0,25	100		35,1	79		0,2	79		0,2	79		110466,1	100	11,0	79		141,8	100		944,5	100		In marcia
10:00		3,1	100		1,6	100		0,19	100		3,8	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		110906,8	100	10,8	100		142,2	100		947,7	100		In marcia
10:30		2,8	100		1,9	100		0,3	100		3,6	100		0,25	100		40,9	100		0,3	100		0,4	100		111170,7	100	10,8	100		142,4	100		953,5	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,5	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		110993,3	100	10,8	100		142,1	100		949,4	100		In marcia
11:30		2,1	100		1,6	100		0,17	73		3,7	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		110934,4	100	10,8	100		142,0	100		950,6	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,4	100		0,15	100		3,5	100		0,25	94		32,4	100		0,3	100		0,3	100		111286,7	100	10,8	100		142,2	100		950,6	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,1	100		0,8	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		112460,7	100	10,9	100		142,5	100		946,7	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		1,94	100		3,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		113264,5	100	10,8	100		142,9	100		940,2	100		In marcia
13:30		1,6	100		1,5	100		1,69	73		3,4	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		113039,8	100	10,8	100		142,7	100		946,6	100		In marcia
14:00		1,4	100		1,5	100		0,98	100		3,4	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,4	100		112597,5	100	10,7	100		142,8	100		949,2	100		In marcia
14:30		1,5	100		1,8	100		0,48	100		3,6	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		112878,2	100	11,0	100		142,5	100		942,9	100		In marcia
15:00		1,6	100		1,3	100		0,32	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		110951,5	100	11,0	100		142,5	100		946,8	100		In marcia
15:30		2,2	100		1,5	100		0,17	73		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		112512,8	100	10,6	100		142,7	100		960,7	100		In marcia
16:00		3,0	100		1,7	100		0,14	100		3,9	100		0,25	94		26,3	100		0,3	100		0,3	100		112725,1	100	11,0	100		142,5	100		945,3	100		In marcia
16:30		3,3	100		1,1	100		0,14	100		4,2	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		111792,1	100	11,1	100		142,2	100		946,6	100		In marcia
17:00		3,3	100		1,3	100		0,14	100		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,3	100		111210,9	100	10,9	100		142,1	100		956,4	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,5	100		0,12	73		3,7	100		0,24	100		34,2	100		0,2	100		0,2	100		110878,5	100	11,0	100		142,2	100		956,2	100		In marcia
18:00		2,4	100		1,7	100		0,07	100		3,8	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,3	100		110810,9	100	10,8	100		142,1	100		964,7	100		In marcia
18:30		2,0	100		1,4	100		0,19	100		3,6	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		110946,4	100	10,8	100		142,4	100		953,3	100		In marcia
19:00		2,8	100		2,0	100		0,14	100		4,2	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		110587,8	100	11,1	100		142,0	100		944,3	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,3	100		0,2	100		0,3	100		111866,6	100	10,9	100		142,0	100		948,2	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,3	100		0,02	100		4,1	100		0,24	94		20,4	100		0,2	100		0,2	100		110510,0	100	11,1	100		141,8	100		953,9	100		In marcia
20:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		18,8	100		0,2	100		0,3	100		108827,0	100	11,1	100		141,7	100		950,7	100		In marcia
21:00		3,0	84		0,9	84		0,02	100		4,2	84		0,24	100		26,7	84		0,2	84		0,3	84		109701,6	100	11,0	84		141,9	100		955,2	100		In marcia
21:30		3,0	79		2,0	79		0,09	73		3,7	79		0,24	100		31,9	79		0,2	79		0,0	79		109522,8	100	11,1	79		141,7	100		952,2	100		In marcia
22:00		2,4																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		2,2	100		0,64	100		3,1	100		0,24	100		37,5	100		0,3	100		0,2	100		111172,6	100		10,8	100		142,2	100		956,6	100		in Betrieb
01:00		2,3	100		1,3	100		0,31	100		3,1	100		0,24	100		34,5	100		0,2	100		0,1	100		111398,6	100		10,8	100		142,1	100		955,9	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		1,5	100		0,33	73		3,0	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,1	100		111681,1	100		10,8	100		142,2	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,2	100		0,3	100		3,1	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,2	100		111307,4	100		10,7	100		142,2	100		955,2	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,6	100		0,3	100		3,0	100		0,24	100		29,8	100		0,2	100		0,0	100		111378,1	100		10,9	100		142,1	100		945,7	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,5	100		0,16	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,1	100		111316,7	100		10,9	100		141,9	100		950,4	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,3	100		0,19	73		3,1	100		0,24	100		35,6	100		0,2	100		0,1	100		111932,3	100		10,9	100		142,3	100		946,3	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		2,2	100		0,3	100		3,0	100		0,24	95		35,2	100		0,2	100		0,1	100		111853,5	100		10,7	100		142,0	100		949,5	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		1,7	100		0,22	100		3,2	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,1	100		111657,4	100		11,0	100		141,9	100		941,8	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,2	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		111782,7	100		11,0	100		142,2	100		942,4	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		1,5	100		0,15	73		3,2	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,0	100		112039,4	100		10,9	100		142,2	100		956,0	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,3	100		0,19	100		3,1	100		0,24	100		26,9	100		0,2	100		0,2	100		112593,9	100		10,9	100		142,2	100		949,4	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		1,6	100		0,41	100		3,1	100		0,24	100		30,3	100		0,2	100		0,1	100		112793,3	100		11,0	100		142,3	100		949,6	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,2	100		0,33	100		3,1	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,1	100		112207,2	100		11,0	100		141,9	100		940,5	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,9	100		0,3	73		2,9	100		0,24	100		28,4	100		0,2	100		0,1	100		112107,5	100		11,0	100		142,1	100		948,8	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		2,1	100		0,29	100		3,3	100		0,24	95		27,2	100		0,2	100		0,0	100		110520,4	100		11,1	100		141,8	100		943,7	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		0,6	100		0,09	100		3,6	100		0,24	100		21,6	100		0,2	100		0,1	100		110680,1	100		11,1	100		141,8	100		943,6	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,4	84		0,15	100		3,6	84		0,24	100		30,3	84		0,2	84		0,2	84		111218,7	100		10,7	84		141,9	100		950,6	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		1,0	79		0,19	73		3,9	79		0,25	100		35,1	79		0,2	79		0,2	79		110466,1	100		11,0	79		141,8	100		944,5	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,6	100		0,19	100		3,8	100		0,25	100		38,4	100		0,3	100		0,3	100		110906,8	100		10,8	100		142,2	100		947,7	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,9	100		0,3	100		3,6	100		0,25	100		40,9	100		0,3	100		0,4	100		111170,7	100		10,8	100		142,4	100		953,5	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,5	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,4	100		110993,3	100		10,8	100		142,1	100		949,4	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,6	100		0,17	73		3,7	100		0,24	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		110934,4	100		10,8	100		142,0	100		950,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		0,15	100		3,5	100		0,25	94		32,4	100		0,3	100		0,3	100		111286,7	100		10,8	100		142,2	100		950,6	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,1	100		0,8	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		112460,7	100		10,9	100		142,5	100		946,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		1,94	100		3,3	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,4	100		113264,5	100		10,8	100		142,9	100		940,2	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,5	100		1,69	73		3,4	100		0,24	100		33,4	100		0,3	100		0,3	100		113039,8	100		10,8	100		142,7	100		946,6	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,5	100		0,98	100		3,4	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,4	100		112597,5	100		10,7	100		142,8	100		949,2	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,8	100		0,48	100		3,6	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		112878,2	100		11,0	100		142,5	100		942,9	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,3	100		0,32	100		3,4	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,3	100		110951,5	100		11,0	100		142,5	100		946,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,5	100		0,17	73		3,6	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,3	100		112512,8	100		10,6	100		142,7	100		960,7	100		in Betrieb
16:00		3,0	100		1,7	100		0,14	100		3,9	100		0,25	94		26,3	100		0,3	100		0,3	100		112725,1	100		11,0	100		142,5	100		945,3	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		1,1	100		0,14	100		4,2	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		111792,1	100		11,1	100		142,2	100		946,6	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,3	100		0,14	100		4,0	100		0,24	100		23,3	100		0,2	100		0,3	100		111210,9	100		10,9	100		142,1	100		956,4	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,5	100		0,12	73		3,7	100		0,24	100		34,2	100		0,2	100		0,2	100		110878,5	100		11,0	100		142,2	100		956,2	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,7	100		0,07	100		3,8	100		0,24	100		30,7	100		0,2	100		0,3	100		110810,9	100		10,8	100		142,1	100		964,7	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,4	100		0,19	100		3,6	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,5	100		110946,4	100		10,8	100		142,4	100		953,3	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		2,0	100		0,14	100		4,2	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		110587,8	100		11,1	100		142,0	100		944,3	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,3	100		0,2	100		0,3	100		111866,6	100		10,9	100		142,0	100		948,2	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,3	100		0,02	100		4,1	100		0,24	94		20,4	100		0,2	100		0,2	100		110510,0	100		11,1	100		141,8	100		953,9	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		18,8	100		0,2	100		0,3	100		108827,0	100		11,1	100		141,7	100		950,7	100		in Betrieb
21:00		3,0	84		0,9	84		0,02	100		4,2	84		0,24	100		26,7	84		0,2	84		0,3	84		109701,6	100		11,0	84		141,9	100		955,2	100		in Betrieb
21:30		3,0	79		2,0	79		0,09	73		3,7	79		0,24	100		31,9	79</																				