

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/03/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		1,3	100		0,18	100		4,0	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,2	100		114092,5	100		11,0	100		142,7	100		938,4	100		In marcia
01:00		2,2	100		1,4	100		0,16	100		3,7	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,2	100		114131,9	100		10,7	100		142,7	100		944,0	100		In marcia
01:30		2,1	100		1,7	100		0,15	73		3,8	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		114236,2	100		10,6	100		143,1	100		950,3	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,9	100		0,23	100		4,4	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		115290,8	100		10,7	100		143,2	100		949,8	100		In marcia
02:30		1,7	100		1,6	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		116562,0	100		10,8	100		144,1	100		947,9	100		In marcia
03:00		1,7	100		1,7	100		0,19	100		4,0	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		116733,7	100		10,7	100		143,7	100		947,9	100		In marcia
03:30		1,5	100		1,3	100		0,19	73		4,6	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		117378,1	100		10,8	100		144,0	100		943,2	100		In marcia
04:00		1,6	100		1,5	100		0,16	100		4,4	100		0,25	94		24,0	100		0,3	100		0,2	100		117287,0	100		11,0	100		143,8	100		944,1	100		In marcia
04:30		1,9	100		1,5	100		0,22	100		4,0	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		114430,4	100		11,2	100		143,3	100		933,8	100		In marcia
05:00		1,8	100		1,5	100		0,15	100		3,8	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		116112,4	100		10,6	100		143,8	100		953,6	100		In marcia
05:30		2,3	100		1,8	100		0,23	73		4,3	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		118367,5	100		10,7	100		144,0	100		951,0	100		In marcia
06:00		1,7	100		1,7	100		0,2	100		3,9	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		114603,6	100		11,3	100		143,6	100		931,2	100		In marcia
06:30		1,9	100		1,5	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		115410,4	100		11,2	100		143,4	100		935,9	100		In marcia
07:00		1,7	100		1,2	100		0,24	100		3,9	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		117388,1	100		10,9	100		143,3	100		951,2	100		In marcia
07:30		1,5	100		1,5	100		0,46	73		3,8	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,2	100		117225,5	100		10,8	100		144,0	100		952,0	100		In marcia
08:00		1,5	100		1,7	100		0,55	100		3,8	100		0,25	94		23,2	100		0,3	100		0,3	100		114988,9	100		11,2	100		143,3	100		941,0	100		In marcia
08:30		1,4	100		1,6	100		0,22	100		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		116540,9	100		11,0	100		143,0	100		946,1	100		In marcia
09:00		1,7	85		1,8	85		0,24	100		3,6	85		0,25	100		30,5	85		0,3	85		0,1	85		117576,6	100		10,7	85		143,5	100		956,7	100		In marcia
09:30		1,3	78		1,3	78		0,19	73		3,9	78		0,25	100		23,4	78		0,3	78		0,2	78		115322,7	100		11,2	78		143,4	100		949,5	100		In marcia
10:00		1,2	100		1,1	100		0,21	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		116165,5	100		10,9	100		143,5	100		953,6	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,6	100		0,4	100		3,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		115722,2	100		10,9	100		143,0	100		954,4	100		In marcia
11:00		1,2	100		1,6	100		0,26	100		3,7	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		115558,9	100		10,8	100		143,2	100		953,5	100		In marcia
11:30		1,2	100		1,7	100		0,31	73		3,7	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		115419,1	100		11,1	100		143,2	100		945,1	100		In marcia
12:00		1,4	100		1,7	100		0,14	100		4,0	100		0,25	94		26,2	100		0,3	100		0,1	100		115511,9	100		10,8	100		143,2	100		952,1	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		115725,8	100		10,9	100		143,3	100		946,8	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,27	100		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		114739,6	100		10,8	100		143,0	100		952,5	100		In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		0,16	73		3,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		115361,5	100		10,8	100		142,9	100		950,5	100		In marcia
14:00		1,2	100		1,5	100		0,31	100		4,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		114982,6	100		10,8	100		143,3	100		950,4	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,8	100		0,39	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		115829,8	100		10,9	100		143,2	100		950,2	100		In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,32	100		4,3	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		116097,7	100		11,0	100		143,3	100		948,0	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,6	100		0,16	73		3,9	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,0	100		114814,5	100		11,1	100		142,7	100		946,9	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		0,17	100		3,7	100		0,24	95		26,8	100		0,2	100		0,0	100		114594,0	100		11,1	100		143,0	100		941,3	100		In marcia
16:30		1,5	100		1,3	100		0,09	100		3,9	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,0	100		113409,6	100		11,0	100		142,4	100		942,5	100		In marcia
17:00		3,9	100		1,0	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		16,0	100		0,2	100		0,0	100		112857,5	100		10,9	100		142,1	100		953,4	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,7	100		0,05	73		5,1	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,1	100		112337,9	100		10,6	100		142,5	100		958,7	100		In marcia
18:00		1,6	100		1,3	100		0,14	100		5,0	100		0,24	100		36,3	100		0,2	100		0,1	100		112798,3	100		10,7	100		142,4	100		957,9	100		In marcia
18:30		2,2	100		1,7	100		0,17	100		4,5	100		0,24	100		43,5	100		0,3	100		0,2	100		113654,2	100		10,9	100		142,9	100		950,0	100		In marcia
19:00		2,6	100		1,7	100		0,12	100		4,6	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,0	100		113437,8	100		10,7	100		142,3	100		956,2	100		In marcia
19:30		2,0	100		1,8	100		0,13	73		4,4	100		0,23	100		28,2	100		0,2	100		0,0	100		114019,9	100		10,8	100		142,6	100		955,5	100		In marcia
20:00		1,4	100		1,3	100		0,11	100		4,1	100		0,24	95		33,8	100		0,2	100		0,1	100		114619,9	100		11,0	100		142,7	100		955,2	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,3	100		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		114819,1	100		10,8	100		143,4	100		952,4	100		In marcia
21:00		3,1	84		1,8	84		0,35	100		4,0	84		0,24	100		28,3	84		0,2	84		0,2	84		114762,4	100		10,9	84		142,8	100		946,4	100		In marcia
21:30		1,6	79		0,7	79		0,07	73		5,1	79																										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,3	100		0,18	100		4,0	100		0,25	100		39,0	100		0,3	100		0,2	100		114092,5	100	11,0	100		142,7	100		938,4	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,4	100		0,16	100		3,7	100		0,25	100		38,5	100		0,3	100		0,2	100		114131,9	100	10,7	100		142,7	100		944,0	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,7	100		0,15	73		3,8	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		114236,2	100	10,6	100		143,1	100		950,3	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,9	100		0,23	100		4,4	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		115290,8	100	10,7	100		143,2	100		949,8	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		1,6	100		0,24	100		3,5	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		116562,0	100	10,8	100		144,1	100		947,9	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,7	100		0,19	100		4,0	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		116733,7	100	10,7	100		143,7	100		947,9	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,3	100		0,19	73		4,6	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,2	100		117378,1	100	10,8	100		144,0	100		943,2	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,5	100		0,16	100		4,4	100		0,25	94		24,0	100		0,3	100		0,2	100		117287,0	100	11,0	100		143,8	100		944,1	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,5	100		0,22	100		4,0	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		114430,4	100	11,2	100		143,3	100		933,8	100		in Betrieb
05:00		1,8	100		1,5	100		0,15	100		3,8	100		0,25	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		116112,4	100	10,6	100		143,8	100		953,6	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,8	100		0,23	73		4,3	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,3	100		118367,5	100	10,7	100		144,0	100		951,0	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,7	100		0,2	100		3,9	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		114603,6	100	11,3	100		143,6	100		931,2	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,5	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,2	100		115410,4	100	11,2	100		143,4	100		935,9	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,2	100		0,24	100		3,9	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,2	100		117388,1	100	10,9	100		143,3	100		951,2	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,5	100		0,46	73		3,8	100		0,24	100		35,7	100		0,3	100		0,2	100		117225,5	100	10,8	100		144,0	100		952,0	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,7	100		0,55	100		3,8	100		0,25	94		23,2	100		0,3	100		0,3	100		114988,9	100	11,2	100		143,3	100		941,0	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,6	100		0,22	100		4,0	100		0,24	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		116540,9	100	11,0	100		143,0	100		946,1	100		in Betrieb
09:00		1,7	85		1,8	85		0,24	100		3,6	85		0,25	100		30,5	85		0,3	85		0,1	85		117576,6	100	10,7	85		143,5	100		956,7	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,3	78		0,19	73		3,9	78		0,25	100		23,4	78		0,3	78		0,2	78		115322,7	100	11,2	78		143,4	100		949,5	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,1	100		0,21	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		116165,5	100	10,9	100		143,5	100		953,6	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,6	100		0,4	100		3,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		115722,2	100	10,9	100		143,0	100		954,4	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		0,26	100		3,7	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		115558,9	100	10,8	100		143,2	100		953,5	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,7	100		0,31	73		3,7	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,1	100		115419,1	100	11,1	100		143,2	100		945,1	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,7	100		0,14	100		4,0	100		0,25	94		26,2	100		0,3	100		0,1	100		115511,9	100	10,8	100		143,2	100		952,1	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		115725,8	100	10,9	100		143,3	100		946,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,27	100		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		114739,6	100	10,8	100		143,0	100		952,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		0,16	73		3,8	100		0,24	100		27,9	100		0,3	100		0,0	100		115361,5	100	10,8	100		142,9	100		950,5	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,5	100		0,31	100		4,7	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,1	100		114982,6	100	10,8	100		143,3	100		950,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,8	100		0,39	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,3	100		0,1	100		115829,8	100	10,9	100		143,2	100		950,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,32	100		4,3	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,1	100		116097,7	100	11,0	100		143,3	100		948,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,6	100		0,16	73		3,9	100		0,24	100		23,7	100		0,2	100		0,0	100		114814,5	100	11,1	100		142,7	100		946,9	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		0,17	100		3,7	100		0,24	95		26,8	100		0,2	100		0,0	100		114594,0	100	11,1	100		143,0	100		941,3	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,3	100		0,09	100		3,9	100		0,24	100		20,3	100		0,2	100		0,0	100		113409,6	100	11,0	100		142,4	100		942,5	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,0	100		0,08	100		4,1	100		0,24	100		16,0	100		0,2	100		0,0	100		112857,5	100	10,9	100		142,1	100		953,4	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,7	100		0,05	73		5,1	100		0,24	100		29,3	100		0,2	100		0,1	100		112337,9	100	10,6	100		142,5	100		958,7	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,3	100		0,14	100		5,0	100		0,24	100		36,3	100		0,2	100		0,1	100		112798,3	100	10,7	100		142,4	100		957,9	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,7	100		0,17	100		4,5	100		0,24	100		43,5	100		0,3	100		0,2	100		113654,2	100	10,9	100		142,9	100		950,0	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,7	100		0,12	100		4,6	100		0,24	100		36,4	100		0,2	100		0,0	100		113437,8	100	10,7	100		142,3	100		956,2	100		in Betrieb
19:30		2,0	100		1,8	100		0,13	73		4,4	100		0,23	100		28,2	100		0,2	100		0,0	100		114019,9	100	10,8	100		142,6	100		955,5	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,3	100		0,11	100		4,1	100		0,24	95		33,8	100		0,2	100		0,1	100		114619,9	100	11,0	100		142,7	100		955,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,3	100		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,3	100		0,2	100		114819,1	100	10,8	100		143,4	100		952,4	100		in Betrieb
21:00		3,1	84		1,8	84		0,35	100		4,0	84		0,24	100		28,3	84		0,2	84		0,2	84		114762,4	100	10,9	84		142,8	100		946,4	100		in Betrieb
21:30		1,6	79		0,7	79		0,07	73		5,1	79		0,24	100		22,9	79		0,2	79		0,0	79		115232,7	100	10,9	79		142,8	100		942,6	100		in Betrieb
22:00		2,5																																			