

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,5	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		102347,6	100		11,3	100		141,4	100		938,2	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,6	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		102442,3	100		11,3	100		141,4	100		941,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,2	100		0,14	73		3,3	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,0	100		105261,4	100		10,7	100		141,8	100		952,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,3	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		105799,4	100		11,0	100		141,4	100		942,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,1	100		0,18	100		3,5	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		103142,6	100		11,2	100		141,4	100		931,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,6	100		0,33	100		3,0	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		103908,3	100		11,2	100		141,4	100		939,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,2	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,1	100		104497,7	100		11,2	100		142,0	100		930,9	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		26,8	100		0,3	100		0,0	100		101899,5	100		11,3	100		141,4	100		931,9	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,2	100		0,16	100		3,6	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		104790,7	100		11,1	100		141,4	100		933,2	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,1	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		105722,8	100		10,9	100		141,0	100		937,3	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,2	100		0,18	73		3,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		105513,4	100		11,0	100		141,6	100		938,6	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,1	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		105916,6	100		11,0	100		141,4	100		936,4	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,4	100		0,2	100		3,4	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		104478,0	100		11,2	100		141,6	100		930,1	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		104324,4	100		11,3	100		141,8	100		930,2	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,16	73		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,0	100		106026,7	100		11,0	100		141,5	100		931,4	100	In marcia
08:00		1,5	100		2,7	100		0,01	100		3,3	100		0,25	94		26,1	100		0,3	100		0,0	100		102102,7	100		11,4	100		140,8	100		932,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,8	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		104315,6	100		11,1	100		141,2	100		937,5	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,9	84		0,07	100		3,4	84		0,24	100		29,4	84		0,2	84		0,0	84		105500,4	100		11,0	84		141,6	100		942,1	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,1	79		0,01	73		3,3	79		0,25	100		45,7	79		0,3	79		0,0	79		106690,4	100		11,0	79		142,2	100		935,9	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,1	100		0,04	100		3,5	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		106491,7	100		11,0	100		141,7	100		933,0	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		105016,0	100		11,2	100		141,6	100		928,3	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,4	100		0,09	100		3,3	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		105454,3	100		11,0	100		141,5	100		937,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,4	100		0,06	73		3,0	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		105913,8	100		11,0	100		141,7	100		934,2	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,3	100		0,19	100		3,6	100		0,25	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		106130,5	100		10,8	100		142,1	100		933,2	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,2	100		0,2	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		105947,7	100		11,1	100		141,9	100		929,6	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,5	100		0,15	100		3,3	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		106667,5	100		11,0	100		142,0	100		926,9	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		0,27	73		3,4	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		108486,6	100		10,9	100		142,3	100		933,4	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,29	100		3,3	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		105628,6	100		11,2	100		142,3	100		928,2	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,6	100		0,31	100		3,7	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,1	100		107183,8	100		11,1	100		142,2	100		931,9	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,6	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		104107,4	100		11,4	100		141,8	100		932,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,5	100		0,13	73		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		104177,2	100		11,3	100		141,9	100		932,7	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		31,0	100		0,3	100		0,0	100		103572,1	100		11,3	100		141,9	100		930,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,3	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		105570,7	100		11,1	100		142,0	100		934,8	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,8	100		0,18	100		3,4	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		104045,5	100		11,2	100		141,9	100		930,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,5	100		0,07	73		3,3	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		106747,9	100		10,7	100		142,4	100		937,4	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,7	100		0,2	100		3,4	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		107163,6	100		11,1	100		142,1	100		935,9	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		105567,1	100		11,2	100		142,2	100		926,9	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,2	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		105793,5	100		11,2	100		142,0	100		931,9	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,7	100		0,08	73		3,4	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		105260,8	100		11,2	100		142,0	100		935,5	100	In marcia
20:00		1,4	100		2,1	100		0,08	100		3,2	100		0,26	94		24,9	100		0,3	100		0,0	100		103038,7	100		11,4	100		142,1	100		935,0	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		105646,5	100		11,1	100		142,0	100		934,4	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,4	84		0,14	100		3,8	84		0,24	100		21,1	84		0,3	84		0,1	84		105715,2	100		11,1	84		141,9	100		937,3	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,4	79		0,07	73		3,4	79		0,24	100		33,8	79		0,3	79		0,0	79		106641,7	100		11,0	79		142,2	100	</			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,5	100		0,29	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		102347,6	100		11,3	100		141,4	100		938,2	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,6	100		0,2	100		3,5	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,0	100		102442,3	100		11,3	100		141,4	100		941,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,2	100		0,14	73		3,3	100		0,25	100		41,8	100		0,3	100		0,0	100		105261,4	100		10,7	100		141,8	100		952,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,3	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		105799,4	100		11,0	100		141,4	100		942,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,1	100		0,18	100		3,5	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		103142,6	100		11,2	100		141,4	100		931,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,6	100		0,33	100		3,0	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		103908,3	100		11,2	100		141,4	100		939,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,2	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		40,1	100		0,3	100		0,1	100		104497,7	100		11,2	100		142,0	100		930,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,29	100		3,2	100		0,25	94		26,8	100		0,3	100		0,0	100		101899,5	100		11,3	100		141,4	100		931,9	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,2	100		0,16	100		3,6	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,1	100		104790,7	100		11,1	100		141,4	100		933,2	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,1	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,0	100		105722,8	100		10,9	100		141,0	100		937,3	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,2	100		0,18	73		3,1	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		105513,4	100		11,0	100		141,6	100		938,6	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,1	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		105916,6	100		11,0	100		141,4	100		936,4	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,4	100		0,2	100		3,4	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		104478,0	100		11,2	100		141,6	100		930,1	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,13	100		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		104324,4	100		11,3	100		141,8	100		930,2	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,16	73		3,3	100		0,24	100		34,9	100		0,3	100		0,0	100		106026,7	100		11,0	100		141,5	100		931,4	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		2,7	100		0,01	100		3,3	100		0,25	94		26,1	100		0,3	100		0,0	100		102102,7	100		11,4	100		140,8	100		932,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,8	100		0,01	100		3,3	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		104315,6	100		11,1	100		141,2	100		937,5	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,9	84		0,07	100		3,4	84		0,24	100		29,4	84		0,2	84		0,0	84		105500,4	100		11,0	84		141,6	100		942,1	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,1	79		0,01	73		3,3	79		0,25	100		45,7	79		0,3	79		0,0	79		106690,4	100		11,0	79		142,2	100		935,9	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,1	100		0,04	100		3,5	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		106491,7	100		11,0	100		141,7	100		933,0	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,08	100		3,3	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		105016,0	100		11,2	100		141,6	100		928,3	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,4	100		0,09	100		3,3	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		105454,3	100		11,0	100		141,5	100		937,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,4	100		0,06	73		3,0	100		0,24	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		105913,8	100		11,0	100		141,7	100		934,2	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,3	100		0,19	100		3,6	100		0,25	94		36,0	100		0,3	100		0,0	100		106130,5	100		10,8	100		142,1	100		933,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,2	100		3,3	100		0,24	100		25,6	100		0,3	100		0,0	100		105947,7	100		11,1	100		141,9	100		929,6	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,5	100		0,15	100		3,3	100		0,25	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		106667,5	100		11,0	100		142,0	100		926,9	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		0,27	73		3,4	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,1	100		108486,6	100		10,9	100		142,3	100		933,4	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,29	100		3,3	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,1	100		105628,6	100		11,2	100		142,3	100		928,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,6	100		0,31	100		3,7	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,1	100		107183,8	100		11,1	100		142,2	100		931,9	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,6	100		0,19	100		3,5	100		0,25	100		20,7	100		0,3	100		0,0	100		104107,4	100		11,4	100		141,8	100		932,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,5	100		0,13	73		3,4	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		104177,2	100		11,3	100		141,9	100		932,7	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		31,0	100		0,3	100		0,0	100		103572,1	100		11,3	100		141,9	100		930,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,3	100		0,18	100		3,2	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,1	100		105570,7	100		11,1	100		142,0	100		934,8	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,8	100		0,18	100		3,4	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,0	100		104045,5	100		11,2	100		141,9	100		930,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,5	100		0,07	73		3,3	100		0,25	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		106747,9	100		10,7	100		142,4	100		937,4	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,7	100		0,2	100		3,4	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		107163,6	100		11,1	100		142,1	100		935,9	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,1	100		3,4	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		105567,1	100		11,2	100		142,2	100		926,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,2	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		105793,5	100		11,2	100		142,0	100		931,9	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,7	100		0,08	73		3,4	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		105260,8	100		11,2	100		142,0	100		935,5	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		2,1	100		0,08	100		3,2	100		0,26	94		24,9	100		0,3	100		0,0	100		103038,7	100		11,4	100		142,1	100		935,0	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,2	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		24,7	100		0,3	100		0,0	100		105646,5	100		11,1	100		142,0	100		934,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,4	84		0,14	100		3,8	84		0,24	100		21,1	84		0,3	84		0,1	84		105715,2	100		11,1	84		141,9	100		937,3	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,4	79		0,07	73		3,4	79		0,24	100		33,8	79</																				