

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,1	100		2,48	100		3,0	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,4	100		96498,7	100		11,3	100		140,6	100		919,9	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,3	100		2,89	100		3,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		96344,0	100		11,2	100		140,7	100		928,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,4	100		3,84	73		2,8	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,4	100		98278,1	100		11,1	100		141,0	100		927,3	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,5	100		4,05	100		2,9	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		96240,4	100		11,3	100		139,8	100		920,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,4	100		2,92	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		96128,9	100		11,2	100		140,8	100		916,4	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,3	100		2,22	100		3,2	100		0,24	100		35,4	100		0,2	100		0,3	100		97612,7	100		11,0	100		140,0	100		924,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,7	100		1,93	73		3,1	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		95893,4	100		11,2	100		140,3	100		916,6	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,1	100		3,1	100		3,1	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,3	100		96883,9	100		11,2	100		140,1	100		919,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		2,04	100		3,2	100		0,25	100		33,5	98		0,3	100		0,3	100		95539,0	100		11,3	100		139,9	100		913,2	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,8	100		2,1	100		3,2	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		96113,8	100		11,3	100		140,3	100		916,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		1,21	73		2,9	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		96530,4	100		11,2	100		140,7	100		917,9	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,7	100		1,34	100		2,8	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,4	100		98446,3	100		10,9	100		140,5	100		923,0	100	In marcia
06:30		1,2	100		2,0	100		1,35	100		3,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		98950,0	100		11,1	100		140,5	100		920,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		0,82	100		3,1	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		100369,5	100		11,0	100		141,2	100		914,4	100	In marcia
07:30		1,5	100		1,9	100		0,91	73		3,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		97829,5	100		11,4	100		140,9	100		914,7	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,57	100		2,9	100		0,24	94		19,4	100		0,3	100		0,4	100		97758,2	100		11,4	100		140,7	100		920,3	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,3	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		96369,0	100		11,3	100		140,3	100		918,3	100	In marcia
09:00		1,2	86		1,8	86		0,79	100		2,7	86		0,24	100		31,4	86		0,3	86		0,2	86		98852,6	100		10,9	86		140,2	100		934,6	100	In marcia
09:30		1,2	77		2,3	77		0,45	73		3,1	77		0,24	100		17,2	77		0,3	77		0,2	77		97652,0	100		11,1	77		139,8	100		927,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		2,1	100		0,43	100		2,9	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		98779,4	100		10,8	100		140,5	100		936,6	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,31	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,4	100		98157,1	100		11,1	100		140,4	100		926,7	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,1	100		0,35	100		3,2	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		97613,2	100		11,2	100		140,2	100		924,4	100	In marcia
11:30		1,5	100		0,5	100		0,16	73		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		98789,6	100		10,9	100		140,6	100		928,9	100	In marcia
12:00		2,0	100		0,9	100		0,2	100		3,5	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,2	100		97172,2	100		11,2	100		140,4	100		925,3	100	In marcia
12:30		2,7	100		1,6	100		0,39	100		3,5	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		96608,6	100		11,2	100		140,5	100		921,9	100	In marcia
13:00		3,5	100		2,0	100		0,39	100		3,5	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		98479,3	100		10,9	100		140,5	100		934,1	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,6	100		0,34	73		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		96590,0	100		11,2	100		140,7	100		922,6	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,6	100		0,25	100		3,3	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,3	100		98996,5	100		10,9	100		140,7	100		929,7	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,3	100		0,32	100		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,2	100		99274,6	100		11,1	100		140,8	100		926,1	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,5	100		0,32	100		3,2	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		97947,4	100		11,1	100		140,6	100		925,5	100	In marcia
15:30		1,8	100		1,5	100		0,24	73		3,3	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		97240,7	100		11,2	100		140,7	100		926,9	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,1	100		0,21	100		3,3	100		0,24	94		27,1	100		0,3	100		0,3	100		98839,8	100		11,0	100		140,7	100		929,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,3	100		0,38	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		98083,4	100		11,1	100		140,8	100		927,0	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		0,38	100		3,1	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		97439,9	100		11,1	100		140,6	100		928,0	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,8	100		0,29	73		2,9	100		0,23	100		23,8	100		0,2	100		0,3	100		98063,6	100		11,0	100		141,3	100		932,4	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,6	100		0,31	100		3,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		98502,4	100		10,8	100		141,7	100		934,8	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,6	100		0,2	100		3,0	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		98919,1	100		10,5	100		140,8	100		946,4	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,8	100		0,25	100		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,2	100		0,2	100		98786,0	100		11,1	100		140,0	100		932,4	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,2	100		0,15	73		3,0	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		98171,7	100		11,2	100		140,2	100		920,3	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,5	100		0,36	100		3,5	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		0,1	100		96673,1	100		11,3	100		139,6	100		916,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,47	100		3,0	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		95531,9	100		11,4	100		140,5	100		913,9	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,7	84		0,47	100		2,9	84		0,24	100		35,4	84		0,3	84		0,2	84		96331,0	100		11,3	84		140,5	100		918,2	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,0	79		0,34	73		3,1	79		0,24	100		42,0	79		0,3	79		0,0	79		94538,8	100		11,4	79		140,6	100		922,3	100	In marcia
22:00		1,3	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,1	100		2,48	100		3,0	100		0,24	100		20,3	100		0,3	100		0,4	100		96498,7	100	11,3	100		140,6	100		919,9	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,3	100		2,89	100		3,0	100		0,24	100		28,6	100		0,3	100		0,3	100		96344,0	100	11,2	100		140,7	100		928,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,4	100		3,84	73		2,8	100		0,24	100		35,9	100		0,3	100		0,4	100		98278,1	100	11,1	100		141,0	100		927,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,5	100		4,05	100		2,9	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		96240,4	100	11,3	100		139,8	100		920,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,4	100		2,92	100		3,1	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		96128,9	100	11,2	100		140,8	100		916,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,3	100		2,22	100		3,2	100		0,24	100		35,4	100		0,2	100		0,3	100		97612,7	100	11,0	100		140,0	100		924,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,7	100		1,93	73		3,1	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,4	100		95893,4	100	11,2	100		140,3	100		916,6	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,1	100		3,1	100		3,1	100		0,25	94		34,7	100		0,3	100		0,3	100		96883,9	100	11,2	100		140,1	100		919,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		2,04	100		3,2	100		0,25	100		33,5	98		0,3	100		0,3	100		95539,0	100	11,3	100		139,9	100		913,2	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,8	100		2,1	100		3,2	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		96113,8	100	11,3	100		140,3	100		916,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		1,21	73		2,9	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		96530,4	100	11,2	100		140,7	100		917,9	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,7	100		1,34	100		2,8	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,4	100		98446,3	100	10,9	100		140,5	100		923,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		2,0	100		1,35	100		3,0	100		0,25	100		31,8	100		0,3	100		0,3	100		98950,0	100	11,1	100		140,5	100		920,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		0,82	100		3,1	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,5	100		100369,5	100	11,0	100		141,2	100		914,4	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,9	100		0,91	73		3,0	100		0,25	100		22,5	100		0,3	100		0,4	100		97829,5	100	11,4	100		140,9	100		914,7	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,57	100		2,9	100		0,24	94		19,4	100		0,3	100		0,4	100		97758,2	100	11,4	100		140,7	100		920,3	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,3	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		96369,0	100	11,3	100		140,3	100		918,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	86		1,8	86		0,79	100		2,7	86		0,24	100		31,4	86		0,3	86		0,2	86		98852,6	100	10,9	86		140,2	100		934,6	100		in Betrieb
09:30		1,2	77		2,3	77		0,45	73		3,1	77		0,24	100		17,2	77		0,3	77		0,2	77		97652,0	100	11,1	77		139,8	100		927,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		2,1	100		0,43	100		2,9	100		0,24	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		98779,4	100	10,8	100		140,5	100		936,6	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,31	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,4	100		98157,1	100	11,1	100		140,4	100		926,7	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,1	100		0,35	100		3,2	100		0,24	100		28,9	100		0,3	100		0,3	100		97613,2	100	11,2	100		140,2	100		924,4	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		0,5	100		0,16	73		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		98789,6	100	10,9	100		140,6	100		928,9	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		0,9	100		0,2	100		3,5	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,2	100		97172,2	100	11,2	100		140,4	100		925,3	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		1,6	100		0,39	100		3,5	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		96608,6	100	11,2	100		140,5	100		921,9	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		2,0	100		0,39	100		3,5	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,3	100		98479,3	100	10,9	100		140,5	100		934,1	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,6	100		0,34	73		3,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,2	100		96590,0	100	11,2	100		140,7	100		922,6	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,6	100		0,25	100		3,3	100		0,24	100		36,1	100		0,3	100		0,3	100		98996,5	100	10,9	100		140,7	100		929,7	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,3	100		0,32	100		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,2	100		99274,6	100	11,1	100		140,8	100		926,1	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,5	100		0,32	100		3,2	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		97947,4	100	11,1	100		140,6	100		925,5	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,5	100		0,24	73		3,3	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		97240,7	100	11,2	100		140,7	100		926,9	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,1	100		0,21	100		3,3	100		0,24	94		27,1	100		0,3	100		0,3	100		98839,8	100	11,0	100		140,7	100		929,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,3	100		0,38	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,3	100		0,2	100		98083,4	100	11,1	100		140,8	100		927,0	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,38	100		3,1	100		0,24	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		97439,9	100	11,1	100		140,6	100		928,0	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,8	100		0,29	73		2,9	100		0,23	100		23,8	100		0,2	100		0,3	100		98063,6	100	11,0	100		141,3	100		932,4	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,6	100		0,31	100		3,0	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,3	100		98502,4	100	10,8	100		141,7	100		934,8	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,6	100		0,2	100		3,0	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		98919,1	100	10,5	100		140,8	100		946,4	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,8	100		0,25	100		3,0	100		0,24	100		21,0	100		0,2	100		0,2	100		98786,0	100	11,1	100		140,0	100		932,4	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,2	100		0,15	73		3,0	100		0,24	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		98171,7	100	11,2	100		140,2	100		920,3	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,5	100		0,36	100		3,5	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		0,1	100		96673,1	100	11,3	100		139,6	100		916,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,47	100		3,0	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		95531,9	100	11,4	100		140,5	100		913,9	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,7	84		0,47	100		2,9	84		0,24	100		35,4	84		0,3	84		0,2	84		96331,0	100	11,3	84		140,5	100		918,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,0	79		0,34	73		3,1	79		0,24	100		42,0	79		0,3	79		0,0	79		94538,8	100	11,4	79		140,6	100		922,3	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,1	100		0,27	10																												