

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,1	100		1,82	100		3,8	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		91861,8	100		11,2	100		140,5	100		922,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,1	100		2,23	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		91750,0	100		11,2	100		140,8	100		923,2	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,1	100		3,0	73		3,5	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		91550,5	100		11,2	100		140,1	100		924,0	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,2	100		2,14	100		3,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		90177,4	100		11,4	100		140,2	100		924,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,1	100		2,32	100		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		90782,9	100		11,3	100		140,1	100		925,2	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,1	100		1,59	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		90211,0	100		11,3	100		140,1	100		928,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		2,51	73		3,6	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,1	100		91124,3	100		11,3	100		140,5	100		924,8	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,1	100		2,12	100		3,4	100		0,25	94		40,1	100		0,3	100		0,2	100		93431,5	100		10,7	100		140,6	100		938,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		5,11	100		3,4	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		92468,4	100		11,2	100		139,4	100		928,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,1	100		2,7	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		92592,5	100		11,1	100		140,8	100		924,5	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,1	100		2,15	73		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		90514,2	100		11,3	100		139,0	100		915,3	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,1	100		2,6	100		3,5	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		92679,2	100		11,0	100		140,3	100		922,2	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,1	100		2,09	100		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		91477,9	100		11,1	100		140,3	100		916,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		1,55	100		3,7	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		92666,2	100		11,0	100		140,3	100		922,2	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		1,15	73		3,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		92351,7	100		10,9	100		140,3	100		931,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,5	100		28,18	100		3,4	100		0,24	94		17,8	100		0,2	100		0,1	100		92232,2	100		11,0	100		140,2	100		929,2	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,1	100		5,37	100		3,9	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,1	100		90358,8	100		11,3	100		140,1	100		927,1	100	In marcia
09:00		1,2	86		0,2	86		4,19	100		3,8	86		0,24	100		18,0	86		0,2	86		0,1	86		91996,6	100		11,1	86		140,0	100		930,7	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,1	78		4,28	73		3,0	78		0,24	100		33,4	78		0,3	78		0,0	78		90980,6	100		11,2	78		140,2	100		928,3	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,2	100		5,98	100		3,2	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		89669,5	100		11,4	100		140,1	100		923,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,1	100		4,62	100		3,1	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,0	100		92215,5	100		11,1	100		140,2	100		930,1	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,2	100		4,23	100		2,9	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		90228,9	100		11,2	100		140,4	100		926,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,1	100		5,01	73		2,9	100		0,24	100		34,0	100		0,2	100		0,0	100		92554,3	100		11,0	100		140,4	100		933,9	100	In marcia
12:00		1,2	100		0,2	100		6,65	100		2,9	100		0,24	94		33,9	100		0,3	100		0,0	100		92677,9	100		10,8	100		140,2	100		936,9	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,1	100		4,42	100		3,0	100		0,24	100		32,1	100		0,2	100		0,0	100		92734,1	100		11,0	100		140,2	100		928,8	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,0	100		4,02	100		3,0	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		92528,9	100		11,0	100		140,3	100		926,8	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,1	100		5,44	73		3,0	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		91718,7	100		11,1	100		140,3	100		925,0	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,1	100		5,31	100		3,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		92013,8	100		11,1	100		140,2	100		931,2	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,1	100		3,07	100		3,1	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		91403,3	100		11,2	100		140,4	100		928,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,2	100		5,92	100		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		89805,3	100		11,4	100		140,1	100		925,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,1	100		3,66	73		3,0	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		89069,9	100		11,5	100		140,3	100		927,0	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,1	100		1,09	100		2,9	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		91198,1	100		11,4	100		140,4	100		928,3	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,1	100		3,22	100		3,1	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		90522,1	100		11,4	100		140,1	100		930,8	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,2	100		4,57	100		3,0	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		93231,5	100		11,2	100		140,4	100		933,3	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,1	100		2,09	73		2,9	100		0,24	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		96280,7	100		10,9	100		140,9	100		940,9	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,1	100		2,7	100		3,1	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		98823,6	100		11,0	100		140,9	100		939,8	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,1	100		2,57	100		3,1	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,0	100		98778,3	100		10,9	100		140,9	100		940,9	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,1	100		1,66	100		3,0	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,0	100		98256,1	100		11,1	100		140,6	100		942,3	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,0	100		1,5	73		2,9	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		98624,0	100		11,0	100		140,8	100		940,5	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,1	100		1,59	100		2,9	100		0,23	94		23,8	100		0,2	100		0,0	100		99144,8	100		11,0	100		140,7	100		944,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		1,24	100		3,1	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,0	100		99075,1	100		11,0	100		140,6	100		943,0	100	In marcia
21:00		1,2	84		0,1	84		1,5	100		3,2	84		0,24	100		31,5	84		0,3	84		0,0	84		97229,7	100		11,1	84		140,7	100		942,7	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,0	79		1,09	73		3,1	79		0,24	100		32,6	79		0,3	79		0,0	79		97212,3	100		11,1	79		140,8	100		945,1	100	In marcia
22:00	</																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,2	100		0,1	100		1,82	100		3,8	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		91861,8	100	11,2	100		140,5	100		922,5	100	in Betrieb
01:00		1,2	100		0,1	100		2,23	100		3,8	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,2	100		91750,0	100	11,2	100		140,8	100		923,2	100	in Betrieb
01:30		1,2	100		0,1	100		3,0	73		3,5	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		91550,5	100	11,2	100		140,1	100		924,0	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		0,2	100		2,14	100		3,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		90177,4	100	11,4	100		140,2	100		924,4	100	in Betrieb
02:30		1,2	100		0,1	100		2,32	100		3,7	100		0,25	100		32,5	100		0,3	100		0,2	100		90782,9	100	11,3	100		140,1	100		925,2	100	in Betrieb
03:00		1,2	100		0,1	100		1,59	100		3,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		90211,0	100	11,3	100		140,1	100		928,5	100	in Betrieb
03:30		1,2	100		0,1	100		2,51	73		3,6	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,1	100		91124,3	100	11,3	100		140,5	100		924,8	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		0,1	100		2,12	100		3,4	100		0,25	94		40,1	100		0,3	100		0,2	100		93431,5	100	10,7	100		140,6	100		938,7	100	in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		5,11	100		3,4	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		92468,4	100	11,2	100		139,4	100		928,1	100	in Betrieb
05:00		1,2	100		0,1	100		2,7	100		3,4	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		92592,5	100	11,1	100		140,8	100		924,5	100	in Betrieb
05:30		1,2	100		0,1	100		2,15	73		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		90514,2	100	11,3	100		139,0	100		915,3	100	in Betrieb
06:00		1,2	100		0,1	100		2,6	100		3,5	100		0,25	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		92679,2	100	11,0	100		140,3	100		922,2	100	in Betrieb
06:30		1,2	100		0,1	100		2,09	100		3,5	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		91477,9	100	11,1	100		140,3	100		916,6	100	in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		1,55	100		3,7	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,2	100		92666,2	100	11,0	100		140,3	100		922,2	100	in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		1,15	73		3,4	100		0,25	100		31,2	100		0,3	100		0,3	100		92351,7	100	10,9	100		140,3	100		931,2	100	in Betrieb
08:00		1,2	100		0,5	100		28,18	100		3,4	100		0,24	94		17,8	100		0,2	100		0,1	100		92232,2	100	11,0	100		140,2	100		929,2	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		0,1	100		5,37	100		3,9	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,1	100		90358,8	100	11,3	100		140,1	100		927,1	100	in Betrieb
09:00		1,2	86		0,2	86		4,19	100		3,8	86		0,24	100		18,0	86		0,2	86		0,1	86		91996,6	100	11,1	86		140,0	100		930,7	100	in Betrieb
09:30		1,2	78		0,1	78		4,28	73		3,0	78		0,24	100		33,4	78		0,3	78		0,0	78		90980,6	100	11,2	78		140,2	100		928,3	100	in Betrieb
10:00		1,2	100		0,2	100		5,98	100		3,2	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		89669,5	100	11,4	100		140,1	100		923,5	100	in Betrieb
10:30		1,2	100		0,1	100		4,62	100		3,1	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,0	100		92215,5	100	11,1	100		140,2	100		930,1	100	in Betrieb
11:00		1,2	100		0,2	100		4,23	100		2,9	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		90228,9	100	11,2	100		140,4	100		926,4	100	in Betrieb
11:30		1,2	100		0,1	100		5,01	73		2,9	100		0,24	100		34,0	100		0,2	100		0,0	100		92554,3	100	11,0	100		140,4	100		933,9	100	in Betrieb
12:00		1,2	100		0,2	100		6,65	100		2,9	100		0,24	94		33,9	100		0,3	100		0,0	100		92677,9	100	10,8	100		140,2	100		936,9	100	in Betrieb
12:30		1,2	100		0,1	100		4,42	100		3,0	100		0,24	100		32,1	100		0,2	100		0,0	100		92734,1	100	11,0	100		140,2	100		928,8	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		0,0	100		4,02	100		3,0	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,1	100		92528,9	100	11,0	100		140,3	100		926,8	100	in Betrieb
13:30		1,2	100		0,1	100		5,44	73		3,0	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		91718,7	100	11,1	100		140,3	100		925,0	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		0,1	100		5,31	100		3,0	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		92013,8	100	11,1	100		140,2	100		931,2	100	in Betrieb
14:30		1,2	100		0,1	100		3,07	100		3,1	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		91403,3	100	11,2	100		140,4	100		928,9	100	in Betrieb
15:00		1,2	100		0,2	100		5,92	100		3,1	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,0	100		89805,3	100	11,4	100		140,1	100		925,4	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		0,1	100		3,66	73		3,0	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		89069,9	100	11,5	100		140,3	100		927,0	100	in Betrieb
16:00		1,2	100		0,1	100		1,09	100		2,9	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		91198,1	100	11,4	100		140,4	100		928,3	100	in Betrieb
16:30		1,2	100		0,1	100		3,22	100		3,1	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		90522,1	100	11,4	100		140,1	100		930,8	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		0,2	100		4,57	100		3,0	100		0,24	100		33,0	100		0,3	100		0,0	100		93231,5	100	11,2	100		140,4	100		933,3	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		0,1	100		2,09	73		2,9	100		0,24	100		38,1	100		0,3	100		0,1	100		96280,7	100	10,9	100		140,9	100		940,9	100	in Betrieb
18:00		1,2	100		0,1	100		2,7	100		3,1	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		98823,6	100	11,0	100		140,9	100		939,8	100	in Betrieb
18:30		1,2	100		0,1	100		2,57	100		3,1	100		0,24	100		34,9	100		0,2	100		0,0	100		98778,3	100	10,9	100		140,9	100		940,9	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		0,1	100		1,66	100		3,0	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,0	100		98256,1	100	11,1	100		140,6	100		942,3	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		0,0	100		1,5	73		2,9	100		0,24	100		29,1	100		0,2	100		0,0	100		98624,0	100	11,0	100		140,8	100		940,5	100	in Betrieb
20:00		1,2	100		0,1	100		1,59	100		2,9	100		0,23	94		23,8	100		0,2	100		0,0	100		99144,8	100	11,0	100		140,7	100		944,3	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		1,24	100		3,1	100		0,24	100		29,6	100		0,2	100		0,0	100		99075,1	100	11,0	100		140,6	100		943,0	100	in Betrieb
21:00		1,2	84		0,1	84		1,5	100		3,2	84		0,24	100		31,5	84		0,3	84		0,0	84		97229,7	100	11,1	84		140,7	100		942,7	100	in Betrieb
21:30		1,2	79		0,0	79		1,09	73		3,1	79		0,24	100		32,6	79		0,3	79		0,0	79		97212,3	100	11,1	79		140,8	100		945,1	100	in Betrieb
22:00		1,2	100		0,0	100		1,02	100		3,4	100		0,23	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		98381,9	100	10,9	100		140,4	100				