

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,5	100		1,6	100		0,7	100		4,0	100		0,23	100		26,4	100		0,2	100		0,0	100		103467,7	100	11,0	100	141,1	100	954,9	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,4	100		0,61	100		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		101612,1	100	11,2	100	141,3	100	955,5	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,6	100		0,61	73		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		101177,0	100	11,3	100	141,0	100	945,8	100	In marcia
02:00		2,6	100		2,2	100		0,68	100		3,4	100		0,23	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		102656,7	100	11,1	100	141,4	100	950,0	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,3	100		0,68	100		3,6	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		100136,2	100	11,2	100	141,1	100	945,0	100	In marcia
03:00		1,4	100		0,8	100		0,46	100		3,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		99113,4	100	11,3	100	141,1	100	942,1	100	In marcia
03:30		1,7	100		1,3	100		0,71	73		3,7	100		0,24	100		40,2	100		0,2	100		0,0	100		101134,6	100	11,2	100	141,0	100	944,8	100	In marcia
04:00		2,3	100		2,5	100		0,67	100		3,7	100		0,24	95		42,4	100		0,3	100		0,0	100		103433,9	100	11,1	100	141,6	100	948,4	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,4	100		0,62	100		3,3	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		99744,0	100	11,4	100	140,5	100	941,1	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,1	100		0,51	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,2	100		0,0	100		103083,3	100	11,0	100	140,9	100	955,5	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,3	100		0,42	73		3,4	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		101067,1	100	11,2	100	139,8	100	949,5	100	In marcia
06:00		2,1	100		1,3	100		0,65	100		3,6	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		102401,5	100	10,5	100	140,7	100	958,1	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,9	100		0,48	100		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		101575,8	100	11,3	100	140,9	100	945,4	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,4	100		0,33	100		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		102436,1	100	11,1	100	141,4	100	939,4	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,7	100		0,26	73		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		101772,4	100	11,2	100	140,8	100	943,7	100	In marcia
08:00		1,5	100		1,4	100		0,32	100		3,4	100		0,24	95		27,3	100		0,2	100		0,0	100		102620,7	100	11,1	100	141,1	100	943,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,38	100		3,7	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,0	100		102970,4	100	10,9	100	141,1	100	948,5	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,8	86		0,42	100		3,4	86		0,23	100		24,2	86		0,3	86		0,0	86		101573,0	100	11,2	86	141,0	100	943,6	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,7	78		0,4	73		3,5	78		0,24	100		32,5	78		0,3	78		0,1	78		102294,1	100	11,1	78	141,1	100	948,6	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,9	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		100894,3	100	11,2	100	140,9	100	954,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		0,65	100		3,4	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,0	100		102547,8	100	11,1	100	141,1	100	956,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,6	100		0,7	100		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		100451,8	100	11,3	100	141,0	100	948,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,7	100		0,68	73		3,1	100		0,24	100		23,8	100		0,2	100		0,0	100		102265,8	100	11,2	100	141,0	100	953,1	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,4	100		0,33	100		4,1	100		0,23	94		19,9	100		0,2	100		0,0	100		103290,1	100	10,9	100	141,1	100	955,9	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,1	100		0,25	100		26,6	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,0	100		102535,4	100	11,2	100	141,1	100	944,2	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,0	100		0,63	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,2	100		0,0	100		99708,3	100	11,2	100	140,8	100	936,8	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,9	100		0,94	76		3,2	100		0,24	100		39,3	100		0,2	100		0,1	100		100828,6	100	11,1	100	141,5	100	937,1	100	In marcia
14:00		1,2	100		2,1	100		1,02	100		3,3	100		0,24	100		37,1	100		0,2	100		0,0	100		100358,0	100	11,1	100	140,5	100	940,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,2	100		0,39	100		3,3	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		98283,1	100	11,3	100	140,8	100	941,0	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,5	100		0,74	100		3,1	100		0,23	100		31,2	100		0,2	100		0,0	100		100716,9	100	11,1	100	140,9	100	945,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		0,47	73		3,5	100		0,24	100		24,5	100		0,2	100		0,0	100		98812,6	100	11,3	100	140,8	100	944,4	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		0,38	100		4,0	100		0,24	94		31,1	100		0,2	100		0,0	100		98634,2	100	11,3	100	141,0	100	939,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,4	100		0,69	100		3,4	100		0,23	100		27,4	100		0,2	100		0,0	100		100666,5	100	11,1	100	140,4	100	943,9	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		0,4	100		3,6	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		96387,0	100	11,5	100	140,7	100	932,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,4	73		3,4	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		100279,8	100	11,2	100	141,4	100	941,9	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,3	100		0,21	100		5,5	100		0,23	100		27,3	100		0,2	100		0,0	100		99577,2	100	11,2	100	140,7	100	945,7	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,9	100		0,27	100		3,1	100		0,24	100		32,2	100		0,2	100		0,0	100		97991,2	100	11,2	100	140,8	100	937,9	100	In marcia
19:00		1,9	100		1,7	100		0,5	100		33,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		100603,2	100	11,0	100	141,0	100	942,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,8	100		0,32	73		3,2	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		98266,0	100	11,2	100	140,9	100	934,0	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,0	100		0,19	100		14,5	100		0,24	94		33,2	100		0,2	100		0,0	100		99469,2	100	10,7	100	140,8	100	947,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,6	100		0,16	100		6,4	100		0,24	100		33,5	100		0,2	100		0,0	100		99131,8	100	11,2	100	141,2	100	935,6	100	In marcia
21:00		1,2	86		2,0	86		0,27	100		3,1	86		0,24	100		36,3	86		0,2	86		0,0	86		100577,3	100	11,0	86	141,0	100	933,8	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,5	78		0,07	73		3,0	78		0,24	100		38,7	78		0,2	78		0,0	78		99695,4	100	10,9	78	140,9	100	943,0	100	In marcia
22:00		1,3	100		1,5	100		0,25	100		2,9	100		0,23	100		23,4	100		0,2	100		0,0	100		100012,0	100	11,0	100	140,6	100	942,9	100	In marcia
22:30		1,3	100		1,5	100		0,2	100		3,0	100		0,24	100		28,2	100		0,2	100		0,0	100		98467,9	100	11,2	100	141,5	100	935,4	100	In marcia
23:00		1,4																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,5	100		1,6	100		0,7	100		4,0	100		0,23	100		26,4	100		0,2	100		0,0	100		103467,7	100	11,0	100		141,1	100		954,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		0,61	100		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		101612,1	100	11,2	100		141,3	100		955,5	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,6	100		0,61	73		3,2	100		0,24	100		31,2	100		0,3	100		0,0	100		101177,0	100	11,3	100		141,0	100		945,8	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		2,2	100		0,68	100		3,4	100		0,23	100		23,5	100		0,2	100		0,0	100		102656,7	100	11,1	100		141,4	100		950,0	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,3	100		0,68	100		3,6	100		0,24	100		32,6	100		0,2	100		0,0	100		100136,2	100	11,2	100		141,1	100		945,0	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		0,8	100		0,46	100		3,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		99113,4	100	11,3	100		141,1	100		942,1	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		1,3	100		0,71	73		3,7	100		0,24	100		40,2	100		0,2	100		0,0	100		101134,6	100	11,2	100		141,0	100		944,8	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		2,5	100		0,67	100		3,7	100		0,24	95		42,4	100		0,3	100		0,0	100		103433,9	100	11,1	100		141,6	100		948,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,4	100		0,62	100		3,3	100		0,25	100		34,4	100		0,3	100		0,0	100		99744,0	100	11,4	100		140,5	100		941,1	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,1	100		0,51	100		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,2	100		0,0	100		103083,3	100	11,0	100		140,9	100		955,5	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,3	100		0,42	73		3,4	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,0	100		101067,1	100	11,2	100		139,8	100		949,5	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		1,3	100		0,65	100		3,6	100		0,24	100		30,8	100		0,3	100		0,0	100		102401,5	100	10,5	100		140,7	100		958,1	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,9	100		0,48	100		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		101575,8	100	11,3	100		140,9	100		945,4	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,4	100		0,33	100		3,7	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		102436,1	100	11,1	100		141,4	100		939,4	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,7	100		0,26	73		3,5	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		101772,4	100	11,2	100		140,8	100		943,7	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		1,4	100		0,32	100		3,4	100		0,24	95		27,3	100		0,2	100		0,0	100		102620,7	100	11,1	100		141,1	100		943,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,38	100		3,7	100		0,24	100		26,2	100		0,2	100		0,0	100		102970,4	100	10,9	100		141,1	100		948,5	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,8	86		0,42	100		3,4	86		0,23	100		24,2	86		0,3	86		0,0	86		101573,0	100	11,2	86		141,0	100		943,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,7	78		0,4	73		3,5	78		0,24	100		32,5	78		0,3	78		0,1	78		102294,1	100	11,1	78		141,1	100		948,6	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,9	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		100894,3	100	11,2	100		140,9	100		954,3	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		0,65	100		3,4	100		0,24	100		23,0	100		0,2	100		0,0	100		102547,8	100	11,1	100		141,1	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,6	100		0,7	100		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		100451,8	100	11,3	100		141,0	100		948,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,7	100		0,68	73		3,1	100		0,24	100		23,8	100		0,2	100		0,0	100		102265,8	100	11,2	100		141,0	100		953,1	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,4	100		0,33	100		4,1	100		0,23	94		19,9	100		0,2	100		0,0	100		103290,1	100	10,9	100		141,1	100		955,9	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,1	100		0,25	100		26,6	100		0,24	100		22,0	100		0,2	100		0,0	100		102535,4	100	11,2	100		141,1	100		944,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,0	100		0,63	100		3,5	100		0,24	100		28,2	100		0,2	100		0,0	100		99708,3	100	11,2	100		140,8	100		936,8	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,9	100		0,94	76		3,2	100		0,24	100		39,3	100		0,2	100		0,1	100		100828,6	100	11,1	100		141,5	100		937,1	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		2,1	100		1,02	100		3,3	100		0,24	100		37,1	100		0,2	100		0,0	100		100358,0	100	11,1	100		140,5	100		940,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,2	100		0,39	100		3,3	100		0,24	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		98283,1	100	11,3	100		140,8	100		941,0	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,5	100		0,74	100		3,1	100		0,23	100		31,2	100		0,2	100		0,0	100		100716,9	100	11,1	100		140,9	100		945,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		0,47	73		3,5	100		0,24	100		24,5	100		0,2	100		0,0	100		98812,6	100	11,3	100		140,8	100		944,4	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		0,38	100		4,0	100		0,24	94		31,1	100		0,2	100		0,0	100		98634,2	100	11,3	100		141,0	100		939,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,4	100		0,69	100		3,4	100		0,23	100		27,4	100		0,2	100		0,0	100		100666,5	100	11,1	100		140,4	100		943,9	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,4	100		3,6	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,0	100		96387,0	100	11,5	100		140,7	100		932,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,4	73		3,4	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,0	100		100279,8	100	11,2	100		141,4	100		941,9	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		1,3	100		0,21	100		5,5	100		0,23	100		27,3	100		0,2	100		0,0	100		99577,2	100	11,2	100		140,7	100		945,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,9	100		0,27	100		3,1	100		0,24	100		32,2	100		0,2	100		0,0	100		97991,2	100	11,2	100		140,8	100		937,9	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,7	100		0,5	100		33,3	100		0,23	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		100603,2	100	11,0	100		141,0	100		942,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,8	100		0,32	73		3,2	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,0	100		98266,0	100	11,2	100		140,9	100		934,0	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,0	100		0,19	100		14,5	100		0,24	94		33,2	100		0,2	100		0,0	100		99469,2	100	10,7	100		140,8	100		947,4	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,6	100		0,16	100		6,4	100		0,24	100		33,5	100		0,2	100		0,0	100		99131,8	100	11,2	100		141,2	100		935,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		2,0	86		0,27	100		3,1	86		0,24	100		36,3	86		0,2	86		0,0	86		100577,3	100	11,0	86		141,0	100		933,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		0,07	73		3,0	78		0,24	100		38,7	78		0,2	78		0,0	78		99695,4	100	10,9	78		140,9	100		943,0	100		in Betrieb
22:00		1,3	100																																		