

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/04/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,5	100		0,63	100		3,3	100		0,24	100		39,9	100		0,2	100		0,3	100		101838,8	100		11,0	100		141,5	100		950,4	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,8	100		0,76	100		3,5	100		0,24	100		33,1	100		0,2	100		0,4	100		101274,3	100		11,0	100		141,4	100		942,5	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,3	100		0,41	73		3,4	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		101831,6	100		10,9	100		141,2	100		943,7	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,8	100		0,66	100		3,8	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,4	100		101967,7	100		10,9	100		141,2	100		943,0	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,8	100		0,33	100		3,6	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		101065,7	100		11,1	100		141,9	100		943,8	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,42	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,4	100		101516,4	100		11,1	100		141,4	100		945,5	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,1	100		0,24	73		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,3	100		101682,5	100		11,0	100		140,9	100		951,1	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,1	100		0,28	100		3,6	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		0,4	100		102418,7	100		10,9	100		141,3	100		948,3	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,8	100		0,27	100		4,1	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		101382,5	100		11,1	100		140,7	100		936,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,6	100		0,25	100		3,6	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,4	100		102243,3	100		11,0	100		141,6	100		941,5	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,9	100		0,27	73		3,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		99637,2	100		11,2	100		140,3	100		933,0	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,3	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,4	100		102494,1	100		10,9	100		140,0	100		943,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,3	100		0,27	100		3,6	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		101674,7	100		11,1	100		141,1	100		943,4	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,4	100		0,22	100		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		101064,7	100		11,1	100		141,1	100		941,1	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,5	100		0,26	73		3,6	100		0,24	100		40,1	100		0,3	100		0,4	100		102244,9	100		11,1	100		141,4	100		944,2	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,8	100		0,3	100		3,5	100		0,24	94		33,1	100		0,2	100		0,3	100		101876,7	100		11,1	100		141,0	100		943,0	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,3	100		0,38	100		6,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		101926,0	100		11,1	100		141,4	100		938,3	100	In marcia
09:00		1,2	84		1,2	84		0,46	100		4,4	84		0,24	100		36,5	84		0,3	84		0,5	84		102732,0	100		10,9	84		141,7	100		938,3	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,9	79		0,6	73		3,2	79		0,24	100		29,4	79		0,3	79		0,0	79		101622,8	100		11,2	79		141,5	100		939,9	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,9	100		0,31	100		3,4	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		100336,4	100		11,4	100		141,5	100		933,5	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,1	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		101539,1	100		11,3	100		141,6	100		936,8	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,0	100		0,32	100		3,5	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		100402,5	100		11,4	100		141,1	100		933,2	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,2	100		0,28	73		3,3	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,0	100		102080,3	100		11,2	100		142,3	100		928,5	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,8	100		1,34	100		3,1	100		0,24	94		34,8	100		0,3	100		0,0	100		101919,8	100		10,7	100		141,4	100		948,1	100	In marcia
12:30		1,3	100		2,4	100		0,88	100		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		102314,0	100		11,1	100		141,7	100		944,9	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,0	100		0,63	100		3,9	100		0,26	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		94634,7	100		11,9	100		141,6	100		921,3	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,9	100		0,74	73		3,4	100		0,24	100		22,3	100		0,2	100		0,0	100		99179,8	100		10,9	100		140,2	100		939,7	100	In marcia
14:00		1,4	100		0,8	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		22,8	100		0,2	100		0,0	100		101325,2	100		11,0	100		140,6	100		946,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,18	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,0	100		101615,4	100		10,8	100		141,2	100		953,7	100	In marcia
15:00		1,5	100		1,9	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		101517,5	100		11,2	100		141,4	100		942,1	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,7	100		0,08	73		3,4	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		101984,4	100		11,3	100		141,7	100		941,1	100	In marcia
16:00		3,7	100		1,0	100		0,03	100		3,6	100		0,25	94		19,1	100		0,3	100		0,0	100		101252,3	100		11,5	100		141,4	100		948,5	100	In marcia
16:30		2,0	100		1,4	100		0,17	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		98777,4	100		11,6	100		141,1	100		943,1	100	In marcia
17:00		3,1	100		2,0	100		0,23	100		3,3	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		99210,6	100		11,4	100		141,6	100		939,2	100	In marcia
17:30		4,8	100		1,4	100		0,03	73		4,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		98251,8	100		11,5	100		140,6	100		943,3	100	In marcia
18:00		1,7	100		0,5	100		0,05	100		5,4	100		0,23	100		21,4	100		0,2	100		0,0	100		101009,6	100		11,2	100		140,9	100		950,0	100	In marcia
18:30		1,5	100		1,2	100		0,25	100		2,9	100		0,23	100		17,0	100		0,2	100		0,0	100		98651,2	100		11,2	100		140,6	100		949,1	100	In marcia
19:00		1,9	100		2,6	100		0,39	100		3,1	100		0,23	100		19,3	100		0,2	100		0,0	100		99237,5	100		11,0	100		140,5	100		951,7	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,0	100		0,14	73		3,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		96068,7	100		11,4	100		140,8	100		939,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,2	100		0,09	100		3,0	100		0,23	94		39,5	100		0,2	100		0,0	100		99950,5	100		10,8	100		141,2	100		950,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,9	100		0,55	100		4,0	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,0	100		99253,1	100		11,1	100		140,8	100		940,6	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,8	84		0,4	100		3,1	84		0,24	100		27,6	84		0,2	84		0,0	84		95461,1	100		11,3	84		140,5	100		931,1	100	In marcia
21:30		1,8	79		1,4	79		0,25	73		10,3	79		0,24	100		33,5	79		0,2	79		0,0	79		102079,2	100		10,9	79		141,5	100		937,6	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage																
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand												
00:30		1,2	100		1,5	100		0,63	100		3,3	100		0,24	100		39,9	100		0,2	100		0,3	100		101838,8	100		11,0	100		141,5	100		141,4	100		950,4	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,8	100		0,76	100		3,5	100		0,24	100		33,1	100		0,2	100		0,4	100		101274,3	100		11,0	100		141,4	100		141,4	100		942,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,3	100		0,41	73		3,4	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,4	100		101831,6	100		10,9	100		141,2	100		141,2	100		943,7	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,8	100		0,66	100		3,8	100		0,24	100		29,2	100		0,2	100		0,4	100		101967,7	100		10,9	100		141,2	100		141,2	100		943,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,8	100		0,33	100		3,6	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		101065,7	100		11,1	100		141,9	100		141,9	100		943,8	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,42	100		3,7	100		0,24	100		28,6	100		0,2	100		0,4	100		101516,4	100		11,1	100		141,4	100		141,4	100		945,5	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,1	100		0,24	73		3,8	100		0,24	100		28,1	100		0,2	100		0,3	100		101682,5	100		11,0	100		140,9	100		140,9	100		951,1	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,1	100		0,28	100		3,6	100		0,24	94		30,9	100		0,3	100		0,4	100		102418,7	100		10,9	100		141,3	100		141,3	100		948,3	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,8	100		0,27	100		4,1	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		101382,5	100		11,1	100		140,7	100		140,7	100		936,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,6	100		0,25	100		3,6	100		0,24	100		29,0	100		0,2	100		0,4	100		102243,3	100		11,0	100		141,6	100		141,6	100		941,5	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,9	100		0,27	73		3,4	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		99637,2	100		11,2	100		140,3	100		140,3	100		933,0	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,3	100		0,15	100		3,7	100		0,24	100		27,6	100		0,2	100		0,4	100		102494,1	100		10,9	100		140,0	100		140,0	100		943,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,3	100		0,27	100		3,6	100		0,24	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		101674,7	100		11,1	100		141,1	100		141,1	100		943,4	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,4	100		0,22	100		3,8	100		0,25	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		101064,7	100		11,1	100		141,1	100		141,1	100		941,1	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,5	100		0,26	73		3,6	100		0,24	100		40,1	100		0,3	100		0,4	100		102244,9	100		11,1	100		141,4	100		141,4	100		944,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,8	100		0,3	100		3,5	100		0,24	94		33,1	100		0,2	100		0,3	100		101876,7	100		11,1	100		141,0	100		141,0	100		943,0	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,38	100		6,6	100		0,24	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		101926,0	100		11,1	100		141,4	100		141,4	100		938,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		1,2	84		0,46	100		4,4	84		0,24	100		36,5	84		0,3	84		0,5	84		102732,0	100		10,9	84		141,7	100		141,7	100		938,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,9	79		0,6	73		3,2	79		0,24	100		29,4	79		0,3	79		0,0	79		101622,8	100		11,2	79		141,5	100		141,5	100		939,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,9	100		0,31	100		3,4	100		0,25	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		100336,4	100		11,4	100		141,5	100		141,5	100		933,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,1	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		101539,1	100		11,3	100		141,6	100		141,6	100		936,8	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,0	100		0,32	100		3,5	100		0,25	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		100402,5	100		11,4	100		141,1	100		141,1	100		933,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,28	73		3,3	100		0,24	100		37,0	100		0,3	100		0,0	100		102080,3	100		11,2	100		142,3	100		142,3	100		928,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,8	100		1,34	100		3,1	100		0,24	94		34,8	100		0,3	100		0,0	100		101919,8	100		10,7	100		141,4	100		141,4	100		948,1	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		2,4	100		0,88	100		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		102314,0	100		11,1	100		141,7	100		141,7	100		944,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,0	100		0,63	100		3,9	100		0,26	100		25,8	100		0,3	100		0,0	100		94634,7	100		11,9	100		141,6	100		141,6	100		921,3	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,9	100		0,74	73		3,4	100		0,24	100		22,3	100		0,2	100		0,0	100		99179,8	100		10,9	100		140,2	100		140,2	100		939,7	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		0,8	100		0,14	100		3,4	100		0,24	100		22,8	100		0,2	100		0,0	100		101325,2	100		11,0	100		140,6	100		140,6	100		946,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,18	100		3,4	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,0	100		101615,4	100		10,8	100		141,2	100		141,2	100		953,7	100		in Betrieb
15:00		1,5	100		1,9	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		101517,5	100		11,2	100		141,4	100		141,4	100		942,1	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,7	100		0,08	73		3,4	100		0,24	100		35,3	100		0,3	100		0,0	100		101984,4	100		11,3	100		141,7	100		141,7	100		941,1	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,0	100		0,03	100		3,6	100		0,25	94		19,1	100		0,3	100		0,0	100		101252,3	100		11,5	100		141,4	100		141,4	100		948,5	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,4	100		0,17	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		98777,4	100		11,6	100		141,1	100		141,1	100		943,1	100		in Betrieb
17:00		3,1	100		2,0	100		0,23	100		3,3	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		99210,6	100		11,4	100		141,6	100		141,6	100		939,2	100		in Betrieb
17:30		4,8	100		1,4	100		0,03	73		4,8	100		0,24	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		98251,8	100		11,5	100		140,6	100		140,6	100		943,3	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,5	100		0,05	100		5,4	100		0,23	100		21,4	100		0,2	100		0,0	100		101009,6	100		11,2	100		140,9	100		140,9	100		950,0	100		in Betrieb
18:30		1,5	100		1,2	100		0,25	100		2,9	100		0,23	100		17,0	100		0,2	100		0,0	100		98651,2	100		11,2	100		140,6	100		140,6	100		949,1	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		2,6	100		0,39	100		3,1	100		0,23	100		19,3	100		0,2	100		0,0	100		99237,5	100		11,0	100		140,5	100		140,5	100		951,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,0	100		0,14	73		3,3	100		0,24	100		30,5	100		0,3	100		0,0	100		96068,7	100		11,4	100		140,8	100		140,8	100		939,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,2	100		0,09	100		3,0	100		0,2																											