

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		1,0	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,4	100		103377,5	100		11,0	100		141,8	100		947,7	100	In marcia
01:00		1,4	100		1,5	100		0,27	100		3,3	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		103710,8	100		10,8	100		141,5	100		962,4	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,4	100		0,17	73		3,5	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		102575,6	100		11,2	100		141,8	100		949,4	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,8	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		25,2	100		0,2	100		0,1	100		103954,3	100		10,9	100		141,4	100		954,9	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,3	100		0,01	100		3,4	100		0,24	100		19,5	100		0,2	100		0,1	100		104832,2	100		11,1	100		141,8	100		952,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		100344,2	100		11,4	100		141,9	100		938,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		102630,9	100		11,1	100		141,7	100		945,2	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,8	100		0,03	100		3,7	100		0,25	95		37,1	100		0,3	100		0,3	100		102192,6	100		11,2	100		141,9	100		940,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,8	100		0,03	100		3,4	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		103886,8	100		11,0	100		141,3	100		947,6	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		103046,6	100		11,1	100		141,5	100		950,3	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,2	100		103311,2	100		11,1	100		141,3	100		952,2	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		102640,0	100		11,1	100		141,3	100		943,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		102241,6	100		11,3	100		141,3	100		944,0	100	In marcia
07:00		1,4	100		2,0	100		0,08	100		3,5	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		103472,0	100		11,2	100		141,8	100		942,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		103153,9	100		11,3	100		141,8	100		936,7	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,6	100		0,02	100		3,9	100		0,25	94		36,3	100		0,3	100		0,4	100		105264,2	100		11,2	100		142,3	100		938,8	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,3	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		103896,4	100		11,4	100		141,9	100		938,6	100	In marcia
09:00		1,5	84		2,0	84		0,2	100		3,7	84		0,26	100		22,9	84		0,3	84		0,2	84		103115,4	100		11,5	84		142,1	100		936,1	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,6	79		0,04	73		4,0	79		0,25	100		21,7	79		0,3	79		0,0	79		104240,3	100		11,3	79		141,9	100		940,8	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		103488,6	100		11,3	100		141,3	100		945,5	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,9	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		100667,9	100		11,6	100		141,6	100		936,5	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,5	100		0,05	100		3,3	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		103181,7	100		11,3	100		141,7	100		943,9	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,5	100		0,22	73		3,8	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		102281,6	100		11,3	100		141,6	100		943,0	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,1	100		0,04	100		3,6	100		0,25	94		30,8	100		0,3	100		0,0	100		103312,8	100		11,1	100		141,6	100		942,4	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,2	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		100143,8	100		11,3	100		141,4	100		935,3	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,9	100		0,05	100		3,5	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		103669,7	100		11,0	100		141,8	100		941,1	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,18	73		3,3	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		104184,6	100		10,8	100		142,0	100		954,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		100987,8	100		11,4	100		141,6	100		943,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,9	100		0,13	100		3,8	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		102899,5	100		11,2	100		141,9	100		942,9	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,5	100		0,05	100		3,7	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		103076,2	100		11,1	100		141,8	100		945,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,0	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		98906,1	100		11,6	100		141,6	100		938,9	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,3	100		0,09	100		3,2	100		0,24	94		31,7	100		0,3	100		0,0	100		103102,2	100		11,1	100		141,8	100		945,4	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,4	100		0,1	100		3,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		101689,5	100		11,3	100		141,7	100		944,2	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,7	100		0,24	100		3,1	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		104236,9	100		11,0	100		142,0	100		949,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,8	100		0,17	73		3,3	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,0	100		103753,5	100		11,0	100		141,5	100		953,8	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,6	100		0,12	100		3,2	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		101538,3	100		11,3	100		141,6	100		942,9	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,7	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		102910,2	100		11,1	100		141,7	100		945,9	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,3	100		0,13	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		100713,5	100		11,3	100		141,7	100		940,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,1	73		3,5	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		100677,5	100		11,4	100		142,0	100		942,3	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		3,2	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,0	100		101890,4	100		11,2	100		141,7	100		947,5	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		102358,9	100		11,2	100		141,5	100		949,6	100	In marcia
21:00		1,2	86		1,3	86		0,0	100		3,2	86		0,25	100		24,7	86		0,3	86		0,0	86		100732,7	100		11,4	86		141,5	100		948,8	100	In marcia
21:30		1,5	78		1,3	78		0,08	73		3,4	78		0,25	100		39,5	78		0,3	78		0,0	78		102619,0	100		11,2	78		141,8	100		9		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,0	100		0,06	100		3,6	100		0,24	100		40,3	100		0,3	100		0,4	100		103377,5	100	11,0	100		141,8	100		947,7	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,5	100		0,27	100		3,3	100		0,24	100		31,7	100		0,3	100		0,3	100		103710,8	100	10,8	100		141,5	100		962,4	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,4	100		0,17	73		3,5	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,4	100		102575,6	100	11,2	100		141,8	100		949,4	100		in Betrieb
02:00		1,5	100		1,8	100		0,07	100		3,5	100		0,24	100		25,2	100		0,2	100		0,1	100		103954,3	100	10,9	100		141,4	100		954,9	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,3	100		0,01	100		3,4	100		0,24	100		19,5	100		0,2	100		0,1	100		104832,2	100	11,1	100		141,8	100		952,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,2	100		100344,2	100	11,4	100		141,9	100		938,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	73		3,5	100		0,24	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		102630,9	100	11,1	100		141,7	100		945,2	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,8	100		0,03	100		3,7	100		0,25	95		37,1	100		0,3	100		0,3	100		102192,6	100	11,2	100		141,9	100		940,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,8	100		0,03	100		3,4	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		103886,8	100	11,0	100		141,3	100		947,6	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		103046,6	100	11,1	100		141,5	100		950,3	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,2	100		103311,2	100	11,1	100		141,3	100		952,2	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		102640,0	100	11,1	100		141,3	100		943,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		0,4	100		102241,6	100	11,3	100		141,3	100		944,0	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		2,0	100		0,08	100		3,5	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,3	100		103472,0	100	11,2	100		141,8	100		942,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,7	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		103153,9	100	11,3	100		141,8	100		936,7	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,6	100		0,02	100		3,9	100		0,25	94		36,3	100		0,3	100		0,4	100		105264,2	100	11,2	100		142,3	100		938,8	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,3	100		0,17	100		3,7	100		0,25	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		103896,4	100	11,4	100		141,9	100		938,6	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		2,0	84		0,2	100		3,7	84		0,26	100		22,9	84		0,3	84		0,2	84		103115,4	100	11,5	84		142,1	100		936,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,6	79		0,04	73		4,0	79		0,25	100		21,7	79		0,2	79		0,0	79		104240,3	100	11,3	79		141,9	100		940,8	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,5	100		0,08	100		3,6	100		0,25	100		23,8	100		0,3	100		0,0	100		103488,6	100	11,3	100		141,3	100		945,5	100		in Betrieb
10:30		1,5	100		1,9	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		100667,9	100	11,6	100		141,6	100		936,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,5	100		0,05	100		3,3	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		103181,7	100	11,3	100		141,7	100		943,9	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		0,22	73		3,8	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		102281,6	100	11,3	100		141,6	100		943,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,1	100		0,04	100		3,6	100		0,25	94		30,8	100		0,3	100		0,0	100		103312,8	100	11,1	100		141,6	100		942,4	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,2	100		0,06	100		3,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,0	100		100143,8	100	11,3	100		141,4	100		935,3	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,9	100		0,05	100		3,5	100		0,25	100		39,3	100		0,3	100		0,0	100		103669,7	100	11,0	100		141,8	100		941,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,18	73		3,3	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		0,0	100		104184,6	100	10,8	100		142,0	100		954,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,07	100		3,4	100		0,25	100		28,6	100		0,3	100		0,0	100		100987,8	100	11,4	100		141,6	100		943,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,9	100		0,13	100		3,8	100		0,25	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		102899,5	100	11,2	100		141,9	100		942,9	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,5	100		0,05	100		3,7	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,0	100		103076,2	100	11,1	100		141,8	100		945,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,0	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,0	100		98906,1	100	11,6	100		141,6	100		938,9	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,3	100		0,09	100		3,2	100		0,24	94		31,7	100		0,3	100		0,0	100		103102,2	100	11,1	100		141,8	100		945,4	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,4	100		0,1	100		3,3	100		0,24	100		32,5	100		0,3	100		0,0	100		101689,5	100	11,3	100		141,7	100		944,2	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,7	100		0,24	100		3,1	100		0,24	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		104236,9	100	11,0	100		142,0	100		949,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,8	100		0,17	73		3,3	100		0,24	100		25,4	100		0,2	100		0,0	100		103753,5	100	11,0	100		141,5	100		953,8	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,6	100		0,12	100		3,2	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,0	100		101538,3	100	11,3	100		141,6	100		942,9	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,7	100		0,18	100		3,7	100		0,24	100		33,3	100		0,3	100		0,0	100		102910,2	100	11,1	100		141,7	100		945,9	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		0,13	100		3,8	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		100713,5	100	11,3	100		141,7	100		940,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,1	73		3,5	100		0,25	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		100677,5	100	11,4	100		142,0	100		942,3	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		3,2	100		0,24	94		31,1	100		0,3	100		0,0	100		101890,4	100	11,2	100		141,7	100		947,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,5	100		0,08	100		3,5	100		0,24	100		27,8	100		0,3	100		0,0	100		102358,9	100	11,2	100		141,5	100		949,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,3	86		0,0	100		3,2	86		0,25	100		24,7	86		0,3	86		0,0	86		100732,7	100	11,4	86		141,5	100		948,8	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,3	78		0,08	73		3,4	78		0,25	100		39,5	78		0,3	78		0,0	78		102619,0	100	11,2	78		141,8	100		948,1	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1,4	100		0,07	100		3,3	100		0,24	100		30,2	100		0,																	