

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,2	100		0,3	100		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		100755,6	100		11,3	100		141,4	100		923,1	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,3	100		0,26	100		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		98877,8	100		11,5	100		141,4	100		921,2	100	In marcia
01:30		1,3	100		2,0	100		0,36	73		4,6	100		0,25	100		18,6	100		0,3	100		0,6	100		98626,4	100		11,5	100		141,4	100		915,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,6	100		0,93	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		102834,5	100		11,0	100		141,7	100		927,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,39	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		98416,2	100		11,5	100		141,4	100		914,6	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,2	100		4,7	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		99887,1	100		11,4	100		141,4	100		919,7	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,6	100		0,03	73		4,8	100		0,26	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		95656,3	100		11,7	100		141,4	100		911,5	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		5,2	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,5	100		102335,2	100		11,0	100		141,3	100		916,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		98737,3	100		11,4	100		141,3	100		915,7	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,7	100		0,16	100		4,0	100		0,26	100		36,7	100		0,3	100		0,5	100		97722,6	100		11,6	100		141,5	100		911,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,19	73		3,4	100		0,26	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		98377,5	100		11,6	100		141,5	100		916,0	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		38,4	100		0,3	100		0,6	100		98126,8	100		11,6	100		141,7	100		913,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		99297,6	100		11,5	100		141,3	100		922,6	100	In marcia
07:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,5	100		97779,6	100		11,6	100		141,2	100		918,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		95806,6	100		11,8	100		141,1	100		920,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		97125,0	100		11,7	100		141,4	100		922,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,7	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		97609,4	100		11,6	100		141,2	100		925,2	100	In marcia
09:00		1,4	85		1,6	85		0,0	100		3,2	85		0,26	100		33,6	85		0,3	85		0,2	85		92727,0	100		12,0	85		140,9	100		915,7	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,4	78		0,18	73		3,8	78		0,25	100		34,2	78		0,3	78		0,0	78		95662,1	100		11,7	78		141,2	100		919,9	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,8	100		1,03	100		3,4	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		99841,2	100		11,3	100		141,3	100		930,3	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		1,02	100		3,7	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		94902,7	100		11,9	100		141,2	100		912,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,5	100		0,93	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		98595,4	100		11,5	100		141,7	100		917,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,61	73		3,7	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		95543,3	100		11,8	100		141,1	100		910,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		30,9	100		0,3	100		0,0	100		96192,7	100		11,7	100		141,3	100		914,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		96197,2	100		11,7	100		141,3	100		917,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		94452,5	100		11,9	100		141,3	100		914,9	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		96323,4	100		11,6	100		141,2	100		916,3	100	In marcia
14:00		1,3	100		2,0	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		95734,2	100		11,7	100		141,4	100		918,7	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,18	100		3,8	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,1	100		94845,6	100		11,7	100		141,0	100		921,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,0	100		0,17	100		3,9	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		94479,0	100		11,7	100		141,4	100		919,1	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,18	73		4,0	100		0,26	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		94046,4	100		11,9	100		141,9	100		915,3	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		29,1	100		0,3	100		0,0	100		97890,0	100		11,4	100		141,2	100		929,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,6	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		95003,7	100		11,6	100		141,4	100		925,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		98851,9	100		11,2	100		141,9	100		930,6	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,6	100		0,05	73		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		100198,7	100		11,1	100		141,6	100		933,8	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		96452,5	100		11,5	100		140,6	100		919,5	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		97814,2	100		11,4	100		140,4	100		926,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		95399,6	100		11,5	100		141,6	100		918,6	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,9	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		94792,0	100		11,6	100		141,4	100		912,0	100	In marcia
20:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,4	100		0,3	100		0,0	100		94539,6	100		11,7	100		141,2	100		914,6	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		97037,2	100		11,5	100		141,4	100		922,8	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		3,3	85		0,26	100		30,8	85		0,3	85		0,0	85		94847,6	100		11,7	85		140,8	100		916,8	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	73		3,5	78		0,26	100		47,2	78		0,3	78		0,1	78		93931,6	100		11,8	78		141,7	100		910,1	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³			HCL mg/Nm ³			Hg ug/Nm ³			CO mg/Nm ³			POLV mg/Nm ³			NOX mg/Nm ³			COT mg/Nm ³			NH ₃ mg/Nm ³			Q Rauchgas Nm ³ /h			O ₂ %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	
00:30		1,3	100		1,2	100		0,3	100		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,5	100		100755,6	100		11,3	100		141,4	100		923,1	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,3	100		0,26	100		4,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		98877,8	100		11,5	100		141,4	100		921,2	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		2,0	100		0,36	73		4,6	100		0,25	100		18,6	100		0,3	100		0,6	100		98626,4	100		11,5	100		141,4	100		915,6	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,6	100		0,93	100		4,5	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		102834,5	100		11,0	100		141,7	100		927,2	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,39	100		4,6	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		98416,2	100		11,5	100		141,4	100		914,6	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,2	100		4,7	100		0,26	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		99887,1	100		11,4	100		141,4	100		919,7	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		1,6	100		0,03	73		4,8	100		0,26	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		95656,3	100		11,7	100		141,4	100		911,5	100	in Betrieb
04:00		1,2	100		1,3	100		0,03	100		5,2	100		0,24	94		28,2	100		0,3	100		0,5	100		102335,2	100		11,0	100		141,3	100		916,9	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,06	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,5	100		98737,3	100		11,4	100		141,3	100		915,7	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,7	100		0,16	100		4,0	100		0,26	100		36,7	100		0,3	100		0,5	100		97722,6	100		11,6	100		141,5	100		911,2	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,19	73		3,4	100		0,26	100		33,2	100		0,3	100		0,5	100		98377,5	100		11,6	100		141,5	100		916,0	100	in Betrieb
06:00		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,0	100		0,26	100		38,4	100		0,3	100		0,6	100		98126,8	100		11,6	100		141,7	100		913,4	100	in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,03	100		3,2	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		99297,6	100		11,5	100		141,3	100		922,6	100	in Betrieb
07:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,8	100		0,3	100		0,5	100		97779,6	100		11,6	100		141,2	100		918,3	100	in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		29,6	100		0,3	100		0,3	100		95806,6	100		11,8	100		141,1	100		920,6	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		30,1	100		0,3	100		0,3	100		97125,0	100		11,7	100		141,4	100		922,1	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,02	100		3,7	100		0,25	100		29,8	100		0,3	100		0,3	100		97609,4	100		11,6	100		141,2	100		925,2	100	in Betrieb
09:00		1,4	85		1,6	85		0,0	100		3,2	85		0,26	100		33,6	85		0,3	85		0,2	85		92727,0	100		12,0	85		140,9	100		915,7	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,4	78		0,18	73		3,8	78		0,25	100		34,2	78		0,3	78		0,0	78		95662,1	100		11,7	78		141,2	100		919,9	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,8	100		1,03	100		3,4	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		99841,2	100		11,3	100		141,3	100		930,3	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		1,02	100		3,7	100		0,25	100		22,9	100		0,3	100		0,2	100		94902,7	100		11,9	100		141,2	100		912,1	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,5	100		0,93	100		3,8	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		98595,4	100		11,5	100		141,7	100		917,1	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,61	73		3,7	100		0,26	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		95543,3	100		11,8	100		141,1	100		910,1	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,26	94		30,9	100		0,3	100		0,0	100		96192,7	100		11,7	100		141,3	100		914,3	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		25,5	100		0,3	100		0,0	100		96197,2	100		11,7	100		141,3	100		917,3	100	in Betrieb
13:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		94452,5	100		11,9	100		141,3	100		914,9	100	in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,1	100		96323,4	100		11,6	100		141,2	100		916,3	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		2,0	100		0,11	100		3,4	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		0,1	100		95734,2	100		11,7	100		141,4	100		918,7	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,18	100		3,8	100		0,24	100		19,9	100		0,3	100		0,1	100		94845,6	100		11,7	100		141,0	100		921,8	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,0	100		0,17	100		3,9	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,1	100		94479,0	100		11,7	100		141,4	100		919,1	100	in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,18	73		4,0	100		0,26	100		33,5	100		0,3	100		0,2	100		94046,4	100		11,9	100		141,9	100		915,3	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		29,1	100		0,3	100		0,0	100		97890,0	100		11,4	100		141,2	100		929,1	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		1,6	100		0,06	100		4,0	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		95003,7	100		11,6	100		141,4	100		925,1	100	in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,6	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		98851,9	100		11,2	100		141,9	100		930,6	100	in Betrieb
17:30		1,2	100		1,6	100		0,05	73		3,2	100		0,24	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		100198,7	100		11,1	100		141,6	100		933,8	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		0,2	100		96452,5	100		11,5	100		140,6	100		919,5	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,0	100		97814,2	100		11,4	100		140,4	100		926,3	100	in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		95399,6	100		11,5	100		141,6	100		918,6	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,9	100		0,04	73		3,7	100		0,25	100		23,9	100		0,3	100		0,1	100		94792,0	100		11,6	100		141,4	100		912,0	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		26,4	100		0,3	100		0,0	100		94539,6	100		11,7	100		141,2	100		914,6	100	in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		97037,2	100		11,5	100		141,4	100		922,8	100	in Betrieb
21:00		1,3	85		1,1	85		0,0	100		3,3	85		0,26	100		30,8	85		0,3	85		0,0	85		94847,6	100		11,7	85		140,8	100		916,8	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	73		3,5	78		0,26	100		47,2	78		0,3	78		0,1	78		93931,6	100		11,8	78		141,7	100		910,1	100	in Betrieb
22:00																																					