

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,1	100		31,76	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,3	100		109489,4	100		10,6	100		143,0	100		992,7	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,0	100		15,45	73		4,8	100		0,24	100		39,0	100		0,8	100		0,2	100		108741,7	100		10,4	100		143,0	100		990,1	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,0	100		22,01	100		4,7	100		0,24	100		31,9	100		0,8	100		0,3	100		109163,3	100		10,4	100		143,1	100		995,4	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,0	100		11,63	100		5,5	100		0,24	100		34,7	100		0,8	100		0,4	100		109821,4	100		10,2	100		143,2	100		994,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,0	100		3,73	100		5,3	100		0,24	100		32,9	100		0,8	100		0,4	100		110547,9	100		10,4	100		143,4	100		985,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,1	100		29,92	73		5,0	100		0,25	100		33,5	100		0,8	100		0,5	100		110140,8	100		10,5	100		143,2	100		985,2	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,1	100		22,06	100		5,1	100		0,25	100		28,7	100		0,8	100		0,4	100		110381,7	100		10,3	100		143,4	100		992,8	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,1	100		23,22	100		4,5	100		0,25	94		26,3	100		0,8	100		0,3	100		110824,1	100		10,4	100		143,6	100		992,6	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		31,82	100		4,3	100		0,24	100		20,9	100		0,8	100		0,2	100		110147,9	100		10,6	100		146,1	100		984,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,0	100		4,25	73		5,2	100		0,25	100		31,6	100		0,8	100		0,5	100		110100,9	100		10,3	100		148,6	100		988,7	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,0	100		3,47	100		5,5	100		0,25	100		28,0	100		0,8	100		0,4	100		110438,4	100		10,5	100		149,3	100		988,9	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,0	100		3,46	100		4,7	100		0,25	100		23,2	100		0,8	100		0,6	100		109766,4	100		10,5	100		150,1	100		989,8	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,0	100		4,5	100		4,4	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		109762,9	100		10,6	100		148,7	100		990,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,0	100		2,29	73		4,4	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,3	100		109955,4	100		10,5	100		145,8	100		991,8	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,0	100		8,4	100		4,1	100		0,24	100		36,9	100		0,7	100		0,4	100		110915,7	100		10,4	100		144,4	100		992,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,1	100		10,3	100		4,8	100		0,25	94		33,7	100		0,7	100		0,4	100		112023,3	100		10,6	100		144,5	100		980,8	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,2	100		13,18	100		4,5	100		0,24	100		11,0	100		0,7	100		0,2	100		111015,1	100		10,7	100		143,7	100		988,3	100	In marcia
09:00		1,2	84		0,1	84		7,85	73		4,1	84		0,25	100		7,6	84		0,7	84		0,4	84		111442,6	100		10,6	84		143,7	100		987,7	100	In marcia
09:30		1,2	79		0,2	79		11,46	100		4,3	79		0,25	100		18,1	79		0,7	79		0,0	79		112622,0	100		10,7	79		144,6	100		986,7	100	In marcia
10:00		1,2	100		0,3	100		13,57	100		4,1	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		111670,0	100		11,1	100		143,5	100		985,7	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,1	100		4,66	100		4,0	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		111236,5	100		11,1	100		143,1	100		977,9	100	In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		4,91	73		4,2	100		0,24	100		34,6	100		0,7	100		0,0	100		111658,4	100		11,0	100		143,5	100		972,7	100	In marcia
11:30		1,2	100		0,1	100		4,63	100		4,5	100		0,25	100		53,6	100		0,6	100		0,0	100		113047,2	100		10,5	100		144,7	100		973,3	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,2	100		6,47	100		4,2	100		0,25	94		38,4	100		0,6	100		0,0	100		114059,4	100		10,7	100		142,9	100		977,4	100	In marcia
12:30		1,2	100		0,3	100		10,94	100		3,9	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		113790,2	100		10,9	100		143,4	100		972,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		0,3	100		8,48	73		3,8	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		112123,4	100		10,5	100		143,8	100		977,2	100	In marcia
13:30		1,2	100		0,7	100		11,59	100		3,5	100		0,24	100		12,8	100		0,6	100		0,0	100		112119,8	100		10,9	100		143,3	100		979,7	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,2	100		0,93	100		4,1	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		111085,4	100		10,5	100		143,4	100		976,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,7	100		5,98	100		4,2	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		111962,7	100		10,7	100		143,4	100		972,8	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,1	100		8,68	73		4,7	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,0	100		112452,4	100		10,8	100		142,4	100		978,1	100	In marcia
15:30		1,2	100		0,5	100		1,05	100		4,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		111709,4	100		11,0	100		142,9	100		967,8	100	In marcia
16:00		1,2	100		0,5	100		0,88	100		4,0	100		0,24	95		24,7	100		0,7	100		0,0	100		109326,1	100		10,8	100		142,4	100		973,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,5	100		0,83	100		4,1	100		0,24	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		108785,3	100		10,5	100		146,2	100		980,8	100	In marcia
17:00		1,2	100		0,7	100		1,78	73		4,3	100		0,25	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		108995,6	100		10,5	100		145,5	100		984,4	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,3	100		0,74	100		4,5	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		109273,9	100		10,4	100		147,7	100		978,7	100	In marcia
18:00		1,3	100		0,3	100		3,09	100		4,9	100		0,25	100		18,8	100		0,7	100		0,0	100		108702,2	100		10,5	100		151,0	100		971,6	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,5	100		7,45	100		4,7	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		108675,2	100		10,5	100		143,8	100		981,8	100	In marcia
19:00		1,2	100		0,5	100		8,81	73		4,4	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		108898,9	100		10,5	100		141,9	100		980,8	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,6	100		9,81	100		4,7	100		0,24	100		36,1	100		0,7	100		0,0	100		109059,1	100		10,4	100		143,0	100		980,0	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,5	100		8,65	100		4,5	100		0,24	94		34,7	100		0,7	100		0,0	100		109649,5	100		10,4	100		144,1	100		985,7	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,5	100		9,75	100		4,1	100		0,23	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		109390,9	100		10,6	100		142,8	100		979,5	100	In marcia
21:00		1,3	86		0,5	86		11,93	73		4,3	86		0,24	100		32,6	86		0,7	86		0,0	86		109604,0	100		10,6	86		142,9	100		975,5	100	In marcia
21:30		1,3	78		0,4	78		8,04	100		4,0	78		0,25	100		24,7	78		0,7	78		0,2	78		109632,5	100		10,7	78		142,8	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,1	100		31,76	100		4,7	100		0,24	100		26,7	100		0,8	100		0,3	100		109489,4	100	10,6	100		143,0	100		992,7	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,0	100		15,45	73		4,8	100		0,24	100		39,0	100		0,8	100		0,2	100		108741,7	100	10,4	100		143,0	100		990,1	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,0	100		22,01	100		4,7	100		0,24	100		31,9	100		0,8	100		0,3	100		109163,3	100	10,4	100		143,1	100		995,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,0	100		11,63	100		5,5	100		0,24	100		34,7	100		0,8	100		0,4	100		109821,4	100	10,2	100		143,2	100		994,4	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,0	100		3,73	100		5,3	100		0,24	100		32,9	100		0,8	100		0,4	100		110547,9	100	10,4	100		143,4	100		985,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,1	100		29,92	73		5,0	100		0,25	100		33,5	100		0,8	100		0,5	100		110140,8	100	10,5	100		143,2	100		985,2	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,1	100		22,06	100		5,1	100		0,25	100		28,7	100		0,8	100		0,4	100		110381,7	100	10,3	100		143,4	100		992,8	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,1	100		23,22	100		4,5	100		0,25	94		26,3	100		0,8	100		0,3	100		110824,1	100	10,4	100		143,6	100		992,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		31,82	100		4,3	100		0,24	100		20,9	100		0,8	100		0,2	100		110147,9	100	10,6	100		146,1	100		984,1	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,0	100		4,25	73		5,2	100		0,25	100		31,6	100		0,8	100		0,5	100		110100,9	100	10,3	100		148,6	100		988,7	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,0	100		3,47	100		5,5	100		0,25	100		28,0	100		0,8	100		0,4	100		110438,4	100	10,5	100		149,3	100		988,9	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,0	100		3,46	100		4,7	100		0,25	100		23,2	100		0,8	100		0,6	100		109766,4	100	10,5	100		150,1	100		989,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,0	100		4,5	100		4,4	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		109762,9	100	10,6	100		148,7	100		990,6	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,0	100		2,29	73		4,4	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,3	100		109955,4	100	10,5	100		145,8	100		991,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,0	100		8,4	100		4,1	100		0,24	100		36,9	100		0,7	100		0,4	100		110915,7	100	10,4	100		144,4	100		992,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,1	100		10,3	100		4,8	100		0,25	94		33,7	100		0,7	100		0,4	100		112023,3	100	10,6	100		144,5	100		980,8	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,2	100		13,18	100		4,5	100		0,24	100		11,0	100		0,7	100		0,2	100		111015,1	100	10,7	100		143,7	100		988,3	100		in Betrieb
09:00		1,2	84		0,1	84		7,85	73		4,1	84		0,25	100		7,6	84		0,7	84		0,4	84		111442,6	100	10,6	84		143,7	100		987,7	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		0,2	79		11,46	100		4,3	79		0,25	100		18,1	79		0,7	79		0,0	79		112622,0	100	10,7	79		144,6	100		986,7	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		0,3	100		13,57	100		4,1	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		111670,0	100	11,1	100		143,5	100		985,7	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,1	100		4,66	100		4,0	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		111236,5	100	11,1	100		143,1	100		977,9	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		4,91	73		4,2	100		0,24	100		34,6	100		0,7	100		0,0	100		111658,4	100	11,0	100		143,5	100		972,7	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		0,1	100		4,63	100		4,5	100		0,25	100		53,6	100		0,6	100		0,0	100		113047,2	100	10,5	100		144,7	100		973,3	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,2	100		6,47	100		4,2	100		0,25	94		38,4	100		0,6	100		0,0	100		114059,4	100	10,7	100		142,9	100		977,4	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		0,3	100		10,94	100		3,9	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		113790,2	100	10,9	100		143,4	100		972,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,3	100		8,48	73		3,8	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,0	100		112123,4	100	10,5	100		143,8	100		977,2	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		0,7	100		11,59	100		3,5	100		0,24	100		12,8	100		0,6	100		0,0	100		112119,8	100	10,9	100		143,3	100		979,7	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,2	100		0,93	100		4,1	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		111085,4	100	10,5	100		143,4	100		976,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,7	100		5,98	100		4,2	100		0,24	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		111962,7	100	10,7	100		143,4	100		972,8	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,1	100		8,68	73		4,7	100		0,24	100		23,1	100		0,7	100		0,0	100		112452,4	100	10,8	100		142,4	100		978,1	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		0,5	100		1,05	100		4,1	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		111709,4	100	11,0	100		142,9	100		967,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,5	100		0,88	100		4,0	100		0,24	95		24,7	100		0,7	100		0,0	100		109326,1	100	10,8	100		142,4	100		973,5	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,5	100		0,83	100		4,1	100		0,24	100		37,7	100		0,6	100		0,0	100		108785,3	100	10,5	100		146,2	100		980,8	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		0,7	100		1,78	73		4,3	100		0,25	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		108995,6	100	10,5	100		145,5	100		984,4	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,3	100		0,74	100		4,5	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		109273,9	100	10,4	100		145,7	100		978,7	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,3	100		3,09	100		4,9	100		0,25	100		18,8	100		0,7	100		0,0	100		108702,2	100	10,5	100		151,0	100		971,6	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,5	100		7,45	100		4,7	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		108675,2	100	10,5	100		143,8	100		981,8	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		0,5	100		8,81	73		4,4	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,0	100		108998,9	100	10,5	100		141,9	100		980,8	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		0,6	100		9,81	100		4,7	100		0,24	100		36,1	100		0,7	100		0,0	100		109059,1	100	10,4	100		143,0	100		980,0	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,5	100		8,65	100		4,5	100		0,24	94		34,7	100		0,7	100		0,0	100		109649,5	100	10,4	100		144,1	100		985,7	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,5	100		9,75	100		4,1	100		0,23	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		109390,9	100	10,6	100		142,8	100		979,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		0,5	86		11,93	73		4,3	86		0,24	100		32,6	86		0,7	86		0,0	86		109604,0	100	10,6	86		142,9	100		975,5	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,4	78		8,04	100		4,0	78		0,25	100		24,7	78		0,7	78		0,2	78		109632,5	100	10,7	78		142,8	100		984,3	100		in Betrieb
22:00</																																					