

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 20/05/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,3	100		0,6	100		2,16	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		109690,5	100	10,6	100		142,7	100		983,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,8	100		2,89	73		5,1	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		109564,5	100	10,5	100		142,9	100		989,0	100	In marcia
01:30		1,4	100		0,8	100		1,61	100		5,1	100		0,24	100		40,1	100		0,7	100		0,1	100		109893,3	100	10,5	100		143,1	100		985,3	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,6	100		0,2	100		110723,0	100	10,6	100		142,9	100		984,2	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,6	100		0,7	100		0,3	100		110659,0	100	10,6	100		143,2	100		981,7	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,5	100		2,64	73		4,0	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		110332,1	100	10,7	100		142,7	100		978,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,4	100		0,14	100		3,8	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,1	100		110246,9	100	10,8	100		142,6	100		985,0	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		37,0	100		0,7	100		0,2	100		109728,9	100	10,6	100		143,7	100		986,1	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		110311,3	100	10,5	100		144,3	100		986,8	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,8	100		1,61	73		4,5	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		110430,8	100	10,5	100		144,7	100		985,3	100	In marcia
05:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,7	100		0,1	100		110953,4	100	10,5	100		145,6	100		987,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		44,1	100		0,6	100		0,1	100		111524,9	100	10,5	100		147,3	100		972,9	100	In marcia
06:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,1	100		112369,1	100	10,7	100		146,6	100		976,2	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,5	100		0,79	73		4,3	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		112466,2	100	10,7	100		144,8	100		975,7	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		112145,7	100	10,7	100		143,7	100		980,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		24,9	100		0,6	100		0,1	100		111941,3	100	10,8	100		143,1	100		982,5	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		111152,4	100	10,6	100		143,0	100		988,5	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,8	85		0,18	73		4,3	85		0,24	100		31,0	85		0,6	85		0,0	85		111206,3	100	10,5	85		143,2	100		991,8	100	In marcia
09:30		1,5	78		0,7	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		52,8	78		0,6	78		0,0	78		111768,8	100	10,2	78		144,1	100		996,2	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		115199,0	100	10,5	100		146,2	100		990,2	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		116051,8	100	10,4	100		148,1	100		985,2	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,4	100		0,77	73		3,7	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		116337,5	100	10,4	100		143,5	100		990,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		117082,9	100	10,5	100		144,2	100		990,1	100	In marcia
12:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116977,3	100	10,5	100		144,4	100		993,5	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		117379,9	100	10,5	100		144,4	100		988,0	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,3	100		0,43	73		4,4	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		117418,1	100	10,6	100		144,7	100		973,5	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		118227,9	100	10,6	100		144,6	100		981,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		117858,7	100	10,5	100		144,9	100		988,4	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		118285,2	100	10,7	100		144,5	100		983,9	100	In marcia
15:00		2,4	100		2,0	100		0,19	73		3,9	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		117936,8	100	10,8	100		144,4	100		985,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116952,4	100	10,7	100		144,2	100		982,3	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		21,5	100		0,6	100		0,1	100		116993,9	100	10,6	100		144,0	100		992,8	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		116344,1	100	10,6	100		144,0	100		993,4	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,4	100		0,03	73		4,3	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		115452,9	100	10,6	100		143,5	100		995,2	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		115378,9	100	10,7	100		144,1	100		994,2	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		115070,1	100	10,4	100		146,8	100		993,7	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		114996,1	100	10,6	100		149,6	100		992,8	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,6	100		0,08	73		4,6	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		114207,6	100	10,5	100		149,6	100		996,2	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113119,7	100	10,4	100		149,6	100		994,9	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		29,4	100		0,6	100		0,0	100		113017,7	100	10,3	100		149,1	100		998,9	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		113741,2	100	10,5	100		145,4	100		1002,6	100	In marcia
21:00		1,4	86		1,1	86		0,0	73		4,8	86		0,24	100		28,6	86		0,6	86		0,0	86		113551,1	100	10,6	86		143,6	100		993,2	100	In marcia
21:30		1,8	78		1,6	78		0,0	100		5,6	78		0,25	100		36,5	78		0,6	78		0,6	78		112295,7	100	10,2	78		143,7	100		990,5	100	In marcia
22:00		1,4	100		1,9	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,3	100		112715,8	100	10,1	100							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,6	100		2,16	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		109690,5	100	10,6	100		142,7	100		983,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,8	100		2,89	73		5,1	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		109564,5	100	10,5	100		142,9	100		989,0	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		0,8	100		1,61	100		5,1	100		0,24	100		40,1	100		0,7	100		0,1	100		109893,3	100	10,5	100		143,1	100		985,3	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,6	100		0,2	100		110723,0	100	10,6	100		142,9	100		984,2	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,6	100		0,7	100		0,3	100		110659,0	100	10,6	100		143,2	100		981,7	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,5	100		2,64	73		4,0	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		110332,1	100	10,7	100		142,7	100		978,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,4	100		0,14	100		3,8	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,1	100		110246,9	100	10,8	100		142,6	100		985,0	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		37,0	100		0,7	100		0,2	100		109728,9	100	10,6	100		143,7	100		986,1	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		110311,3	100	10,5	100		144,3	100		986,8	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,8	100		1,61	73		4,5	100		0,25	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		110430,8	100	10,5	100		144,7	100		985,3	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,4	100		0,7	100		0,1	100		110953,4	100	10,5	100		145,6	100		987,2	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		44,1	100		0,6	100		0,1	100		111524,9	100	10,5	100		147,3	100		972,9	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,1	100		112369,1	100	10,7	100		146,6	100		976,2	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,5	100		0,79	73		4,3	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,1	100		112466,2	100	10,7	100		144,8	100		975,7	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		112145,7	100	10,7	100		143,7	100		980,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,24	94		24,9	100		0,6	100		0,1	100		111941,3	100	10,8	100		143,1	100		982,5	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		111152,4	100	10,6	100		143,0	100		988,5	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,8	85		0,18	73		4,3	85		0,24	100		31,0	85		0,6	85		0,0	85		111206,3	100	10,5	85		143,2	100		991,8	100		in Betrieb
09:30		1,5	78		0,7	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		52,8	78		0,6	78		0,0	78		111768,8	100	10,2	78		144,1	100		996,2	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		115199,0	100	10,5	100		146,2	100		990,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		35,8	100		0,6	100		0,0	100		116051,8	100	10,4	100		148,1	100		985,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,4	100		0,77	73		3,7	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,0	100		116337,5	100	10,4	100		143,5	100		990,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,0	100		117082,9	100	10,5	100		144,2	100		990,1	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116977,3	100	10,5	100		144,4	100		993,5	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		117379,9	100	10,5	100		144,4	100		988,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,3	100		0,43	73		4,4	100		0,25	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		117418,1	100	10,6	100		144,7	100		973,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		28,1	100		0,6	100		0,0	100		118227,9	100	10,6	100		144,6	100		981,0	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,7	100		0,6	100		0,1	100		117858,7	100	10,5	100		144,9	100		988,4	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,0	100		118285,2	100	10,7	100		144,5	100		983,9	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		2,0	100		0,19	73		3,9	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,0	100		117936,8	100	10,8	100		144,4	100		985,5	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,0	100		116952,4	100	10,7	100		144,2	100		982,3	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		21,5	100		0,6	100		0,1	100		116993,9	100	10,6	100		144,0	100		992,8	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,0	100		116344,1	100	10,6	100		144,0	100		993,4	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,4	100		0,03	73		4,3	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,0	100		115452,9	100	10,6	100		143,5	100		995,2	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		31,3	100		0,6	100		0,0	100		115378,9	100	10,7	100		144,1	100		994,2	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		33,8	100		0,6	100		0,0	100		115070,1	100	10,4	100		146,8	100		993,7	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		25,7	100		0,6	100		0,0	100		114996,1	100	10,6	100		149,6	100		992,8	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,6	100		0,08	73		4,6	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		114207,6	100	10,5	100		149,6	100		996,2	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		113119,7	100	10,4	100		149,6	100		994,9	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		29,4	100		0,6	100		0,0	100		113017,7	100	10,3	100		149,1	100		998,9	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		113741,2	100	10,5	100		145,4	100		1002,6	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		1,1	86		0,0	73		4,8	86		0,24	100		28,6	86		0,6	86		0,0	86		113551,1	100	10,6	86		143,6	100		993,2	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,6	78		0,0	100		5,6	78		0,25	100		36,5	78		0,6	78		0,6	78		112295,7	100	10,2	78		143,7	100		990,5	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,9	100</																															