

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		113414,7	100		10,3	100		143,3	100		996,0	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,4	100		113297,3	100		10,1	100		143,6	100		1000,2	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,3	100		113687,8	100		10,3	100		143,7	100		998,1	100		In marcia
02:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,4	100		114129,0	100		10,2	100		144,7	100		997,0	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		114679,8	100		10,4	100		145,4	100		993,4	100		In marcia
03:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,4	100		115588,1	100		10,3	100		146,6	100		995,4	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,5	100		115496,2	100		10,4	100		148,3	100		995,2	100		In marcia
04:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,5	100		115567,1	100		10,3	100		150,0	100		998,7	100		In marcia
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		115135,2	100		10,6	100		149,5	100		989,1	100		In marcia
05:00		2,7	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		114431,7	100		10,2	100		149,3	100		995,4	100		In marcia
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,5	100		115200,3	100		10,5	100		149,8	100		992,6	100		In marcia
06:00		4,2	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		114656,4	100		10,5	100		150,0	100		998,3	100		In marcia
06:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		114319,7	100		10,6	100		148,1	100		991,8	100		In marcia
07:00		5,1	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		115080,2	100		10,4	100		146,4	100		994,4	100		In marcia
07:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		114321,9	100		10,5	100		144,9	100		998,2	100		In marcia
08:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	95		41,9	100		0,6	100		0,4	100		113705,1	100		10,5	100		144,4	100		994,1	100		In marcia
08:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		41,5	100		0,6	100		0,5	100		113866,8	100		10,4	100		144,4	100		1002,4	100		In marcia
09:00		1,5	85		1,2	85		0,0	73		4,5	85		0,25	100		64,2	85		0,6	85		0,6	85		115802,8	100		10,0	85		147,5	100		996,9	100		In marcia
09:30		2,6	78		2,1	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		34,0	78		0,6	78		0,0	78		117334,2	100		10,8	78		148,9	100		988,0	100		In marcia
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,0	100		0,6	100		0,1	100		116353,7	100		10,9	100		146,9	100		978,9	100		In marcia
10:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115579,8	100		10,5	100		145,2	100		994,6	100		In marcia
11:00		2,0	100		2,0	100		0,05	73		3,7	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		114719,3	100		10,6	100		144,2	100		993,2	100		In marcia
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		113857,9	100		10,3	100		143,5	100		1000,5	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		27,1	100		0,6	100		0,0	100		113484,3	100		10,4	100		143,6	100		1000,9	100		In marcia
12:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		113646,0	100		10,4	100		143,6	100		997,4	100		In marcia
13:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		114181,5	100		10,3	100		143,9	100		1002,1	100		In marcia
13:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		114747,7	100		10,7	100		143,3	100		995,7	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		114219,6	100		10,6	100		144,1	100		991,1	100		In marcia
14:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		114058,5	100		10,3	100		144,1	100		997,8	100		In marcia
15:00		1,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		115322,9	100		10,6	100		143,7	100		994,8	100		In marcia
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		114194,4	100		10,5	100		143,5	100		999,1	100		In marcia
16:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		22,3	100		0,5	100		0,3	100		113877,5	100		10,5	100		143,7	100		992,9	100		In marcia
16:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,3	100		114219,2	100		10,2	100		145,0	100		994,2	100		In marcia
17:00		2,5	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		115239,7	100		10,6	100		144,2	100		987,3	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		114263,5	100		10,3	100		144,2	100		999,0	100		In marcia
18:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		114170,8	100		10,3	100		144,9	100		1002,7	100		In marcia
18:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		39,1	100		0,5	100		0,1	100		114027,5	100		10,4	100		144,4	100		994,0	100		In marcia
19:00		1,7	100		2,0	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		37,4	100		0,5	100		0,2	100		113778,7	100		10,4	100		144,1	100		1001,8	100		In marcia
19:30		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,1	100		113838,2	100		10,5	100		143,8	100		993,9	100		In marcia
20:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,6	100		0,5	100		0,1	100		113493,0	100		10,3	100		143,8	100		1000,7	100		In marcia
20:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		114345,2	100		10,6	100		143,2	100		995,9	100		In marcia
21:00		1,2	84		0,9	84		0,0	73		3,6	84		0,23	100		23,7	84		0,5	84		0,2	84		113727,9	100		10,5	84		143,5	100		994,2	100		In marcia
21:30		1,3	80		1,7	80		0,0	100		4,3	80		0,24	100		31,1	80		0,6	80		0,1</															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		113414,7	100		10,3	100		143,3	100		996,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,5	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,4	100		113297,3	100		10,1	100		143,6	100		1000,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		33,1	100		0,6	100		0,3	100		113687,8	100		10,3	100		143,7	100		998,1	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		30,6	100		0,6	100		0,4	100		114129,0	100		10,2	100		144,7	100		997,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,4	100		0,6	100		0,3	100		114679,8	100		10,4	100		145,4	100		993,4	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,3	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,4	100		115588,1	100		10,3	100		146,6	100		995,4	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,5	100		115496,2	100		10,4	100		148,3	100		995,2	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		23,4	100		0,6	100		0,5	100		115567,1	100		10,3	100		150,0	100		998,7	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		21,7	100		0,6	100		0,4	100		115135,2	100		10,6	100		149,5	100		989,1	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		1,2	100		0,0	73		5,1	100		0,24	100		32,6	100		0,6	100		0,4	100		114431,7	100		10,2	100		149,3	100		995,4	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,5	100		115200,3	100		10,5	100		149,8	100		992,6	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		114656,4	100		10,5	100		150,0	100		998,3	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		114319,7	100		10,6	100		148,1	100		991,8	100		in Betrieb
07:00		5,1	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		115080,2	100		10,4	100		146,4	100		994,4	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		18,2	100		0,6	100		0,5	100		114321,9	100		10,5	100		144,9	100		998,2	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	95		41,9	100		0,6	100		0,4	100		113705,1	100		10,5	100		144,4	100		994,1	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		41,5	100		0,6	100		0,5	100		113866,8	100		10,4	100		144,4	100		1002,4	100		in Betrieb
09:00		1,5	85		1,2	85		0,0	73		4,5	85		0,25	100		64,2	85		0,6	85		0,6	85		115802,8	100		10,0	85		147,5	100		996,9	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		2,1	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		34,0	78		0,6	78		0,0	78		117334,2	100		10,8	78		148,9	100		988,0	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		33,0	100		0,6	100		0,1	100		116353,7	100		10,9	100		146,9	100		978,9	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,0	100		115579,8	100		10,5	100		145,2	100		994,6	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		2,0	100		0,05	73		3,7	100		0,24	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		114719,3	100		10,6	100		144,2	100		993,2	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,0	100		113857,9	100		10,3	100		143,5	100		1000,5	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	94		27,1	100		0,6	100		0,0	100		113484,3	100		10,4	100		143,6	100		1000,9	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,6	100		0,1	100		113646,0	100		10,4	100		143,6	100		997,4	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,1	100		114181,5	100		10,3	100		143,9	100		1002,1	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		114747,7	100		10,7	100		143,3	100		995,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		114219,6	100		10,6	100		144,1	100		991,1	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		114058,5	100		10,3	100		144,1	100		997,8	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		25,8	100		0,5	100		0,1	100		115322,9	100		10,6	100		143,7	100		994,8	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,1	100		114194,4	100		10,5	100		143,5	100		999,1	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,24	94		22,3	100		0,5	100		0,3	100		113877,5	100		10,5	100		143,7	100		992,9	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		40,0	100		0,5	100		0,3	100		114219,2	100		10,2	100		145,0	100		994,2	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,7	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		22,1	100		0,5	100		0,1	100		115239,7	100		10,6	100		144,2	100		987,3	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		114263,5	100		10,3	100		144,2	100		999,0	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		30,6	100		0,5	100		0,1	100		114170,8	100		10,3	100		144,9	100		1002,7	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		39,1	100		0,5	100		0,1	100		114027,5	100		10,4	100		144,4	100		994,0	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		2,0	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		37,4	100		0,5	100		0,2	100		113778,7	100		10,4	100		144,1	100		1001,8	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		37,8	100		0,5	100		0,1	100		113838,2	100		10,5	100		143,8	100		993,9	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		33,6	100		0,5	100		0,1	100		113493,0	100		10,3	100		143,8	100		1000,7	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,0	100		114345,2	100		10,6	100		143,2	100		995,9	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,9	84		0,0	73		3,6	84		0,23	100		23,7	84		0,5	84		0,2	84		113727,9	100		10,5	84		144,5	100		994,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	80		1,7	80		0,0	100		4,3	80		0,24	100		31,1	80		0,6	80		0															