

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/05/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		0,7	100		1,0	100		4,3	100		0,25	100		24,9	100		0,4	100		0,0	100		118207,7	100	10,9	100	146,5	100	984,3	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,7	100		0,74	73		3,9	100		0,24	100		12,8	100		0,4	100		0,0	100		117405,0	100	11,1	100	145,1	100	986,1	100	In marcia
01:30		1,4	100		0,8	100		1,37	100		4,2	100		0,25	100		35,2	100		0,4	100		0,0	100		117623,5	100	10,7	100	144,4	100	991,3	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,3	100		3,23	100		4,0	100		0,23	100		25,3	100		0,4	100		0,0	100		118087,6	100	10,9	100	144,0	100	991,8	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,8	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,0	100		117205,1	100	11,0	100	143,6	100	987,0	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,3	100		2,88	73		5,1	100		0,24	100		34,8	100		0,4	100		0,0	100		117197,2	100	10,8	100	144,0	100	993,3	100	In marcia
03:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		38,1	100		0,4	100		0,0	100		117244,3	100	10,9	100	143,9	100	989,9	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,6	100		0,02	100		3,9	100		0,24	94		41,5	100		0,4	100		0,0	100		117032,4	100	10,7	100	144,4	100	989,9	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,0	100		0,7	100		4,2	100		0,24	100		36,4	100		0,4	100		0,0	100		117048,9	100	10,8	100	144,0	100	981,8	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		2,45	73		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,0	100		116833,0	100	10,7	100	144,0	100	986,5	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		21,8	100		0,4	100		0,0	100		117727,4	100	10,9	100	144,1	100	986,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,1	100		0,58	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,0	100		116663,7	100	10,6	100	144,9	100	991,8	100	In marcia
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		17,7	100		0,4	100		0,0	100		117694,2	100	10,9	100	144,2	100	987,4	100	In marcia
07:00		1,9	100		1,8	100		1,64	73		3,9	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,0	100		117450,5	100	10,9	100	144,6	100	982,0	100	In marcia
07:30		1,4	100		1,1	100		0,41	100		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,4	100		0,0	100		116560,9	100	10,7	100	145,6	100	987,4	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,2	100		1,04	100		4,2	100		0,24	95		34,4	100		0,4	100		0,0	100		117343,4	100	10,7	100	147,5	100	987,0	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,5	100		0,2	100		4,2	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,0	100		117880,4	100	11,0	100	148,5	100	982,4	100	In marcia
09:00		1,2	85		1,1	85		0,45	73		4,4	85		0,25	100		32,3	85		0,4	85		0,0	85		117414,7	100	10,6	85	147,8	100	989,5	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		46,8	78		0,4	78		0,1	78		117901,6	100	10,8	78	147,1	100	975,5	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,7	100		0,27	100		4,3	100		0,25	100		38,5	100		0,4	100		0,2	100		119389,2	100	10,9	100	144,4	100	977,4	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		17,1	100		0,4	100		0,0	100		116767,7	100	11,2	100	144,1	100	976,8	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,9	100		0,13	73		3,6	100		0,24	100		13,4	100		0,4	100		0,0	100		117925,1	100	11,1	100	144,0	100	983,7	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,8	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		16,2	100		0,3	100		0,1	100		117379,8	100	11,0	100	143,7	100	985,3	100	In marcia
12:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		24,5	100		0,4	100		0,1	100		116332,4	100	10,8	100	144,2	100	989,0	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,0	100		0,4	100		0,2	100		116110,9	100	10,8	100	143,9	100	986,1	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,1	100		0,1	73		4,2	100		0,24	100		47,6	100		0,4	100		0,1	100		115676,5	100	10,6	100	144,4	100	986,1	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,8	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		47,8	100		0,4	100		0,3	100		116726,6	100	10,7	100	144,4	100	984,9	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,8	100		0,07	100		3,9	100		0,24	100		33,5	100		0,4	100		0,2	100		117541,8	100	10,9	100	144,2	100	976,9	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,2	100		117330,7	100	10,7	100	145,5	100	976,3	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,7	100		0,47	73		4,8	100		0,24	100		27,6	100		0,4	100		0,2	100		117952,1	100	10,9	100	145,3	100	981,6	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,1	100		117188,0	100	11,1	100	143,1	100	971,7	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		22,1	100		0,4	100		0,1	100		117322,7	100	10,8	100	144,1	100	981,2	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,2	100		117070,7	100	10,7	100	144,7	100	979,8	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,7	100		0,22	73		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,2	100		117299,0	100	10,7	100	144,5	100	988,2	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,4	100		0,2	100		117125,4	100	10,8	100	144,3	100	984,1	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,4	100		0,4	100		0,3	100		116942,1	100	10,7	100	144,5	100	983,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,2	100		0,4	100		0,1	100		117782,4	100	10,8	100	144,5	100	983,6	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,4	100		0,09	73		4,2	100		0,24	100		36,5	100		0,4	100		0,2	100		118616,8	100	10,7	100	144,7	100	981,9	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,1	100		118934,6	100	10,9	100	144,5	100	980,9	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		0,2	100		119358,1	100	10,9	100	144,6	100	984,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,9	100		0,4	100		0,2	100		118570,2	100	11,0	100	144,3	100	979,4	100	In marcia
21:00		1,2	85		1,2	85		0,09	73		4,4	85		0,24	100		28,2	85		0,4	85		0,2	85		117531,5	100	10,9	85	144,3	100	978,9	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,4	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		31,8	78		0,4	78		0,2	78		118033,5	100	10,8	78	144,7	100	983,1	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,7	100		0,4	100		0,3	100		118740,2	100	10,9	100	144,4	100	983,0	100	In marcia
22:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,3	100		0,4	100		0,2	100		117678,1	100	11,1	100	144,4	100	976,0	100	In marcia
23:00		1,2	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,7	100		1,0	100		4,3	100		0,25	100		24,9	100		0,4	100		0,0	100		118207,7	100		10,9	100		146,5	100		984,3	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,7	100		0,74	73		3,9	100		0,24	100		12,8	100		0,4	100		0,0	100		117405,0	100		11,1	100		145,1	100		986,1	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		0,8	100		1,37	100		4,2	100		0,25	100		35,2	100		0,4	100		0,0	100		117623,5	100		10,7	100		144,4	100		991,3	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,3	100		3,23	100		4,0	100		0,23	100		25,3	100		0,4	100		0,0	100		118087,6	100		10,9	100		144,0	100		991,8	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,8	100		0,07	100		4,3	100		0,24	100		28,8	100		0,4	100		0,0	100		117205,1	100		11,0	100		143,6	100		987,0	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,3	100		2,88	73		5,1	100		0,24	100		34,8	100		0,4	100		0,0	100		117197,2	100		10,8	100		144,0	100		993,3	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		38,1	100		0,4	100		0,0	100		117244,3	100		10,9	100		143,9	100		989,9	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,6	100		0,02	100		3,9	100		0,24	94		41,5	100		0,4	100		0,0	100		117032,4	100		10,7	100		144,4	100		989,9	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,0	100		0,7	100		4,2	100		0,24	100		36,4	100		0,4	100		0,0	100		117048,9	100		10,8	100		144,0	100		981,8	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		2,45	73		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,4	100		0,0	100		116833,0	100		10,7	100		144,0	100		986,5	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		21,8	100		0,4	100		0,0	100		117727,4	100		10,9	100		144,1	100		986,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,1	100		0,58	100		4,4	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,0	100		116663,7	100		10,6	100		144,9	100		991,8	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		17,7	100		0,4	100		0,0	100		117694,2	100		10,9	100		144,2	100		987,4	100		in Betrieb
07:00		1,9	100		1,8	100		1,64	73		3,9	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,0	100		117450,5	100		10,9	100		144,6	100		982,0	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,1	100		0,41	100		4,3	100		0,24	100		30,0	100		0,4	100		0,0	100		116560,9	100		10,7	100		145,6	100		987,4	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,2	100		1,04	100		4,2	100		0,24	95		34,4	100		0,4	100		0,0	100		117343,4	100		10,7	100		147,5	100		987,0	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,5	100		0,2	100		4,2	100		0,24	100		27,2	100		0,4	100		0,0	100		117880,4	100		11,0	100		148,5	100		982,4	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		1,1	85		0,45	73		4,4	85		0,25	100		32,3	85		0,4	85		0,0	85		117414,7	100		10,6	85		147,8	100		989,5	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,3	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		46,8	78		0,4	78		0,1	78		117901,6	100		10,8	78		147,1	100		975,5	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,7	100		0,27	100		4,3	100		0,25	100		38,5	100		0,4	100		0,2	100		119389,2	100		10,9	100		144,4	100		977,4	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		17,1	100		0,4	100		0,0	100		116767,7	100		11,2	100		144,1	100		976,8	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,9	100		0,13	73		3,6	100		0,24	100		13,4	100		0,4	100		0,0	100		117925,1	100		11,1	100		144,0	100		983,7	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,8	100		0,03	100		3,7	100		0,24	100		16,2	100		0,3	100		0,1	100		117379,8	100		11,0	100		143,7	100		985,3	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		24,5	100		0,4	100		0,1	100		116332,4	100		10,8	100		144,2	100		989,0	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		37,0	100		0,4	100		0,2	100		116110,9	100		10,8	100		144,9	100		986,1	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,1	100		0,1	73		4,2	100		0,24	100		47,6	100		0,4	100		0,1	100		115676,5	100		10,6	100		144,4	100		986,1	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,8	100		0,08	100		4,0	100		0,24	100		47,8	100		0,4	100		0,3	100		116726,6	100		10,7	100		144,4	100		984,9	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,8	100		0,07	100		3,9	100		0,24	100		33,5	100		0,4	100		0,2	100		117541,8	100		10,9	100		144,2	100		976,9	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		33,7	100		0,4	100		0,2	100		117330,7	100		10,7	100		144,5	100		976,3	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,7	100		0,47	73		4,8	100		0,24	100		27,6	100		0,4	100		0,2	100		117952,1	100		10,9	100		145,3	100		981,6	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,1	100		117188,0	100		11,1	100		143,1	100		971,7	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		22,1	100		0,4	100		0,1	100		117322,7	100		10,8	100		144,1	100		981,2	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		29,7	100		0,4	100		0,2	100		117070,7	100		10,7	100		144,7	100		979,8	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,7	100		0,22	73		4,3	100		0,24	100		27,9	100		0,4	100		0,2	100		117299,0	100		10,7	100		144,5	100		988,2	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,6	100		0,4	100		0,2	100		117125,4	100		10,8	100		144,3	100		984,1	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		36,4	100		0,4	100		0,3	100		116942,1	100		10,7	100		144,5	100		983,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		33,2	100		0,4	100		0,1	100		117782,4	100		10,8	100		144,5	100		983,6	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,4	100		0,09	73		4,2	100		0,24	100		36,5	100		0,4	100		0,2	100		118616,8	100		10,7	100		144,7	100		981,9	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,1	100		118934,6	100		10,9	100		144,5	100		980,9	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		24,6	100		0,3	100		0,2	100		119358,1	100		10,9	100		144,6	100		984,4	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		22,9	100		0,4	100		0,2	100		118570,2	100		11,0	100		144,3	100		979,4	100		in Betrieb
21:00		1,2	85		1,2	85		0,09	73		4,4	85		0,24	100		28,2	85		0,4	85		0,2	85		117531,5	100		10,9	85		144,3	100		978,9	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,4	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		31,8	78		0,4																		