

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 05/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		25,6	100		0,4	100		0,0	100		119016,5	100		10,8	100		145,1	100		980,5	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		120512,4	100		10,9	100		145,6	100		981,6	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,0	100		121216,6	100		11,0	100		145,7	100		978,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		24,4	100		0,4	100		0,0	100		118174,5	100		11,2	100		145,1	100		967,4	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		6,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		119744,7	100		10,9	100		145,5	100		973,4	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		120025,7	100		10,9	100		145,4	100		977,2	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		119552,5	100		11,0	100		145,2	100		975,7	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		8,4	100		0,25	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		119165,6	100		10,8	100		145,4	100		977,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,0	100		120058,8	100		10,8	100		145,4	100		969,8	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		121458,7	100		11,0	100		145,7	100		966,5	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		121487,1	100		11,0	100		145,8	100		968,9	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		121849,7	100		11,2	100		145,5	100		963,2	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		120873,4	100		11,0	100		145,5	100		962,7	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		120226,0	100		11,0	100		145,3	100		965,6	100	In marcia
07:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		120013,7	100		10,8	100		145,2	100		976,0	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		38,7	100		0,3	100		0,0	100		119577,1	100		11,1	100		145,9	100		963,2	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,0	100		121666,4	100		10,9	100		145,9	100		966,4	100	In marcia
09:00		1,3	86		2,0	86		0,0	73		3,8	86		0,27	100		40,2	86		0,3	86		0,0	86		116786,6	100		11,5	86		145,9	100		951,6	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,3	78		0,26	100		33,8	78		0,3	78		0,4	78		122074,6	100		10,8	78		145,8	100		967,6	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		121091,8	100		11,1	100		145,8	100		959,8	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,2	100		120759,3	100		11,1	100		145,3	100		966,0	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		119800,5	100		11,1	100		145,6	100		965,8	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		121360,2	100		10,8	100		145,9	100		970,6	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		120378,6	100		11,1	100		145,8	100		961,3	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,3	100		120883,3	100		10,8	100		146,0	100		961,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		119985,7	100		11,2	100		145,8	100		966,1	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		120425,9	100		11,1	100		146,0	100		965,8	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,5	100		120443,1	100		11,0	100		145,4	100		970,7	100	In marcia
14:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		120638,9	100		11,0	100		145,7	100		971,2	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		40,8	100		0,3	100		0,3	100		119977,4	100		10,9	100		145,8	100		969,9	100	In marcia
15:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		119434,8	100		11,0	100		145,3	100		973,1	100	In marcia
16:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		23,7	100		0,2	100		0,2	100		119831,8	100		11,0	100		145,1	100		974,0	100	In marcia
16:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		18,4	100		0,2	100		0,3	100		117827,8	100		11,1	100		144,9	100		977,7	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		22,6	100		0,2	100		0,4	100		118157,2	100		11,0	100		144,9	100		978,4	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		22,2	100		0,2	100		0,2	100		117301,0	100		11,0	100		144,4	100		978,4	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,2	100		116956,1	100		10,9	100		144,6	100		977,3	100	In marcia
18:30		3,6	100		2,0	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		43,8	100		0,2	100		0,3	100		116824,0	100		10,8	100		144,8	100		978,8	100	In marcia
19:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,2	100		117358,0	100		11,0	100		144,4	100		976,9	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,0	100		0,2	100		0,2	100		117492,8	100		10,9	100		144,8	100		980,9	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		35,4	100		0,2	100		0,4	100		117523,4	100		10,8	100		144,6	100		981,9	100	In marcia
20:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,2	100		0,3	100		118174,2	100		10,9	100		144,8	100		981,2	100	In marcia
21:00		3,1	86		1,5	86		0,0	73		4,7	86		0,24	100		26,1	86		0,2	86		0,3	86		117733,4	100		11,0	86		144,3	100		976,0	100	In marcia
21:30		1,6	78		1,2	78		0,0	100		5,0	78		0,25	100		43,2	78		0,3	78		0,3	78		117429,1	100		10,7	78		145,3	100		980,0	100	In marcia
22:00		2,2																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		1,9	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		25,6	100		0,4	100		0,0	100		119016,5	100	10,8	100		145,1	100		980,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,7	100		0,0	73		6,7	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,0	100		120512,4	100	10,9	100		145,6	100		981,6	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,0	100		121216,6	100	11,0	100		145,7	100		978,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		6,7	100		0,25	100		24,4	100		0,4	100		0,0	100		118174,5	100	11,2	100		145,1	100		967,4	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,9	100		0,0	100		6,0	100		0,24	100		34,2	100		0,3	100		0,0	100		119744,7	100	10,9	100		145,5	100		973,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,3	100		0,0	73		5,7	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,0	100		120025,7	100	10,9	100		145,4	100		977,2	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		119552,5	100	11,0	100		145,2	100		975,7	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		8,4	100		0,25	94		33,3	100		0,3	100		0,0	100		119165,6	100	10,8	100		145,4	100		977,7	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,0	100		120058,8	100	10,8	100		145,4	100		969,8	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,7	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		35,1	100		0,3	100		0,0	100		121458,7	100	11,0	100		145,7	100		966,5	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		28,2	100		0,3	100		0,0	100		121487,1	100	11,0	100		145,8	100		968,9	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,5	100		0,3	100		0,0	100		121849,7	100	11,2	100		145,5	100		963,2	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		120873,4	100	11,0	100		145,5	100		962,7	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,2	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		120226,0	100	11,0	100		145,3	100		965,6	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,5	100		0,3	100		0,0	100		120013,7	100	10,8	100		145,2	100		976,0	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		38,7	100		0,3	100		0,0	100		119577,1	100	11,1	100		145,9	100		963,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		39,4	100		0,3	100		0,0	100		121666,4	100	10,9	100		145,9	100		966,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		2,0	86		0,0	73		3,8	86		0,27	100		40,2	86		0,3	86		0,0	86		116786,6	100	11,5	86		145,9	100		951,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,3	78		0,26	100		33,8	78		0,3	78		0,4	78		122074,6	100	10,8	78		145,8	100		967,6	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		23,4	100		0,3	100		0,3	100		121091,8	100	11,1	100		145,8	100		959,8	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		17,4	100		0,3	100		0,2	100		120759,3	100	11,1	100		145,3	100		966,0	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,1	100		0,3	100		0,3	100		119800,5	100	11,1	100		145,6	100		965,8	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		121360,2	100	10,8	100		145,9	100		970,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		31,9	100		0,3	100		0,3	100		120378,6	100	11,1	100		145,8	100		961,3	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,3	100		120883,3	100	10,8	100		146,0	100		961,1	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		119985,7	100	11,2	100		145,8	100		966,1	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		120425,9	100	11,1	100		146,0	100		965,8	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,5	100		120443,1	100	11,0	100		145,4	100		970,7	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		120638,9	100	11,0	100		145,7	100		971,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		40,8	100		0,3	100		0,3	100		119977,4	100	10,9	100		145,8	100		969,9	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		25,3	100		0,3	100		0,3	100		119434,8	100	11,0	100		145,3	100		973,1	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		23,7	100		0,2	100		0,2	100		119831,8	100	11,0	100		145,1	100		974,0	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		18,4	100		0,2	100		0,3	100		117827,8	100	11,1	100		144,9	100		977,7	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,4	100		0,0	73		4,0	100		0,23	100		22,6	100		0,2	100		0,4	100		118157,2	100	11,0	100		144,9	100		978,4	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		22,2	100		0,2	100		0,2	100		117301,0	100	11,0	100		144,4	100		978,4	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		29,7	100		0,2	100		0,2	100		116956,1	100	10,9	100		144,6	100		977,3	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		2,0	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		43,8	100		0,2	100		0,3	100		116824,0	100	10,8	100		144,8	100		978,0	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,2	100		117358,0	100	11,0	100		144,4	100		976,9	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		34,0	100		0,2	100		0,2	100		117492,8	100	10,9	100		144,8	100		980,9	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		35,4	100		0,2	100		0,4	100		117523,4	100	10,8	100		144,6	100		981,9	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		27,9	100		0,2	100		0,3	100		118174,2	100	10,9	100		144,8	100		981,2	100		in Betrieb
21:00		3,1	86		1,5	86		0,0	73		4,7	86		0,24	100		26,1	86		0,2	86		0,3	86		117733,4	100	11,0	86		144,3	100		976,0	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		1,2	78		0,0	100		5,0	78		0,25	100		43,2	78		0,3	78		0,3	78		117429,1	100	10,7	78		145,3	100		980,0	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		1,5	100		0,0																													