

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 06/06/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		117917,7	100		10,8	100		144,6	100		978,5	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		117567,5	100		10,6	100		145,2	100		980,3	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		118126,9	100		10,6	100		146,6	100		982,2	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		119875,4	100		10,8	100		148,0	100		976,8	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		120492,6	100		10,7	100		149,4	100		969,3	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		121727,5	100		11,0	100		150,7	100		966,5	100	In marcia
03:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		121506,0	100		10,8	100		151,8	100		968,3	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		20,1	100		0,3	100		0,4	100		122637,5	100		10,9	100		151,4	100		973,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		117163,5	100		11,4	100		148,9	100		950,3	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		121106,4	100		10,8	100		147,5	100		967,2	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		119077,1	100		11,2	100		146,3	100		964,6	100	In marcia
06:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		121348,7	100		11,1	100		146,2	100		963,2	100	In marcia
06:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		122157,2	100		10,8	100		147,0	100		968,8	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		119750,4	100		11,2	100		148,3	100		969,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		121641,4	100		10,8	100		149,5	100		966,5	100	In marcia
08:00		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		21,9	100		0,3	100		0,3	100		122262,2	100		11,1	100		150,9	100		970,1	100	In marcia
08:30		2,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		120905,2	100		11,1	100		152,9	100		965,9	100	In marcia
09:00		4,1	86		1,5	86		0,0	73		4,3	86		0,25	100		29,8	86		0,3	86		0,3	86		117216,4	100		11,3	86		149,9	100		963,5	100	In marcia
09:30		2,3	78		1,1	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		48,4	78		0,3	78		0,5	78		120889,0	100		10,5	78		151,8	100		975,5	100	In marcia
10:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		122329,6	100		11,0	100		151,2	100		963,5	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		121877,6	100		11,0	100		148,7	100		962,2	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		121841,4	100		10,8	100		148,3	100		967,6	100	In marcia
11:30		3,6	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		122194,7	100		10,8	100		151,2	100		967,6	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		27,0	100		0,3	100		0,5	100		122491,3	100		10,8	100		153,5	100		972,3	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,6	100		122230,5	100		10,9	100		154,6	100		969,9	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		122130,5	100		10,8	100		154,5	100		972,6	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		0,3	100		0,7	100		121831,5	100		10,9	100		154,0	100		966,3	100	In marcia
14:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,6	100		122010,1	100		10,9	100		151,7	100		965,0	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		121498,7	100		10,8	100		151,0	100		969,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,4	100		120116,3	100		11,1	100		149,2	100		965,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		120902,8	100		10,8	100		150,5	100		972,2	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		26,8	100		0,2	100		0,3	100		120977,7	100		11,0	100		150,7	100		973,9	100	In marcia
16:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,2	100		119852,5	100		10,9	100		151,2	100		975,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		119941,9	100		10,9	100		148,6	100		978,0	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		45,9	100		0,3	100		0,4	100		120553,4	100		10,7	100		149,6	100		977,4	100	In marcia
18:00		2,9	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,2	100		0,3	100		119755,9	100		11,0	100		148,7	100		978,5	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		21,6	100		0,2	100		0,2	100		120006,7	100		11,0	100		147,6	100		977,3	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		119162,2	100		10,5	100		148,5	100		984,1	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		120555,6	100		10,9	100		149,0	100		975,5	100	In marcia
20:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,4	100		119246,6	100		11,1	100		149,4	100		968,7	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		119313,4	100		10,7	100		148,8	100		973,6	100	In marcia
21:00		1,5	86		1,2	86		0,0	73		4,4	86		0,23	100		28,1	86		0,3	86		0,4	86		119838,9	100		10,9	86		148,2	100		978,2	100	In marcia
21:30		1,9	78		1,3	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		32,9	78		0,3	78		0,7	78													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,7	100		0,3	100		0,2	100		117917,7	100	10,8	100		144,6	100		978,5	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,2	100		117567,5	100	10,6	100		145,2	100		980,3	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		0,2	100		118126,9	100	10,6	100		146,6	100		982,2	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		119875,4	100	10,8	100		148,0	100		976,8	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,4	100		120492,6	100	10,7	100		149,4	100		969,3	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		121727,5	100	11,0	100		150,7	100		966,5	100		in Betrieb
03:30		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		30,2	100		0,3	100		0,4	100		121506,0	100	10,8	100		151,8	100		968,3	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		20,1	100		0,3	100		0,4	100		122637,5	100	10,9	100		151,4	100		973,6	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		21,2	100		0,3	100		0,4	100		117163,5	100	11,4	100		148,9	100		950,3	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		121106,4	100	10,8	100		147,5	100		967,2	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,8	100		0,3	100		0,3	100		119077,1	100	11,2	100		146,3	100		964,6	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		32,8	100		0,3	100		0,3	100		121348,7	100	11,1	100		146,2	100		963,2	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,5	100		0,3	100		0,3	100		122157,2	100	10,8	100		147,0	100		968,8	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		119750,4	100	11,2	100		148,3	100		969,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		121641,4	100	10,8	100		149,5	100		966,5	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		21,9	100		0,3	100		0,3	100		122262,2	100	11,1	100		150,9	100		970,1	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		120905,2	100	11,1	100		152,9	100		965,9	100		in Betrieb
09:00		4,1	86		1,5	86		0,0	73		4,3	86		0,25	100		29,8	86		0,3	86		0,3	86		117216,4	100	11,3	86		149,9	100		963,5	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		1,1	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		48,4	78		0,3	78		0,5	78		120889,0	100	10,5	78		151,8	100		975,5	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		122329,6	100	11,0	100		151,2	100		963,5	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		33,7	100		0,3	100		0,5	100		121877,6	100	11,0	100		148,7	100		962,2	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,2	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		121841,4	100	10,8	100		148,3	100		967,6	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		1,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		31,8	100		0,3	100		0,4	100		122194,7	100	10,8	100		151,2	100		967,6	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		27,0	100		0,3	100		0,5	100		122491,3	100	10,8	100		153,5	100		972,3	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		20,3	100		0,3	100		0,6	100		122230,5	100	10,9	100		154,6	100		969,9	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,4	100		122130,5	100	10,8	100		154,5	100		972,6	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		23,6	100		0,3	100		0,7	100		121831,5	100	10,9	100		154,0	100		966,3	100		in Betrieb
14:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,6	100		122010,1	100	10,9	100		151,7	100		965,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,4	100		121498,7	100	10,8	100		151,0	100		969,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		3,4	100		0,24	100		27,7	100		0,3	100		0,4	100		120116,3	100	11,1	100		149,2	100		965,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,4	100		120902,8	100	10,8	100		150,5	100		972,2	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	95		26,8	100		0,2	100		0,3	100		120977,7	100	11,0	100		150,7	100		973,9	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		30,6	100		0,2	100		0,2	100		119852,5	100	10,9	100		151,2	100		975,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,2	100		0,3	100		119941,9	100	10,9	100		148,6	100		978,0	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		45,9	100		0,3	100		0,4	100		120553,4	100	10,7	100		149,6	100		977,4	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		2,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,2	100		0,3	100		119755,9	100	11,0	100		148,7	100		978,5	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		21,6	100		0,2	100		0,2	100		120006,7	100	11,0	100		147,6	100		977,3	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,3	100		0,0	73		5,0	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,4	100		119162,2	100	10,5	100		148,5	100		984,1	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		24,6	100		0,3	100		0,5	100		120555,6	100	10,9	100		149,0	100		975,5	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,4	100		119246,6	100	11,1	100		149,4	100		968,7	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,3	100		119313,4	100	10,7	100		148,8	100		973,6	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		1,2	86		0,0	73		4,4	86		0,23	100		28,1	86		0,3	86		0,4	86		119838,9	100	10,9	86		148,2	100		978,2	100		in Betrieb
21:30		1,9	78		1,3	78		0,0	100		4,1	78		0,24	100		32,9	78		0,3	78		0,7	78		119456,9	100	11,0	78		148,7	100		980,7	100		in Betrieb
22:00		2,8	100		1,9	100		0,0																													