

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 09/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,3	100		119762,8	100	11,0	100	146,0	100	968,3	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,3	100		120703,4	100	10,9	100	145,1	100	969,8	100	In marcia
01:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		119278,3	100	11,1	100	145,1	100	962,9	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		121225,0	100	11,0	100	145,7	100	959,9	100	In marcia
02:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		119468,1	100	11,2	100	147,6	100	960,7	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		118328,3	100	11,4	100	149,3	100	955,4	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		121857,5	100	11,0	100	150,6	100	962,8	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	95		29,6	100		0,3	100		0,4	100		122314,6	100	11,0	100	150,7	100	966,5	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		122288,4	100	11,0	100	150,8	100	967,9	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		119653,8	100	11,3	100	151,3	100	959,9	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		120976,7	100	11,2	100	151,6	100	964,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		119682,0	100	11,3	100	151,8	100	960,5	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		119796,9	100	11,2	100	152,1	100	960,2	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		119819,4	100	11,2	100	151,1	100	965,1	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		119762,8	100	11,2	100	150,4	100	964,6	100	In marcia
08:00		3,5	100		2,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	95		23,3	100		0,3	100		0,2	100		119092,5	100	11,2	100	151,6	100	970,2	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		120143,2	100	11,0	100	151,5	100	964,5	100	In marcia
09:00		1,8	86		1,5	86		0,0	73		4,6	86		0,24	100		31,6	86		0,3	86		0,4	86		119855,2	100	11,0	86	149,0	100	970,4	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,1	78		0,0	100		6,8	78		0,25	100		60,2	78		0,3	78		0,3	78		120575,5	100	10,7	78	149,6	100	963,1	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,27	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		125076,6	100	10,9	100	152,0	100	956,9	100	In marcia
10:30		1,9	100		2,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		14,5	100		0,3	100		0,2	100		123432,3	100	11,2	100	150,8	100	963,6	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,8	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		6,4	100		0,3	100		0,0	100		117487,3	100	11,5	100	146,5	100	965,1	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		118173,5	100	11,3	100	145,6	100	961,7	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		30,0	100		0,3	100		0,1	100		116353,6	100	11,3	100	144,3	100	960,3	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		21,6	100		0,2	100		0,0	100		118279,3	100	10,9	100	144,4	100	975,3	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		10,3	100		0,2	100		0,0	100		116972,1	100	10,8	100	144,2	100	992,8	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		33,4	100		0,2	100		0,1	100		117205,6	100	10,9	100	144,5	100	977,0	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		40,0	100		0,2	100		0,1	100		118151,6	100	10,8	100	145,3	100	979,0	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		54,1	100		0,3	100		0,1	100		119121,0	100	11,0	100	145,3	100	970,8	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		34,5	100		0,2	100		0,0	100		119785,9	100	10,8	100	145,1	100	970,5	100	In marcia
15:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		117207,3	100	11,2	100	144,9	100	960,3	100	In marcia
16:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		33,9	100		0,2	100		0,0	100		120136,2	100	11,0	100	145,0	100	970,6	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		120219,9	100	11,0	100	145,2	100	965,1	100	In marcia
17:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		16,8	100		0,2	100		0,0	100		120888,6	100	11,0	100	145,0	100	974,3	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		12,4	100		0,3	100		0,0	100		118451,7	100	11,3	100	145,9	100	970,6	100	In marcia
18:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		112971,9	100	11,6	100	144,8	100	956,8	100	In marcia
18:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,0	100		115553,3	100	11,3	100	144,4	100	957,7	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,2	100		0,0	100		118189,7	100	10,9	100	144,5	100	980,1	100	In marcia
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,0	100		117571,5	100	11,0	100	144,2	100	972,5	100	In marcia
20:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		27,0	100		0,2	100		0,0	100		116991,6	100	11,1	100	144,4	100	972,5	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		56,9	100		0,3	100		0,2	100		118697,7	100	10,9	100	145,6	100	964,0	100	In marcia
21:00		1,5	86		1,6	86		0,0	73		4,6	86		0,24	100		43,1	86		0,3	86		0,3	86		120951,6	100	10,6	86	148,3	100	980,9	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,7	78		0,0	100		4,1	78		0,25	100		23,9	78		0,3	78		0,6	78		114750,5	100	11,6	78	147,4	100	963,7	100	In marcia
22:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		22,1	100		0,3	100		0,8	100		119749,3	100	11,0	100	146,8	100	972,2	100	In marcia
22:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		16,1	100		0,3	100		0,6	100		115221,6	100	11,5	100	144,8	100	960,5	100	In marcia
23:00		1,5	100		1,2	100	</																											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		27,3	100		0,2	100		0,3	100		119762,8	100		11,0	100		146,0	100		968,3	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		27,8	100		0,2	100		0,3	100		120703,4	100		10,9	100		145,1	100		969,8	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		119278,3	100		11,1	100		145,1	100		962,9	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		35,4	100		0,3	100		0,3	100		121225,0	100		11,0	100		145,7	100		959,9	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		119468,1	100		11,2	100		147,6	100		960,7	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		118328,3	100		11,4	100		149,3	100		955,4	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		27,3	100		0,3	100		0,5	100		121857,5	100		11,0	100		150,6	100		962,8	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	95		29,6	100		0,3	100		0,4	100		122314,6	100		11,0	100		150,7	100		966,5	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,3	100		122288,4	100		11,0	100		150,8	100		967,9	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		119653,8	100		11,3	100		151,3	100		959,9	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		120976,7	100		11,2	100		151,6	100		964,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		119682,0	100		11,3	100		151,8	100		960,5	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		119796,9	100		11,2	100		152,1	100		960,2	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		24,0	100		0,3	100		0,3	100		119819,4	100		11,2	100		151,1	100		965,1	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,3	100		119762,8	100		11,2	100		150,4	100		964,6	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		2,7	100		0,0	100		4,3	100		0,24	95		23,3	100		0,3	100		0,2	100		119092,5	100		11,2	100		151,6	100		970,2	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		120143,2	100		11,0	100		151,5	100		964,5	100		in Betrieb
09:00		1,8	86		1,5	86		0,0	73		4,6	86		0,24	100		31,6	86		0,3	86		0,4	86		119855,2	100		11,0	86		149,0	100		970,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,1	78		0,0	100		6,8	78		0,25	100		60,2	78		0,3	78		0,3	78		120575,5	100		10,7	78		149,6	100		963,1	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,4	100		0,27	100		41,8	100		0,3	100		0,2	100		125076,6	100		10,9	100		152,0	100		956,9	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		2,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		14,5	100		0,3	100		0,2	100		123432,3	100		11,2	100		150,8	100		963,6	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,8	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		6,4	100		0,3	100		0,0	100		117487,3	100		11,5	100		146,5	100		965,1	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,2	100		118173,5	100		11,3	100		145,6	100		961,7	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		30,0	100		0,3	100		0,1	100		116353,6	100		11,3	100		144,3	100		960,3	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		21,6	100		0,2	100		0,0	100		118279,3	100		10,9	100		144,4	100		975,3	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,24	100		10,3	100		0,2	100		0,0	100		116972,1	100		10,8	100		144,2	100		992,8	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		33,4	100		0,2	100		0,1	100		117205,6	100		10,9	100		144,5	100		977,0	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		40,0	100		0,2	100		0,1	100		118151,6	100		10,8	100		145,3	100		979,0	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		54,1	100		0,3	100		0,1	100		119121,0	100		11,0	100		145,3	100		970,8	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,8	100		0,0	73		4,4	100		0,23	100		34,5	100		0,2	100		0,0	100		119785,9	100		10,8	100		145,1	100		970,5	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		36,9	100		0,3	100		0,0	100		117207,3	100		11,2	100		144,9	100		960,3	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,24	94		33,9	100		0,2	100		0,0	100		120136,2	100		11,0	100		145,0	100		970,6	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,0	100		120219,9	100		11,0	100		145,2	100		965,1	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,6	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		16,8	100		0,2	100		0,0	100		120888,6	100		11,0	100		145,0	100		974,3	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		12,4	100		0,3	100		0,0	100		118451,7	100		11,3	100		145,9	100		970,6	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		26,7	100		0,3	100		0,0	100		112971,9	100		11,6	100		144,8	100		956,8	100		in Betrieb
18:30		4,6	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,0	100		115553,3	100		11,3	100		144,4	100		957,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,23	100		28,6	100		0,2	100		0,0	100		118189,7	100		10,9	100		144,5	100		980,1	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,0	100		117571,5	100		11,0	100		144,2	100		972,5	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		27,0	100		0,2	100		0,0	100		116991,6	100		11,1	100		144,4	100		972,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		56,9	100		0,3	100		0,2	100		118697,7	100		10,9	100		145,6	100		964,0	100		in Betrieb
21:00		1,5	86		1,6	86		0,0	73		4,6	86		0,24	100		43,1	86		0,3	86		0,3	86		120951,6	100		10,6	86		148,3	100		980,9	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,7	78		0,0	100		4,1	78		0,25	100		23,9	78		0,3	78		0,6	78</														