

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,6	100		118483,1	100		11,1	100		144,8	100		978,4	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,4	100		0,2	100		0,8	100		118698,4	100		11,1	100		145,6	100		973,9	100	In marcia
01:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		41,4	100		0,3	100		0,7	100		118477,1	100		11,1	100		145,6	100		976,9	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,6	100		119251,5	100		11,0	100		145,6	100		981,0	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		44,3	100		0,3	100		0,8	100		119810,7	100		11,0	100		148,1	100		969,7	100	In marcia
03:00		2,3	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,7	100		118581,6	100		11,1	100		149,2	100		974,6	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,8	100		118445,9	100		11,2	100		148,8	100		971,5	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		32,2	100		0,3	100		0,8	100		120068,9	100		10,9	100		149,0	100		975,1	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,6	100		119675,1	100		11,1	100		150,5	100		970,9	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,7	100		117342,1	100		11,3	100		150,4	100		971,3	100	In marcia
05:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,8	100		120265,6	100		11,0	100		149,5	100		975,1	100	In marcia
06:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,2	100		0,6	100		119781,5	100		11,1	100		149,6	100		973,5	100	In marcia
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,3	100		0,2	100		0,8	100		120224,4	100		11,0	100		150,3	100		972,3	100	In marcia
07:00		3,0	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		21,5	100		0,3	100		0,6	100		117612,8	100		11,2	100		149,2	100		974,3	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,7	100		117450,6	100		11,2	100		147,7	100		976,4	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		28,0	100		0,2	100		0,7	100		118635,3	100		11,0	100		147,5	100		983,1	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		115803,1	100		11,2	100		144,9	100		974,4	100	In marcia
09:00		1,9	84		1,5	84		0,0	73		3,4	84		0,23	100		28,6	84		0,2	84		0,8	84		116961,5	100		11,0	84		144,8	100		976,7	100	In marcia
09:30		1,4	79		1,8	79		0,0	100		4,0	79		0,23	100		38,1	79		0,2	79		0,4	79		118257,2	100		10,9	79		144,9	100		975,2	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		52,4	100		0,3	100		0,4	100		119749,4	100		10,9	100		145,0	100		969,4	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,5	100		120962,3	100		11,0	100		145,1	100		961,5	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		120608,9	100		11,1	100		145,2	100		970,9	100	In marcia
11:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,5	100		120516,2	100		11,1	100		145,3	100		974,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		120028,2	100		11,2	100		145,3	100		969,3	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		122709,6	100		11,1	100		146,3	100		963,2	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		18,6	100		0,3	100		0,3	100		118331,7	100		11,4	100		146,2	100		966,0	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		122187,4	100		11,0	100		148,2	100		975,5	100	In marcia
14:00		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		118991,4	100		11,3	100		147,9	100		962,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,6	100		122018,9	100		11,0	100		148,2	100		966,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,27	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		118015,2	100		11,5	100		149,1	100		932,0	100	In marcia
15:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,6	100		123965,0	100		10,9	100		150,6	100		939,7	100	In marcia
16:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,5	100		124241,0	100		11,0	100		151,4	100		955,1	100	In marcia
16:30		2,6	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		121084,9	100		11,2	100		149,8	100		957,4	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,4	100		120928,7	100		11,1	100		148,4	100		970,0	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,6	100		119413,6	100		11,2	100		148,4	100		963,5	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		120552,8	100		11,1	100		147,7	100		968,4	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		116939,6	100		11,2	100		146,1	100		960,8	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		119306,8	100		10,8	100		145,9	100		971,4	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		120124,1	100		11,0	100		144,5	100		970,3	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		37,5	100		0,3	100		0,4	100		121616,2	100		10,9	100		145,4	100		969,4	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		120279,0	100		11,2	100		145,4	100		960,3	100	In marcia
21:00		2,0	84		1,4	84		0,0	73		4,2	84		0,25	100		30,5	84		0,3	84		0,5	84		120106,5	100		11,2	84		145,2	100		960,7	100	In marcia
21:30		3,3	79		1,3	79		0,0	100		3,5	79		0,24	100		36,1	79		0,3	79		0,6	79													

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,2	100		0,6	100		118483,1	100		11,1	100		144,8	100		978,4	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		34,4	100		0,2	100		0,8	100		118698,4	100		11,1	100		145,6	100		973,9	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		41,4	100		0,3	100		0,7	100		118477,1	100		11,1	100		145,6	100		976,9	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		30,5	100		0,2	100		0,6	100		119251,5	100		11,0	100		145,6	100		981,0	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		44,3	100		0,3	100		0,8	100		119810,7	100		11,0	100		148,1	100		969,7	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		2,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,7	100		118581,6	100		11,1	100		149,2	100		974,6	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		22,2	100		0,3	100		0,8	100		118445,9	100		11,2	100		148,8	100		971,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,24	94		32,2	100		0,3	100		0,8	100		120068,9	100		10,9	100		149,0	100		975,1	100		in Betrieb
04:30		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		24,6	100		0,2	100		0,6	100		119675,1	100		11,1	100		150,5	100		970,9	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,6	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,7	100		117342,1	100		11,3	100		150,4	100		971,3	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		31,0	100		0,3	100		0,8	100		120265,6	100		11,0	100		149,5	100		975,1	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		29,4	100		0,2	100		0,6	100		119781,5	100		11,1	100		149,6	100		973,5	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		33,3	100		0,2	100		0,8	100		120224,4	100		11,0	100		150,3	100		972,3	100		in Betrieb
07:00		3,0	100		1,3	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		21,5	100		0,3	100		0,6	100		117612,8	100		11,2	100		149,2	100		974,3	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		20,1	100		0,3	100		0,7	100		117450,6	100		11,2	100		147,7	100		976,4	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		28,0	100		0,2	100		0,7	100		118635,3	100		11,0	100		147,5	100		983,1	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		115803,1	100		11,2	100		144,9	100		974,4	100		in Betrieb
09:00		1,9	84		1,5	84		0,0	73		3,4	84		0,23	100		28,6	84		0,2	84		0,8	84		116961,5	100		11,0	84		144,8	100		976,7	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,8	79		0,0	100		4,0	79		0,23	100		38,1	79		0,2	79		0,4	79		118257,2	100		10,9	79		144,9	100		975,2	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		52,4	100		0,3	100		0,4	100		119749,4	100		10,9	100		145,0	100		969,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		39,5	100		0,3	100		0,5	100		120962,3	100		11,0	100		145,1	100		961,5	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		31,0	100		0,3	100		0,3	100		120608,9	100		11,1	100		145,2	100		970,9	100		in Betrieb
11:30		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,2	100		0,3	100		0,5	100		120516,2	100		11,1	100		145,3	100		974,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		26,7	100		0,3	100		0,4	100		120028,2	100		11,2	100		145,3	100		969,3	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,4	100		122709,6	100		11,1	100		146,3	100		963,2	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		18,6	100		0,3	100		0,3	100		118331,7	100		11,4	100		146,2	100		966,0	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,6	100		0,3	100		0,5	100		122187,4	100		11,0	100		148,2	100		975,5	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		2,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,4	100		118991,4	100		11,3	100		147,9	100		962,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,6	100		122018,9	100		11,0	100		148,2	100		966,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,27	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		118015,2	100		11,5	100		149,1	100		932,0	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,6	100		123965,0	100		10,9	100		150,6	100		939,7	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,5	100		124241,0	100		11,0	100		151,4	100		955,1	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,1	100		0,3	100		0,4	100		121084,9	100		11,2	100		149,8	100		957,4	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,4	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		14,6	100		0,3	100		0,4	100		120928,7	100		11,1	100		148,4	100		970,0	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		0,6	100		119413,6	100		11,2	100		148,4	100		963,5	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,6	100		120552,8	100		11,1	100		146,7	100		968,4	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		29,6	100		0,3	100		0,6	100		116939,6	100		11,2	100		146,1	100		960,8	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,6	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		119306,8	100		10,8	100		145,9	100		971,4	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		120124,1	100		11,0	100		144,5	100		970,3	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		37,5	100		0,3	100		0,4	100		121616,2	100		10,9	100		145,4	100		969,4	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,5	100		120279,0	100		11,2	100		145,4	100		960,3	100		in Betrieb
21:00		2,0	84		1,4	84		0,0	73		4,2	84		0,25	100		30,5	84		0,3	84		0,5	84		120106,5	100		11,2	84		145,2	100		960,7	100		in Betrieb
21:30		3,3	79		1,3	79		0,0	100		3,5	79		0,24	100		36,1	79		0,3	79		0,6	79														