

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		122003,8	100		10,9	100		145,5	100		969,5	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		122433,5	100		10,9	100		145,4	100		974,0	100	In marcia
01:30		4,1	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		122749,9	100		10,9	100		147,0	100		965,6	100	In marcia
02:00		4,3	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		123748,7	100		10,9	100		148,8	100		962,8	100	In marcia
02:30		5,7	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		123516,9	100		11,0	100		151,3	100		962,2	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		123601,2	100		11,0	100		152,1	100		961,8	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		122951,7	100		10,9	100		154,2	100		966,1	100	In marcia
04:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		33,6	100		0,3	100		0,6	100		123401,1	100		10,8	100		155,7	100		975,5	100	In marcia
04:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,6	100		123845,7	100		10,9	100		154,6	100		965,4	100	In marcia
05:00		4,0	100		1,3	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		123098,8	100		11,1	100		153,8	100		962,6	100	In marcia
05:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		123799,5	100		10,9	100		154,7	100		964,0	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		122283,6	100		11,1	100		155,5	100		965,0	100	In marcia
06:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		122167,7	100		11,1	100		154,1	100		970,7	100	In marcia
07:00		4,2	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		24,4	100		0,2	100		0,6	100		122143,6	100		11,0	100		152,1	100		971,7	100	In marcia
07:30		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,7	100		0,2	100		0,5	100		121082,5	100		11,0	100		150,0	100		972,3	100	In marcia
08:00		4,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		24,7	100		0,2	100		0,3	100		120696,3	100		10,9	100		150,5	100		974,5	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,3	100		0,2	100		0,5	100		120086,4	100		10,8	100		150,7	100		975,6	100	In marcia
09:00		5,5	86		0,6	86		0,0	73		4,3	86		0,25	100		26,9	86		0,3	86		0,5	86		121423,1	100		10,8	86		150,3	100		978,4	100	In marcia
09:30		2,6	78		0,7	78		0,0	100		5,0	78		0,25	100		27,1	78		0,3	78		0,1	78		121732,8	100		10,8	78		151,1	100		970,0	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,1	100		119882,9	100		11,2	100		150,4	100		961,4	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		122315,5	100		10,9	100		147,9	100		958,3	100	In marcia
11:00		4,6	100		1,4	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,1	100		122671,9	100		10,7	100		147,9	100		971,4	100	In marcia
11:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		50,5	100		0,3	100		0,1	100		123878,1	100		11,0	100		150,2	100		970,4	100	In marcia
12:00		6,0	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		20,5	100		0,3	100		0,1	100		121296,2	100		11,2	100		148,1	100		961,6	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		12,4	100		0,3	100		0,0	100		116942,2	100		11,3	100		146,6	100		958,5	100	In marcia
13:00		4,2	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		7,6	100		0,2	100		0,0	100		118778,8	100		10,9	100		146,1	100		964,5	100	In marcia
13:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		119898,3	100		10,6	100		147,6	100		980,0	100	In marcia
14:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		120291,4	100		11,1	100		149,0	100		961,7	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		45,5	100		0,3	100		0,1	100		120986,1	100		10,9	100		148,8	100		967,9	100	In marcia
15:00		2,7	100		1,8	100		0,04	73		4,2	100		0,25	100		43,5	100		0,3	100		0,2	100		121685,2	100		10,8	100		147,5	100		968,1	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		123041,7	100		10,9	100		147,8	100		964,3	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		23,3	100		0,3	100		0,1	100		119543,4	100		11,3	100		147,6	100		961,9	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		16,8	100		0,3	100		0,0	100		119985,3	100		11,2	100		146,7	100		968,6	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		121084,7	100		10,8	100		146,4	100		965,7	100	In marcia
17:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		121409,0	100		10,9	100		146,8	100		967,7	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		121676,9	100		11,0	100		147,5	100		964,2	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		120536,1	100		11,1	100		147,9	100		965,3	100	In marcia
19:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		119481,4	100		11,2	100		148,3	100		967,1	100	In marcia
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		119702,9	100		11,1	100		152,1	100		967,9	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		34,6	100		0,3	100		0,0	100		120817,7	100		10,8	100		150,5	100		965,4	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		120674,5	100		11,1	100		148,2	100		962,6	100	In marcia
21:00		1,4	85		1,5	85		0,0	73		4,2	85		0,25	100		36,0	85		0,3	85		0,1	85		121421,6	100		11,1	85		150,0	100		959,8	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,2	78		0,0	100		4,7	78		0,25	100		39,9	78		0,3	78		0,8	78		12											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,5	100		122003,8	100	10,9	100		145,5	100		969,5	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,9	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		122433,5	100	10,9	100		145,4	100		974,0	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		122749,9	100	10,9	100		147,0	100		965,6	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		123748,7	100	10,9	100		148,8	100		962,8	100		in Betrieb
02:30		5,7	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		123516,9	100	11,0	100		151,3	100		962,2	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		123601,2	100	11,0	100		152,1	100		961,8	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,3	100		0,6	100		122951,7	100	10,9	100		154,2	100		966,1	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	94		33,6	100		0,3	100		0,6	100		123401,1	100	10,8	100		155,7	100		975,5	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		33,8	100		0,3	100		0,6	100		123845,7	100	10,9	100		154,6	100		965,4	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,3	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		28,0	100		0,3	100		0,5	100		123098,8	100	11,1	100		153,8	100		962,6	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		123799,5	100	10,9	100		154,7	100		964,0	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,3	100		0,3	100		0,5	100		122283,6	100	11,1	100		155,5	100		965,0	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,3	100		0,5	100		122167,7	100	11,1	100		154,1	100		970,7	100		in Betrieb
07:00		4,2	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,24	100		24,4	100		0,2	100		0,6	100		122143,6	100	11,0	100		152,1	100		971,7	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		26,7	100		0,2	100		0,5	100		121082,5	100	11,0	100		150,0	100		972,3	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		24,7	100		0,2	100		0,3	100		120696,3	100	10,9	100		150,5	100		974,5	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,3	100		0,2	100		0,5	100		120086,4	100	10,8	100		150,7	100		975,6	100		in Betrieb
09:00		5,5	86		0,6	86		0,0	73		4,3	86		0,25	100		26,9	86		0,3	86		0,5	86		121423,1	100	10,8	86		150,3	100		978,4	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		0,7	78		0,0	100		5,0	78		0,25	100		27,1	78		0,3	78		0,1	78		121732,8	100	10,8	78		151,1	100		970,0	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,7	100		0,3	100		0,1	100		119882,9	100	11,2	100		150,4	100		961,4	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		37,2	100		0,3	100		0,0	100		122315,5	100	10,9	100		147,9	100		958,3	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		1,4	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		39,5	100		0,3	100		0,1	100		122671,9	100	10,7	100		147,9	100		971,4	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,26	100		50,5	100		0,3	100		0,1	100		123878,1	100	11,0	100		150,2	100		970,4	100		in Betrieb
12:00		6,0	100		1,6	100		0,0	100		4,9	100		0,25	94		20,5	100		0,3	100		0,1	100		121296,2	100	11,2	100		148,1	100		961,6	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		12,4	100		0,3	100		0,0	100		116942,2	100	11,3	100		146,6	100		958,5	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		7,6	100		0,2	100		0,0	100		118778,8	100	10,9	100		146,1	100		964,5	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,2	100		119898,3	100	10,6	100		147,6	100		980,0	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		0,0	100		120291,4	100	11,1	100		149,0	100		961,7	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		45,5	100		0,3	100		0,1	100		120986,1	100	10,9	100		148,8	100		967,9	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,8	100		0,04	73		4,2	100		0,25	100		43,5	100		0,3	100		0,2	100		121685,2	100	10,8	100		147,5	100		968,1	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		123041,7	100	10,9	100		147,8	100		964,3	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		23,3	100		0,3	100		0,1	100		119543,4	100	11,3	100		147,6	100		961,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		16,8	100		0,3	100		0,0	100		119985,3	100	11,2	100		146,7	100		968,6	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,1	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,0	100		121084,7	100	10,8	100		146,4	100		965,7	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,0	100		121409,0	100	10,9	100		146,8	100		967,7	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		35,0	100		0,3	100		0,0	100		121676,9	100	11,0	100		147,5	100		964,2	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,0	100		120536,1	100	11,1	100		147,9	100		965,3	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,6	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		119481,4	100	11,2	100		148,3	100		967,1	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		31,3	100		0,3	100		0,1	100		119702,9	100	11,1	100		152,1	100		967,9	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,7	100		0,25	94		34,6	100		0,3	100		0,0	100		120817,7	100	10,8	100		150,5	100		965,4	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		120674,5	100	11,1	100		148,2	100		962,6	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,5	85		0,0	73		4,2	85		0,25	100		36,0	85		0,3	85		0,1	85		121421,6	100	11,1	85		150,0	100		959,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,2	78		0,0	100		4,7	78		0,25	100		39,9	78		0,3	78		0,8	78		123699,2	100	10,9	78		151,3	100		967,3	100		in Betrieb
22:00		2,8	100		1																																