

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		120489,2	100		10,9	100		149,1	100		967,6	100		In marcia
01:00		4,4	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		119150,2	100		11,1	100		149,6	100		967,8	100		In marcia
01:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		120081,6	100		11,0	100		149,5	100		970,4	100		In marcia
02:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		118717,7	100		11,1	100		149,3	100		970,8	100		In marcia
02:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		117484,2	100		11,2	100		149,1	100		965,3	100		In marcia
03:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		116924,1	100		11,3	100		148,6	100		957,8	100		In marcia
03:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		118333,2	100		11,1	100		148,9	100		966,4	100		In marcia
04:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		25,0	100		0,2	100		0,3	100		119049,7	100		11,1	100		148,8	100		969,4	100		In marcia
04:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,2	100		118940,5	100		10,9	100		146,8	100		970,6	100		In marcia
05:00		3,1	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		36,3	100		0,2	100		0,2	100		118187,9	100		11,0	100		144,9	100		966,7	100		In marcia
05:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		40,8	100		0,3	100		0,4	100		118197,6	100		11,1	100		145,2	100		964,2	100		In marcia
06:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,3	100		120202,6	100		10,8	100		146,3	100		967,0	100		In marcia
06:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		120308,5	100		10,9	100		146,7	100		965,2	100		In marcia
07:00		2,8	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		116404,4	100		11,3	100		145,3	100		958,1	100		In marcia
07:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,3	100		118531,3	100		10,9	100		144,6	100		965,9	100		In marcia
08:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,3	100		118993,6	100		10,9	100		146,1	100		966,3	100		In marcia
08:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		119339,0	100		10,9	100		147,8	100		967,4	100		In marcia
09:00		3,3	85		1,3	85		0,0	73		4,0	85		0,24	100		28,4	85		0,3	85		0,3	85		119972,7	100		11,0	85		149,7	100		964,0	100		In marcia
09:30		4,2	79		2,0	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		35,3	79		0,3	79		0,4	79		119596,5	100		11,3	79		152,2	100		961,3	100		In marcia
10:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		119496,1	100		11,0	100		150,7	100		962,3	100		In marcia
10:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		120110,1	100		10,9	100		149,7	100		964,6	100		In marcia
11:00		3,2	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		118432,1	100		11,2	100		147,9	100		963,1	100		In marcia
11:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		118655,9	100		11,1	100		145,8	100		961,1	100		In marcia
12:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	95		39,9	100		0,3	100		0,3	100		120102,9	100		11,0	100		145,6	100		969,2	100		In marcia
12:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		120025,5	100		11,0	100		144,9	100		966,9	100		In marcia
13:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		117495,8	100		11,3	100		144,8	100		963,4	100		In marcia
13:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		22,8	100		0,3	100		0,4	100		117398,1	100		11,2	100		144,8	100		965,3	100		In marcia
14:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		117100,9	100		11,2	100		144,8	100		956,8	100		In marcia
14:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		25,2	100		0,2	100		0,3	100		119260,4	100		11,0	100		144,9	100		968,3	100		In marcia
15:00		2,5	100		1,4	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,5	100		119080,2	100		11,0	100		144,7	100		968,5	100		In marcia
15:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		118936,7	100		11,0	100		144,9	100		968,5	100		In marcia
16:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		35,1	100		0,3	100		0,3	100		119564,6	100		11,0	100		144,8	100		967,1	100		In marcia
16:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,8	100		0,2	100		0,3	100		119696,4	100		11,0	100		144,9	100		969,4	100		In marcia
17:00		2,5	100		1,5	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		118471,3	100		11,1	100		144,8	100		968,8	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		119349,6	100		10,9	100		145,2	100		970,7	100		In marcia
18:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		118982,3	100		11,0	100		144,8	100		971,7	100		In marcia
18:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,3	100		119339,3	100		11,0	100		145,0	100		968,8	100		In marcia
19:00		2,5	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		118859,5	100		11,1	100		145,0	100		970,8	100		In marcia
19:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		119210,2	100		11,1	100		144,9	100		969,3	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		28,9	100		0,3	100		0,3	100		118168,2	100		11,2	100		145,1	100		968,0	100		In marcia
20:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		119476,5	100		11,1	100		146,0	100		965,4	100		In marcia
21:00		1,7	84		0,9	84		0,0	73		4,9	84		0,24	100		29,7	84		0,3	84		0,2	84		118505,3	100		11,2	84		145,7	100		964,5	100		In marcia
21:30		2,3	79		1,3	79		0,0	100		4,0	79		0,23	100																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		3,6	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		120489,2	100		10,9	100		149,1	100		967,6	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		1,9	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		119150,2	100		11,1	100		149,6	100		967,8	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,24	100		31,1	100		0,3	100		0,3	100		120081,6	100		11,0	100		149,5	100		970,4	100	in Betrieb
02:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		25,4	100		0,3	100		0,2	100		118717,7	100		11,1	100		149,3	100		970,8	100	in Betrieb
02:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,3	100		117484,2	100		11,2	100		149,1	100		965,3	100	in Betrieb
03:00		3,3	100		1,5	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		21,1	100		0,3	100		0,3	100		116924,1	100		11,3	100		148,6	100		957,8	100	in Betrieb
03:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		24,5	100		0,3	100		0,3	100		118333,2	100		11,1	100		148,9	100		966,4	100	in Betrieb
04:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	94		25,0	100		0,2	100		0,3	100		119049,7	100		11,1	100		148,8	100		969,4	100	in Betrieb
04:30		2,9	100		1,2	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,7	100		0,2	100		0,2	100		118940,5	100		10,9	100		146,8	100		970,6	100	in Betrieb
05:00		3,1	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,24	100		36,3	100		0,2	100		0,2	100		118187,9	100		11,0	100		144,9	100		966,7	100	in Betrieb
05:30		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		40,8	100		0,3	100		0,4	100		118197,6	100		11,1	100		145,2	100		964,2	100	in Betrieb
06:00		2,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		39,9	100		0,3	100		0,3	100		120202,6	100		10,8	100		146,3	100		967,0	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		120308,5	100		10,9	100		146,7	100		965,2	100	in Betrieb
07:00		2,8	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		116404,4	100		11,3	100		145,3	100		958,1	100	in Betrieb
07:30		3,1	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,3	100		0,2	100		0,3	100		118531,3	100		10,9	100		144,6	100		965,9	100	in Betrieb
08:00		3,1	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,24	94		30,3	100		0,3	100		0,3	100		118993,6	100		10,9	100		146,1	100		966,3	100	in Betrieb
08:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		119339,0	100		10,9	100		147,8	100		967,4	100	in Betrieb
09:00		3,3	85		1,3	85		0,0	73		4,0	85		0,24	100		28,4	85		0,3	85		0,3	85		119972,7	100		11,0	85		149,7	100		964,0	100	in Betrieb
09:30		4,2	79		2,0	79		0,0	100		4,1	79		0,25	100		35,3	79		0,3	79		0,4	79		116596,5	100		11,3	79		152,2	100		961,3	100	in Betrieb
10:00		2,8	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,3	100		119496,1	100		11,0	100		150,7	100		962,3	100	in Betrieb
10:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,3	100		120110,1	100		10,9	100		149,7	100		964,6	100	in Betrieb
11:00		3,2	100		1,4	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		29,0	100		0,3	100		0,3	100		118432,1	100		11,2	100		147,9	100		963,1	100	in Betrieb
11:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,3	100		118655,9	100		11,1	100		145,8	100		961,1	100	in Betrieb
12:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,23	95		39,9	100		0,3	100		0,3	100		120102,9	100		11,0	100		145,6	100		969,2	100	in Betrieb
12:30		2,5	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		120025,5	100		11,0	100		144,9	100		966,9	100	in Betrieb
13:00		1,5	100		1,5	100		0,0	73		3,8	100		0,24	100		25,2	100		0,3	100		0,3	100		117495,8	100		11,3	100		144,8	100		963,4	100	in Betrieb
13:30		2,1	100		1,5	100		0,0	100		3,6	100		0,23	100		22,8	100		0,3	100		0,4	100		117398,1	100		11,2	100		144,8	100		965,3	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		117100,9	100		11,2	100		144,8	100		956,8	100	in Betrieb
14:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		25,2	100		0,2	100		0,3	100		119260,4	100		11,0	100		144,9	100		968,3	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		1,4	100		0,0	73		3,9	100		0,24	100		27,7	100		0,2	100		0,5	100		119080,2	100		11,0	100		144,7	100		968,5	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		34,4	100		0,3	100		0,2	100		118936,7	100		11,0	100		144,9	100		968,5	100	in Betrieb
16:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		35,1	100		0,3	100		0,3	100		119564,6	100		11,0	100		144,8	100		967,1	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		33,8	100		0,2	100		0,3	100		119696,4	100		11,0	100		144,9	100		969,4	100	in Betrieb
17:00		2,5	100		1,5	100		0,0	73		5,1	100		0,23	100		26,2	100		0,3	100		0,3	100		118471,3	100		11,1	100		144,8	100		968,8	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		119349,6	100		10,9	100		145,2	100		970,7	100	in Betrieb
18:00		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,23	100		24,9	100		0,3	100		0,3	100		118982,3	100		11,0	100		144,8	100		971,7	100	in Betrieb
18:30		2,7	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		33,6	100		0,2	100		0,3	100		119339,3	100		11,0	100		145,0	100		968,8	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		1,6	100		0,0	73		4,7	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,3	100		118859,5	100		11,1	100		145,0	100		970,8	100	in Betrieb
19:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		31,9	100		0,3	100		0,3	100		119210,2	100		11,1	100		144,9	100		969,3	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,23	94		28,9	100		0,3	100		0,3	100		118168,2	100		11,2	100		145,1	100		968,0	100	in Betrieb
20:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		29,9	100		0,3	100		0,3	100		119476,5	100		11,1	100		146,0	100		965,4	100	in Betrieb
21:00		1,7	84		0,9	84		0,0	73		4,9	84		0,24	100		29,7	84		0,3	84		0,2	84		118505,3	100		11,2	84		145,7	100		964,5	100	in Betrieb
21:30		2,3	79		1,3	79		0,0	100		4,0	79		0,23	100		29,8	79		0,2	79		0,4	79		120724,3	100		11,0	79		145,3	100		969,3	100	in Betrieb
22:00		2,																																			