

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/06/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,4	100		119527,4	100		10,9	100		146,6	100		971,8	100		In marcia
01:00		1,7	100		1,8	100		0,1	73		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,2	100		0,5	100		119237,1	100		10,9	100		148,1	100		972,5	100		In marcia
01:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		119145,5	100		10,9	100		147,2	100		971,4	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		21,8	100		0,2	100		0,2	100		119666,0	100		11,0	100		146,7	100		969,1	100		In marcia
02:30		2,6	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,4	100		116954,4	100		11,2	100		147,2	100		963,8	100		In marcia
03:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,3	100		118562,6	100		11,1	100		147,3	100		969,1	100		In marcia
03:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		37,1	100		0,2	100		0,4	100		119966,2	100		11,0	100		148,3	100		968,5	100		In marcia
04:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		38,8	100		0,3	100		0,4	100		118417,4	100		10,8	100		148,7	100		972,6	100		In marcia
04:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,3	100		118656,6	100		11,1	100		147,9	100		970,2	100		In marcia
05:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		32,9	100		0,2	100		0,4	100		118877,6	100		10,8	100		148,2	100		972,9	100		In marcia
05:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		119162,1	100		11,0	100		148,7	100		963,8	100		In marcia
06:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		118735,9	100		11,1	100		149,7	100		961,3	100		In marcia
06:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		16,1	100		0,2	100		0,4	100		119200,7	100		10,9	100		149,0	100		968,8	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		118136,6	100		11,1	100		149,6	100		966,5	100		In marcia
07:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		6,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		118067,7	100		11,2	100		148,3	100		966,7	100		In marcia
08:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		6,1	100		0,24	95		42,4	100		0,3	100		0,6	100		119637,1	100		10,7	100		147,0	100		970,1	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		47,6	100		0,3	100		0,5	100		121301,8	100		11,0	100		149,2	100		962,6	100		In marcia
09:00		1,3	85		1,3	85		0,05	73		6,4	85		0,25	100		46,1	85		0,3	85		0,6	85		122363,6	100		10,9	85		150,6	100		966,1	100		In marcia
09:30		1,6	78		2,2	78		0,0	100		5,1	78		0,25	100		24,1	78		0,3	78		0,2	78		120507,1	100		11,3	78		151,7	100		964,2	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		120268,6	100		11,2	100		150,3	100		955,5	100		In marcia
10:30		1,6	100		2,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		120812,1	100		11,2	100		148,9	100		961,5	100		In marcia
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		121164,9	100		11,2	100		147,6	100		957,7	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		123118,7	100		11,0	100		147,6	100		953,8	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		28,7	100		0,3	100		0,2	100		123541,7	100		11,2	100		147,8	100		954,6	100		In marcia
12:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		117799,6	100		11,5	100		146,9	100		944,9	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		118819,2	100		11,4	100		146,9	100		954,5	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		121160,1	100		11,1	100		147,7	100		964,2	100		In marcia
14:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		123118,6	100		10,9	100		148,3	100		970,6	100		In marcia
14:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		118730,8	100		11,4	100		148,8	100		958,1	100		In marcia
15:00		1,4	100		1,1	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,3	100		121998,1	100		11,1	100		149,7	100		966,6	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		121585,3	100		11,1	100		148,9	100		964,5	100		In marcia
16:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		6,4	100		0,25	94		35,7	100		0,3	100		0,5	100		123844,2	100		10,9	100		150,3	100		961,7	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		120725,4	100		11,3	100		150,6	100		954,3	100		In marcia
17:00		1,5	100		2,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		119901,7	100		11,3	100		150,2	100		950,7	100		In marcia
17:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		120561,5	100		11,2	100		149,5	100		955,2	100		In marcia
18:00		1,5	100		0,8	100		0,0	100		6,4	100		0,24	100		11,8	100		0,3	100		0,2	100		118365,6	100		11,3	100		145,3	100		960,1	100		In marcia
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,3	100		120164,1	100		11,2	100		145,3	100		960,9	100		In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		45,4	100		0,3	100		0,5	100		121495,6	100		11,1	100		145,9	100		960,4	100		In marcia
19:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		49,4	100		0,3	100		0,3	100		123729,3	100		10,9	100		145,5	100		960,1	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		34,0	100		0,3	100		0,2	100		118763,9	100		11,3	100		144,9	100		965,0	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		41,4	100		0,3	100		0,1	100		121966,6	100		11,0	100		145,4	100		966,5	100		In marcia
21:00		2,4	85		2,2	85		0,0	73		4,9	85		0,24	100		32,7	85		0,3	85		0,3	85		122454,0	100		11,0	85		145,3	100		963,5	100		In marcia
21:30		1,2	78		1,0	78		0,0	100		4,1	78		0,25	100		25,9	78		0,3	78		0,6</															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		31,0	100		0,2	100		0,4	100		119527,4	100		10,9	100		146,6	100		971,8	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,6	100		0,1	73		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,2	100		0,5	100		119237,1	100		10,9	100		148,1	100		972,5	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		29,7	100		0,3	100		0,5	100		119145,5	100		10,9	100		147,2	100		971,4	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		21,8	100		0,2	100		0,2	100		119666,0	100		11,0	100		146,7	100		969,1	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		20,7	100		0,2	100		0,4	100		116954,4	100		11,2	100		147,2	100		963,8	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		27,4	100		0,2	100		0,3	100		118562,6	100		11,1	100		147,3	100		969,1	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		37,1	100		0,2	100		0,4	100		119966,2	100		11,0	100		148,3	100		968,5	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		38,8	100		0,3	100		0,4	100		118417,4	100		10,8	100		148,7	100		972,6	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,4	100		0,2	100		0,3	100		118656,6	100		11,1	100		147,9	100		970,2	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		32,9	100		0,2	100		0,4	100		118877,6	100		10,8	100		148,2	100		972,9	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,5	100		119162,1	100		11,0	100		148,7	100		963,8	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		119735,9	100		11,1	100		149,7	100		961,3	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,24	100		16,1	100		0,2	100		0,4	100		119200,7	100		10,9	100		149,0	100		968,8	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,5	100		0,0	73		5,0	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,4	100		118136,6	100		11,1	100		149,6	100		966,5	100		in Betrieb
07:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		6,2	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,3	100		118067,7	100		11,2	100		148,3	100		966,7	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		6,1	100		0,24	95		42,4	100		0,3	100		0,6	100		119637,1	100		10,7	100		147,0	100		970,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		47,6	100		0,3	100		0,5	100		121301,8	100		11,0	100		149,2	100		962,6	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,3	85		0,05	73		6,4	85		0,25	100		46,1	85		0,3	85		0,6	85		122363,6	100		10,9	85		150,6	100		966,1	100		in Betrieb
09:30		1,6	78		2,2	78		0,0	100		5,1	78		0,25	100		24,1	78		0,3	78		0,2	78		120507,1	100		11,3	78		151,7	100		964,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		120268,6	100		11,2	100		150,3	100		955,5	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		2,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		24,6	100		0,3	100		0,2	100		120812,1	100		11,2	100		148,9	100		961,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		121164,9	100		11,2	100		147,6	100		957,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,2	100		123118,7	100		11,0	100		147,6	100		953,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	94		28,7	100		0,3	100		0,2	100		123541,7	100		11,2	100		147,8	100		954,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		6,6	100		0,26	100		21,9	100		0,3	100		0,3	100		117799,6	100		11,5	100		146,9	100		944,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,1	100		0,0	73		5,5	100		0,26	100		25,4	100		0,3	100		0,1	100		118819,2	100		11,4	100		146,9	100		954,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,3	100		121160,1	100		11,1	100		147,7	100		964,2	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,7	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		25,9	100		0,3	100		0,3	100		123118,6	100		10,9	100		148,3	100		970,6	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,9	100		0,0	100		5,7	100		0,25	100		28,1	100		0,3	100		0,3	100		118730,8	100		11,4	100		148,8	100		958,1	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,1	100		0,0	73		5,9	100		0,25	100		37,4	100		0,3	100		0,3	100		121998,1	100		11,1	100		149,7	100		966,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		6,1	100		0,25	100		37,6	100		0,3	100		0,4	100		121585,3	100		11,1	100		148,9	100		964,5	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		6,4	100		0,25	94		35,7	100		0,3	100		0,5	100		123844,2	100		10,9	100		150,3	100		961,7	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,4	100		120725,4	100		11,3	100		150,6	100		954,3	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		2,0	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		22,1	100		0,3	100		0,2	100		119901,7	100		11,3	100		150,2	100		950,7	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,0	100		0,3	100		0,1	100		120561,5	100		11,2	100		149,5	100		955,2	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		0,8	100		0,0	100		6,4	100		0,24	100		11,8	100		0,3	100		0,2	100		118365,6	100		11,3	100		145,3	100		960,1	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		20,7	100		0,3	100		0,3	100		120164,1	100		11,2	100		145,3	100		960,9	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		45,4	100		0,3	100		0,5	100		121495,6	100		11,1	100		145,9	100		960,4	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		2,0	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		49,4	100		0,3	100		0,3	100		123729,3	100		10,9	100		145,5	100		960,1	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	94		34,0	100		0,3	100		0,2	100		118763,9	100		11,3	100		144,9	100		965,0	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		41,4	100		0,3	100		0,1	100		121966,6	100		11,0	100		145,4	100		966,5	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		2,2	85		0,0	73		4,9	85		0,24	100		32,7	85		0,3	85		0,3	85		122454,0	100		11,0	85		145,3	100		963,5	100		in Betrieb
21:30		1,2	78		1,0	78		0,0	100		4,1	78		0,25	100		25,9	78		0,3	78		0,6															