

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/06/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		125583,3	100		10,8	100		146,4	100		976,5	100	In marcia
01:00		1,5	100		1,7	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		17,5	100		0,3	100		0,1	100		123328,0	100		11,2	100		146,6	100		972,9	100	In marcia
01:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		124400,8	100		11,0	100		145,8	100		967,7	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		123554,0	100		10,9	100		145,7	100		962,8	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,2	100		123620,0	100		10,9	100		145,5	100		970,6	100	In marcia
03:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		123449,6	100		11,0	100		145,6	100		975,8	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		123973,0	100		10,8	100		146,7	100		979,7	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,2	100		122411,5	100		11,1	100		153,4	100		968,5	100	In marcia
04:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		124217,6	100		11,0	100		158,8	100		982,1	100	In marcia
05:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122048,9	100		11,1	100		160,2	100		973,0	100	In marcia
05:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		122935,1	100		11,0	100		163,0	100		974,2	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		122861,0	100		10,8	100		164,3	100		975,9	100	In marcia
06:30		3,7	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		123592,8	100		10,9	100		163,8	100		971,8	100	In marcia
07:00		2,9	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		19,7	100		0,2	100		0,2	100		123624,8	100		11,0	100		161,2	100		970,8	100	In marcia
07:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		121332,8	100		11,2	100		159,1	100		975,6	100	In marcia
08:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	95		25,5	100		0,2	100		0,1	100		123270,1	100		11,0	100		156,2	100		977,2	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,9	100		0,2	100		0,4	100		122492,6	100		11,0	100		152,7	100		980,8	100	In marcia
09:00		4,0	84		1,4	84		0,0	73		4,5	84		0,24	100		28,3	84		0,2	84		0,3	84		122213,1	100		11,0	84		150,9	100		986,9	100	In marcia
09:30		3,3	79		1,6	79		0,0	100		4,9	79		0,24	100		37,9	79		0,3	79		0,6	79		121578,1	100		10,8	79		151,2	100		988,1	100	In marcia
10:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		5,9	100		0,23	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		122525,8	100		10,9	100		150,9	100		986,6	100	In marcia
10:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,5	100		122723,8	100		11,0	100		150,5	100		983,2	100	In marcia
11:00		2,7	100		1,1	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,6	100		122944,6	100		10,9	100		150,6	100		978,1	100	In marcia
11:30		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,6	100		122819,8	100		11,0	100		151,0	100		977,9	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		31,7	100		0,3	100		0,5	100		122414,7	100		11,0	100		151,0	100		978,8	100	In marcia
12:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		121911,2	100		10,9	100		152,5	100		972,0	100	In marcia
13:00		4,0	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		24,4	100		0,2	100		0,4	100		122331,8	100		10,8	100		153,3	100		981,0	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		121824,8	100		10,9	100		154,8	100		981,2	100	In marcia
14:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		123031,3	100		10,8	100		156,0	100		978,3	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		123166,9	100		11,0	100		157,1	100		973,7	100	In marcia
15:00		4,4	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		123341,7	100		10,8	100		158,1	100		985,7	100	In marcia
15:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		21,0	100		0,3	100		0,5	100		119630,8	100		11,3	100		157,4	100		977,1	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		31,0	100		0,3	100		0,4	100		121778,1	100		10,9	100		157,3	100		981,4	100	In marcia
16:30		5,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		35,9	100		0,3	100		0,4	100		122446,8	100		10,8	100		158,0	100		983,2	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,9	100		0,0	74		4,4	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,6	100		122853,9	100		10,8	100		157,7	100		981,8	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		40,4	100		0,3	100		0,6	100		123014,0	100		11,0	100		160,0	100		973,4	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		35,0	100		0,3	100		0,6	100		123344,2	100		10,8	100		160,5	100		973,8	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,6	100		122082,9	100		11,1	100		160,8	100		968,1	100	In marcia
19:00		2,5	100		1,6	100		0,01	74		3,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,5	100		122606,2	100		11,0	100		160,2	100		973,6	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		122323,0	100		11,1	100		159,6	100		970,7	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		29,6	100		0,3	100		0,5	100		122298,8	100		10,8	100		160,2	100		979,1	100	In marcia
20:30		2,4	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,7	100		123361,7	100		10,8	100		159,9	100		973,8	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,3	84		0,0	74		5,0	84		0,21	100		27,1	84		0,3	84		0,5	84		122787,3	100		11,1	84		160,1	100		964,7	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,9	79		0,0	100		4,4	79		0,21	100		39,9	79		0,3	79		0,3	79		124404,2	100		10,9	79		160,7	100		966,7	100	In marcia
22:00		1,																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		29,8	100		0,3	100		0,1	100		125583,3	100	10,8	100		146,4	100		976,5	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,7	100		0,0	73		3,7	100		0,24	100		17,5	100		0,3	100		0,1	100		123328,0	100	11,2	100		145,6	100		972,9	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,2	100		124400,8	100	11,0	100		145,8	100		967,7	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,1	100		123554,0	100	10,9	100		145,7	100		962,8	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		22,4	100		0,3	100		0,2	100		123620,0	100	10,9	100		145,5	100		970,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,3	100		0,0	73		5,5	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		0,3	100		123449,6	100	11,0	100		145,6	100		975,8	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,24	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		123973,0	100	10,8	100		146,7	100		979,7	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		33,7	100		0,3	100		0,2	100		122411,5	100	11,1	100		153,4	100		968,5	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,1	100		0,2	100		0,1	100		124217,6	100	11,0	100		158,8	100		982,1	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		122048,9	100	11,1	100		160,2	100		973,0	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,4	100		0,3	100		0,3	100		122935,1	100	11,0	100		163,0	100		974,2	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		34,7	100		0,3	100		0,3	100		122861,0	100	10,8	100		164,3	100		975,9	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		123592,8	100	10,9	100		163,8	100		971,8	100		in Betrieb
07:00		2,9	100		1,3	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		19,7	100		0,2	100		0,2	100		123624,8	100	11,0	100		161,2	100		970,8	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		16,5	100		0,3	100		0,3	100		121332,8	100	11,2	100		159,1	100		975,6	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,24	95		25,5	100		0,2	100		0,1	100		123270,1	100	11,0	100		156,2	100		977,2	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		24,9	100		0,2	100		0,4	100		122492,6	100	11,0	100		152,7	100		980,8	100		in Betrieb
09:00		4,0	84		1,4	84		0,0	73		4,5	84		0,24	100		28,3	84		0,2	84		0,3	84		122213,1	100	11,0	84		150,9	100		986,9	100		in Betrieb
09:30		3,3	79		1,6	79		0,0	100		4,9	79		0,24	100		37,9	79		0,3	79		0,6	79		121578,1	100	10,8	79		151,2	100		988,1	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,5	100		0,0	100		5,9	100		0,23	100		32,4	100		0,3	100		0,5	100		122525,8	100	10,9	100		150,9	100		986,6	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,5	100		122723,8	100	11,0	100		150,5	100		983,2	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		1,1	100		0,0	73		4,7	100		0,24	100		34,7	100		0,3	100		0,6	100		122944,6	100	10,9	100		150,6	100		978,1	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,24	100		31,4	100		0,3	100		0,6	100		122819,8	100	11,0	100		151,0	100		977,9	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,23	94		31,7	100		0,3	100		0,5	100		122414,7	100	11,0	100		151,0	100		978,8	100		in Betrieb
12:30		4,5	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,3	100		0,5	100		121911,2	100	10,9	100		152,5	100		972,0	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		24,4	100		0,2	100		0,4	100		122331,8	100	10,8	100		153,3	100		981,0	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		34,0	100		0,3	100		0,6	100		121824,8	100	10,9	100		154,8	100		981,2	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		35,1	100		0,3	100		0,5	100		123031,3	100	10,8	100		156,0	100		978,3	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		123166,9	100	11,0	100		157,1	100		973,7	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		1,6	100		0,0	73		4,1	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		123341,7	100	10,8	100		158,1	100		985,7	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,23	100		21,0	100		0,3	100		0,5	100		119630,8	100	11,3	100		157,4	100		977,1	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		31,0	100		0,3	100		0,4	100		121778,1	100	10,9	100		157,3	100		981,4	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		35,9	100		0,3	100		0,4	100		122446,8	100	10,8	100		158,0	100		983,2	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,9	100		0,0	74		4,4	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,6	100		122853,9	100	10,8	100		158,7	100		981,8	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		40,4	100		0,3	100		0,6	100		123014,0	100	11,0	100		160,0	100		973,4	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		35,0	100		0,3	100		0,6	100		123344,2	100	10,8	100		160,5	100		973,8	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,6	100		122082,9	100	11,1	100		160,8	100		968,1	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,6	100		0,01	74		3,9	100		0,21	100		23,9	100		0,3	100		0,5	100		122606,2	100	11,0	100		160,2	100		973,6	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		25,2	100		0,3	100		0,5	100		122323,0	100	11,1	100		159,6	100		970,7	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,21	94		29,6	100		0,3	100		0,5	100		122298,8	100	10,8	100		160,2	100		979,1	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,7	100		123361,7	100	10,8	100		159,9	100		973,8	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,3	84		0,0	74		5,0	84		0,21	100		27,1	84		0,3	84		0,5	84		122787,3	100	11,1	84		160,1	100		964,7	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,9	79		0,0	100		4,4	79		0,21	100		39,9	79		0,3	79		0,3	79		124404,2	100	10,9	79		160,7	100		966,7	100		in Betrieb
22:00		1,3	100		1,7	100		0,0																													