

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/06/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		125911,1	100		10,9	100		146,0	100		970,9	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		121794,7	100		11,4	100		145,6	100		966,2	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		123240,2	100		11,1	100		145,5	100		965,5	100		In marcia
02:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		122969,5	100		11,1	100		145,8	100		968,6	100		In marcia
02:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		123716,2	100		10,8	100		146,1	100		976,1	100		In marcia
03:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		123133,5	100		11,1	100		145,6	100		970,1	100		In marcia
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		124533,1	100		10,9	100		145,9	100		974,4	100		In marcia
04:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,21	95		26,2	100		0,3	100		0,2	100		123083,6	100		11,1	100		145,7	100		973,6	100		In marcia
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		122575,4	100		11,1	100		145,6	100		965,1	100		In marcia
05:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		122536,9	100		11,1	100		145,3	100		965,1	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,1	100		123897,0	100		10,5	100		146,9	100		977,5	100		In marcia
06:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		122341,2	100		11,1	100		155,1	100		963,1	100		In marcia
06:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		123040,7	100		10,8	100		158,9	100		974,7	100		In marcia
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		123678,4	100		10,9	100		162,1	100		966,5	100		In marcia
07:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		22,8	100		0,3	100		0,1	100		120978,8	100		11,2	100		162,7	100		965,6	100		In marcia
08:00		1,5	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		21,1	100		0,2	100		0,0	100		122186,8	100		11,1	100		160,9	100		966,4	100		In marcia
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		121673,7	100		10,8	100		158,5	100		975,7	100		In marcia
09:00		1,3	86		1,3	86		0,0	73		4,6	86		0,21	100		20,9	86		0,2	86		0,0	86		120755,1	100		11,0	86		156,2	100		973,5	100		In marcia
09:30		1,2	78		0,9	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		35,2	78		0,3	78		0,4	78		120075,5	100		10,7	78		155,5	100		980,9	100		In marcia
10:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		46,8	100		0,3	100		0,2	100		120642,2	100		10,8	100		156,1	100		968,6	100		In marcia
10:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		45,2	100		0,3	100		0,3	100		122472,3	100		10,9	100		157,4	100		965,5	100		In marcia
11:00		1,2	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		120774,5	100		11,1	100		156,9	100		959,1	100		In marcia
11:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,2	100		9,2	100		0,2	100		0,1	100		121071,0	100		11,0	100		155,0	100		976,0	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	94		23,6	100		0,3	100		0,3	100		120461,0	100		10,7	100		154,7	100		974,2	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		26,5	100		0,2	100		0,2	100		119710,8	100		10,7	100		155,1	100		976,9	100		In marcia
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		120594,1	100		10,8	100		157,7	100		966,1	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		41,5	100		0,3	100		0,2	100		121703,8	100		10,9	100		157,2	100		962,3	100		In marcia
14:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		122576,4	100		10,9	100		158,4	100		960,7	100		In marcia
14:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		121724,3	100		11,1	100		158,4	100		950,9	100		In marcia
15:00		3,6	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		122326,0	100		11,0	100		158,2	100		964,9	100		In marcia
15:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		122198,9	100		10,9	100		158,1	100		967,3	100		In marcia
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		41,7	100		0,3	100		0,3	100		121565,5	100		11,0	100		158,8	100		952,3	100		In marcia
16:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		40,3	100		0,3	100		0,5	100		123846,6	100		10,6	100		160,4	100		960,1	100		In marcia
17:00		2,0	100		2,1	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		121791,5	100		11,3	100		160,7	100		948,7	100		In marcia
17:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		15,4	100		0,3	100		0,2	100		111271,5	100		12,2	100		159,7	100		918,1	100		In marcia
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		123658,1	100		11,1	100		161,9	100		955,4	100		In marcia
18:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,4	100		118841,5	100		11,1	100		159,6	100		955,7	100		In marcia
19:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		120194,9	100		10,5	100		159,1	100		973,2	100		In marcia
19:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		121258,5	100		10,8	100		159,8	100		968,5	100		In marcia
20:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		32,9	100		0,3	100		0,3	100		122073,8	100		10,9	100		159,5	100		966,5	100		In marcia
20:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		121972,8	100		11,0	100		159,3	100		962,0	100		In marcia
21:00		2,0	85		1,8	85		0,0	73		4,9	85		0,21	100		35,9	85		0,3	85		0,3	85		122766,3	100		10,9	85		158,7	100		965,8	100		In marcia
21:30		1,5	79		1,5	79		0,0	100		5,3	79		0,21	100		35,2	79		0,3	79		0,4															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		125911,1	100		10,9	100		146,0	100		970,9	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,9	100		0,0	73		4,0	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,2	100		121794,7	100		11,4	100		145,6	100		966,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,1	100		123240,2	100		11,1	100		145,5	100		965,5	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,1	100		122969,5	100		11,1	100		145,8	100		968,6	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		123716,2	100		10,8	100		146,1	100		976,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,6	100		0,0	73		3,6	100		0,21	100		33,7	100		0,3	100		0,0	100		123133,5	100		11,1	100		145,6	100		970,1	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		124533,1	100		10,9	100		145,9	100		974,4	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,21	95		26,2	100		0,3	100		0,2	100		123083,6	100		11,1	100		145,7	100		973,6	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,1	100		122575,4	100		11,1	100		145,6	100		965,1	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,3	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,2	100		122536,9	100		11,1	100		145,3	100		965,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		35,5	100		0,3	100		0,1	100		123897,0	100		10,5	100		146,9	100		977,5	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,7	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		21,0	100		0,3	100		0,1	100		122341,2	100		11,1	100		155,1	100		963,1	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		24,5	100		0,3	100		0,2	100		123040,7	100		10,8	100		158,9	100		974,7	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		36,2	100		0,3	100		0,1	100		123678,4	100		10,9	100		162,1	100		966,5	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		22,8	100		0,3	100		0,1	100		120978,8	100		11,2	100		162,7	100		965,6	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,21	94		21,1	100		0,2	100		0,0	100		122186,8	100		11,1	100		160,9	100		966,4	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		27,6	100		0,2	100		0,1	100		121673,7	100		10,8	100		158,5	100		975,7	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,3	86		0,0	73		4,6	86		0,21	100		20,9	86		0,2	86		0,0	86		120755,1	100		11,0	86		156,2	100		973,5	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,9	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		35,2	78		0,3	78		0,4	78		120075,5	100		10,7	78		155,5	100		980,9	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		46,8	100		0,3	100		0,2	100		120642,2	100		10,8	100		156,1	100		968,6	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		45,2	100		0,3	100		0,3	100		122472,3	100		10,9	100		157,4	100		965,5	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,9	100		0,0	73		3,9	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,2	100		120774,5	100		11,1	100		156,9	100		959,1	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,2	100		9,2	100		0,2	100		0,1	100		121071,0	100		11,0	100		155,0	100		976,0	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,9	100		0,21	94		23,6	100		0,3	100		0,3	100		120461,0	100		10,7	100		154,7	100		974,2	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,7	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		26,5	100		0,2	100		0,2	100		119710,8	100		10,7	100		155,1	100		976,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,1	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		38,3	100		0,3	100		0,4	100		120594,1	100		10,8	100		155,7	100		966,1	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		41,5	100		0,3	100		0,2	100		121703,8	100		10,9	100		157,2	100		962,3	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,21	100		35,1	100		0,3	100		0,3	100		122576,4	100		10,9	100		158,4	100		960,7	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,5	100		121724,3	100		11,1	100		158,4	100		950,9	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,6	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		22,7	100		0,3	100		0,3	100		122326,0	100		11,0	100		158,2	100		964,9	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		122198,9	100		10,9	100		158,1	100		967,3	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,21	94		41,7	100		0,3	100		0,3	100		121565,5	100		11,0	100		158,8	100		952,3	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		2,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		40,3	100		0,3	100		0,5	100		123846,6	100		10,6	100		160,4	100		960,1	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		2,1	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,3	100		121791,5	100		11,3	100		160,7	100		948,7	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,24	100		15,4	100		0,3	100		0,2	100		111271,5	100		12,2	100		159,7	100		918,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,3	100		123658,1	100		11,1	100		161,9	100		955,4	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		17,8	100		0,3	100		0,4	100		118841,5	100		11,1	100		159,6	100		955,7	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,3	100		120194,9	100		10,5	100		159,1	100		973,2	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,2	100		121258,5	100		10,8	100		159,8	100		968,5	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		32,9	100		0,3	100		0,3	100		122073,8	100		10,9	100		159,5	100		966,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		121972,8	100		11,0	100		159,3	100		962,0	100		in Betrieb
21:00		2,0	85		1,8	85		0,0	73		4,9	85		0,21	100		35,9	85		0,3	85		0,3	85		122766,3	100		10,9	85		158,7	100		965,8	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,5	79		0,0	100		5,3	79		0,21	100		35,2	79		0,3	79		0,4	79														