

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto										
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		124610,8	100	11,0	100		160,2	100	955,2	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		124857,1	100	10,9	100		160,3	100	960,5	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		124130,4	100	10,9	100		160,7	100	961,5	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,7	100		123358,1	100	11,1	100		160,4	100	960,5	100	In marcia
02:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		124412,8	100	10,9	100		161,1	100	961,0	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,7	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,6	100		124044,5	100	10,9	100		161,8	100	964,7	100	In marcia
03:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		124208,7	100	10,7	100		162,9	100	972,8	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	95		35,0	100		0,3	100		0,7	100		124514,0	100	11,0	100		164,8	100	959,7	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,8	100		124472,8	100	10,9	100		165,1	100	958,7	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		124198,0	100	10,9	100		164,9	100	954,2	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,9	100		0,3	100		0,7	100		124343,8	100	10,9	100		164,2	100	960,3	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,7	100		123545,6	100	10,7	100		165,1	100	962,4	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		124831,8	100	10,8	100		165,1	100	964,9	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,5	100		0,01	73		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,6	100		123941,3	100	11,1	100		163,9	100	957,7	100	In marcia
07:30		2,0	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		124588,7	100	11,0	100		162,6	100	958,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		24,8	100		0,3	100		0,6	100		124742,4	100	10,8	100		161,7	100	966,7	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,6	100		124259,8	100	11,0	100		162,2	100	964,0	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,7	84		0,0	73		4,2	84		0,21	100		25,5	84		0,3	84		0,6	84		123770,0	100	11,0	84		160,0	100	967,1	100	In marcia
09:30		1,3	79		2,1	79		0,0	100		4,2	79		0,21	100		51,9	79		0,3	79		0,0	79		124243,7	100	10,9	79		159,7	100	962,4	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		38,9	100		0,3	100		0,0	100		124327,4	100	10,9	100		155,3	100	966,1	100	In marcia
10:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		39,7	100		0,3	100		0,0	100		124297,7	100	10,6	100		158,6	100	967,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,7	100		0,29	73		4,5	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		125165,9	100	10,9	100		159,8	100	961,4	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		125643,3	100	11,0	100		160,9	100	956,3	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,22	94		25,6	100		0,3	100		0,0	100		124768,1	100	10,9	100		161,1	100	960,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		13,5	100		0,3	100		0,0	100		124678,5	100	11,0	100		160,1	100	970,4	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,21	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		124208,9	100	11,0	100		159,7	100	967,2	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		124211,5	100	10,8	100		160,3	100	968,1	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		122952,7	100	11,0	100		160,5	100	964,6	100	In marcia
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		123331,2	100	11,1	100		158,1	100	971,6	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,0	100		0,01	73		3,2	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		123471,4	100	11,0	100		154,7	100	971,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		40,2	100		0,3	100		0,0	100		123340,9	100	11,0	100		152,2	100	969,8	100	In marcia
16:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	94		38,4	100		0,3	100		0,0	100		123211,4	100	10,8	100		151,3	100	971,1	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,2	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		123013,0	100	11,0	100		150,2	100	966,1	100	In marcia
17:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,2	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		123047,5	100	10,9	100		149,7	100	969,6	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		123575,1	100	10,9	100		150,0	100	969,0	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		124628,6	100	11,0	100		150,5	100	965,5	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		124940,1	100	11,0	100		151,2	100	961,8	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,8	100		0,11	73		3,5	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		125394,5	100	11,0	100		152,9	100	966,6	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		125718,8	100	10,9	100		155,8	100	968,6	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		26,2	100		0,3	100		0,0	100		127294,6	100	11,0	100		159,1	100	968,7	100	In marcia
20:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		41,3	100		0,3	100		0,0	100		126196,8	100	11,0	100		160,8	100	956,9	100	In marcia
21:00		4,1	84		1,6	84		0,51	73		4,5	84		0,22	100		47,7	84		0,3	84		0,1	84		125164,7	100	10,9	84		161,4	100	955,9	100	In marcia
21:30		2,8	79		1,1	79		0,0	100		5,2	79		0,22	100		43,8	79		0,3	79		0,3	79		122865,0	100	11,0	79		160,6	100	958,3	100	In marcia
22:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		6,2	100		0,22	100		37,6	100		0,3	100		0,3	100		123394,0	100	10,6	100		160,3	100	963,2	100	In marcia
22:30		2,9	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,22	100		24,2	100	</																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		124610,8	100		11,0	100		160,2	100		955,2	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,1	100		0,0	73		4,5	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		124857,1	100		10,9	100		160,3	100		960,5	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		124130,4	100		10,9	100		160,7	100		961,5	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,7	100		123358,1	100		11,1	100		160,4	100		960,5	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,6	100		124412,8	100		10,9	100		161,1	100		961,0	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,2	100		0,0	73		4,7	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,6	100		124044,5	100		10,9	100		161,8	100		964,7	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		32,1	100		0,3	100		0,6	100		124208,7	100		10,7	100		162,9	100		972,8	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,22	95		35,0	100		0,3	100		0,7	100		124514,0	100		11,0	100		164,8	100		959,7	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,8	100		124472,8	100		10,9	100		165,1	100		958,7	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		124198,0	100		10,9	100		164,9	100		954,2	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		25,9	100		0,3	100		0,7	100		124343,8	100		10,9	100		164,2	100		960,3	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,7	100		123545,6	100		10,7	100		165,1	100		962,4	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,6	100		124831,8	100		10,8	100		165,1	100		964,9	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,5	100		0,01	73		4,1	100		0,22	100		27,1	100		0,3	100		0,6	100		123941,3	100		11,1	100		163,9	100		957,7	100		in Betrieb
07:30		2,0	100		2,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		29,3	100		0,3	100		0,6	100		124588,7	100		11,0	100		162,6	100		958,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	94		24,8	100		0,3	100		0,6	100		124742,4	100		10,8	100		161,7	100		966,7	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,21	100		30,5	100		0,3	100		0,6	100		124259,8	100		11,0	100		161,2	100		964,0	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,7	84		0,0	73		4,2	84		0,21	100		25,5	84		0,3	84		0,6	84		123770,0	100		11,0	84		160,0	100		967,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		2,1	79		0,0	100		4,2	79		0,21	100		51,9	79		0,3	79		0,0	79		124243,7	100		10,9	79		159,7	100		962,4	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		38,9	100		0,3	100		0,0	100		124327,4	100		10,9	100		155,3	100		966,1	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		39,7	100		0,3	100		0,0	100		124297,7	100		10,6	100		158,6	100		967,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,7	100		0,29	73		4,5	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		125165,9	100		10,9	100		159,8	100		961,4	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		125643,3	100		11,0	100		160,9	100		956,3	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,22	94		25,6	100		0,3	100		0,0	100		124768,1	100		10,9	100		161,1	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,21	100		13,5	100		0,3	100		0,0	100		124678,5	100		11,0	100		160,1	100		970,4	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,0	73		3,3	100		0,21	100		20,8	100		0,3	100		0,0	100		124208,9	100		11,0	100		159,7	100		967,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		30,9	100		0,3	100		0,0	100		124211,5	100		10,8	100		160,3	100		968,1	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,0	100		122952,7	100		11,0	100		160,5	100		964,6	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		27,6	100		0,3	100		0,0	100		123331,2	100		11,1	100		158,1	100		971,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,0	100		0,01	73		3,2	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,0	100		123471,4	100		11,0	100		154,7	100		971,9	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		40,2	100		0,3	100		0,0	100		123340,9	100		11,0	100		152,2	100		969,8	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,8	100		0,21	94		38,4	100		0,3	100		0,0	100		123211,4	100		10,8	100		151,3	100		971,1	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,2	100		25,2	100		0,3	100		0,0	100		123013,0	100		11,0	100		150,2	100		966,1	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		0,0	73		3,2	100		0,2	100		28,7	100		0,3	100		0,0	100		123047,5	100		10,9	100		149,7	100		969,6	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		123575,1	100		10,9	100		150,0	100		969,0	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		124628,6	100		11,0	100		150,5	100		965,5	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,1	100		124940,1	100		11,0	100		151,2	100		961,8	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,8	100		0,11	73		3,5	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		125394,5	100		11,0	100		152,9	100		966,6	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,0	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,0	100		125718,8	100		10,9	100		155,8	100		968,6	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	94		26,2	100		0,3	100		0,0	100		127294,6	100		11,0	100		159,1	100		968,7	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		41,3	100		0,3	100		0,0	100		126196,8	100		11,0	100		160,8	100		956,9	100		in Betrieb
21:00		4,1	84		1,6	84		0,51	73		4,5	84		0,22	100		47,7	84		0,3	84		0,1	84		125164,7	100		10,9	84		161,4	100		955,9	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		1,1	79		0,0	100		5,2	79		0,22	100		43,8	79		0,3	79		0,3															