

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,7	100		1,8	100		0,0	98		3,6	100		0,21	100		38,1	100		0,3	100		0,5	100		126052,0	100		10,9	100		162,1	100		967,3	100	In marcia
01:00		5,1	100		1,6	100		0,65	75		4,2	100		0,21	100		38,0	100		0,3	100		0,7	100		124554,0	100		10,9	100		162,2	100		961,2	100	In marcia
01:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,6	100		124090,0	100		10,6	100		162,4	100		967,2	100	In marcia
02:00		3,2	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,7	100		124789,4	100		10,8	100		162,8	100		962,4	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,5	100		0,0	98		4,0	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		123604,8	100		10,8	100		163,4	100		955,8	100	In marcia
03:00		2,9	100		1,9	100		1,14	75		3,9	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,6	100		123861,4	100		10,8	100		164,1	100		961,5	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,7	100		0,06	100		4,0	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,6	100		123549,4	100		10,7	100		164,4	100		967,6	100	In marcia
04:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		28,5	100		0,3	100		0,7	100		124650,2	100		10,9	100		164,9	100		963,6	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,7	100		0,0	98		3,7	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		123792,4	100		10,6	100		166,3	100		977,9	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,6	100		0,79	75		4,0	100		0,21	100		18,8	100		0,3	100		0,7	100		124538,5	100		10,9	100		166,3	100		970,5	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,1	100		0,32	100		4,3	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,7	100		123405,4	100		10,8	100		165,5	100		971,0	100	In marcia
06:00		2,9	100		1,9	100		0,17	100		4,0	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		123070,7	100		10,9	100		165,0	100		965,3	100	In marcia
06:30		1,7	100		1,2	100		0,03	98		3,9	100		0,22	100		40,5	100		0,3	100		0,7	100		122734,3	100		10,6	100		164,8	100		969,0	100	In marcia
07:00		4,0	100		1,5	100		0,51	75		4,4	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,7	100		123624,9	100		10,6	100		164,5	100		967,4	100	In marcia
07:30		4,4	100		2,0	100		0,39	100		4,4	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		124235,7	100		10,8	100		164,7	100		965,0	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,4	100		0,06	100		4,5	100		0,22	94		32,6	100		0,3	100		0,6	100		124795,8	100		10,9	100		164,9	100		961,2	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,4	100		0,06	98		4,4	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		125002,7	100		10,7	100		162,2	100		970,0	100	In marcia
09:00		4,6	85		1,3	85		1,35	75		4,3	85		0,21	100		17,8	85		0,3	85		0,6	85		121335,5	100		11,2	85		163,1	100		957,8	100	In marcia
09:30		4,1	78		0,9	78		0,44	100		5,0	78		0,22	100		21,0	78		0,3	78		0,0	78		118888,9	100		11,4	78		161,0	100		960,2	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,7	100		0,23	100		4,3	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		121793,4	100		11,0	100		160,6	100		963,0	100	In marcia
10:30		3,8	100		1,3	100		0,19	98		4,4	100		0,22	100		40,8	100		0,3	100		0,2	100		122731,6	100		10,7	100		161,1	100		969,2	100	In marcia
11:00		3,7	100		1,4	100		0,76	75		4,2	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		122925,3	100		10,8	100		160,8	100		969,3	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,2	100		0,57	100		4,3	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		123934,4	100		10,8	100		160,7	100		970,6	100	In marcia
12:00		4,0	100		1,2	100		0,05	100		4,5	100		0,48	95		33,7	100		0,3	100		0,1	100		124659,6	100		11,0	100		161,6	100		964,1	100	In marcia
12:30		3,0	100		1,3	100		0,0	98		4,5	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		124739,2	100		10,8	100		161,2	100		962,4	100	In marcia
13:00		3,6	100		1,6	100		0,17	75		4,6	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		125716,0	100		10,8	100		161,8	100		965,3	100	In marcia
13:30		4,0	100		1,3	100		0,23	100		4,2	100		0,23	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		126287,3	100		10,9	100		162,4	100		964,4	100	In marcia
14:00		3,4	100		1,4	100		0,17	100		4,6	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		0,1	100		125521,8	100		11,1	100		162,3	100		961,3	100	In marcia
14:30		5,2	100		2,1	100		0,09	98		4,6	100		0,23	100		21,4	100		0,3	100		0,2	100		125563,3	100		11,0	100		161,4	100		965,4	100	In marcia
15:00		3,1	100		0,9	100		0,27	75		4,2	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		125575,6	100		10,7	100		161,7	100		972,2	100	In marcia
15:30		3,7	100		1,7	100		0,61	100		4,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		125042,2	100		11,0	100		161,5	100		967,4	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,3	100		0,27	100		4,1	100		0,24	94		34,1	100		0,3	100		0,2	100		124807,1	100		11,0	100		161,4	100		968,3	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,6	100		0,16	98		4,1	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		125006,8	100		11,0	100		161,0	100		967,2	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,6	100		1,91	75		4,5	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		122238,2	100		11,2	100		160,7	100		962,9	100	In marcia
17:30		4,2	100		1,2	100		0,63	100		3,7	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		123981,6	100		11,0	100		160,6	100		968,3	100	In marcia
18:00		4,2	100		1,1	100		0,36	100		4,6	100		0,22	100		26,8	100		0,2	100		0,0	100		123644,5	100		11,0	100		159,8	100		969,1	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,9	100		0,0	98		4,2	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		121790,8	100		11,2	100		159,5	100		961,9	100	In marcia
19:00		3,8	100		1,3	100		1,63	75		4,4	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		123373,9	100		11,0	100		160,0	100		967,6	100	In marcia
19:30		3,5	100		1,7	100		0,36	100		4,2	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		123314,0	100		10,9	100		159,9	100		967,3	100	In marcia
20:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		38,3	100		0,3	100		0,1	100		123371,2	100		10,8	100		160,2	100		969,3	100	In marcia
20:30		2,9	100		1,9	100		0,0	98		4,3	100		0,23	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		123815,9	100		10,9	100		160,6	100		969,3	100	In marcia
21:00		3,1	85		1,8	85		0,24	76		4,5	85		0,24	100		25,3	85		0,3	85		0,0	85		123348,6	100		11,2	85		160,0	100		962,2	100	In marcia
21:30		3,2	78		1,5	78		0,0	100		4,5	78		0,24	100		22,2	78		0,3	78	</															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		1,8	100		0,0	98		3,6	100		0,21	100		38,1	100		0,3	100		0,5	100		126052,0	100		10,9	100		162,1	100		967,3	100		in Betrieb
01:00		5,1	100		1,6	100		0,65	75		4,2	100		0,21	100		38,0	100		0,3	100		0,7	100		124554,0	100		10,9	100		162,2	100		961,2	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,6	100		124090,0	100		10,6	100		162,4	100		967,2	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,9	100		0,3	100		0,7	100		124789,4	100		10,8	100		162,8	100		962,4	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,5	100		0,0	98		4,0	100		0,22	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		123604,8	100		10,8	100		163,4	100		955,8	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,9	100		1,14	75		3,9	100		0,21	100		28,0	100		0,3	100		0,6	100		123861,4	100		10,8	100		164,1	100		961,5	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,7	100		0,06	100		4,0	100		0,21	100		24,9	100		0,3	100		0,6	100		123549,4	100		10,7	100		164,4	100		967,6	100		in Betrieb
04:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		28,5	100		0,3	100		0,7	100		124650,2	100		10,9	100		164,9	100		963,6	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,7	100		0,0	98		3,7	100		0,21	100		30,1	100		0,3	100		0,7	100		123792,4	100		10,6	100		166,3	100		977,9	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		1,6	100		0,79	75		4,0	100		0,21	100		18,8	100		0,3	100		0,7	100		124538,5	100		10,9	100		166,3	100		970,5	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,1	100		0,32	100		4,3	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,7	100		123405,4	100		10,8	100		165,5	100		971,0	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,9	100		0,17	100		4,0	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		123070,7	100		10,9	100		165,0	100		965,3	100		in Betrieb
06:30		1,7	100		1,2	100		0,03	98		3,9	100		0,22	100		40,5	100		0,3	100		0,7	100		122734,3	100		10,6	100		164,8	100		969,0	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,5	100		0,51	75		4,4	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,7	100		123624,9	100		10,6	100		164,5	100		967,4	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		2,0	100		0,39	100		4,4	100		0,21	100		29,7	100		0,3	100		0,6	100		124235,7	100		10,8	100		164,7	100		965,0	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,4	100		0,06	100		4,5	100		0,22	94		32,6	100		0,3	100		0,6	100		124795,8	100		10,9	100		164,9	100		961,2	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,4	100		0,06	98		4,4	100		0,21	100		27,7	100		0,3	100		0,5	100		125002,7	100		10,7	100		162,2	100		970,0	100		in Betrieb
09:00		4,6	85		1,3	85		1,35	75		4,3	85		0,21	100		17,8	85		0,3	85		0,6	85		121335,5	100		11,2	85		163,1	100		957,8	100		in Betrieb
09:30		4,1	78		0,9	78		0,44	100		5,0	78		0,22	100		21,0	78		0,3	78		0,0	78		118888,9	100		11,4	78		161,0	100		960,2	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,7	100		0,23	100		4,3	100		0,21	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		121793,4	100		11,0	100		160,6	100		963,0	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,3	100		0,19	98		4,4	100		0,22	100		40,8	100		0,3	100		0,2	100		122731,6	100		10,7	100		161,1	100		969,2	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		1,4	100		0,76	75		4,2	100		0,21	100		37,6	100		0,3	100		0,1	100		122925,3	100		10,8	100		160,8	100		969,3	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,2	100		0,57	100		4,3	100		0,22	100		32,9	100		0,3	100		0,1	100		123934,4	100		10,8	100		160,7	100		970,6	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		1,2	100		0,05	100		4,5	100		0,48	95		33,7	100		0,3	100		0,1	100		124659,6	100		11,0	100		161,6	100		964,1	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		1,3	100		0,0	98		4,5	100		0,22	100		29,6	100		0,3	100		0,2	100		124739,2	100		10,8	100		161,2	100		962,4	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		1,6	100		0,17	75		4,6	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,2	100		125716,0	100		10,8	100		161,8	100		965,3	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		1,3	100		0,23	100		4,2	100		0,23	100		26,4	100		0,3	100		0,2	100		126287,3	100		10,9	100		162,4	100		964,4	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,4	100		0,17	100		4,6	100		0,23	100		22,4	100		0,3	100		0,1	100		125521,8	100		11,1	100		162,3	100		961,3	100		in Betrieb
14:30		5,2	100		2,1	100		0,09	98		4,6	100		0,23	100		21,4	100		0,3	100		0,2	100		125563,3	100		11,0	100		161,4	100		965,4	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,9	100		0,27	75		4,2	100		0,24	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		125575,6	100		10,7	100		161,7	100		972,2	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,7	100		0,61	100		4,0	100		0,24	100		26,0	100		0,3	100		0,1	100		125042,2	100		11,0	100		161,5	100		967,4	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,3	100		0,27	100		4,1	100		0,24	94		34,1	100		0,3	100		0,2	100		124807,1	100		11,0	100		161,4	100		968,3	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,6	100		0,16	98		4,1	100		0,24	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		125006,8	100		11,0	100		161,0	100		967,2	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,6	100		1,91	75		4,5	100		0,23	100		25,5	100		0,3	100		0,2	100		122238,2	100		11,2	100		160,7	100		962,9	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		1,2	100		0,63	100		3,7	100		0,23	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		123981,6	100		11,0	100		160,6	100		968,3	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		1,1	100		0,36	100		4,6	100		0,22	100		26,8	100		0,2	100		0,0	100		123644,5	100		11,0	100		159,8	100		969,1	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,9	100		0,0	98		4,2	100		0,23	100		30,1	100		0,3	100		0,1	100		121790,8	100		11,2	100		159,5	100		961,9	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		1,3	100		1,63	75		4,4	100		0,23	100		33,6	100		0,3	100		0,1	100		123373,9	100		11,0	100		160,0	100		967,6	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,7	100		0,36	100		4,2	100		0,23	100		32,6	100		0,3	100		0,1	100		123314,0	100		10,9	100		159,9	100		967,3	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,23	94		38,3	100		0,3	100		0,1	100		123371,2	100		10,8	100		160,2	100		969,3	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		1,9	100		0,0	98		4,3	100		0,23	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		123815,9	100		10,9	100		160,6	100		969,3	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		1,8	85		0,24	76		4,5	85		0,24	100		25,3	85		0,3	85		0,0	85		123348,6	100		11,2	85		160,0	100		962,2	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		1,5	78		0,0	100		4,5	78		0,24	100		22,2	78		0,3																		