

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,2	100		1,4	100		0,63	98		4,7	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		125510,2	100		10,9	100		161,2	100		970,0	100		In marcia
01:00		1,4	100		1,5	100		1,72	76		4,6	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		125663,0	100		10,9	100		161,9	100		972,2	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,6	100		0,41	100		4,0	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		121410,2	100		11,3	100		161,2	100		964,6	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123504,0	100		10,9	100		160,9	100		976,0	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	98		5,0	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		122682,8	100		11,1	100		160,7	100		969,6	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,5	100		1,72	76		4,6	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		123647,6	100		11,0	100		160,9	100		973,5	100		In marcia
03:30		1,9	100		1,7	100		0,63	100		4,4	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		122049,1	100		11,1	100		160,7	100		971,3	100		In marcia
04:00		2,1	100		1,8	100		0,19	100		4,0	100		0,21	94		27,4	100		0,2	100		0,0	100		124033,9	100		11,0	100		160,4	100		978,0	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,3	100		0,19	98		4,3	100		0,21	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		123203,6	100		10,8	100		161,8	100		968,4	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	76		4,2	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		123199,8	100		11,1	100		162,0	100		968,7	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		40,0	100		0,3	100		0,2	100		122753,3	100		11,1	100		163,3	100		962,5	100		In marcia
06:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		123100,5	100		11,1	100		163,5	100		955,4	100		In marcia
06:30		2,2	100		1,5	100		0,0	98		4,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		125503,8	100		11,0	100		163,8	100		963,6	100		In marcia
07:00		1,5	100		1,3	100		1,96	76		4,5	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		122182,9	100		11,3	100		163,8	100		954,8	100		In marcia
07:30		2,4	100		1,8	100		0,78	100		4,3	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		124868,1	100		11,0	100		163,4	100		961,4	100		In marcia
08:00		2,0	100		1,1	100		0,27	100		4,3	100		0,21	94		14,8	100		0,3	100		0,0	100		123104,4	100		11,2	100		162,8	100		963,6	100		In marcia
08:30		3,2	100		1,8	100		0,23	98		4,4	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		123360,3	100		11,1	100		162,1	100		958,4	100		In marcia
09:00		3,2	85		1,7	85		1,85	76		4,7	85		0,21	100		23,9	85		0,3	85		0,0	85		122437,3	100		11,2	85		161,4	100		963,5	100		In marcia
09:30		1,7	79		1,0	79		0,56	100		4,1	79		0,22	100		45,5	79		0,3	79		0,3	79		116740,7	100		11,6	79		161,5	100		952,4	100		In marcia
10:00		1,8	100		1,8	100		0,2	100		4,0	100		0,22	100		56,2	100		0,3	100		0,4	100		125177,3	100		11,0	100		162,5	100		953,3	100		In marcia
10:30		1,6	100		1,4	100		0,01	98		4,4	100		0,22	100		41,0	100		0,3	100		0,4	100		123985,9	100		11,1	100		163,4	100		956,8	100		In marcia
11:00		1,9	100		1,5	100		1,38	76		4,4	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		125696,4	100		11,0	100		163,7	100		957,3	100		In marcia
11:30		3,3	100		1,8	100		0,62	100		4,7	100		0,21	100		17,9	100		0,3	100		0,3	100		124292,6	100		11,1	100		163,8	100		960,2	100		In marcia
12:00		1,6	100		0,8	100		0,13	100		5,0	100		0,21	94		21,3	100		0,3	100		0,3	100		123517,1	100		11,1	100		162,8	100		956,8	100		In marcia
12:30		3,1	100		1,3	100		0,09	98		4,7	100		0,21	100		22,3	100		0,3	100		0,4	100		124513,7	100		11,0	100		162,7	100		953,7	100		In marcia
13:00		4,2	100		1,9	100		0,08	76		4,4	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		124163,5	100		10,9	100		162,9	100		952,2	100		In marcia
13:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		123497,0	100		11,1	100		162,5	100		963,4	100		In marcia
14:00		2,2	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		124593,1	100		11,0	100		162,2	100		967,8	100		In marcia
14:30		1,7	100		1,7	100		0,0	98		4,5	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		123802,8	100		10,9	100		161,5	100		972,0	100		In marcia
15:00		1,6	100		1,2	100		0,01	76		4,8	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		124027,5	100		11,0	100		161,6	100		970,4	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		42,4	100		0,3	100		0,4	100		125380,2	100		11,0	100		163,0	100		966,5	100		In marcia
16:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		43,5	100		0,3	100		0,5	100		126814,4	100		10,7	100		165,3	100		959,8	100		In marcia
16:30		3,2	100		2,1	100		0,0	98		5,1	100		0,22	100		19,1	100		0,3	100		0,4	100		123661,5	100		11,2	100		165,1	100		957,5	100		In marcia
17:00		1,3	100		0,6	100		1,96	76		4,2	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		124772,4	100		10,9	100		164,3	100		961,9	100		In marcia
17:30		2,4	100		1,5	100		1,19	100		4,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		124595,8	100		11,1	100		163,5	100		962,3	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,2	100		0,46	100		4,2	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		124658,5	100		11,0	100		163,5	100		966,9	100		In marcia
18:30		1,4	100		1,2	100		0,41	98		3,8	100		0,21	100		35,8	100		0,3	100		0,5	100		123913,4	100		10,9	100		163,7	100		962,7	100		In marcia
19:00		2,4	100		1,8	100		0,0	76		3,5	100		0,22	100		45,8	100		0,3	100		0,4	100		125152,6	100		10,8	100		164,8	100		962,2	100		In marcia
19:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		123725,1	100		10,6	100		165,9	100		970,3	100		In marcia
20:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	95		14,7	100		0,3	100		0,4	100		122759,3	100		11,1	100		169,0	100		963,1	100		In marcia
20:30		2,2	100		1,5	100		0,0	98		4,2	100		0,21	100		14,5	100		0,3	100		0,4	100		124297,2	100		10,9	100		171,5	100		972,2	100		In marcia
21:00		1,6	86		1,3	86		0,05	76		4,1	86		0,21	100		19,4	86		0,3	86		0,6	86		123498,0	100		11,0	86		173,1	100		969,6	100		In marcia
21:30		4,4	78		0,9	78		0,0	100		5,5	78		0,22	100		32,8	78		0,3	78	</																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,4	100		0,63	98		4,7	100		0,21	100		30,0	100		0,3	100		0,0	100		125510,2	100		10,9	100		161,2	100		970,0	100		in Betrieb
01:00		1,4	100		1,5	100		1,72	76		4,6	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		125663,0	100		10,9	100		161,9	100		972,2	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,6	100		0,41	100		4,0	100		0,22	100		24,9	100		0,3	100		0,0	100		121410,2	100		11,3	100		161,2	100		964,6	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,06	100		4,2	100		0,21	100		26,6	100		0,3	100		0,0	100		123504,0	100		10,9	100		160,9	100		976,0	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,3	100		0,0	98		5,0	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,0	100		122682,8	100		11,1	100		160,7	100		969,6	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,5	100		1,72	76		4,6	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		123647,6	100		11,0	100		160,9	100		973,5	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,7	100		0,63	100		4,4	100		0,21	100		31,6	100		0,3	100		0,0	100		122049,1	100		11,1	100		160,7	100		971,3	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,8	100		0,19	100		4,0	100		0,21	94		27,4	100		0,2	100		0,0	100		124033,9	100		11,0	100		160,4	100		978,0	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,3	100		0,19	98		4,3	100		0,21	100		39,9	100		0,3	100		0,0	100		123203,6	100		10,8	100		161,8	100		968,4	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	76		4,2	100		0,21	100		31,7	100		0,3	100		0,0	100		123199,8	100		11,1	100		162,0	100		968,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		40,0	100		0,3	100		0,2	100		122753,3	100		11,1	100		163,3	100		962,5	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,22	100		35,5	100		0,3	100		0,0	100		123100,5	100		11,1	100		163,5	100		955,4	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,5	100		0,0	98		4,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,0	100		125503,8	100		11,0	100		163,8	100		963,6	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,3	100		1,96	76		4,5	100		0,22	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		122182,9	100		11,3	100		163,8	100		954,8	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,8	100		0,78	100		4,3	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,0	100		124868,1	100		11,0	100		163,4	100		961,4	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,1	100		0,27	100		4,3	100		0,21	94		14,8	100		0,3	100		0,0	100		123104,4	100		11,2	100		162,8	100		963,6	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		1,8	100		0,23	98		4,4	100		0,21	100		25,1	100		0,3	100		0,0	100		123360,3	100		11,1	100		162,1	100		958,4	100		in Betrieb
09:00		3,2	85		1,7	85		1,85	76		4,7	85		0,21	100		23,9	85		0,3	85		0,0	85		122437,3	100		11,2	85		161,4	100		963,5	100		in Betrieb
09:30		1,7	79		1,0	79		0,56	100		4,1	79		0,22	100		45,5	79		0,3	79		0,3	79		116740,7	100		11,6	79		161,5	100		952,4	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,8	100		0,2	100		4,0	100		0,22	100		56,2	100		0,3	100		0,4	100		125177,3	100		11,0	100		162,5	100		953,3	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,4	100		0,01	98		4,4	100		0,22	100		41,0	100		0,3	100		0,4	100		123985,9	100		11,1	100		163,4	100		956,8	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,5	100		1,38	76		4,4	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,3	100		125696,4	100		11,0	100		163,7	100		957,3	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,8	100		0,62	100		4,7	100		0,21	100		17,9	100		0,3	100		0,3	100		124292,6	100		11,1	100		163,8	100		960,2	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,8	100		0,13	100		5,0	100		0,21	94		21,3	100		0,3	100		0,3	100		123517,1	100		11,1	100		162,8	100		956,8	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		1,3	100		0,09	98		4,7	100		0,21	100		22,3	100		0,3	100		0,4	100		124513,7	100		11,0	100		162,7	100		953,7	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		1,9	100		0,08	76		4,4	100		0,21	100		23,6	100		0,3	100		0,4	100		124163,5	100		10,9	100		162,9	100		952,2	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		26,4	100		0,3	100		0,3	100		123497,0	100		11,1	100		162,5	100		963,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		29,5	100		0,3	100		0,3	100		124593,1	100		11,0	100		162,2	100		967,8	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,7	100		0,0	98		4,5	100		0,21	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		123802,8	100		10,9	100		161,5	100		972,0	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,2	100		0,01	76		4,8	100		0,21	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		124027,5	100		11,0	100		161,6	100		970,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		42,4	100		0,3	100		0,4	100		125380,2	100		11,0	100		163,0	100		966,5	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		2,1	100		0,0	100		4,3	100		0,22	94		43,5	100		0,3	100		0,5	100		126814,4	100		10,7	100		165,3	100		959,8	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		2,1	100		0,0	98		5,1	100		0,22	100		19,1	100		0,3	100		0,4	100		123661,5	100		11,2	100		165,1	100		957,5	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,6	100		1,96	76		4,2	100		0,21	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		124772,4	100		10,9	100		164,3	100		961,9	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		1,5	100		1,19	100		4,1	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		124595,8	100		11,1	100		163,5	100		962,3	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,2	100		0,46	100		4,2	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,4	100		124658,5	100		11,0	100		163,5	100		966,9	100		in Betrieb
18:30		1,4	100		1,2	100		0,41	98		3,8	100		0,21	100		35,8	100		0,3	100		0,5	100		123913,4	100		10,9	100		163,7	100		962,7	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,8	100		0,0	76		3,5	100		0,22	100		45,8	100		0,3	100		0,4	100		125152,6	100		10,8	100		164,8	100		962,2	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,5	100		123725,1	100		10,6	100		165,9	100		970,3	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,21	95		14,7	100		0,3	100		0,4	100		122759,3	100		11,1	100		169,0	100		963,1	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		1,5	100		0,0	98		4,2	100		0,21	100		14,5	100		0,3	100		0,4	100		124297,2	100		10,9	100		171,5	100		972,2	100		in Betrieb
21:00		1,6	86		1,3	86		0,05	76		4,1	86		0,21	100		19,4	86		0,3	86		0,6	86		123498,0	100		11,0	86		173,1	100		969,6	100		in Betrieb
21:30		4,4	78		0,9	78		0,0	100		5,5	78		0,22	100		32,8	78		0,3	78																	