

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		125908,9	100	10,9	100		163,4	100		962,9	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,4	100		1,31	74		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		124577,6	100	11,0	100		163,8	100		966,4	100		In marcia
01:30		1,2	100		1,1	100		0,02	100		3,6	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		124924,3	100	10,9	100		164,0	100		965,4	100		In marcia
02:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,6	100		124741,3	100	11,0	100		163,7	100		964,7	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,7	100		125900,8	100	10,9	100		167,7	100		965,3	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,8	100		0,52	74		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		125121,3	100	11,1	100		165,3	100		962,3	100		In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,42	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,7	100		126342,5	100	11,0	100		161,4	100		961,3	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,3	100		0,16	100		3,8	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,6	100		123706,7	100	11,1	100		158,7	100		958,9	100		In marcia
04:30		1,3	100		2,0	100		0,03	99		3,9	100		0,23	100		29,0	100		0,3	100		0,7	100		125103,7	100	10,8	100		156,7	100		967,9	100		In marcia
05:00		1,2	100		1,3	100		1,8	74		3,9	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		125799,0	100	10,9	100		155,3	100		969,0	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,51	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		125269,9	100	11,1	100		155,9	100		959,1	100		In marcia
06:00		1,3	100		1,3	100		0,16	100		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,7	100		126061,3	100	10,7	100		157,2	100		964,4	100		In marcia
06:30		1,5	100		1,9	100		0,0	99		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,6	100		127140,2	100	11,0	100		156,5	100		957,5	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,6	100		2,06	74		4,2	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		124793,1	100	11,1	100		156,3	100		956,5	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,5	100		0,71	100		4,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		126456,3	100	11,0	100		155,9	100		963,0	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,9	100		0,28	100		4,4	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,5	100		125234,3	100	11,1	100		157,2	100		957,8	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		0,12	99		3,9	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		125167,6	100	11,1	100		158,4	100		964,0	100		In marcia
09:00		1,4	85		1,5	85		1,36	74		4,3	85		0,25	100		34,9	85		0,3	85		0,5	85		123712,7	100	11,2	85		159,7	100		969,3	100		In marcia
09:30		2,0	78		1,3	78		0,15	100		3,2	78		0,24	100		35,3	78		0,3	78		0,3	78		122717,1	100	11,2	78		159,2	100		962,2	100		In marcia
10:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,6	100		124187,7	100	10,9	100		160,0	100		965,7	100		In marcia
10:30		2,8	100		1,7	100		0,0	99		3,3	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		124049,8	100	10,8	100		160,6	100		967,3	100		In marcia
11:00		3,0	100		1,2	100		0,26	74		2,9	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		123716,6	100	11,1	100		160,2	100		958,1	100		In marcia
11:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		124635,7	100	10,8	100		161,0	100		966,2	100		In marcia
12:00		4,9	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		20,0	100		0,3	100		0,3	100		120007,2	100	11,5	100		161,4	100		953,4	100		In marcia
12:30		4,7	100		1,1	100		0,0	99		2,8	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		122899,2	100	11,1	100		160,7	100		961,3	100		In marcia
13:00		2,7	100		1,1	100		0,0	74		2,7	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		123185,9	100	10,9	100		160,9	100		971,3	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		42,4	100		0,3	100		0,4	100		123533,2	100	10,9	100		161,5	100		967,5	100		In marcia
14:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		122975,9	100	10,8	100		161,9	100		971,4	100		In marcia
14:30		2,5	100		1,6	100		0,0	99		3,3	100		0,23	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		123913,2	100	10,9	100		162,7	100		971,1	100		In marcia
15:00		2,0	100		1,5	100		0,05	74		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		123598,4	100	10,9	100		162,6	100		964,7	100		In marcia
15:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		124056,4	100	10,8	100		163,0	100		966,3	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		25,0	100		0,3	100		0,6	100		124123,3	100	10,9	100		163,5	100		967,4	100		In marcia
16:30		2,0	100		1,4	100		0,0	99		2,8	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		124696,4	100	11,0	100		164,0	100		963,4	100		In marcia
17:00		2,5	100		1,9	100		1,06	74		2,3	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		124380,8	100	11,0	100		165,0	100		969,9	100		In marcia
17:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		123558,5	100	11,1	100		164,5	100		962,9	100		In marcia
18:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		123706,7	100	11,1	100		158,1	100		964,6	100		In marcia
18:30		1,8	100		1,6	100		0,0	99		2,4	100		0,2	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		123753,7	100	11,0	100		154,1	100		962,5	100		In marcia
19:00		1,7	100		1,7	100		0,13	74		2,3	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		121731,8	100	11,0	100		151,9	100		962,2	100		In marcia
19:30		1,4	100		2,3	100		0,0	100		3,0	100		0,2	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		122418,3	100	10,8	100		150,1	100		974,7	100		In marcia
20:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,2	94		32,9	100		0,3	100		0,4	100		123709,0	100	11,0	100		149,0	100		970,1	100		In marcia
20:30		1,7	100		1,0	100		0,0	99		2,8	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,4	100		123293,2	100	10,9	100		148,9	100		965,3	100		In marcia
21:00		1,8	85		1,7	85		0,8	74		2,7	85		0,21	100		32,0	85		0,3	85		0,4	85		124265,6	100	11,0	85		148,9	100		966,1	100		In marcia
21:30		1,5	78		1,3	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		34,0	78		0,3	78		0,7	78		122896,2	100	11,1	78		150,2	100		960,1	100		In marcia
22:00		1,4	100		1,4	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,6	100		125908,9	100	10,9	100		163,4	100		962,9	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,4	100		1,31	74		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		124577,6	100	11,0	100		163,8	100		966,4	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,1	100		0,02	100		3,6	100		0,24	100		28,0	100		0,3	100		0,7	100		124924,3	100	10,9	100		164,0	100		965,4	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		31,5	100		0,3	100		0,6	100		124741,3	100	11,0	100		163,7	100		964,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		35,2	100		0,3	100		0,7	100		125900,8	100	10,9	100		167,7	100		965,3	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,8	100		0,52	74		4,4	100		0,24	100		32,8	100		0,3	100		0,5	100		125121,3	100	11,1	100		165,3	100		962,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,42	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,3	100		0,7	100		126342,5	100	11,0	100		161,4	100		961,3	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,3	100		0,16	100		3,8	100		0,23	94		28,1	100		0,3	100		0,6	100		123706,7	100	11,1	100		158,7	100		958,9	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		2,0	100		0,03	99		3,9	100		0,23	100		29,0	100		0,3	100		0,7	100		125103,7	100	10,8	100		156,7	100		967,9	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,3	100		1,8	74		3,9	100		0,24	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		125799,0	100	10,9	100		155,3	100		969,0	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,51	100		3,8	100		0,24	100		30,4	100		0,3	100		0,6	100		125269,9	100	11,1	100		155,9	100		959,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,3	100		0,16	100		3,8	100		0,24	100		37,7	100		0,3	100		0,7	100		126061,3	100	10,7	100		157,2	100		964,4	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,9	100		0,0	99		3,9	100		0,24	100		24,6	100		0,3	100		0,6	100		127140,2	100	11,0	100		156,5	100		957,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,6	100		2,06	74		4,2	100		0,24	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		124793,1	100	11,1	100		156,3	100		956,5	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,5	100		0,71	100		4,5	100		0,24	100		28,3	100		0,3	100		0,5	100		126456,3	100	11,0	100		155,9	100		963,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,9	100		0,28	100		4,4	100		0,24	94		27,9	100		0,3	100		0,5	100		125234,3	100	11,1	100		157,2	100		957,8	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		0,12	99		3,9	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,5	100		125167,6	100	11,1	100		158,4	100		964,0	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,5	85		1,36	74		4,3	85		0,25	100		34,9	85		0,3	85		0,5	85		123712,7	100	11,2	85		159,7	100		969,3	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,3	78		0,15	100		3,2	78		0,24	100		35,3	78		0,3	78		0,3	78		122717,1	100	11,2	78		159,2	100		962,2	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		37,3	100		0,3	100		0,6	100		124187,7	100	10,9	100		160,0	100		965,7	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,7	100		0,0	99		3,3	100		0,25	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		124049,8	100	10,8	100		160,6	100		967,3	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		1,2	100		0,26	74		2,9	100		0,24	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		123716,6	100	11,1	100		160,2	100		958,1	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,5	100		0,3	100		0,5	100		124635,7	100	10,8	100		161,0	100		966,2	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		20,0	100		0,3	100		0,3	100		120007,2	100	11,5	100		161,4	100		953,4	100		in Betrieb
12:30		4,7	100		1,1	100		0,0	99		2,8	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		0,4	100		122899,2	100	11,1	100		160,7	100		961,3	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,1	100		0,0	74		2,7	100		0,24	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		123185,9	100	10,9	100		160,9	100		971,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		42,4	100		0,3	100		0,4	100		123533,2	100	10,9	100		161,5	100		967,5	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		38,2	100		0,3	100		0,4	100		122975,9	100	10,8	100		161,9	100		971,4	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,6	100		0,0	99		3,3	100		0,23	100		36,2	100		0,3	100		0,4	100		123913,2	100	10,9	100		162,7	100		971,1	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,5	100		0,05	74		3,7	100		0,24	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		123598,4	100	10,9	100		162,6	100		964,7	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,24	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		124056,4	100	10,8	100		163,0	100		966,3	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,24	95		25,0	100		0,3	100		0,6	100		124123,3	100	10,9	100		163,5	100		967,4	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,4	100		0,0	99		2,8	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,4	100		124696,4	100	11,0	100		164,0	100		963,4	100		in Betrieb
17:00		2,5	100		1,9	100		1,06	74		2,3	100		0,22	100		26,5	100		0,3	100		0,5	100		124380,8	100	11,0	100		165,0	100		969,9	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,6	100		123558,5	100	11,1	100		164,5	100		962,9	100		in Betrieb
18:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		2,6	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,3	100		123706,7	100	11,1	100		158,1	100		964,6	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,6	100		0,0	99		2,4	100		0,2	100		25,7	100		0,3	100		0,5	100		123753,7	100	11,0	100		154,1	100		962,5	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,7	100		0,13	74		2,3	100		0,21	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		121731,8	100	11,0	100		151,9	100		962,2	100		in Betrieb
19:30		1,4	100		2,3	100		0,0	100		3,0	100		0,2	100		29,1	100		0,3	100		0,4	100		122418,3	100	10,8	100		150,1	100		974,7	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,2	100		0,2	94		32,9	100		0,3	100		0,4	100		123709,0	100	11,0	100		149,0	100		970,1	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,0	100		0,0	99		2,8	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,4	100		123293,2	100	10,9	100		148,9	100		965,3	100		in Betrieb
21:00		1,8	85		1,7	85		0,8	74		2,7	85		0,21	100		32,0	85		0,3	85		0,4	85		124265,6	100	11,0	85		148,9	100		966,1	100		in Betrieb
21:30		1,5	78		1,3	78		0,0	100		3,9	78		0,21	100		34,0	78		0,3	78		0,7	78		122896,2	100	11,1	78		150,2	100		960,1	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,4	100																															