

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/07/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,3	100		1,29	99		3,9	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		124596,1	100		11,0	100		163,2	100		972,8	100	In marcia
01:00		2,0	100		1,6	100		0,37	74		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		124078,3	100		11,0	100		163,7	100		970,4	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,6	100		0,21	100		3,9	100		0,22	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		124335,7	100		10,7	100		164,3	100		972,6	100	In marcia
02:00		2,3	100		1,5	100		0,02	100		4,5	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		123821,0	100		11,1	100		164,2	100		964,3	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,4	100		0,0	99		4,6	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		124166,8	100		10,9	100		164,7	100		970,8	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		2,41	74		4,7	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		124446,8	100		11,0	100		165,1	100		968,1	100	In marcia
03:30		1,8	100		2,1	100		1,32	100		4,3	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		124627,3	100		11,0	100		165,2	100		966,9	100	In marcia
04:00		1,5	100		1,3	100		0,69	100		4,1	100		0,22	94		28,5	100		0,3	100		0,2	100		124879,8	100		11,0	100		163,9	100		967,1	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,3	100		0,49	99		3,7	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		124360,7	100		11,0	100		163,5	100		968,4	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,5	100		1,95	74		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		124938,3	100		11,0	100		162,4	100		976,0	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,3	100		1,01	100		4,0	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		122488,3	100		11,2	100		162,3	100		969,7	100	In marcia
06:00		2,4	100		1,3	100		0,37	100		3,8	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		123847,4	100		11,1	100		161,2	100		965,3	100	In marcia
06:30		1,5	100		2,0	100		0,24	99		4,2	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		124094,4	100		10,9	100		161,3	100		973,4	100	In marcia
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	74		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		123250,5	100		11,1	100		160,5	100		969,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,1	100		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		123972,8	100		10,8	100		158,5	100		973,6	100	In marcia
08:00		2,1	100		2,2	100		0,03	100		4,4	100		0,23	94		26,4	100		0,3	100		0,1	100		122506,4	100		11,1	100		157,6	100		970,2	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,9	100		0,0	99		5,2	100		0,23	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		123052,4	100		10,9	100		156,6	100		969,3	100	In marcia
09:00		1,5	84		2,0	84		0,0	74		4,4	84		0,23	100		30,9	84		0,3	84		0,2	84		123144,1	100		10,9	84		156,0	100		974,6	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		4,2	79		0,23	100		26,2	79		0,2	79		0,0	79		122539,9	100		11,0	79		151,8	100		973,2	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		26,3	100		0,2	100		0,0	100		122817,7	100		11,0	100		145,9	100		972,0	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		4,7	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		123190,1	100		10,9	100		145,8	100		976,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,4	100		2,25	74		4,6	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		122087,8	100		11,0	100		145,8	100		972,4	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,5	100		1,02	100		4,2	100		0,23	100		41,9	100		0,3	100		0,0	100		122789,7	100		10,8	100		146,2	100		976,7	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,5	100		0,56	100		5,0	100		0,23	95		37,8	100		0,3	100		0,0	100		123042,3	100		11,1	100		146,9	100		963,8	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,0	100		0,35	99		5,0	100		0,23	100		43,0	100		0,3	100		0,0	100		124335,5	100		10,8	100		148,1	100		961,7	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,5	100		0,03	74		4,8	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		125067,2	100		10,9	100		148,7	100		960,7	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		125474,6	100		10,9	100		150,1	100		962,0	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,9	100		0,22	100		17,2	100		0,3	100		0,0	100		125877,4	100		11,0	100		150,3	100		966,8	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		6,3	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		124408,1	100		11,1	100		150,4	100		960,1	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,6	100		2,46	74		4,8	100		0,2	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		125141,8	100		11,0	100		150,4	100		955,6	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,7	100		1,42	100		5,4	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		125750,8	100		10,7	100		150,3	100		961,4	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,8	100		0,79	100		4,7	100		0,21	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		124185,2	100		11,1	100		150,3	100		958,1	100	In marcia
16:30		1,4	100		1,1	100		0,4	99		6,0	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		124501,6	100		10,9	100		150,3	100		954,8	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,3	100		1,92	74		4,6	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		125003,7	100		10,8	100		151,0	100		959,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,71	100		3,9	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		124415,9	100		11,1	100		152,2	100		956,6	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,8	100		0,26	100		4,5	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		124712,5	100		11,1	100		151,9	100		950,4	100	In marcia
18:30		1,7	100		1,7	100		0,06	99		5,9	100		0,21	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		123320,3	100		11,2	100		151,9	100		954,0	100	In marcia
19:00		1,8	100		1,0	100		0,04	75		4,9	100		0,21	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		121131,8	100		11,3	100		150,7	100		956,6	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		124446,6	100		10,9	100		146,7	100		966,8	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,2	94		37,9	100		0,3	100		0,0	100		124277,7	100		11,0	100		145,6	100		959,6	100	In marcia
20:30		1,2	100		0,8	100		0,0	99		3,6	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		123548,1	100		11,1	100		146,2	100		958,3	100	In marcia
21:00		1,8	85		1,7	85		1,77	75		3,8	85		0,21	100		29,2	85		0,3	85		0,0	85		122910,9	100		11,2	85		146,0	100		960,8	100	In marcia
21:30		1,6	78		1,5	78		0,52	100		4,2	78		0,21	100		27,3	78		0,3	78		0,3	78		122391,8	100		11,1	78		146,3	100		963,1	100	In marcia
22																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,6	100		1,3	100		1,29	99		3,9	100		0,22	100		27,9	100		0,3	100		0,1	100		124596,1	100	11,0	100		163,2	100		972,8	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		1,6	100		0,37	74		4,0	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		124078,3	100	11,0	100		163,7	100		970,4	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,6	100		0,21	100		3,9	100		0,22	100		33,2	100		0,3	100		0,3	100		124335,7	100	10,7	100		164,3	100		972,6	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		1,5	100		0,02	100		4,5	100		0,22	100		28,0	100		0,3	100		0,2	100		123821,0	100	11,1	100		164,2	100		964,3	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,4	100		0,0	99		4,6	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,1	100		124166,8	100	10,9	100		164,7	100		970,8	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		2,41	74		4,7	100		0,22	100		29,2	100		0,3	100		0,1	100		124446,8	100	11,0	100		165,1	100		968,1	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		2,1	100		1,32	100		4,3	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		124627,3	100	11,0	100		165,2	100		966,9	100		in Betrieb
04:00		1,5	100		1,3	100		0,69	100		4,1	100		0,22	94		28,5	100		0,3	100		0,2	100		124879,8	100	11,0	100		163,9	100		967,1	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,3	100		0,49	99		3,7	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,2	100		124360,7	100	11,0	100		163,5	100		968,4	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,5	100		1,95	74		4,4	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,2	100		124938,3	100	11,0	100		162,4	100		976,0	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,3	100		1,01	100		4,0	100		0,23	100		30,8	100		0,3	100		0,2	100		122488,3	100	11,2	100		162,3	100		969,7	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		1,3	100		0,37	100		3,8	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,1	100		123847,4	100	11,1	100		161,2	100		965,3	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		2,0	100		0,24	99		4,2	100		0,23	100		30,0	100		0,3	100		0,2	100		124094,4	100	10,9	100		161,3	100		973,4	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,6	100		0,0	74		4,4	100		0,23	100		26,9	100		0,3	100		0,1	100		123250,5	100	11,1	100		160,5	100		969,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,1	100		4,4	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		123972,8	100	10,8	100		158,5	100		973,6	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		2,2	100		0,03	100		4,4	100		0,23	94		26,4	100		0,3	100		0,1	100		122506,4	100	11,1	100		157,6	100		970,2	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,9	100		0,0	99		5,2	100		0,23	100		33,2	100		0,3	100		0,2	100		123052,4	100	10,9	100		156,6	100		969,3	100		in Betrieb
09:00		1,5	84		2,0	84		0,0	74		4,4	84		0,23	100		30,9	84		0,3	84		0,2	84		123144,1	100	10,9	84		156,0	100		974,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,6	79		0,0	100		4,2	79		0,23	100		26,2	79		0,2	79		0,0	79		122539,9	100	11,0	79		151,8	100		973,2	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		5,0	100		0,23	100		26,3	100		0,2	100		0,0	100		122817,7	100	11,0	100		145,9	100		972,0	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		4,7	100		0,23	100		34,3	100		0,3	100		0,0	100		123190,1	100	10,9	100		145,8	100		976,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,4	100		2,25	74		4,6	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,0	100		122087,8	100	11,0	100		145,8	100		972,4	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,5	100		1,02	100		4,2	100		0,23	100		41,9	100		0,3	100		0,0	100		122789,7	100	10,8	100		146,2	100		976,7	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,5	100		0,56	100		5,0	100		0,23	95		37,8	100		0,3	100		0,0	100		123042,3	100	11,1	100		146,9	100		963,8	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,0	100		0,35	99		5,0	100		0,23	100		43,0	100		0,3	100		0,0	100		124335,5	100	10,8	100		148,1	100		961,7	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,5	100		0,03	74		4,8	100		0,23	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		125067,2	100	10,9	100		148,7	100		960,7	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		24,1	100		0,3	100		0,0	100		125474,6	100	10,9	100		150,1	100		962,0	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,7	100		0,0	100		5,9	100		0,22	100		17,2	100		0,3	100		0,0	100		125877,4	100	11,0	100		150,3	100		966,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,2	100		0,0	99		6,3	100		0,21	100		29,2	100		0,3	100		0,0	100		124408,1	100	11,1	100		150,4	100		960,1	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,6	100		2,46	74		4,8	100		0,2	100		26,9	100		0,3	100		0,0	100		125141,8	100	11,0	100		150,4	100		955,6	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,7	100		1,42	100		5,4	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,0	100		125750,8	100	10,7	100		150,3	100		961,4	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,8	100		0,79	100		4,7	100		0,21	94		31,2	100		0,3	100		0,0	100		124185,2	100	11,1	100		150,3	100		958,1	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,1	100		0,4	99		6,0	100		0,21	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		124501,6	100	10,9	100		150,3	100		954,8	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,3	100		1,92	74		4,6	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		125003,7	100	10,8	100		151,0	100		959,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,71	100		3,9	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,0	100		124415,9	100	11,1	100		152,2	100		956,6	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,8	100		0,26	100		4,5	100		0,21	100		31,3	100		0,3	100		0,0	100		124712,5	100	11,1	100		151,9	100		950,4	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,7	100		0,06	99		5,9	100		0,21	100		21,5	100		0,3	100		0,0	100		123320,3	100	11,2	100		151,9	100		954,0	100		in Betrieb
19:00		1,8	100		1,0	100		0,04	75		4,9	100		0,21	100		22,4	100		0,3	100		0,0	100		121131,8	100	11,3	100		150,7	100		956,6	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,21	100		36,7	100		0,3	100		0,0	100		124446,6	100	10,9	100		146,7	100		966,8	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,2	94		37,9	100		0,3	100		0,0	100		124277,7	100	11,0	100		145,6	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		0,8	100		0,0	99		3,6	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,0	100		123548,1	100	11,1	100		146,2	100		958,3	100		in Betrieb
21:00		1,8	85		1,7	85		1,77	75		3,8	85		0,21	100		29,2	85		0,3	85		0,0	85		122910,9	100	11,2	85		146,0	100		960,8	100		in Betrieb
21:30		1,6	78		1,5	78		0,52	100		4,2	78		0,21	100		27,3	78		0,3	78		0,3	78		122391,8	100	11,1	78		146,3	100		963,1	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,2	100																															