

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/07/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,5	100		1,4	100		2,13	98		4,9	100		0,2	100		33,9	100		0,2	100		0,3	100		121229,2	100		10,9	100		145,2	100		977,8	100	In marcia	
01:00		2,6	100		1,6	100		4,09	76		4,1	100		0,2	100		37,9	100		0,2	100		0,3	100		120643,4	100		10,9	100		144,9	100		978,7	100	In marcia	
01:30		3,7	100		1,9	100		3,76	100		4,4	100		0,2	100		33,9	100		0,2	100		0,3	100		120597,6	100		10,8	100		145,0	100		986,8	100	In marcia	
02:00		2,4	100		1,7	100		2,85	100		4,7	100		0,2	100		40,3	100		0,3	100		0,4	100		119800,7	100		10,8	100		145,9	100		974,5	100	In marcia	
02:30		1,2	100		1,1	100		0,21	98		5,3	100		0,2	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		121508,2	100		10,8	100		147,7	100		970,9	100	In marcia	
03:00		1,6	100		1,8	100		7,1	76		4,6	100		0,2	100		37,0	100		0,3	100		0,4	100		122436,1	100		10,8	100		148,4	100		966,8	100	In marcia	
03:30		1,5	100		1,8	100		2,95	100		4,5	100		0,2	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		123584,2	100		10,9	100		145,8	100		967,2	100	In marcia	
04:00		1,4	100		1,3	100		1,07	100		4,3	100		0,46	95		22,4	100		0,3	100		0,3	100		122071,9	100		11,1	100		145,4	100		966,4	100	In marcia	
04:30		1,6	100		1,4	100		0,21	98		4,6	100		0,2	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		123160,1	100		10,8	100		145,3	100		967,6	100	In marcia	
05:00		1,6	100		1,6	100		2,01	76		4,6	100		0,2	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		124187,0	100		10,9	100		145,9	100		972,9	100	In marcia	
05:30		1,6	100		1,6	100		0,71	100		5,4	100		0,2	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		123514,7	100		11,0	100		145,5	100		969,9	100	In marcia	
06:00		1,5	100		1,1	100		0,1	100		4,7	100		0,2	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		123546,6	100		10,9	100		145,8	100		969,1	100	In marcia	
06:30		1,5	100		1,8	100		0,29	98		4,6	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122940,1	100		11,0	100		145,3	100		963,5	100	In marcia	
07:00		1,2	100		1,2	100		2,16	76		4,4	100		0,2	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		122157,7	100		10,8	100		145,9	100		969,5	100	In marcia	
07:30		1,4	100		1,2	100		1,25	100		4,2	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		122104,8	100		10,7	100		145,8	100		967,0	100	In marcia	
08:00		1,7	100		1,6	100		0,18	100		4,5	100		0,2	95		30,9	100		0,3	100		0,3	100		122213,9	100		11,0	100		145,3	100		963,9	100	In marcia	
08:30		1,5	100		0,8	100		0,0	98		4,6	100		0,2	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		122591,0	100		10,9	100		146,1	100		964,2	100	In marcia	
09:00		1,5	86		1,5	86		2,61	76		4,1	86		0,21	100		33,9	86		0,3	86		0,3	86		123307,0	100		10,9	86		145,6	100		964,1	100	In marcia	
09:30		1,8	77		2,6	77		1,7	100		4,3	77		0,21	100		40,8	77		0,3	77		0,3	77		123050,5	100		10,7	77		146,8	100		955,3	100	In marcia	
10:00		2,0	100		1,5	100		0,56	100		5,0	100		0,21	100		17,5	100		0,3	100		0,1	100		118149,6	100		11,4	100		144,9	100		964,5	100	In marcia	
10:30		1,2	100		0,5	100		0,19	98		4,2	100		0,2	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		122085,4	100		10,8	100		146,6	100		965,9	100	In marcia	
11:00		1,2	100		1,2	100		2,56	76		4,3	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122111,1	100		10,8	100		147,7	100		963,2	100	In marcia	
11:30		1,3	100		1,5	100		2,23	100		3,9	100		0,21	100		40,9	100		0,3	100		0,5	100		123286,8	100		10,7	100		146,9	100		957,4	100	In marcia	
12:00		1,3	100		1,9	100		1,85	100		4,9	100		0,21	94		28,1	100		0,3	100		0,4	100		124170,7	100		10,6	100		151,4	100		960,7	100	In marcia	
12:30		1,2	100		1,0	100		0,83	98		4,6	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		124366,1	100		11,0	100		151,2	100		952,2	100	In marcia	
13:00		1,2	100		2,2	100		3,26	76		3,9	100		0,2	100		19,8	100		0,3	100		0,2	100		123545,6	100		11,1	100		150,6	100		959,4	100	In marcia	
13:30		1,2	100		1,5	100		2,08	100		3,9	100		0,2	100		20,7	100		0,3	100		0,3	100		121996,8	100		11,1	100		148,9	100		961,5	100	In marcia	
14:00		1,3	100		1,2	100		1,58	100		3,9	100		0,2	100		18,2	100		0,2	100		0,2	100		122000,8	100		11,1	100		147,7	100		969,7	100	In marcia	
14:30		1,2	100		1,1	100		1,36	98		4,1	100		0,2	100		23,4	100		0,2	100		0,2	100		120582,1	100		11,0	100		146,3	100		970,2	100	In marcia	
15:00		1,2	100		1,3	100		3,17	76		3,8	100		0,2	100		44,8	100		0,3	100		0,4	100		119609,6	100		10,8	100		146,4	100		968,6	100	In marcia	
15:30		1,2	100		1,6	100		2,08	100		4,1	100		0,21	100		49,3	100		0,3	100		0,4	100		120455,4	100		10,6	100		148,9	100		971,8	100	In marcia	
16:00		1,2	100		2,0	100		1,58	100		4,0	100		0,2	94		36,2	100		0,3	100		0,2	100		120890,4	100		10,5	100		150,0	100		976,8	100	In marcia	
16:30		1,2	100		1,2	100		0,4	98		4,2	100		0,2	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		118034,5	100		11,1	100		149,0	100		959,6	100	In marcia	
17:00		1,2	100		1,4	100		2,29	76		4,4	100		0,2	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		118041,0	100		10,7	100		148,9	100		963,1	100	In marcia	
17:30		1,2	100		1,7	100		0,79	100		4,3	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		118831,9	100		11,0	100		148,0	100		956,7	100	In marcia	
18:00		1,2	100		1,4	100		0,19	100		4,0	100		0,2	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		118192,3	100		11,0	100		148,9	100		952,0	100	In marcia	
18:30		1,2	100		1,6	100		0,11	98		3,9	100		0,2	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		117833,3	100		11,1	100		149,3	100		951,1	100	In marcia	
19:00		1,2	100		1,3	100		0,65	76		3,6	100		0,2	100		34,3	100		0,3	100		0,3	100		119079,1	100		10,9	100		149,3	100		957,1	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		37,3	100		0,3	100		0,2	100		119504,4	100		10,8	100		150,4	100		961,1	100	In marcia	
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,2	94		31,9	100		0,3	100		0,4	100		121014,6	100		10,6	100		149,5	100		967,5	100	In marcia	
20:30		1,2	100		1,4	100		0,0	98		5,0	100		0,2	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		122512,5	100		10,9	100		150,3	100		965,6	100	In marcia	
21:00		1,2	84		1,3	84		1,74	76		5,0	84		0,2	100		22,9	84		0,3	84		0,2	84		121320,7	100		11,1	84		149,0	100		9			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	Betriebszustand
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		
00:30		2,5	100		1,4	100		2,13	98		4,9	100		0,2	100		33,9	100		0,2	100		0,3	100		121229,2	100		10,9	100		145,2	100		977,8	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,6	100		4,09	76		4,1	100		0,2	100		37,9	100		0,2	100		0,3	100		120643,4	100		10,9	100		144,9	100		978,7	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,9	100		3,76	100		4,4	100		0,2	100		33,9	100		0,2	100		0,3	100		120597,6	100		10,8	100		145,0	100		986,8	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,7	100		2,85	100		4,7	100		0,2	100		40,3	100		0,3	100		0,4	100		119800,7	100		10,8	100		145,9	100		974,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,1	100		0,21	98		5,3	100		0,2	100		36,6	100		0,3	100		0,4	100		121508,2	100		10,8	100		147,7	100		970,9	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,8	100		7,1	76		4,6	100		0,2	100		37,0	100		0,3	100		0,4	100		122436,1	100		10,8	100		148,4	100		966,8	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,8	100		2,95	100		4,5	100		0,2	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		123584,2	100		10,9	100		145,8	100		967,2	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,3	100		1,07	100		4,3	100		0,46	95		22,4	100		0,3	100		0,3	100		122071,9	100		11,1	100		145,4	100		966,4	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		1,4	100		0,21	98		4,6	100		0,2	100		24,4	100		0,3	100		0,3	100		123160,1	100		10,8	100		145,3	100		967,6	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,6	100		2,01	76		4,6	100		0,2	100		24,1	100		0,3	100		0,3	100		124187,0	100		10,9	100		145,9	100		972,9	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,6	100		0,71	100		5,4	100		0,2	100		25,6	100		0,3	100		0,3	100		123514,7	100		11,0	100		145,5	100		969,9	100		in Betrieb
06:00		1,5	100		1,1	100		0,1	100		4,7	100		0,2	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		123546,6	100		10,9	100		145,8	100		969,1	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		1,8	100		0,29	98		4,6	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122940,1	100		11,0	100		145,3	100		963,5	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,2	100		2,16	76		4,4	100		0,2	100		33,1	100		0,3	100		0,3	100		122157,7	100		10,8	100		145,9	100		969,5	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,8	100		1,25	100		4,2	100		0,21	100		29,8	100		0,3	100		0,4	100		122104,8	100		10,7	100		145,8	100		967,0	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		1,6	100		0,18	100		4,5	100		0,2	95		30,9	100		0,3	100		0,3	100		122213,9	100		11,0	100		145,3	100		963,9	100		in Betrieb
08:30		1,5	100		0,8	100		0,0	98		4,6	100		0,2	100		36,0	100		0,3	100		0,5	100		122591,0	100		10,9	100		146,1	100		964,2	100		in Betrieb
09:00		1,5	86		1,5	86		2,61	76		4,1	86		0,21	100		33,9	86		0,3	86		0,3	86		123307,0	100		10,9	86		145,6	100		964,1	100		in Betrieb
09:30		1,8	77		2,6	77		1,7	100		4,3	77		0,21	100		40,8	77		0,3	77		0,3	77		123050,5	100		10,7	77		146,8	100		955,3	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,5	100		0,56	100		5,0	100		0,21	100		17,5	100		0,3	100		0,1	100		118149,6	100		11,4	100		144,9	100		964,5	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,5	100		0,19	98		4,2	100		0,2	100		25,5	100		0,3	100		0,4	100		122085,4	100		10,8	100		146,6	100		965,9	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,2	100		2,56	76		4,3	100		0,2	100		30,4	100		0,3	100		0,3	100		122111,1	100		10,8	100		147,7	100		963,2	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		2,23	100		3,9	100		0,21	100		40,9	100		0,3	100		0,5	100		123286,8	100		10,7	100		149,6	100		957,4	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,9	100		1,85	100		4,9	100		0,21	94		28,1	100		0,3	100		0,4	100		124170,7	100		10,6	100		151,4	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,0	100		0,83	98		4,6	100		0,21	100		24,3	100		0,3	100		0,3	100		124366,1	100		11,0	100		151,2	100		952,2	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		2,2	100		3,26	76		3,9	100		0,2	100		19,8	100		0,3	100		0,2	100		123545,6	100		11,1	100		150,6	100		959,4	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,5	100		2,08	100		3,9	100		0,2	100		20,7	100		0,3	100		0,3	100		121996,8	100		11,1	100		148,9	100		961,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,2	100		1,58	100		3,9	100		0,2	100		18,2	100		0,2	100		0,2	100		122000,8	100		11,1	100		147,7	100		969,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,1	100		1,36	98		4,1	100		0,2	100		23,4	100		0,2	100		0,2	100		120582,1	100		11,0	100		146,3	100		970,2	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,3	100		3,17	76		3,8	100		0,2	100		44,8	100		0,3	100		0,4	100		119609,6	100		10,8	100		146,4	100		968,6	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,6	100		2,08	100		4,1	100		0,21	100		49,3	100		0,3	100		0,4	100		120455,4	100		10,6	100		148,9	100		971,8	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		2,0	100		1,58	100		4,0	100		0,2	94		36,2	100		0,3	100		0,2	100		120980,4	100		10,5	100		150,0	100		976,8	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,2	100		0,4	98		4,2	100		0,2	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		118034,5	100		11,1	100		149,0	100		959,6	100		in Betrieb
17:00		1,2	100		1,4	100		2,29	76		4,4	100		0,2	100		27,8	100		0,3	100		0,4	100		118041,0	100		10,7	100		148,9	100		963,1	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,7	100		0,79	100		4,3	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,2	100		118831,9	100		11,0	100		148,0	100		956,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,4	100		0,19	100		4,0	100		0,2	100		25,1	100		0,3	100		0,4	100		118192,3	100		11,0	100		148,9	100		952,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,6	100		0,11	98		3,9	100		0,2	100		32,1	100		0,3	100		0,5	100		117833,3	100		11,1	100		149,3	100		951,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		0,65	76		3,6	100		0,2	100		34,3	100		0,3	100		0,3	100		119079,1	100		10,9	100		149,3	100		957,1	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,7	100		0,21	100		37,3	100		0,3	100		0,2	100		119504,4	100		10,8	100		150,4	100		961,1	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,2	94		31,9	100		0,3	100		0,4	100		121014,6	100		10,6	100		149,5	100		967,5	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,4	100		0,0	98		5,0	100		0,2	100		26,5	100		0,3	100		0,3	100		122512,5	100		10,9	100		150,3	100		965,6	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,3	84		1,74	76		5,0	84		0,2	100		22,9	84		0,3	84		0,2	84		121320,7	100		11,1	84		149,0	100		962,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,3	79		0,56	100		5,1	79		0,2	100		28,9	79																				