

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,4	100		1,7	100		0,04	98		4,5	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		120719,3	100		11,1	100		145,3	100		958,5	100	In marcia
01:00		1,7	100		1,4	100		0,35	76		5,1	100		0,2	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		121887,4	100		10,9	100		146,1	100		968,9	100	In marcia
01:30		1,6	100		1,1	100		0,45	100		5,3	100		0,2	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		122075,5	100		10,9	100		146,5	100		962,5	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,8	100		0,42	100		4,4	100		0,2	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		122356,1	100		10,8	100		148,4	100		971,6	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,7	100		0,19	98		3,9	100		0,2	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		120818,3	100		11,1	100		148,5	100		966,8	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		2,11	76		4,9	100		0,2	100		44,9	100		0,3	100		0,0	100		122630,2	100		10,7	100		150,1	100		972,1	100	In marcia
03:30		1,4	100		2,0	100		1,41	100		5,5	100		0,2	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		123797,3	100		11,0	100		151,6	100		965,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,73	100		4,9	100		0,21	94		28,7	100		0,3	100		0,1	100		123123,1	100		11,1	100		152,4	100		957,6	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,4	100		0,42	97		5,3	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,1	100		122224,5	100		11,1	100		152,3	100		961,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		1,95	76		5,4	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		123118,8	100		10,8	100		153,2	100		963,4	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,2	100		0,5	100		4,8	100		0,21	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		123195,8	100		11,1	100		153,2	100		964,4	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,3	100		0,17	100		4,5	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		121733,1	100		10,8	100		153,9	100		968,5	100	In marcia
06:30		1,5	100		2,0	100		0,04	97		4,1	100		0,2	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		122724,2	100		11,1	100		152,2	100		973,5	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,1	100		0,68	76		4,6	100		0,2	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		123150,2	100		10,9	100		152,5	100		973,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		123020,4	100		11,1	100		153,5	100		972,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	95		27,2	100		0,3	100		0,0	100		121515,1	100		11,1	100		154,3	100		974,7	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,1	100		0,0	97		4,1	100		0,2	100		28,2	100		0,2	100		0,1	100		121409,7	100		11,0	100		155,5	100		972,3	100	In marcia
09:00		1,3	84		1,1	84		0,19	76		4,6	84		0,21	100		29,6	84		0,3	84		0,1	84		120835,1	100		10,6	84		155,4	100		972,7	100	In marcia
09:30		1,6	79		1,9	79		0,0	100		3,6	79		0,21	100		36,0	79		0,3	79		0,0	79		121793,6	100		10,9	79		155,4	100		975,1	100	In marcia
10:00		2,0	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		38,4	100		0,3	100		0,1	100		121358,4	100		11,1	100		155,1	100		958,8	100	In marcia
10:30		1,6	100		1,0	100		0,0	97		6,4	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		123249,4	100		10,6	100		156,1	100		966,0	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,2	100		2,17	76		5,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,1	100		124213,3	100		10,8	100		158,4	100		963,0	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,6	100		1,21	100		5,0	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		125468,3	100		11,0	100		159,2	100		965,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,7	100		0,88	100		4,9	100		0,21	94		32,0	100		0,3	100		0,0	100		125156,0	100		11,0	100		159,5	100		958,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,7	100		1,03	97		4,8	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		124744,7	100		10,9	100		160,2	100		966,6	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,2	100		0,27	76		4,0	100		0,21	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		121894,2	100		11,2	100		159,5	100		971,5	100	In marcia
13:30		1,2	100		1,3	100		0,77	100		3,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		122605,7	100		10,9	100		161,8	100		973,1	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,5	100		1,06	100		4,1	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		118179,1	100		11,3	100		162,7	100		946,5	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,7	100		1,4	97		4,0	100		0,22	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		117581,4	100		11,3	100		162,3	100		948,8	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		3,02	76		3,9	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		113407,6	100		11,4	100		160,3	100		945,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,4	100		2,45	100		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		114561,2	100		11,2	100		159,3	100		947,4	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,4	100		1,91	100		3,4	100		0,21	94		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113668,6	100		11,3	100		157,6	100		944,2	100	In marcia
16:30		1,2	100		1,6	100		1,4	97		3,9	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		115607,3	100		11,1	100		158,0	100		948,0	100	In marcia
17:00		1,3	100		2,2	100		2,63	76		4,0	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		115471,3	100		11,1	100		159,3	100		948,7	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		1,07	100		3,8	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		113888,3	100		11,2	100		160,7	100		943,2	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,1	100		0,63	100		3,9	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		115974,8	100		11,0	100		159,9	100		953,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,35	97		4,0	100		0,21	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		116404,6	100		11,1	100		161,3	100		956,1	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,7	100		2,1	76		4,2	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		118220,7	100		10,8	100		160,4	100		964,5	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,5	100		0,86	100		4,2	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,2	100		121539,2	100		10,6	100		161,5	100		966,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,6	100		0,42	100		4,4	100		0,21	94		31,6	100		0,3	100		0,1	100		122887,9	100		11,0	100		163,1	100		962,2	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,2	100		0,11	97		4,3	100		0,22	100		41,3	100		0,3	100		0,3	100		119884,6	100		11,4	100		164,9	100		940,1	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,8	85		1,66	76		4,6	85		0,22	100		39,2	85		0,3	85		0,3	85		122553,8	100		10,5	85		165,1	100		959,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,1	78		0,8	100		3,9	78		0,21	100		28,2	78		0,3	78		0,1	78		123925,7	100		10,9	78		164,9	100		965,8	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,4	100		1,7	100		0,04	98		4,5	100		0,21	100		28,3	100		0,3	100		0,0	100		120719,3	100		11,1	100		145,3	100		958,5	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		1,4	100		0,35	76		5,1	100		0,2	100		24,6	100		0,3	100		0,0	100		121887,4	100		10,9	100		146,1	100		968,9	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,1	100		0,45	100		5,3	100		0,2	100		29,9	100		0,3	100		0,0	100		122075,5	100		10,9	100		146,5	100		962,5	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,8	100		0,42	100		4,4	100		0,2	100		32,8	100		0,3	100		0,0	100		122356,1	100		10,8	100		148,4	100		971,6	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,7	100		0,19	98		3,9	100		0,2	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		120818,3	100		11,1	100		148,5	100		966,8	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		2,11	76		4,9	100		0,2	100		44,9	100		0,3	100		0,0	100		122630,2	100		10,7	100		150,1	100		972,1	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		2,0	100		1,41	100		5,5	100		0,2	100		35,8	100		0,3	100		0,1	100		123797,3	100		11,0	100		151,6	100		965,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,73	100		4,9	100		0,21	94		28,7	100		0,3	100		0,1	100		123123,1	100		11,1	100		152,4	100		957,6	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,4	100		0,42	97		5,3	100		0,2	100		19,9	100		0,3	100		0,1	100		122224,5	100		11,1	100		152,3	100		961,1	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		1,95	76		5,4	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,1	100		123118,8	100		10,8	100		153,2	100		963,4	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,2	100		0,5	100		4,8	100		0,21	100		19,9	100		0,3	100		0,0	100		123195,8	100		11,1	100		153,2	100		964,4	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,3	100		0,17	100		4,5	100		0,21	100		34,4	100		0,3	100		0,1	100		121733,1	100		10,8	100		153,9	100		968,5	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		2,0	100		0,04	97		4,1	100		0,2	100		27,2	100		0,3	100		0,0	100		122724,2	100		11,1	100		152,2	100		973,5	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,1	100		0,68	76		4,6	100		0,2	100		31,0	100		0,3	100		0,1	100		123150,2	100		10,9	100		152,5	100		973,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,2	100		31,5	100		0,3	100		0,0	100		123020,4	100		11,1	100		153,5	100		972,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,21	95		27,2	100		0,3	100		0,0	100		121515,1	100		11,1	100		154,3	100		974,7	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,1	100		0,0	97		4,1	100		0,2	100		28,2	100		0,2	100		0,1	100		121409,7	100		11,0	100		155,5	100		972,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	84		1,1	84		0,19	76		4,6	84		0,21	100		29,6	84		0,3	84		0,1	84		120835,1	100		10,6	84		155,4	100		972,7	100		in Betrieb
09:30		1,6	79		1,9	79		0,0	100		3,6	79		0,21	100		36,0	79		0,3	79		0,0	79		121793,6	100		10,9	79		155,4	100		975,1	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		2,4	100		0,0	100		4,3	100		0,21	100		38,4	100		0,3	100		0,1	100		121358,4	100		11,1	100		155,1	100		958,8	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		1,0	100		0,0	97		6,4	100		0,21	100		34,7	100		0,3	100		0,1	100		123249,4	100		10,6	100		156,1	100		966,0	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,2	100		2,17	76		5,8	100		0,21	100		31,8	100		0,3	100		0,0	100		124213,3	100		10,8	100		158,4	100		963,0	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,6	100		1,21	100		5,0	100		0,21	100		28,4	100		0,3	100		0,1	100		125468,3	100		11,0	100		159,2	100		965,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,7	100		0,88	100		4,9	100		0,21	94		32,0	100		0,3	100		0,0	100		125156,0	100		11,0	100		159,5	100		958,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,7	100		1,03	97		4,8	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,0	100		124744,7	100		10,9	100		160,2	100		966,6	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,2	100		0,27	76		4,0	100		0,21	100		21,8	100		0,3	100		0,0	100		121894,2	100		11,2	100		159,5	100		971,5	100		in Betrieb
13:30		1,2	100		1,3	100		0,77	100		3,7	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		122605,7	100		10,9	100		161,8	100		973,1	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,5	100		1,06	100		4,1	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,1	100		118179,1	100		11,3	100		162,7	100		946,5	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,7	100		1,4	97		4,0	100		0,22	100		28,1	100		0,3	100		0,0	100		117581,4	100		11,3	100		162,3	100		948,8	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		3,02	76		3,9	100		0,21	100		25,0	100		0,3	100		0,0	100		113407,6	100		11,4	100		160,3	100		945,9	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,4	100		2,45	100		3,8	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,1	100		114561,2	100		11,2	100		159,3	100		947,4	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,4	100		1,91	100		3,4	100		0,21	94		29,0	100		0,3	100		0,0	100		113668,6	100		11,3	100		157,6	100		944,2	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		1,6	100		1,4	97		3,9	100		0,21	100		32,2	100		0,3	100		0,0	100		115607,3	100		11,1	100		158,0	100		948,0	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		2,2	100		2,63	76		4,0	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,0	100		115471,3	100		11,1	100		159,3	100		948,7	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		1,07	100		3,8	100		0,22	100		30,7	100		0,3	100		0,2	100		113888,3	100		11,2	100		160,7	100		943,2	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,1	100		0,63	100		3,9	100		0,21	100		27,3	100		0,3	100		0,0	100		115974,8	100		11,0	100		159,9	100		953,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,35	97		4,0	100		0,21	100		23,4	100		0,3	100		0,0	100		116404,6	100		11,1	100		161,3	100		956,1	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,7	100		2,1	76		4,2	100		0,21	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		118220,7	100		10,8	100		160,4	100		964,5	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,5	100		0,86	100		4,2	100		0,21	100		39,6	100		0,3	100		0,2	100		121539,2	100		10,6	100		161,5	100		966,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,6	100		0,42	100		4,4	100		0,21	94		31,6	100		0,3	100		0,1	100		122887,9	100		11,0	100		163,1	100		962,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,2	100		0,11	97		4,3	100		0,22	100		41,3	100		0,3	100		0,3	100		119884,6	100		11,4	100		164,9	100		940,1	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,8	85		1,66	76		4,6	85		0,22	100		39,2	85		0,3	85		0,3	85		122553,8	100		10,5	85		165,1	100		959,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,1	78		0,8	100		3,9	78		0,21	100		28,2	78		0,3	78																	