

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,4	100		0,02	98		4,5	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		123055,6	100		10,8	100		159,6	100		985,1	100	In marcia
01:00		1,2	100		1,2	100		1,63	75		4,4	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		123401,1	100		10,8	100		160,9	100		985,8	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,8	100		0,7	100		4,2	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		123777,4	100		11,0	100		162,3	100		976,9	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		5,2	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		124125,9	100		10,9	100		162,7	100		975,9	100	In marcia
02:30		1,2	100		1,2	100		0,01	98		5,3	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		124236,7	100		10,9	100		163,8	100		971,4	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,7	100		1,22	75		4,7	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		124612,8	100		10,9	100		166,0	100		968,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,5	100		0,7	100		4,8	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		123087,4	100		11,2	100		165,5	100		963,3	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,0	100		0,2	100		4,1	100		0,22	94		33,5	100		0,3	100		0,4	100		124372,0	100		10,8	100		166,8	100		971,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,8	100		0,12	98		4,4	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		124042,4	100		11,0	100		166,5	100		969,3	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	75		4,6	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		124224,4	100		10,7	100		164,9	100		978,3	100	In marcia
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		125337,3	100		10,8	100		165,8	100		976,4	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		125628,5	100		11,0	100		168,1	100		967,7	100	In marcia
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	98		5,4	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		126480,7	100		10,9	100		167,7	100		963,1	100	In marcia
07:00		1,2	100		1,1	100		0,0	75		5,2	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		126167,0	100		11,1	100		164,0	100		968,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		126290,2	100		11,0	100		162,1	100		966,6	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		24,3	100		0,3	100		0,3	100		124066,3	100		11,2	100		160,8	100		966,7	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,3	100		0,0	98		4,7	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		125036,3	100		11,0	100		157,6	100		971,8	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,3	85		0,0	75		4,4	85		0,21	100		39,0	85		0,3	85		0,1	85		124283,0	100		10,7	85		154,7	100		978,3	100	In marcia
09:30		1,2	78		1,3	78		0,0	100		5,1	78		0,21	100		37,6	78		0,3	78		0,1	78		125057,7	100		11,0	78		153,3	100		974,7	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		39,8	100		0,3	100		0,2	100		124529,1	100		10,9	100		153,0	100		968,0	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,5	100		0,1	98		4,2	100		0,22	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		125316,9	100		10,8	100		152,3	100		975,7	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,3	100		0,05	75		4,1	100		0,22	100		16,5	100		0,3	100		0,0	100		122495,7	100		11,2	100		150,2	100		970,8	100	In marcia
11:30		1,2	100		1,3	100		0,15	100		4,2	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		123853,6	100		10,8	100		149,2	100		973,8	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,7	100		0,15	100		5,1	100		0,21	94		22,9	100		0,3	100		0,1	100		123190,6	100		11,0	100		148,5	100		967,4	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	98		5,0	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		122639,7	100		10,8	100		147,4	100		968,6	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,6	100		0,0	75		4,7	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		123209,9	100		10,9	100		148,2	100		970,0	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		39,3	100		0,3	100		0,2	100		122912,7	100		10,7	100		151,5	100		972,7	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,6	100		0,04	100		4,4	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		124255,9	100		10,9	100		153,7	100		971,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,7	100		0,07	98		4,4	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		124277,7	100		11,0	100		155,4	100		968,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,6	100		0,03	75		4,7	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		123605,8	100		11,0	100		155,8	100		964,2	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,3	100		0,07	100		5,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		122727,9	100		10,6	100		156,4	100		971,3	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,5	100		0,21	100		4,7	100		0,21	94		29,1	100		0,3	100		0,4	100		124097,7	100		10,8	100		158,4	100		967,8	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,7	100		0,22	98		4,9	100		0,21	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		124814,6	100		11,0	100		160,2	100		968,4	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,1	100		1,08	75		4,1	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		124258,7	100		10,9	100		160,6	100		962,4	100	In marcia
17:30		1,3	100		2,1	100		1,53	100		5,1	100		0,22	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		124313,8	100		10,5	100		163,2	100		970,7	100	In marcia
18:00		1,2	100		1,3	100		1,09	100		4,5	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		125425,5	100		10,9	100		163,2	100		954,0	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,4	100		0,95	98		4,4	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		125130,6	100		10,8	100		164,9	100		965,6	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,6	100		2,28	75		4,1	100		0,21	100		22,8	100		0,3	100		0,3	100		123214,6	100		11,1	100		164,6	100		960,0	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,6	100		1,05	100		4,0	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		123896,8	100		10,9	100		163,2	100		967,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		1,2	100		0,52	100		3,6	100		0,21	94		28,6	100		0,3	100		0,4	100		122694,1	100		10,7	100		163,0	100		976,7	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,4	100		0,37	98		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		123290,1	100		10,9	100		162,2	100		976,5	100	In marcia
21:00		1,2	86		1,5	86		1,86	75		3,7	86		0,21	100		37,1	86		0,3	86		0,2	86		124112,7	100		11,0	86		161,0	100		973,0	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,5	78		0,68	100		4,5	78		0,21	100		51,5	78		0,3	78		0,6	78		124350,7	100		10,8	78		162,6	100		971,1	100	In marcia
22:																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,2	100		1,4	100		0,02	98		4,5	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		123055,6	100		10,8	100		159,6	100		985,1	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,2	100		1,63	75		4,4	100		0,21	100		35,4	100		0,3	100		0,2	100		123401,1	100		10,8	100		169,9	100		985,8	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,8	100		0,7	100		4,2	100		0,21	100		36,8	100		0,3	100		0,2	100		123777,4	100		11,0	100		162,3	100		976,9	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		0,16	100		5,2	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,3	100		124125,9	100		10,9	100		162,7	100		975,9	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		1,2	100		0,01	98		5,3	100		0,22	100		33,3	100		0,3	100		0,3	100		124236,7	100		10,9	100		163,8	100		971,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,7	100		1,22	75		4,7	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		124612,8	100		10,9	100		166,0	100		968,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,5	100		0,7	100		4,8	100		0,22	100		28,8	100		0,3	100		0,4	100		123087,4	100		11,2	100		165,5	100		963,3	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,0	100		0,2	100		4,1	100		0,22	94		33,5	100		0,3	100		0,4	100		124372,0	100		10,8	100		166,8	100		971,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,8	100		0,12	98		4,4	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,3	100		124042,4	100		11,0	100		166,5	100		969,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,6	100		0,0	75		4,6	100		0,21	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		124224,4	100		10,7	100		164,9	100		978,3	100		in Betrieb
05:30		1,2	100		1,5	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		27,2	100		0,3	100		0,3	100		125337,3	100		10,8	100		165,8	100		976,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		125628,5	100		11,0	100		168,1	100		967,7	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		1,6	100		0,0	98		5,4	100		0,22	100		30,5	100		0,3	100		0,3	100		126480,7	100		10,9	100		167,7	100		963,1	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		1,1	100		0,0	75		5,2	100		0,21	100		24,7	100		0,3	100		0,3	100		126167,0	100		11,1	100		164,0	100		968,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,21	100		26,3	100		0,3	100		0,2	100		126290,2	100		11,0	100		162,1	100		966,6	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,21	94		24,3	100		0,3	100		0,3	100		124066,3	100		11,2	100		160,8	100		966,7	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,3	100		0,0	98		4,7	100		0,21	100		28,8	100		0,3	100		0,3	100		125036,3	100		11,0	100		157,6	100		971,8	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,3	85		0,0	75		4,4	85		0,21	100		39,0	85		0,3	85		0,1	85		124283,0	100		10,7	85		154,7	100		978,3	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		1,3	78		0,0	100		5,1	78		0,21	100		37,6	78		0,3	78		0,1	78		125057,7	100		11,0	78		153,3	100		974,7	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,21	100		39,8	100		0,3	100		0,2	100		124529,1	100		10,9	100		153,0	100		968,0	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,5	100		0,1	98		4,2	100		0,22	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		125316,9	100		10,8	100		152,3	100		975,7	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,3	100		0,05	75		4,1	100		0,22	100		16,5	100		0,3	100		0,0	100		122495,7	100		11,2	100		150,2	100		970,8	100		in Betrieb
11:30		1,2	100		1,3	100		0,15	100		4,2	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,3	100		123853,6	100		10,8	100		149,2	100		973,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,7	100		0,15	100		5,1	100		0,21	94		22,9	100		0,3	100		0,1	100		123190,6	100		11,0	100		148,5	100		967,4	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		0,0	98		5,0	100		0,21	100		25,7	100		0,3	100		0,2	100		122639,7	100		10,8	100		147,4	100		968,6	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,6	100		0,0	75		4,7	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		123209,9	100		10,9	100		148,2	100		970,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,21	100		39,3	100		0,3	100		0,2	100		122912,7	100		10,7	100		151,5	100		972,7	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,6	100		0,04	100		4,4	100		0,21	100		33,4	100		0,3	100		0,2	100		124255,9	100		10,9	100		153,7	100		971,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,7	100		0,07	98		4,4	100		0,21	100		29,6	100		0,3	100		0,1	100		124277,7	100		11,0	100		155,4	100		968,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,6	100		0,03	75		4,7	100		0,21	100		28,9	100		0,3	100		0,2	100		123605,8	100		11,0	100		155,8	100		964,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		0,07	100		5,3	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,3	100		122727,9	100		10,6	100		156,4	100		971,3	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,5	100		0,21	100		4,7	100		0,21	94		29,1	100		0,3	100		0,4	100		124097,7	100		10,8	100		158,4	100		967,8	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,7	100		0,22	98		4,9	100		0,21	100		21,2	100		0,3	100		0,3	100		124814,6	100		11,0	100		160,2	100		968,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,1	100		1,08	75		4,1	100		0,21	100		31,2	100		0,3	100		0,2	100		124258,7	100		10,9	100		160,6	100		962,4	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		2,1	100		1,53	100		5,1	100		0,22	100		37,7	100		0,3	100		0,4	100		124313,8	100		10,5	100		163,2	100		970,7	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,3	100		1,09	100		4,5	100		0,21	100		28,2	100		0,3	100		0,3	100		125425,5	100		10,9	100		163,2	100		954,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,4	100		0,95	98		4,4	100		0,21	100		27,8	100		0,3	100		0,3	100		125130,6	100		10,8	100		164,9	100		965,6	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,6	100		2,28	75		4,1	100		0,21	100		22,8	100		0,3	100		0,3	100		123214,6	100		11,1	100		164,6	100		960,0	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,6	100		1,05	100		4,0	100		0,21	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		123896,8	100		10,9	100		163,2	100		967,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		1,2	100		0,52	100		3,6	100		0,21	94		28,6	100		0,3	100		0,4	100		122694,1	100		10,7	100		163,0	100		976,7	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,4	100		0,37	98		3,9	100		0,21	100		33,6	100		0,3	100		0,3	100		123290,1	100		10,9	100		162,2	100		976,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,5	86		1,86	75		3,7	86		0,21	100		37,1	86		0,3	86		0,2	86		124112,7	100		11,0	86		161,0	100		973,0	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,5	78		0,68	100		4,5	78		0,21	100		51,5	78		0,3	78	</																