

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		1,7	100		2,48	95		3,7	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		123316,1	100		10,9	100		165,5	100		953,0	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,7	100		1,36	78		3,6	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,7	100		123812,8	100		11,0	100		167,2	100		954,2	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,5	100		1,54	100		4,0	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		122686,2	100		11,2	100		168,5	100		948,7	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,95	100		3,4	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,7	100		122522,4	100		11,1	100		168,8	100		949,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,7	100		0,73	95		3,6	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		122313,2	100		11,1	100		168,0	100		952,5	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,5	100		0,76	79		3,7	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		123367,5	100		11,0	100		168,5	100		948,0	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		1,1	100		3,8	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		122197,1	100		11,1	100		170,0	100		954,0	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,87	100		3,4	100		0,23	94		29,1	100		0,3	100		0,7	100		121093,4	100		11,2	100		171,5	100		950,7	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,9	100		1,2	95		3,5	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,8	100		121867,0	100		11,0	100		171,4	100		959,0	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		1,96	78		3,4	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,7	100		122498,3	100		11,0	100		171,8	100		956,9	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		1,56	100		3,2	100		0,23	100		35,4	100		0,3	100		0,8	100		122344,9	100		10,6	100		172,7	100		968,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,6	100		1,11	100		3,4	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,8	100		122882,6	100		10,9	100		171,9	100		953,1	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,87	95		3,5	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,8	100		122532,6	100		11,1	100		170,3	100		948,7	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,5	100		1,57	79		4,0	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		120806,5	100		11,3	100		167,3	100		950,9	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		1,14	100		4,5	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		122967,3	100		11,1	100		167,8	100		950,9	100	In marcia
08:00		1,3	100		1,9	100		0,53	100		3,9	100		0,22	94		26,2	100		0,3	100		0,5	100		121680,8	100		11,2	100		166,6	100		952,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		1,3	100		0,21	95		3,5	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		121992,5	100		11,1	100		165,1	100		956,3	100	In marcia
09:00		1,3	85		1,6	85		0,54	79		3,3	85		0,22	100		25,6	85		0,3	85		0,7	85		122050,8	100		10,9	85		164,4	100		962,1	100	In marcia
09:30		1,2	79		1,7	79		0,54	100		5,1	79		0,22	100		25,0	79		0,3	79		0,4	79		122114,9	100		11,0	79		163,2	100		957,5	100	In marcia
10:00		1,2	100		1,3	100		0,27	100		3,9	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		121572,7	100		11,1	100		161,4	100		959,2	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,4	100		0,13	95		3,9	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		121475,3	100		10,9	100		159,9	100		959,0	100	In marcia
11:00		1,2	100		1,4	100		0,0	79		4,0	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		122168,3	100		11,0	100		159,8	100		961,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,05	100		3,7	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		121332,9	100		11,0	100		160,3	100		949,8	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		35,3	100		0,3	100		0,4	100		122168,9	100		10,9	100		160,6	100		947,5	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,7	100		0,0	95		3,7	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		121622,4	100		11,1	100		160,7	100		949,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		2,2	100		0,32	79		3,7	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		121032,8	100		11,1	100		161,1	100		950,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,9	100		0,45	100		3,1	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		122313,5	100		10,9	100		163,0	100		954,8	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,7	100		0,7	100		3,6	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,5	100		122026,4	100		11,0	100		161,6	100		962,2	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,3	100		0,33	94		3,3	100		0,22	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		121110,6	100		11,1	100		160,7	100		955,0	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,7	100		0,64	79		3,5	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		121437,6	100		11,1	100		160,8	100		957,2	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,4	100		0,82	100		3,7	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		121764,6	100		11,1	100		162,9	100		959,6	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,7	100		0,69	100		3,7	100		0,22	94		28,3	100		0,3	100		0,4	100		120696,7	100		11,1	100		162,4	100		962,0	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,0	100		0,32	94		4,3	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,5	100		120101,1	100		11,1	100		161,9	100		956,7	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		0,53	79		3,5	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		120421,9	100		11,1	100		164,2	100		957,2	100	In marcia
17:30		1,2	100		1,8	100		0,91	100		3,8	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		121692,3	100		10,9	100		164,4	100		964,6	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,3	100		0,75	100		3,6	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		122023,8	100		11,0	100		164,7	100		956,0	100	In marcia
18:30		1,2	100		1,6	100		0,7	94		3,8	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		122489,1	100		11,0	100		165,6	100		958,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,2	100		2,43	79		4,0	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		118467,5	100		11,3	100		163,8	100		952,5	100	In marcia
19:30		1,2	100		1,3	100		1,48	100		3,6	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		121360,0	100		11,0	100		163,7	100		961,8	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,8	100		0,88	100		3,7	100		0,22	94		33,3	100		0,3	100		0,5	100		121638,1	100		10,9	100		163,0	100		958,3	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,6	100		0,52	94		3,9	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		121422,1	100		10,9	100		161,7	100		960,5	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,6	84		1,07	79		4,2	84		0,21	100		33,0	84		0,3	84		0,5	84		122300,0	100		10,9	84		160,7	100		962,0	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,0	79		0,76	100		3,6	79		0,21	100		36,0	79		0,3	79		0,5	79		122951,7	100		11,0	79		160,8	100		956,8	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		1,7	100		2,48	95		3,7	100		0,22	100		35,3	100		0,3	100		0,6	100		123316,1	100	10,9	100		165,5	100		953,0	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,7	100		1,36	78		3,6	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,7	100		123812,8	100	11,0	100		167,2	100		954,2	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,5	100		1,54	100		4,0	100		0,22	100		23,7	100		0,3	100		0,6	100		122686,2	100	11,2	100		168,5	100		948,7	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,95	100		3,4	100		0,22	100		24,0	100		0,3	100		0,7	100		122522,4	100	11,1	100		168,8	100		949,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,7	100		0,73	95		3,6	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		122313,2	100	11,1	100		168,0	100		952,5	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,5	100		0,76	79		3,7	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,6	100		123367,5	100	11,0	100		168,5	100		948,0	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		1,1	100		3,8	100		0,22	100		24,7	100		0,3	100		0,6	100		122197,1	100	11,1	100		170,0	100		954,0	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,87	100		3,4	100		0,23	94		29,1	100		0,3	100		0,7	100		121093,4	100	11,2	100		171,5	100		950,7	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,9	100		1,2	95		3,5	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,8	100		121867,0	100	11,0	100		171,4	100		959,0	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		1,96	78		3,4	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,7	100		122498,3	100	11,0	100		171,8	100		956,9	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		1,56	100		3,2	100		0,23	100		35,4	100		0,3	100		0,8	100		122344,9	100	10,6	100		172,7	100		968,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,6	100		1,11	100		3,4	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,8	100		122882,6	100	10,9	100		171,9	100		953,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,87	95		3,5	100		0,23	100		31,4	100		0,3	100		0,8	100		122532,6	100	11,1	100		170,3	100		948,7	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,5	100		1,57	79		4,0	100		0,23	100		28,4	100		0,3	100		0,5	100		120806,5	100	11,3	100		167,3	100		950,9	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		1,14	100		4,5	100		0,22	100		32,6	100		0,3	100		0,4	100		122967,3	100	11,1	100		167,8	100		950,9	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		1,9	100		0,53	100		3,9	100		0,22	94		26,2	100		0,3	100		0,5	100		121680,8	100	11,2	100		166,6	100		952,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		1,3	100		0,21	95		3,5	100		0,22	100		24,8	100		0,3	100		0,5	100		121992,5	100	11,1	100		165,1	100		956,3	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		1,6	85		0,54	79		3,3	85		0,22	100		25,6	85		0,3	85		0,7	85		122050,8	100	10,9	85		164,4	100		962,1	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,7	79		0,54	100		5,1	79		0,22	100		25,0	79		0,3	79		0,4	79		122114,9	100	11,0	79		163,2	100		957,5	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,3	100		0,27	100		3,9	100		0,22	100		24,3	100		0,3	100		0,4	100		121572,7	100	11,1	100		161,4	100		959,2	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,4	100		0,13	95		3,9	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,4	100		121475,3	100	10,9	100		159,9	100		959,0	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		1,4	100		0,0	79		4,0	100		0,22	100		31,4	100		0,3	100		0,5	100		122168,3	100	11,0	100		159,8	100		961,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,05	100		3,7	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,4	100		121332,9	100	11,0	100		160,3	100		949,8	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	94		35,3	100		0,3	100		0,4	100		122168,9	100	10,9	100		160,6	100		947,5	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,7	100		0,0	95		3,7	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,4	100		121622,4	100	11,1	100		160,7	100		949,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		2,2	100		0,32	79		3,7	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,5	100		121032,8	100	11,1	100		161,1	100		950,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,9	100		0,45	100		3,1	100		0,22	100		30,4	100		0,3	100		0,5	100		122313,5	100	10,9	100		163,0	100		954,8	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,7	100		0,7	100		3,6	100		0,21	100		24,1	100		0,3	100		0,5	100		122026,4	100	11,0	100		161,6	100		962,2	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		0,33	94		3,3	100		0,22	100		22,0	100		0,3	100		0,3	100		121110,6	100	11,1	100		160,7	100		955,0	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,7	100		0,64	79		3,5	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,5	100		121437,6	100	11,1	100		160,8	100		957,2	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,4	100		0,82	100		3,7	100		0,22	100		28,3	100		0,3	100		0,3	100		121764,6	100	11,1	100		162,9	100		959,6	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,7	100		0,69	100		3,7	100		0,22	94		28,3	100		0,3	100		0,4	100		120696,7	100	11,1	100		162,4	100		962,0	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,0	100		0,32	94		4,3	100		0,22	100		32,2	100		0,3	100		0,5	100		120101,1	100	11,1	100		161,9	100		956,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		0,53	79		3,5	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		120421,9	100	11,1	100		164,2	100		957,2	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		1,8	100		0,91	100		3,8	100		0,22	100		32,5	100		0,3	100		0,6	100		121692,3	100	10,9	100		164,4	100		964,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,3	100		0,75	100		3,6	100		0,21	100		34,8	100		0,3	100		0,4	100		122023,8	100	11,0	100		164,7	100		956,0	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,6	100		0,7	94		3,8	100		0,22	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		122489,1	100	11,0	100		165,6	100		958,3	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,2	100		2,43	79		4,0	100		0,22	100		23,2	100		0,3	100		0,3	100		118467,5	100	11,3	100		163,8	100		952,5	100		in Betrieb
19:30		1,2	100		1,3	100		1,48	100		3,6	100		0,21	100		28,5	100		0,3	100		0,5	100		121360,0	100	11,0	100		163,7	100		961,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,8	100		0,88	100		3,7	100		0,22	94		33,3	100		0,3	100		0,5	100		121638,1	100	10,9	100		163,0	100		958,3	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,6	100		0,52	94		3,9	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,5	100		121422,1	100	10,9	100		161,7	100		960,5	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,6	84		1,07	79		4,2	84		0,21	100		33,0	84		0,3	84		0,5	84		122300,0	100	10,9	84		160,7	100		962,0	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,0	79		0,76	100		3,6	79		0,21	100		36,0	79		0,3	79		0,5	79		122951,7	100	11,0	79		160,8	100		956,8	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1																																