

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,4	100		1,6	100		0,09	94		4,0	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		119776,2	100	11,1	100		158,5	100		959,7	100		In marcia
01:00		1,6	100		2,2	100		0,91	79		4,1	100		0,23	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		121247,9	100	10,8	100		161,0	100		964,9	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,5	100		0,88	100		4,0	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		121066,5	100	10,6	100		163,3	100		971,3	100		In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,44	100		4,1	100		0,23	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		120727,6	100	11,1	100		163,0	100		959,2	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,12	94		4,4	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		121799,2	100	10,9	100		163,7	100		962,9	100		In marcia
03:00		1,9	100		1,6	100		1,86	79		4,4	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		121059,3	100	10,9	100		162,3	100		963,5	100		In marcia
03:30		1,5	100		1,4	100		0,77	100		4,0	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		119959,6	100	11,1	100		164,3	100		963,2	100		In marcia
04:00		2,1	100		1,6	100		0,3	100		4,3	100		0,23	94		34,8	100		0,3	100		0,5	100		121196,4	100	10,9	100		167,6	100		971,8	100		In marcia
04:30		1,7	100		1,4	100		0,06	94		4,5	100		0,23	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		120710,7	100	11,1	100		168,9	100		959,8	100		In marcia
05:00		1,6	100		1,5	100		0,03	79		4,1	100		0,23	100		37,5	100		0,3	100		0,6	100		121661,6	100	11,0	100		170,1	100		957,4	100		In marcia
05:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,6	100		122360,0	100	11,0	100		171,3	100		956,8	100		In marcia
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,7	100		122705,2	100	10,9	100		170,9	100		971,2	100		In marcia
06:30		2,6	100		1,3	100		0,0	94		4,0	100		0,23	100		24,1	100		0,3	100		0,6	100		122471,8	100	10,9	100		169,8	100		970,2	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,7	100		0,03	79		3,8	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		120620,2	100	11,2	100		165,2	100		965,1	100		In marcia
07:30		1,5	100		1,7	100		0,22	100		3,6	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		123710,7	100	10,9	100		164,5	100		964,2	100		In marcia
08:00		1,6	100		1,7	100		0,26	100		3,2	100		0,22	94		29,1	100		0,3	100		0,5	100		125096,7	100	11,0	100		166,4	100		965,7	100		In marcia
08:30		1,4	100		1,7	100		0,27	94		3,8	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		119605,1	100	11,3	100		165,4	100		949,9	100		In marcia
09:00		1,2	85		1,0	85		0,03	79		3,4	85		0,22	100		30,6	85		0,3	85		0,6	85		122642,5	100	10,9	85		163,4	100		955,5	100		In marcia
09:30		1,4	78		1,9	78		0,12	100		3,8	78		0,22	100		25,8	78		0,3	78		0,4	78		120867,1	100	11,3	78		162,4	100		952,9	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		118904,7	100	11,3	100		160,7	100		943,3	100		In marcia
10:30		1,2	100		1,6	100		0,11	94		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		122889,3	100	11,0	100		160,8	100		949,2	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,8	100		1,97	79		3,9	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		118842,3	100	11,4	100		161,0	100		944,8	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		1,61	100		4,2	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		123572,5	100	11,0	100		161,8	100		948,3	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,3	100		0,83	100		3,8	100		0,22	94		26,3	100		0,3	100		0,5	100		119811,9	100	11,2	100		161,3	100		950,2	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,5	100		0,47	94		4,0	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		122468,2	100	10,9	100		161,9	100		957,0	100		In marcia
13:00		2,6	100		1,4	100		1,89	79		4,1	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		120521,5	100	11,1	100		161,8	100		950,2	100		In marcia
13:30		3,5	100		1,4	100		0,83	100		4,0	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,6	100		122450,1	100	10,9	100		162,2	100		951,9	100		In marcia
14:00		1,9	100		1,5	100		0,34	100		3,9	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		121251,3	100	11,1	100		161,2	100		947,6	100		In marcia
14:30		1,6	100		1,8	100		0,16	94		4,3	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		119705,3	100	11,3	100		161,0	100		947,0	100		In marcia
15:00		2,0	100		2,4	100		2,05	79		4,3	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		120612,1	100	11,1	100		160,8	100		952,0	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,68	100		4,2	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		120248,9	100	11,1	100		159,8	100		957,3	100		In marcia
16:00		1,4	100		1,3	100		0,26	100		4,0	100		0,21	95		25,3	100		0,3	100		0,4	100		121104,5	100	11,0	100		160,1	100		960,1	100		In marcia
16:30		1,3	100		1,4	100		0,01	94		4,6	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		119417,7	100	11,1	100		159,2	100		963,4	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,47	79		4,0	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		120330,1	100	10,8	100		158,4	100		965,9	100		In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		38,6	100		0,3	100		0,4	100		119681,5	100	11,1	100		157,8	100		952,4	100		In marcia
18:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,6	100		120725,7	100	10,7	100		158,1	100		961,4	100		In marcia
18:30		1,2	100		1,3	100		0,0	94		4,0	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		122175,5	100	11,0	100		158,5	100		952,6	100		In marcia
19:00		1,6	100		1,1	100		1,79	79		4,4	100		0,22	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		123100,6	100	10,9	100		158,2	100		957,4	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,58	100		4,3	100		0,22	100		18,9	100		0,3	100		0,3	100		119441,4	100	11,3	100		155,4	100		951,3	100		In marcia
20:00		1,8	100		2,3	100		0,19	100		3,9	100		0,21	95		16,3	100		0,3	100		0,3	100		119920,1	100	11,3	100		151,1	100		958,1	100		In marcia
20:30		1,6	100		2,1	100		0,0	94		4,6	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		117877,7	100	11,4	100		146,4	100		951,7	100		In marcia
21:00		1,2	84		0,6	84		2,3	79		4,5	84		0,21	100		40,9	84		0,3	84		0,4	84		120716,2	100	11,1	84		146,2	100		951,7	100		In marcia
21:30		1,5	79		1,5	79		1,27	100		4,1	79		0,21	100		38,5	79		0,3	79		0,6	79		121684,6	100	10,8	79		146,6	100		964,7	100		In marcia
22:00		1,4	100		1																																

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,4	100		1,6	100		0,09	94		4,0	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,4	100		119776,2	100	11,1	100		158,5	100		959,7	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		2,2	100		0,91	79		4,1	100		0,23	100		36,3	100		0,3	100		0,5	100		121247,9	100	10,8	100		161,0	100		964,9	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,5	100		0,88	100		4,0	100		0,24	100		34,6	100		0,3	100		0,5	100		121066,5	100	10,6	100		163,3	100		971,3	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,44	100		4,1	100		0,23	100		29,0	100		0,3	100		0,5	100		120727,6	100	11,1	100		163,0	100		959,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,12	94		4,4	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,4	100		121799,2	100	10,9	100		163,7	100		962,9	100		in Betrieb
03:00		1,9	100		1,6	100		1,86	79		4,4	100		0,22	100		24,6	100		0,3	100		0,4	100		121059,3	100	10,9	100		162,3	100		963,5	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,4	100		0,77	100		4,0	100		0,22	100		27,2	100		0,3	100		0,4	100		119959,6	100	11,1	100		164,3	100		963,2	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,6	100		0,3	100		4,3	100		0,23	94		34,8	100		0,3	100		0,5	100		121196,4	100	10,9	100		167,6	100		971,8	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		1,4	100		0,06	94		4,5	100		0,23	100		34,0	100		0,3	100		0,5	100		120710,7	100	11,1	100		168,9	100		959,8	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		1,5	100		0,03	79		4,1	100		0,23	100		37,5	100		0,3	100		0,6	100		121661,6	100	11,0	100		170,1	100		957,4	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		28,7	100		0,3	100		0,6	100		122360,0	100	11,0	100		171,3	100		956,8	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		27,9	100		0,3	100		0,7	100		122705,2	100	10,9	100		170,9	100		971,2	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,3	100		0,0	94		4,0	100		0,23	100		24,1	100		0,3	100		0,6	100		122471,8	100	10,9	100		169,8	100		970,2	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,7	100		0,03	79		3,8	100		0,23	100		25,6	100		0,3	100		0,4	100		120620,2	100	11,2	100		165,2	100		965,1	100		in Betrieb
07:30		1,5	100		1,7	100		0,22	100		3,6	100		0,22	100		29,1	100		0,3	100		0,5	100		123710,7	100	10,9	100		164,5	100		964,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		1,7	100		0,26	100		3,2	100		0,22	94		29,1	100		0,3	100		0,5	100		125096,7	100	11,0	100		166,4	100		965,7	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,7	100		0,27	94		3,8	100		0,23	100		26,8	100		0,3	100		0,6	100		119605,1	100	11,3	100		165,4	100		949,9	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		1,0	85		0,03	79		3,4	85		0,22	100		30,6	85		0,3	85		0,6	85		122642,5	100	10,9	85		163,4	100		955,5	100		in Betrieb
09:30		1,4	78		1,9	78		0,12	100		3,8	78		0,22	100		25,8	78		0,3	78		0,4	78		120867,1	100	11,3	78		162,4	100		952,9	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,4	100		118904,7	100	11,3	100		160,7	100		943,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,6	100		0,11	94		3,8	100		0,22	100		34,3	100		0,3	100		0,5	100		122889,3	100	11,0	100		160,8	100		949,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,8	100		1,97	79		3,9	100		0,23	100		28,9	100		0,3	100		0,5	100		118842,3	100	11,4	100		161,0	100		944,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		1,61	100		4,2	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		123572,5	100	11,0	100		161,8	100		948,3	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,3	100		0,83	100		3,8	100		0,22	94		26,3	100		0,3	100		0,5	100		119811,9	100	11,2	100		161,3	100		950,2	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,5	100		0,47	94		4,0	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,4	100		122468,2	100	10,9	100		161,9	100		957,0	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,4	100		1,89	79		4,1	100		0,22	100		27,0	100		0,3	100		0,5	100		120521,5	100	11,1	100		161,8	100		950,2	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		1,4	100		0,83	100		4,0	100		0,22	100		30,8	100		0,3	100		0,6	100		122450,1	100	10,9	100		162,2	100		951,9	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,5	100		0,34	100		3,9	100		0,22	100		29,9	100		0,3	100		0,5	100		121251,3	100	11,1	100		161,2	100		947,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,8	100		0,16	94		4,3	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		119705,3	100	11,3	100		161,0	100		947,0	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		2,4	100		2,05	79		4,3	100		0,22	100		30,3	100		0,3	100		0,5	100		120612,1	100	11,1	100		160,8	100		952,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,68	100		4,2	100		0,22	100		26,8	100		0,3	100		0,4	100		120248,9	100	11,1	100		159,8	100		957,3	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,3	100		0,26	100		4,0	100		0,21	95		25,3	100		0,3	100		0,4	100		121104,5	100	11,0	100		160,1	100		960,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,4	100		0,01	94		4,6	100		0,21	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		119417,7	100	11,1	100		159,2	100		963,4	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,47	79		4,0	100		0,21	100		34,2	100		0,3	100		0,4	100		120330,1	100	10,8	100		158,4	100		965,9	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,22	100		38,6	100		0,3	100		0,4	100		119681,5	100	11,1	100		157,8	100		952,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,22	100		38,2	100		0,3	100		0,6	100		120725,7	100	10,7	100		158,1	100		961,4	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		1,3	100		0,0	94		4,0	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		122175,5	100	11,0	100		158,5	100		952,6	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,1	100		1,79	79		4,4	100		0,22	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		123100,6	100	10,9	100		158,2	100		957,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,58	100		4,3	100		0,22	100		18,9	100		0,3	100		0,3	100		119441,4	100	11,3	100		155,4	100		951,3	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		2,3	100		0,19	100		3,9	100		0,21	95		16,3	100		0,3	100		0,3	100		119920,1	100	11,3	100		151,1	100		958,1	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		2,1	100		0,0	94		4,6	100		0,21	100		27,0	100		0,3	100		0,4	100		117877,7	100	11,4	100		146,4	100		951,7	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		0,6	84		2,3	79		4,5	84		0,21	100		40,9	84		0,3	84		0,4	84		120716,2	100	11,1	84		146,2	100		951,7	100		in Betrieb
21:30		1,5	79		1,5	79		1,27	100		4,1	79		0,21	100		38,5	79		0,3	79		0,6	79		121684,6	100	10,8	79		146,6	100		964,7	100		in Betrieb
22:00		1,4	100		1,3																																