

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,7	100		1,4	100		3,85	96		4,5	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,6	100		118948,3	100	11,3	100		159,5	100		951,5	100	In marcia
01:00		4,1	100		1,0	100		4,78	77		4,6	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		121857,2	100	11,0	100		160,0	100		956,1	100	In marcia
01:30		3,3	100		1,4	100		4,66	100		4,3	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,6	100		121676,8	100	11,1	100		161,1	100		958,4	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,4	100		3,94	100		4,4	100		0,21	100		35,8	100		0,3	100		0,6	100		122264,1	100	11,0	100		164,1	100		956,4	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,4	100		4,67	96		4,6	100		0,22	100		34,7	100		0,3	100		0,7	100		122775,3	100	10,9	100		166,3	100		958,7	100	In marcia
03:00		6,3	100		1,5	100		2,86	77		5,2	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,6	100		120571,5	100	11,2	100		167,1	100		952,6	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,8	100		1,62	100		5,0	100		0,22	100		21,3	100		0,3	100		0,7	100		121395,1	100	11,1	100		167,7	100		957,3	100	In marcia
04:00		3,6	100		0,9	100		1,44	100		5,2	100		0,22	94		22,5	100		0,3	100		0,7	100		121278,1	100	11,1	100		169,3	100		957,0	100	In marcia
04:30		3,4	100		0,6	100		0,89	96		4,9	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,7	100		120693,0	100	11,2	100		170,1	100		954,9	100	In marcia
05:00		4,0	100		1,4	100		3,55	77		5,0	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,9	100		120558,0	100	11,1	100		170,7	100		954,4	100	In marcia
05:30		2,4	100		1,1	100		2,3	100		4,6	100		0,22	100		40,5	100		0,3	100		0,8	100		122455,5	100	11,0	100		172,0	100		955,7	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,7	100		2,31	100		4,0	100		0,22	100		40,6	100		0,3	100		0,8	100		120968,8	100	11,1	100		172,0	100		957,0	100	In marcia
06:30		1,6	100		1,6	100		2,24	96		4,1	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,8	100		122824,3	100	10,9	100		171,8	100		955,6	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,9	100		4,27	77		4,3	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,8	100		121639,9	100	11,1	100		166,4	100		956,2	100	In marcia
07:30		1,8	100		1,9	100		2,41	100		4,5	100		0,21	100		19,0	100		0,3	100		0,5	100		121134,4	100	11,2	100		164,3	100		960,3	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,5	100		1,4	100		3,9	100		0,22	94		19,0	100		0,3	100		0,6	100		119955,2	100	11,2	100		163,8	100		959,4	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,7	100		3,7	96		3,8	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		121074,4	100	11,1	100		163,1	100		964,8	100	In marcia
09:00		1,7	86		1,6	86		3,22	77		4,1	86		0,21	100		35,7	86		0,3	86		0,6	86		121492,4	100	10,9	86		162,0	100		965,7	100	In marcia
09:30		1,8	78		1,4	78		2,62	100		3,6	78		0,22	100		39,1	78		0,3	78		0,2	78		120768,4	100	11,1	78		161,0	100		964,1	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,3	100		1,33	100		4,2	100		0,22	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		121733,0	100	11,0	100		161,2	100		954,1	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,8	100		0,49	96		3,5	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		119112,6	100	11,2	100		160,4	100		947,5	100	In marcia
11:00		1,6	100		1,4	100		2,84	77		3,7	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		120619,9	100	10,8	100		160,3	100		960,9	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,7	100		1,36	100		4,0	100		0,21	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		120392,7	100	10,9	100		160,4	100		967,1	100	In marcia
12:00		1,2	100		1,0	100		0,64	100		3,3	100		0,21	95		29,3	100		0,3	100		0,2	100		119915,5	100	10,8	100		160,0	100		960,3	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,9	100		0,9	96		3,5	100		0,22	100		42,7	100		0,3	100		0,4	100		120223,1	100	10,5	100		162,1	100		967,0	100	In marcia
13:00		1,2	100		2,1	100		1,43	77		3,8	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		121304,4	100	10,8	100		161,7	100		968,0	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		1,34	100		3,8	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		122028,5	100	10,7	100		161,8	100		966,2	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,3	100		0,71	100		3,8	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		122770,8	100	11,1	100		161,9	100		962,7	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,2	100		0,32	96		4,1	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		122527,5	100	11,1	100		162,2	100		952,3	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,4	100		2,11	77		4,1	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		122283,6	100	11,1	100		162,6	100		952,4	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,5	100		1,06	100		3,9	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		122963,5	100	10,8	100		163,2	100		954,1	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,6	100		0,68	100		4,0	100		0,21	94		34,8	100		0,3	100		0,2	100		124062,8	100	11,0	100		163,1	100		950,8	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,4	100		0,71	96		3,6	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		123411,3	100	11,1	100		163,5	100		951,8	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,6	100		0,03	77		3,4	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		123130,4	100	11,1	100		163,7	100		954,5	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		23,4	100		0,3	100		0,2	100		122829,0	100	11,0	100		163,9	100		960,0	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		122714,8	100	11,0	100		163,5	100		959,2	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,4	100		0,0	96		3,4	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		120878,4	100	11,1	100		162,0	100		958,8	100	In marcia
19:00		1,7	100		1,4	100		0,21	77		3,5	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		121734,5	100	11,0	100		161,6	100		961,6	100	In marcia
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		121048,0	100	10,7	100		161,3	100		966,6	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,21	94		26,8	100		0,3	100		0,1	100		121466,9	100	11,0	100		160,5	100		958,5	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,5	100		0,0	96		3,8	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		121982,3	100	10,8	100		160,7	100		965,9	100	In marcia
21:00		1,4	86		1,3	86		0,23	77		3,9	86		0,21	100		25,8	86		0,3	86		0,2	86		118545,5	100	11,3	86		160,1	100		949,6	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		24,9	78		0,3	78		0,5	78		118738,4	100	11,2	78		159,5	100		952,5	100	In marcia
22:00		2,1	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,21	100		21,4	100		0,3	100		0,4	100		119463,2	100	11,1	100	</						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		1,4	100		3,85	96		4,5	100		0,21	100		23,5	100		0,3	100		0,6	100		118948,3	100	11,3	100		159,5	100		951,5	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		1,0	100		4,78	77		4,6	100		0,21	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		121857,2	100	11,0	100		160,0	100		956,1	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,4	100		4,66	100		4,3	100		0,22	100		36,6	100		0,3	100		0,6	100		121676,8	100	11,1	100		161,1	100		958,4	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,4	100		3,94	100		4,4	100		0,21	100		35,8	100		0,3	100		0,6	100		122264,1	100	11,0	100		164,1	100		956,4	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,4	100		4,67	96		4,6	100		0,22	100		34,7	100		0,3	100		0,7	100		122775,3	100	10,9	100		166,3	100		958,7	100		in Betrieb
03:00		6,3	100		1,5	100		2,86	77		5,2	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,6	100		120571,5	100	11,2	100		167,1	100		952,6	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,8	100		1,62	100		5,0	100		0,22	100		21,3	100		0,3	100		0,7	100		121395,1	100	11,1	100		167,7	100		957,3	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,9	100		1,44	100		5,2	100		0,22	94		22,5	100		0,3	100		0,7	100		121278,1	100	11,1	100		169,3	100		957,0	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,6	100		0,89	96		4,9	100		0,22	100		22,7	100		0,3	100		0,7	100		120693,0	100	11,2	100		170,1	100		954,9	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,4	100		3,55	77		5,0	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,9	100		120558,0	100	11,1	100		170,7	100		954,4	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,1	100		2,3	100		4,6	100		0,22	100		40,5	100		0,3	100		0,8	100		122455,5	100	11,0	100		172,0	100		955,7	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,7	100		2,31	100		4,0	100		0,22	100		40,6	100		0,3	100		0,8	100		120968,8	100	11,1	100		172,0	100		957,0	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,6	100		2,24	96		4,1	100		0,22	100		34,2	100		0,3	100		0,8	100		122824,3	100	10,9	100		171,8	100		955,6	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,9	100		4,27	77		4,3	100		0,22	100		25,2	100		0,3	100		0,8	100		121639,9	100	11,1	100		166,4	100		956,2	100		in Betrieb
07:30		1,8	100		1,9	100		2,41	100		4,5	100		0,21	100		19,0	100		0,3	100		0,5	100		121134,4	100	11,2	100		164,3	100		960,3	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,5	100		1,4	100		3,9	100		0,22	94		19,0	100		0,3	100		0,6	100		119955,2	100	11,2	100		163,8	100		959,4	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		1,7	100		3,7	96		3,8	100		0,21	100		23,7	100		0,3	100		0,5	100		121074,4	100	11,1	100		163,1	100		964,8	100		in Betrieb
09:00		1,7	86		1,6	86		3,22	77		4,1	86		0,21	100		35,7	86		0,3	86		0,6	86		121492,4	100	10,9	86		162,0	100		965,7	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		1,4	78		2,62	100		3,6	78		0,22	100		39,1	78		0,3	78		0,2	78		120768,4	100	11,1	78		161,0	100		964,1	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		1,3	100		1,33	100		4,2	100		0,22	100		37,0	100		0,3	100		0,2	100		121733,0	100	11,0	100		161,2	100		954,1	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,8	100		0,49	96		3,5	100		0,22	100		26,0	100		0,3	100		0,2	100		119112,6	100	11,2	100		160,4	100		947,5	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		1,4	100		2,84	77		3,7	100		0,21	100		29,1	100		0,3	100		0,1	100		120619,9	100	10,8	100		160,3	100		960,9	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,7	100		1,36	100		4,0	100		0,21	100		21,3	100		0,3	100		0,1	100		120392,7	100	10,9	100		160,4	100		967,1	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		1,0	100		0,64	100		3,3	100		0,21	95		29,3	100		0,3	100		0,2	100		119915,5	100	10,8	100		160,0	100		960,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,9	100		0,9	96		3,5	100		0,22	100		42,7	100		0,3	100		0,4	100		120223,1	100	10,5	100		162,1	100		967,0	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		2,1	100		1,43	77		3,8	100		0,21	100		31,4	100		0,3	100		0,2	100		121304,4	100	10,8	100		161,7	100		968,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		1,34	100		3,8	100		0,22	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		122028,5	100	10,7	100		161,8	100		966,2	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,3	100		0,71	100		3,8	100		0,21	100		22,2	100		0,3	100		0,2	100		122770,8	100	11,1	100		161,9	100		962,7	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,2	100		0,32	96		4,1	100		0,22	100		30,6	100		0,3	100		0,1	100		122527,5	100	11,1	100		162,2	100		952,3	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,4	100		2,11	77		4,1	100		0,21	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		122283,6	100	11,1	100		162,6	100		952,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		1,06	100		3,9	100		0,21	100		33,8	100		0,3	100		0,4	100		122963,5	100	10,8	100		163,2	100		954,1	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,6	100		0,68	100		4,0	100		0,21	94		34,8	100		0,3	100		0,2	100		124062,8	100	11,0	100		163,1	100		950,8	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,4	100		0,71	96		3,6	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,3	100		123411,3	100	11,1	100		163,5	100		951,8	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,6	100		0,03	77		3,4	100		0,21	100		29,0	100		0,3	100		0,1	100		123130,4	100	11,1	100		163,7	100		954,5	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,21	100		23,4	100		0,3	100		0,2	100		122829,0	100	11,0	100		163,9	100		960,0	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,21	100		22,9	100		0,3	100		0,1	100		122714,8	100	11,0	100		163,5	100		959,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,4	100		0,0	96		3,4	100		0,21	100		26,1	100		0,3	100		0,2	100		120878,4	100	11,1	100		162,0	100		958,8	100		in Betrieb
19:00		1,7	100		1,4	100		0,21	77		3,5	100		0,21	100		35,2	100		0,3	100		0,1	100		121734,5	100	11,0	100		161,6	100		961,6	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		34,0	100		0,3	100		0,2	100		121048,0	100	10,7	100		161,3	100		966,6	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,21	94		26,8	100		0,3	100		0,1	100		121466,9	100	11,0	100		160,5	100		958,5	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,5	100		0,0	96		3,8	100		0,21	100		32,0	100		0,3	100		0,2	100		121982,3	100	10,8	100		160,7	100		965,9	100		in Betrieb
21:00		1,4	86		1,3	86		0,23	77		3,9	86		0,21	100		25,8	86		0,3	86		0,2	86		118545,5	100	11,3	86		160,1	100		949,6	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		1,5	78		0,0	100		4,0	78		0,21	100		24,9	78		0,3	78		0,5	78		118738,4	100	11,2	78		159,5	100		952,5	100		in Betrieb
22:00		2,1	100		1,5																																