

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/08/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,5	100		1,1	100		0,0	94		4,0	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		114131,0	100		11,4	100		156,2	100		952,7	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,1	100		0,02	79		3,5	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		114398,0	100		11,3	100		157,5	100		950,7	100		In marcia
01:30		1,4	100		1,8	100		0,25	100		3,6	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		116329,7	100		11,2	100		158,9	100		955,2	100		In marcia
02:00		1,8	100		1,5	100		0,19	100		4,1	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		116951,6	100		11,1	100		161,5	100		949,1	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,2	100		0,17	94		3,5	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,6	100		117647,8	100		11,1	100		164,4	100		942,4	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	80		3,7	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		117255,5	100		11,2	100		165,2	100		944,8	100		In marcia
03:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		117628,7	100		11,1	100		166,5	100		940,4	100		In marcia
04:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		24,2	100		0,3	100		0,6	100		113652,4	100		11,5	100		169,0	100		938,4	100		In marcia
04:30		1,5	100		1,3	100		0,0	94		3,8	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,6	100		115745,6	100		11,3	100		167,8	100		944,7	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,0	100		0,03	80		3,5	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,4	100		115970,1	100		11,2	100		166,2	100		950,3	100		In marcia
05:30		1,5	100		1,3	100		0,26	100		3,4	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		116003,6	100		11,2	100		167,2	100		955,3	100		In marcia
06:00		2,0	100		1,6	100		0,27	100		3,9	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		116171,8	100		11,2	100		166,0	100		948,7	100		In marcia
06:30		1,6	100		1,6	100		0,2	94		3,5	100		0,22	100		37,8	100		0,3	100		0,5	100		116380,3	100		11,1	100		165,0	100		940,8	100		In marcia
07:00		3,4	100		2,4	100		0,0	80		4,6	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		114677,8	100		11,3	100		159,7	100		947,1	100		In marcia
07:30		1,7	100		1,2	100		0,04	100		4,4	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		114582,7	100		11,4	100		155,4	100		948,3	100		In marcia
08:00		2,5	100		1,5	100		0,08	100		4,2	100		0,22	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		114205,3	100		11,3	100		149,6	100		952,0	100		In marcia
08:30		2,9	100		1,3	100		0,0	94		4,7	100		0,21	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		113542,6	100		11,4	100		145,0	100		949,7	100		In marcia
09:00		3,1	85		1,1	85		0,47	80		4,5	85		0,21	100		34,9	85		0,3	85		0,4	85		115193,5	100		11,2	85		145,1	100		951,3	100		In marcia
09:30		1,3	79		0,8	79		0,91	100		3,7	79		0,22	100		45,3	79		0,3	79		0,5	79		115523,6	100		11,3	79		146,6	100		940,3	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,8	100		1,37	100		3,3	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		115846,5	100		11,3	100		147,7	100		927,0	100		In marcia
10:30		1,4	100		1,8	100		1,03	94		5,1	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,4	100		119435,4	100		11,1	100		148,2	100		920,8	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,24	80		4,3	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		120891,0	100		10,9	100		148,3	100		933,7	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,6	100		0,42	100		3,5	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		120230,2	100		11,0	100		149,8	100		927,8	100		In marcia
12:00		1,4	100		1,5	100		0,08	100		3,0	100		0,21	94		21,1	100		0,3	100		0,3	100		120922,5	100		10,9	100		150,9	100		944,0	100		In marcia
12:30		1,5	100		1,4	100		0,0	93		3,3	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		117317,5	100		11,3	100		151,6	100		952,0	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,4	100		0,0	80		3,5	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		114084,9	100		11,5	100		152,0	100		944,9	100		In marcia
13:30		2,6	100		1,3	100		0,01	100		3,2	100		0,22	100		36,4	100		0,3	100		0,4	100		115937,3	100		11,2	100		152,8	100		943,7	100		In marcia
14:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		118166,2	100		11,0	100		152,7	100		951,2	100		In marcia
14:30		3,3	100		1,5	100		0,0	93		4,4	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		117926,4	100		11,0	100		152,6	100		950,0	100		In marcia
15:00		3,4	100		1,6	100		0,0	80		4,2	100		0,22	100		17,4	100		0,3	100		0,3	100		112846,5	100		11,4	100		151,8	100		947,8	100		In marcia
15:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		20,8	100		0,3	100		0,4	100		114892,9	100		11,1	100		151,1	100		955,1	100		In marcia
16:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,21	94		31,7	100		0,3	100		0,4	100		115794,8	100		10,9	100		151,2	100		954,9	100		In marcia
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	93		4,8	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		115973,4	100		11,0	100		152,4	100		953,1	100		In marcia
17:00		2,4	100		1,2	100		1,74	80		4,1	100		0,21	100		39,2	100		0,3	100		0,5	100		112427,0	100		11,3	100		152,6	100		943,6	100		In marcia
17:30		2,2	100		1,4	100		1,46	100		4,6	100		0,22	100		53,2	100		0,3	100		0,4	100		116192,6	100		10,7	100		153,6	100		946,1	100		In marcia
18:00		2,9	100		1,8	100		0,99	100		4,4	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		117038,3	100		10,9	100		155,4	100		948,6	100		In marcia
18:30		3,1	100		1,3	100		0,71	93		3,8	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		114454,2	100		11,3	100		155,2	100		937,3	100		In marcia
19:00		3,7	100		1,5	100		0,65	80		3,8	100		0,21	100		21,4	100		0,3	100		0,3	100		116604,0	100		11,1	100		154,6	100		945,7	100		In marcia
19:30		3,4	100		1,5	100		0,61	100		3,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		115682,1	100		11,1	100		154,7	100		944,6	100		In marcia
20:00		4,6	100		2,3	100		0,21	100		3,8	100		0,21	94		22,4	100		0,3	100		0,4	100		115866,8	100		11,1	100		154,2	100		952,3	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,4	100		0,0	93		3,7	100		0,21	100		19,0	100		0,3	100		0,3	100		115773,1	100		11,1	100		153,4	100		957,3	100		In marcia
21:00		1,7	84		0,6	84		1,73	80		4,0	84		0,21	100		28,0	84		0,3	84		0,3	84		115699,9	100		10,9	84		153,4	100		956,5	100		In marcia
21:30		2,3	80		1,4	80		0,85	100		4,3	80		0,21	100		39,1	80		0,3	8																	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,1	100		0,0	94		4,0	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		114131,0	100		11,4	100		156,2	100		952,7	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,1	100		0,02	79		3,5	100		0,22	100		33,8	100		0,3	100		0,3	100		114398,0	100		11,3	100		157,5	100		950,7	100		in Betrieb
01:30		1,4	100		1,8	100		0,25	100		3,6	100		0,22	100		27,6	100		0,3	100		0,4	100		116329,7	100		11,2	100		158,9	100		955,2	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,5	100		0,19	100		4,1	100		0,22	100		31,3	100		0,3	100		0,5	100		116951,6	100		11,1	100		161,5	100		949,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,2	100		0,17	94		3,5	100		0,22	100		34,6	100		0,3	100		0,6	100		117647,8	100		11,1	100		164,4	100		942,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,4	100		0,0	80		3,7	100		0,22	100		29,4	100		0,3	100		0,5	100		117255,5	100		11,2	100		165,2	100		944,8	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		29,3	100		0,3	100		0,5	100		117628,7	100		11,1	100		166,5	100		940,4	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,9	100		0,0	100		3,5	100		0,23	94		24,2	100		0,3	100		0,6	100		113652,4	100		11,5	100		169,0	100		938,4	100		in Betrieb
04:30		1,5	100		1,3	100		0,0	94		3,8	100		0,22	100		23,0	100		0,3	100		0,6	100		115745,6	100		11,3	100		167,8	100		944,7	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,0	100		0,03	80		3,5	100		0,22	100		27,7	100		0,3	100		0,4	100		115970,1	100		11,2	100		166,2	100		950,3	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,3	100		0,26	100		3,4	100		0,22	100		33,0	100		0,3	100		0,5	100		116003,6	100		11,2	100		167,2	100		955,3	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		1,6	100		0,27	100		3,9	100		0,22	100		32,7	100		0,3	100		0,5	100		116171,8	100		11,2	100		166,0	100		948,7	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		1,6	100		0,2	94		3,5	100		0,22	100		37,8	100		0,3	100		0,5	100		116380,3	100		11,1	100		165,0	100		940,8	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		2,4	100		0,0	80		4,6	100		0,22	100		28,4	100		0,3	100		0,4	100		114677,8	100		11,3	100		159,7	100		947,1	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,2	100		0,04	100		4,4	100		0,22	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		114582,7	100		11,4	100		155,4	100		948,3	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,5	100		0,08	100		4,2	100		0,22	94		25,6	100		0,3	100		0,3	100		114205,3	100		11,3	100		149,6	100		952,0	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		1,3	100		0,0	94		4,7	100		0,21	100		21,8	100		0,3	100		0,4	100		113542,6	100		11,4	100		145,0	100		949,7	100		in Betrieb
09:00		3,1	85		1,1	85		0,47	80		4,5	85		0,21	100		34,9	85		0,3	85		0,4	85		115193,5	100		11,2	85		145,1	100		951,3	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		0,8	79		0,91	100		3,7	79		0,22	100		45,3	79		0,3	79		0,5	79		115523,6	100		11,3	79		146,6	100		940,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,8	100		1,37	100		3,3	100		0,22	100		35,1	100		0,3	100		0,4	100		115846,5	100		11,3	100		147,7	100		927,0	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		1,8	100		1,03	94		5,1	100		0,22	100		36,5	100		0,3	100		0,4	100		119435,4	100		11,1	100		148,2	100		920,8	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,24	80		4,3	100		0,22	100		28,5	100		0,3	100		0,6	100		120891,0	100		10,9	100		148,3	100		933,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,6	100		0,42	100		3,5	100		0,22	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		120230,2	100		11,0	100		149,8	100		927,8	100		in Betrieb
12:00		1,4	100		1,5	100		0,08	100		3,0	100		0,21	94		21,1	100		0,3	100		0,3	100		120922,5	100		10,9	100		150,9	100		944,0	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,4	100		0,0	93		3,3	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		117317,5	100		11,3	100		151,6	100		952,0	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,4	100		0,0	80		3,5	100		0,22	100		25,1	100		0,3	100		0,3	100		114084,9	100		11,5	100		152,0	100		944,9	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,3	100		0,01	100		3,2	100		0,22	100		36,4	100		0,3	100		0,4	100		115937,3	100		11,2	100		152,8	100		943,7	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		31,0	100		0,3	100		0,2	100		118166,2	100		11,0	100		152,7	100		951,2	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,5	100		0,0	93		4,4	100		0,21	100		28,6	100		0,3	100		0,4	100		117926,4	100		11,0	100		152,6	100		950,0	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		1,6	100		0,0	80		4,2	100		0,22	100		17,4	100		0,3	100		0,3	100		112846,5	100		11,4	100		151,8	100		947,8	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		20,8	100		0,3	100		0,4	100		114892,9	100		11,1	100		151,1	100		955,1	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		1,2	100		0,0	100		4,8	100		0,21	94		31,7	100		0,3	100		0,4	100		115794,8	100		10,9	100		151,2	100		954,9	100		in Betrieb
16:30		2,8	100		1,6	100		0,0	93		4,8	100		0,21	100		32,5	100		0,3	100		0,4	100		115973,4	100		11,0	100		152,4	100		953,1	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		1,2	100		1,74	80		4,1	100		0,21	100		39,2	100		0,3	100		0,5	100		112427,0	100		11,3	100		152,6	100		943,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		1,4	100		1,46	100		4,6	100		0,22	100		53,2	100		0,3	100		0,4	100		116192,6	100		10,7	100		153,6	100		946,1	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		1,8	100		0,99	100		4,4	100		0,21	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		117038,3	100		10,9	100		155,4	100		948,6	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,3	100		0,71	93		3,8	100		0,22	100		24,2	100		0,3	100		0,3	100		114454,2	100		11,3	100		155,2	100		937,3	100		in Betrieb
19:00		3,7	100		1,5	100		0,65	80		3,8	100		0,21	100		21,4	100		0,3	100		0,3	100		116604,0	100		11,1	100		154,6	100		945,7	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,5	100		0,61	100		3,8	100		0,21	100		25,9	100		0,3	100		0,4	100		115682,1	100		11,1	100		154,7	100		944,6	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		2,3	100		0,21	100		3,8	100		0,21	94		22,4	100		0,3	100		0,4	100		115866,8	100		11,1	100		154,2	100		952,3	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,4	100		0,0	93		3,7	100		0,21	100		19,0	100		0,3	100		0,3	100		115773,1	100		11,1	100		153,4	100		957,3	100		in Betrieb
21:00		1,7	84		0,6	84		1,73	80		4,0	84		0,21	100		28,0	84		0,3	84		0,3	84		115699,9	100		10,9	84		153,4	100		956,5	100		in Betrieb
21:30		2,3	80		1,4	80		0,85	100		4,3	80		0,21	100		39,1	80		0,3	80																	