

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/09/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		1,6	100		0,49	95		3,8	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,6	100		123193,2	100		11,1	100		159,3	100		963,5	100		In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,25	78		4,0	100		0,26	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		121349,3	100		11,2	100		159,1	100		958,7	100		In marcia
01:30		2,2	100		1,3	100		0,29	100		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		123501,4	100		11,0	100		159,7	100		959,6	100		In marcia
02:00		1,9	100		1,5	100		0,43	100		4,2	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		123122,2	100		11,0	100		159,2	100		950,7	100		In marcia
02:30		1,5	100		1,4	100		0,15	95		4,3	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,6	100		123231,9	100		11,0	100		160,6	100		959,2	100		In marcia
03:00		1,7	100		1,8	100		0,21	78		4,5	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,6	100		123657,6	100		10,9	100		162,4	100		960,2	100		In marcia
03:30		1,9	100		1,4	100		0,07	100		4,7	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		122205,6	100		11,2	100		163,0	100		954,5	100		In marcia
04:00		1,3	100		0,9	100		0,05	100		4,4	100		0,26	94		36,9	100		0,3	100		0,7	100		123837,7	100		11,0	100		163,9	100		952,4	100		In marcia
04:30		1,3	100		2,1	100		0,36	95		3,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		125338,3	100		11,0	100		164,6	100		960,5	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	78		3,7	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		121076,3	100		11,3	100		163,5	100		956,8	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,6	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,7	100		124201,5	100		10,8	100		163,7	100		960,4	100		In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,21	100		4,0	100		0,27	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		119815,5	100		11,4	100		164,2	100		940,1	100		In marcia
06:30		1,3	100		2,0	100		0,48	95		3,7	100		0,28	100		25,2	100		0,3	100		0,6	100		119121,1	100		11,8	100		162,2	100		942,6	100		In marcia
07:00		1,4	100		1,2	100		0,11	79		3,7	100		0,28	100		25,0	100		0,3	100		0,4	100		110557,9	100		12,3	100		162,9	100		932,1	100		In marcia
07:30		1,4	100		1,3	100		0,37	100		3,8	100		0,29	100		23,2	100		0,3	100		0,5	100		107030,4	100		12,4	100		160,2	100		932,4	100		In marcia
08:00		1,4	100		1,6	100		0,33	100		4,1	100		0,28	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		112144,9	100		12,0	100		159,1	100		947,3	100		In marcia
08:30		1,4	100		1,3	100		0,21	95		5,8	100		0,28	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		112685,7	100		12,0	100		158,6	100		931,3	100		In marcia
09:00		1,4	85		1,4	85		0,09	79		4,6	85		0,25	100		38,9	85		0,7	85		0,6	85		118820,0	100		11,3	85		158,3	100		940,3	100		In marcia
09:30		1,4	79		1,7	79		0,09	100		5,1	79		0,26	100		38,8	79		0,3	79		0,2	79		117769,5	100		11,3	79		158,3	100		932,3	100		In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		0,15	100		4,1	100		0,27	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		117924,5	100		11,3	100		158,6	100		929,0	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,4	100		0,09	95		3,9	100		0,26	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		118074,4	100		11,3	100		158,2	100		943,0	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,7	100		0,13	79		4,1	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		120376,5	100		11,2	100		158,3	100		955,9	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,26	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		117781,8	100		11,4	100		158,5	100		946,4	100		In marcia
12:00		1,6	100		1,6	100		0,04	100		4,3	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,2	100		123446,4	100		10,7	100		159,5	100		961,2	100		In marcia
12:30		1,3	100		1,4	100		0,03	94		4,5	100		0,26	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		121931,8	100		11,3	100		160,3	100		952,0	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	79		4,3	100		0,26	100		23,7	100		0,3	100		0,1	100		117433,1	100		11,6	100		158,9	100		921,0	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		123341,3	100		11,2	100		159,2	100		948,3	100		In marcia
14:00		1,7	100		1,8	100		0,12	100		4,4	100		0,26	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		119298,1	100		11,4	100		159,3	100		947,6	100		In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,02	94		4,1	100		0,26	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		118848,3	100		11,6	100		159,1	100		934,8	100		In marcia
15:00		1,7	100		2,1	100		0,46	79		4,9	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		121503,8	100		11,2	100		159,3	100		947,4	100		In marcia
15:30		1,3	100		0,9	100		0,77	100		4,6	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		120657,0	100		11,2	100		159,1	100		944,1	100		In marcia
16:00		1,5	100		1,6	100		0,99	100		5,1	100		0,24	94		28,8	100		0,3	100		0,2	100		123147,5	100		11,0	100		158,8	100		950,8	100		In marcia
16:30		1,4	100		1,5	100		0,76	94		4,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		122274,0	100		11,1	100		158,0	100		955,7	100		In marcia
17:00		1,3	100		1,3	100		2,11	79		4,1	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		119683,8	100		11,3	100		157,6	100		953,7	100		In marcia
17:30		1,7	100		2,2	100		1,76	100		4,5	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		121328,3	100		11,1	100		157,3	100		959,8	100		In marcia
18:00		1,2	100		1,2	100		0,82	100		4,4	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		122185,9	100		11,0	100		156,9	100		957,6	100		In marcia
18:30		1,3	100		1,2	100		0,92	94		4,6	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		122092,2	100		10,9	100		157,9	100		956,1	100		In marcia
19:00		1,3	100		1,5	100		0,09	79		5,0	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,1	100		120788,2	100		11,2	100		157,9	100		951,7	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,71	100		4,5	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,1	100		120730,8	100		11,1	100		158,1	100		950,9	100		In marcia
20:00		1,3	100		2,3	100		0,73	100		4,7	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,1	100		122934,4	100		11,0	100		157,9	100		956,2	100		In marcia
20:30		1,3	100		1,3	100		0,28	94		5,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		119793,3	100		11,3	100		157,4	100		945,1	100		In marcia
21:00		1,2	86		1,1	86		0,33	79		5,1	86		0,24	100		33,7	86		0,3	86		0,2	86		123563,1	100		11,0	86		156,8	100		953,2	100		In marcia
21:30		1,4	78		1,5	78		0,71	100		4,5	78		0,25	100		37,1	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,6	100		0,49	95		3,8	100		0,25	100		24,4	100		0,3	100		0,6	100		123193,2	100		11,1	100		159,3	100		963,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,25	78		4,0	100		0,26	100		24,7	100		0,3	100		0,5	100		121349,3	100		11,2	100		159,1	100		958,7	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,3	100		0,29	100		4,2	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,6	100		123501,4	100		11,0	100		159,7	100		959,6	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,5	100		0,43	100		4,2	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		0,6	100		123122,2	100		11,0	100		159,2	100		950,7	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,4	100		0,15	95		4,3	100		0,25	100		30,6	100		0,3	100		0,6	100		123231,9	100		11,0	100		160,6	100		959,2	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,8	100		0,21	78		4,5	100		0,25	100		33,3	100		0,3	100		0,6	100		123657,6	100		10,9	100		162,4	100		960,2	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,4	100		0,07	100		4,7	100		0,26	100		26,1	100		0,3	100		0,5	100		122205,6	100		11,2	100		163,0	100		954,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,9	100		0,05	100		4,4	100		0,26	94		36,9	100		0,3	100		0,7	100		123837,7	100		11,0	100		163,9	100		952,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		2,1	100		0,36	95		3,8	100		0,25	100		27,4	100		0,3	100		0,6	100		125338,3	100		11,0	100		164,6	100		960,5	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	78		3,7	100		0,26	100		25,9	100		0,3	100		0,5	100		121076,3	100		11,3	100		163,5	100		956,8	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,6	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		36,4	100		0,3	100		0,7	100		124201,5	100		10,8	100		163,7	100		960,4	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,21	100		4,0	100		0,27	100		29,4	100		0,3	100		0,7	100		112815,5	100		11,4	100		164,2	100		940,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		2,0	100		0,48	95		3,7	100		0,28	100		25,2	100		0,3	100		0,6	100		119121,1	100		11,8	100		162,2	100		942,6	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,2	100		0,11	79		3,7	100		0,28	100		25,0	100		0,3	100		0,4	100		110557,9	100		12,3	100		162,9	100		932,1	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		1,3	100		0,37	100		3,8	100		0,29	100		23,2	100		0,3	100		0,5	100		107030,4	100		12,4	100		160,2	100		932,4	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,6	100		0,33	100		4,1	100		0,28	94		30,8	100		0,3	100		0,4	100		112144,9	100		12,0	100		159,1	100		947,3	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,3	100		0,21	95		5,8	100		0,28	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		112685,7	100		12,0	100		158,6	100		931,3	100		in Betrieb
09:00		1,4	85		1,4	85		0,09	79		4,6	85		0,25	100		38,9	85		0,7	85		0,6	85		118820,0	100		11,3	85		158,3	100		940,3	100		in Betrieb
09:30		1,4	79		1,7	79		0,09	100		5,1	79		0,26	100		38,8	79		0,3	79		0,2	79		117769,5	100		11,3	79		158,3	100		932,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		0,15	100		4,1	100		0,27	100		36,1	100		0,3	100		0,2	100		117924,5	100		11,3	100		158,6	100		929,0	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,4	100		0,09	95		3,9	100		0,26	100		27,4	100		0,3	100		0,2	100		118074,4	100		11,3	100		158,2	100		943,0	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,7	100		0,13	79		4,1	100		0,26	100		28,3	100		0,3	100		0,1	100		120376,5	100		11,2	100		158,3	100		955,9	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,26	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		117881,8	100		11,4	100		158,5	100		946,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,6	100		0,04	100		4,3	100		0,25	94		31,2	100		0,3	100		0,2	100		123446,4	100		10,7	100		159,5	100		961,2	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,4	100		0,03	94		4,5	100		0,26	100		26,0	100		0,3	100		0,3	100		121931,8	100		11,3	100		160,3	100		952,0	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,0	79		4,3	100		0,26	100		23,7	100		0,3	100		0,1	100		117433,1	100		11,6	100		158,9	100		921,0	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,5	100		0,24	100		27,1	100		0,3	100		0,3	100		123341,3	100		11,2	100		159,2	100		948,3	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,8	100		0,12	100		4,4	100		0,26	100		20,6	100		0,3	100		0,2	100		119298,1	100		11,4	100		159,3	100		947,6	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,02	94		4,1	100		0,26	100		30,5	100		0,3	100		0,2	100		118848,3	100		11,6	100		159,1	100		934,8	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		2,1	100		0,46	79		4,9	100		0,25	100		32,9	100		0,3	100		0,2	100		121503,8	100		11,2	100		159,3	100		947,4	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,9	100		0,77	100		4,6	100		0,25	100		33,5	100		0,3	100		0,3	100		120657,0	100		11,2	100		159,1	100		944,1	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,6	100		0,99	100		5,1	100		0,24	94		28,8	100		0,3	100		0,2	100		123147,5	100		11,0	100		158,8	100		950,8	100		in Betrieb
16:30		1,4	100		1,5	100		0,76	94		4,5	100		0,24	100		26,2	100		0,3	100		0,0	100		122274,0	100		11,1	100		158,0	100		955,7	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,3	100		2,11	79		4,1	100		0,25	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		119683,8	100		11,3	100		157,6	100		953,7	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		2,2	100		1,76	100		4,5	100		0,25	100		33,7	100		0,3	100		0,2	100		121328,3	100		11,1	100		157,3	100		959,8	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		1,2	100		0,82	100		4,4	100		0,24	100		30,2	100		0,3	100		0,0	100		122185,9	100		11,0	100		156,9	100		957,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,2	100		0,92	94		4,6	100		0,25	100		28,7	100		0,3	100		0,2	100		122092,2	100		10,9	100		157,9	100		956,1	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,5	100		0,09	79		5,0	100		0,24	100		21,9	100		0,3	100		0,1	100		120788,2	100		11,2	100		157,9	100		951,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,71	100		4,5	100		0,24	100		38,5	100		0,3	100		0,1	100		120730,8	100		11,1	100		158,1	100		950,9	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		2,3	100		0,73	100		4,7	100		0,24	94		30,4	100		0,3	100		0,1	100		122934,4	100		11,0	100		157,9	100		956,2	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,3	100		0,28	94		5,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		0,0	100		119793,3	100		11,3	100		157,4	100		945,1	100		in Betrieb
21:00		1,2	86		1,1	86		0,33	79		5,1	86		0,24	100		33,7	86		0,3	86		0,2	86		123563,1	100		11,0	86		156,8	100		953,2	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		1,5	78		0,71	100		4,5	78		0,25	100		37,1	78																				