

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		0,9	100		0,1	100		0,0	94		1,8	100		0,23	100		25,4	100		0,4	100		0,1	100		122511,3	100		11,0	100		157,2	100		960,4	100	In marcia
01:00		0,7	100		0,0	100		0,07	79		1,9	100		0,24	100		35,2	100		0,4	100		0,2	100		120322,2	100		11,3	100		157,7	100		955,0	100	In marcia
01:30		0,7	100		0,0	100		0,0	100		1,1	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,0	100		122159,7	100		11,0	100		158,6	100		954,5	100	In marcia
02:00		2,7	100		2,4	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		28,1	100		0,4	100		0,0	100		121513,6	100		10,9	100		157,6	100		960,6	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,1	100		0,0	94		1,6	100		0,24	100		25,1	100		0,4	100		0,1	100		121724,5	100		10,9	100		157,0	100		963,0	100	In marcia
03:00		3,7	100		1,4	100		1,75	79		1,4	100		0,24	100		27,0	100		0,4	100		0,1	100		121413,8	100		11,0	100		157,2	100		961,8	100	In marcia
03:30		1,9	100		0,5	100		0,54	100		1,5	100		0,24	100		34,9	100		0,4	100		0,1	100		121937,7	100		10,8	100		158,0	100		958,1	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,0	100		0,3	100		1,9	100		0,24	94		32,2	100		0,4	100		0,1	100		122816,9	100		10,9	100		158,9	100		956,9	100	In marcia
04:30		5,1	100		1,8	100		0,1	94		1,9	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,1	100		122006,9	100		11,1	100		159,1	100		950,5	100	In marcia
05:00		5,6	100		1,3	100		0,02	79		1,9	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,1	100		122058,7	100		10,9	100		158,9	100		932,4	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,5	100		0,08	100		2,4	100		0,25	100		29,8	100		0,4	100		0,1	100		122421,2	100		10,7	100		159,0	100		934,1	100	In marcia
06:00		1,9	100		0,3	100		0,31	100		2,0	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,1	100		123751,4	100		10,8	100		159,1	100		932,3	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,3	100		0,23	94		1,9	100		0,25	100		28,7	100		0,4	100		0,0	100		121652,0	100		11,2	100		158,5	100		921,8	100	In marcia
07:00		5,9	85		3,6	85		0,56	80		2,1	85		0,24	100		26,7	85		0,4	85		0,1	85		122134,7	100		11,1	85		157,1	100		929,8	100	In marcia
07:30		1,0	79		0,0	79		0,81	100		2,4	79		0,25	100		37,6	79		0,4	79		0,3	79		122498,0	100		10,9	79		156,7	100		927,0	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,3	100		0,96	100		2,5	100		0,25	95		36,3	100		0,4	100		0,4	100		122719,2	100		10,9	100		156,9	100		929,4	100	In marcia
08:30		2,6	100		1,7	100		0,56	94		2,3	100		0,25	100		41,4	100		0,4	100		0,4	100		123097,8	100		10,9	100		157,0	100		924,9	100	In marcia
09:00		1,5	100		0,2	100		2,04	80		2,0	100		0,24	100		48,5	100		0,4	100		0,3	100		122822,5	100		10,8	100		156,3	100		925,4	100	In marcia
09:30		3,0	100		0,3	100		1,7	100		2,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		123605,8	100		10,8	100		156,5	100		930,0	100	In marcia
10:00		4,9	100		1,6	100		1,36	100		1,9	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,4	100		121384,6	100		11,2	100		156,9	100		921,4	100	In marcia
10:30		2,0	100		0,6	100		1,13	94		1,8	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,4	100		120872,4	100		11,3	100		156,6	100		917,1	100	In marcia
11:00		1,1	100		0,0	100		2,78	80		1,8	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		123646,2	100		10,9	100		157,4	100		922,0	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,5	100		2,65	100		1,4	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		122321,0	100		11,1	100		158,3	100		919,8	100	In marcia
12:00		5,2	100		2,4	100		0,74	100		1,1	100		0,25	94		29,3	100		0,3	100		0,4	100		120820,6	100		11,2	100		157,8	100		921,8	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,1	100		0,46	94		1,5	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		122717,4	100		11,0	100		157,7	100		925,3	100	In marcia
13:00		3,0	100		0,7	100		3,19	80		1,4	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		121594,5	100		11,1	100		157,9	100		925,1	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,3	100		1,95	100		1,2	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,4	100		122746,5	100		11,1	100		158,7	100		926,2	100	In marcia
14:00		6,2	100		2,3	100		1,98	100		1,1	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		123396,8	100		11,0	100		159,3	100		925,5	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,3	100		0,39	93		1,7	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		120017,2	100		11,2	100		158,7	100		918,3	100	In marcia
15:00		0,7	100		0,0	100		0,0	80		1,9	100		0,23	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		121297,4	100		11,1	100		158,7	100		922,1	100	In marcia
15:30		0,7	100		0,0	100		0,23	100		1,7	100		0,23	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		119946,7	100		11,2	100		158,3	100		919,5	100	In marcia
16:00		0,8	100		0,0	100		0,01	100		1,4	100		0,23	94		36,4	100		0,3	100		0,4	100		121159,4	100		10,8	100		158,6	100		925,5	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,6	100		0,0	93		1,1	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		119869,1	100		11,1	100		158,4	100		919,6	100	In marcia
17:00		1,5	100		0,1	100		0,19	80		0,9	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		121775,6	100		11,0	100		159,2	100		921,9	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		122152,5	100		10,9	100		159,8	100		929,7	100	In marcia
18:00		3,8	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		122747,2	100		11,1	100		160,0	100		927,4	100	In marcia
18:30		3,7	100		1,1	100		0,0	93		1,6	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		121668,7	100		11,2	100		160,3	100		926,7	100	In marcia
19:00		5,6	85		1,9	85		0,2	80		1,4	85		0,22	100		31,5	85		0,3	85		0,4	85		121196,8	100		11,2	85		159,9	100		927,3	100	In marcia
19:30		1,4	79		0,0	79		0,0	100		2,0	79		0,22	100		33,6	79		0,3	79		0,4	79		122853,1	100		10,9	79		159,3	100		939,5	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,22	94		30,5	100		0,3	100		0,4	100		122279,0	100		11,1	100		158,2	100		940,4	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,6	100		0,0	93		2,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		124174,4	100		10,9	100		157,6	100		941,2	100	In marcia
21:00		3,0	100		1,8	100		1,24	80		2,7	100		0,25	100		29,2	100		0,4	100		0,5	100		120775,3	100		11,3	100		156,6	100		936,6	100	In marcia
21:30		0,9	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		123559,8	100		11,0	100		154,8	100		940,0	100	In

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage	
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert		ID %
00:30		0,9	100		0,1	100		0,0	94		1,8	100		0,23	100		25,4	100		0,4	100		0,1	100		122511,3	100		11,0	100		157,2	100		960,4	100	in Betrieb	
01:00		0,7	100		0,0	100		0,07	79		1,9	100		0,24	100		35,2	100		0,4	100		0,2	100		120322,2	100		11,3	100		157,7	100		955,0	100	in Betrieb	
01:30		0,7	100		0,0	100		0,0	100		1,1	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,0	100		122159,7	100		11,0	100		158,6	100		954,5	100	in Betrieb	
02:00		2,7	100		2,4	100		0,0	100		1,0	100		0,24	100		28,1	100		0,4	100		0,0	100		121513,6	100		10,9	100		157,6	100		960,6	100	in Betrieb	
02:30		2,2	100		1,1	100		0,0	94		1,6	100		0,24	100		25,1	100		0,4	100		0,1	100		121724,5	100		10,9	100		157,0	100		963,0	100	in Betrieb	
03:00		3,7	100		1,4	100		1,75	79		1,4	100		0,24	100		27,0	100		0,4	100		0,1	100		121413,8	100		11,0	100		157,2	100		961,8	100	in Betrieb	
03:30		1,9	100		0,5	100		0,54	100		1,5	100		0,24	100		34,9	100		0,4	100		0,1	100		121937,7	100		10,8	100		158,0	100		958,1	100	in Betrieb	
04:00		1,2	100		0,0	100		0,3	100		1,9	100		0,24	94		32,2	100		0,4	100		0,1	100		122816,9	100		10,9	100		158,9	100		956,9	100	in Betrieb	
04:30		5,1	100		1,8	100		0,1	94		1,9	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,1	100		122006,9	100		11,1	100		159,1	100		950,5	100	in Betrieb	
05:00		5,6	100		1,3	100		0,02	79		1,9	100		0,25	100		25,4	100		0,4	100		0,1	100		122058,7	100		10,9	100		158,9	100		932,4	100	in Betrieb	
05:30		2,6	100		0,5	100		0,08	100		2,4	100		0,25	100		29,8	100		0,4	100		0,1	100		122421,2	100		10,7	100		159,0	100		934,1	100	in Betrieb	
06:00		1,9	100		0,3	100		0,31	100		2,0	100		0,25	100		29,6	100		0,4	100		0,1	100		123751,4	100		10,8	100		159,1	100		932,3	100	in Betrieb	
06:30		3,2	100		1,3	100		0,23	94		1,9	100		0,25	100		28,7	100		0,4	100		0,0	100		121652,0	100		11,2	100		158,5	100		921,8	100	in Betrieb	
07:00		5,9	85		3,6	85		0,56	80		2,1	85		0,24	100		26,7	85		0,4	85		0,1	85		122134,7	100		11,1	85		157,1	100		929,8	100	in Betrieb	
07:30		1,0	79		0,0	79		0,81	100		2,4	79		0,25	100		37,6	79		0,4	79		0,3	79		122498,0	100		10,9	79		156,7	100		927,0	100	in Betrieb	
08:00		1,7	100		0,3	100		0,96	100		2,5	100		0,25	95		36,3	100		0,4	100		0,4	100		122719,2	100		10,9	100		156,9	100		929,4	100	in Betrieb	
08:30		2,6	100		1,7	100		0,56	94		2,3	100		0,25	100		41,4	100		0,4	100		0,4	100		123097,8	100		10,9	100		157,0	100		924,9	100	in Betrieb	
09:00		1,5	100		0,2	100		2,04	80		2,0	100		0,24	100		48,5	100		0,4	100		0,3	100		122822,5	100		10,8	100		156,3	100		925,4	100	in Betrieb	
09:30		3,0	100		0,3	100		1,7	100		2,2	100		0,24	100		30,6	100		0,3	100		0,5	100		123605,8	100		10,8	100		156,5	100		930,0	100	in Betrieb	
10:00		4,9	100		1,6	100		1,36	100		1,9	100		0,25	100		21,4	100		0,3	100		0,4	100		121384,6	100		11,2	100		156,9	100		921,4	100	in Betrieb	
10:30		2,0	100		0,6	100		1,13	94		1,8	100		0,24	100		20,8	100		0,3	100		0,4	100		120872,4	100		11,3	100		156,6	100		917,1	100	in Betrieb	
11:00		1,1	100		0,0	100		2,78	80		1,8	100		0,25	100		24,1	100		0,3	100		0,4	100		123646,2	100		10,9	100		157,4	100		922,0	100	in Betrieb	
11:30		2,9	100		0,5	100		2,65	100		1,4	100		0,25	100		25,4	100		0,3	100		0,3	100		122321,0	100		11,1	100		158,3	100		919,8	100	in Betrieb	
12:00		5,2	100		2,4	100		0,74	100		1,1	100		0,25	94		29,3	100		0,3	100		0,4	100		120820,6	100		11,2	100		157,8	100		921,8	100	in Betrieb	
12:30		2,7	100		0,1	100		0,46	94		1,5	100		0,24	100		34,5	100		0,3	100		0,4	100		122717,4	100		11,0	100		157,7	100		925,3	100	in Betrieb	
13:00		3,0	100		0,7	100		3,19	80		1,4	100		0,25	100		33,9	100		0,3	100		0,4	100		121594,5	100		11,1	100		157,9	100		925,1	100	in Betrieb	
13:30		1,7	100		0,3	100		1,95	100		1,2	100		0,24	100		34,3	100		0,3	100		0,4	100		122746,5	100		11,1	100		158,7	100		926,2	100	in Betrieb	
14:00		6,2	100		2,3	100		1,98	100		1,1	100		0,24	100		26,7	100		0,3	100		0,5	100		123396,8	100		11,0	100		159,3	100		925,5	100	in Betrieb	
14:30		1,3	100		0,3	100		0,39	93		1,7	100		0,24	100		24,0	100		0,3	100		0,5	100		120017,2	100		11,2	100		158,7	100		918,3	100	in Betrieb	
15:00		0,7	100		0,0	100		0,0	80		1,9	100		0,23	100		27,3	100		0,3	100		0,4	100		121297,4	100		11,1	100		158,7	100		922,1	100	in Betrieb	
15:30		0,7	100		0,0	100		0,23	100		1,7	100		0,23	100		31,5	100		0,3	100		0,4	100		119946,7	100		11,2	100		158,3	100		919,5	100	in Betrieb	
16:00		0,8	100		0,0	100		0,01	100		1,4	100		0,23	94		36,4	100		0,3	100		0,4	100		121159,4	100		10,8	100		158,6	100		925,5	100	in Betrieb	
16:30		1,2	100		0,6	100		0,0	93		1,1	100		0,22	100		32,0	100		0,3	100		0,4	100		119869,1	100		11,1	100		158,4	100		919,6	100	in Betrieb	
17:00		1,5	100		0,1	100		0,19	80		0,9	100		0,21	100		31,1	100		0,3	100		0,4	100		121775,6	100		11,0	100		159,2	100		921,9	100	in Betrieb	
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,21	100		25,5	100		0,3	100		0,3	100		122152,5	100		10,9	100		159,8	100		929,7	100	in Betrieb	
18:00		3,8	100		1,3	100		0,0	100		2,1	100		0,21	100		26,7	100		0,3	100		0,4	100		122747,2	100		11,1	100		160,0	100		927,4	100	in Betrieb	
18:30		3,7	100		1,1	100		0,0	93		1,6	100		0,21	100		26,4	100		0,3	100		0,4	100		121668,7	100		11,2	100		160,3	100		926,7	100	in Betrieb	
19:00		5,6	85		1,9	85		0,2	80		1,4	85		0,22	100		31,5	85		0,3	85		0,4	85		121196,8	100		11,2	85		159,9	100		927,3	100	in Betrieb	
19:30		1,4	79		0,0	79		0,0	100		2,0	79		0,22	100		33,6	79		0,3	79		0,4	79		122853,1	100		10,9	79		159,3	100		939,5	100	in Betrieb	
20:00		2,0	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,22	94		30,5	100		0,3	100		0,4	100		122279,0	100		11,1	100		158,2	100		940,4	100	in Betrieb	
20:30		4,0	100		1,6	100		0,0	93		2,9	100		0,22	100		32,3	100		0,3	100		0,4	100		124174,4	100		10,9	100		157,6	100		941,2	100	in Betrieb	
21:00		3,0	100		1,8	100		1,24	80		2,7	100		0,25	100		29,2	100		0,4	100		0,5	100		120775,3	100		11,3	100		156,6	100		936,6	100	in Betrieb	
21:30		0,9	100		0,0	100		0,0	100		1,8	100		0,23	100		32,7	100		0,3	100		0,4	100		123559,8	100		11,0	100		154,8	100		940			