

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/09/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,5	100		1,5	100		0,0	93		1,5	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		120656,4	100		11,2	100		157,1	100		936,1	100		In marcia
01:00		4,8	100		1,0	100		0,0	81		1,5	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,5	100		123621,3	100		10,8	100		158,5	100		947,1	100		In marcia
01:30		2,8	100		0,4	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		25,9	100		0,4	100		0,6	100		120821,4	100		11,3	100		158,4	100		940,8	100		In marcia
02:00		5,0	100		0,7	100		0,0	100		1,5	100		0,26	100		21,5	100		0,4	100		0,6	100		120184,8	100		11,4	100		157,7	100		940,9	100		In marcia
02:30		1,9	100		0,0	100		0,0	93		1,5	100		0,25	100		31,2	100		0,4	100		0,5	100		121310,7	100		11,2	100		157,2	100		929,3	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,9	100		0,0	81		2,0	100		0,25	100		18,7	100		0,4	100		0,7	100		120869,9	100		11,2	100		156,3	100		943,9	100		In marcia
03:30		3,3	100		0,5	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		25,2	100		0,4	100		0,6	100		120225,6	100		11,2	100		156,0	100		941,5	100		In marcia
04:00		5,5	100		0,6	100		0,0	100		1,6	100		0,25	95		37,5	100		0,4	100		0,5	100		120823,0	100		10,9	100		156,2	100		948,7	100		In marcia
04:30		3,7	100		0,5	100		0,0	93		2,0	100		0,24	100		32,9	100		0,4	100		0,6	100		121620,9	100		11,0	100		156,0	100		952,2	100		In marcia
05:00		2,5	100		0,1	100		0,0	81		1,9	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		121719,5	100		10,9	100		156,3	100		947,1	100		In marcia
05:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		122444,0	100		10,7	100		157,6	100		951,5	100		In marcia
06:00		5,0	100		2,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		25,6	100		0,4	100		0,5	100		117734,6	100		11,4	100		157,4	100		933,0	100		In marcia
06:30		5,7	100		1,0	100		0,0	93		1,9	100		0,24	100		24,8	100		0,4	100		0,7	100		121626,2	100		11,0	100		156,6	100		944,1	100		In marcia
07:00		1,3	84		0,0	84		0,0	81		1,5	84		0,24	100		25,3	84		0,3	84		0,6	84		120456,6	100		11,0	84		155,4	100		946,4	100		In marcia
07:30		7,5	79		2,1	79		0,0	100		1,9	79		0,24	100		24,9	79		0,4	79		0,2	79		121321,4	100		10,9	79		154,4	100		957,9	100		In marcia
08:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		1,7	100		0,24	94		26,3	100		0,4	100		0,2	100		119445,7	100		11,1	100		153,5	100		948,0	100		In marcia
08:30		2,6	100		0,2	100		0,0	93		1,6	100		0,24	100		37,1	100		0,4	100		0,1	100		121481,6	100		11,0	100		153,7	100		949,9	100		In marcia
09:00		4,0	100		0,2	100		1,63	81		1,7	100		0,24	100		40,0	100		0,3	100		0,1	100		121322,6	100		10,8	100		154,3	100		953,6	100		In marcia
09:30		3,5	100		0,3	100		0,44	100		1,7	100		0,25	100		34,9	100		0,4	100		0,2	100		121502,9	100		10,9	100		154,7	100		949,0	100		In marcia
10:00		3,3	100		0,4	100		0,13	100		1,3	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		121895,1	100		11,0	100		155,0	100		946,7	100		In marcia
10:30		3,3	100		1,4	100		0,05	93		1,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		122561,1	100		11,0	100		155,2	100		952,4	100		In marcia
11:00		2,4	100		1,6	100		0,0	81		1,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		118707,6	100		11,3	100		154,3	100		935,5	100		In marcia
11:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		121291,9	100		11,0	100		153,8	100		946,4	100		In marcia
12:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		1,9	100		0,25	94		27,8	100		0,3	100		0,1	100		121356,5	100		10,6	100		154,7	100		952,0	100		In marcia
12:30		2,4	100		1,7	100		0,0	93		2,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		122075,2	100		10,9	100		155,4	100		944,5	100		In marcia
13:00		1,6	100		1,3	100		1,95	81		2,4	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		122325,3	100		10,9	100		156,2	100		937,7	100		In marcia
13:30		2,2	100		1,7	100		0,58	100		1,9	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		122275,4	100		10,9	100		156,8	100		944,8	100		In marcia
14:00		1,8	100		0,7	100		0,28	100		2,2	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		122422,6	100		10,8	100		157,4	100		944,4	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,6	100		0,0	93		2,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		121205,3	100		11,2	100		156,7	100		938,7	100		In marcia
15:00		2,5	100		1,2	100		0,0	81		2,2	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		123202,0	100		10,7	100		155,0	100		946,1	100		In marcia
15:30		3,8	100		2,6	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		121122,9	100		11,2	100		151,9	100		940,3	100		In marcia
16:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,23	94		27,5	100		0,3	100		0,2	100		123177,3	100		11,0	100		150,1	100		943,9	100		In marcia
16:30		2,2	100		0,9	100		0,0	92		2,2	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		122195,2	100		11,1	100		148,7	100		944,4	100		In marcia
17:00		3,3	100		1,5	100		1,13	81		1,9	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		121882,5	100		11,0	100		147,3	100		943,8	100		In marcia
17:30		4,4	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		122311,9	100		10,9	100		146,4	100		947,4	100		In marcia
18:00		4,9	100		1,9	100		0,0	100		1,6	100		0,23	100		23,4	100		0,4	100		0,2	100		119493,1	100		11,2	100		145,7	100		942,1	100		In marcia
18:30		4,3	100		0,7	100		0,0	92		1,7	100		0,23	100		30,5	100		0,4	100		0,2	100		119193,5	100		11,2	100		145,4	100		939,9	100		In marcia
19:00		3,2	85		0,4	85		0,0	81		1,9	85		0,23	100		34,2	85		0,3	85		0,1	85		120800,5	100		10,9	85		145,4	100		944,2	100		In marcia
19:30		3,9	79		1,8	79		0,0	100		2,5	79		0,24	100		31,4	79		0,4	79		0,4	79		120563,1	100		11,0	79		146,9	100		947,5	100		In marcia
20:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		1,8	100		0,24	95		29,3	100		0,4	100		0,5	100		120982,6	100		10,9	100		148,6	100		953,9	100		In marcia
20:30		1,2	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		120454,8	100		10,8	100		150,8	100		962,1	100		In marcia
21:00		3,3	100		0,5	100		0,3	81		2,2	100		0,24	100		18,9	100		0,4	100		0,5	100		119651,2	100		11,1	100		151,5	100		971,5	100		In marcia
21:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,5	10														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,5	100		1,5	100		0,0	93		1,5	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,5	100		120656,4	100	11,2	100		157,1	100		936,1	100	in Betrieb
01:00		4,8	100		1,0	100		0,0	81		1,5	100		0,25	100		35,9	100		0,3	100		0,5	100		123621,3	100	10,8	100		158,5	100		947,1	100	in Betrieb
01:30		2,8	100		0,4	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		25,9	100		0,4	100		0,6	100		120821,4	100	11,3	100		158,4	100		940,8	100	in Betrieb
02:00		5,0	100		0,7	100		0,0	100		1,5	100		0,26	100		21,5	100		0,4	100		0,6	100		120184,8	100	11,4	100		157,7	100		940,9	100	in Betrieb
02:30		1,9	100		0,0	100		0,0	93		1,5	100		0,25	100		31,2	100		0,4	100		0,5	100		121310,7	100	11,2	100		157,2	100		929,3	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		0,9	100		0,0	81		2,0	100		0,25	100		18,7	100		0,4	100		0,7	100		120869,9	100	11,2	100		156,3	100		943,9	100	in Betrieb
03:30		3,3	100		0,5	100		0,0	100		1,4	100		0,24	100		25,2	100		0,4	100		0,6	100		120225,6	100	11,2	100		156,0	100		941,5	100	in Betrieb
04:00		5,5	100		0,6	100		0,0	100		1,6	100		0,25	95		37,5	100		0,4	100		0,5	100		120823,0	100	10,9	100		156,2	100		948,7	100	in Betrieb
04:30		3,7	100		0,5	100		0,0	93		2,0	100		0,24	100		32,9	100		0,4	100		0,6	100		121620,9	100	11,0	100		156,0	100		952,2	100	in Betrieb
05:00		2,5	100		0,1	100		0,0	81		1,9	100		0,24	100		37,8	100		0,3	100		0,6	100		121719,5	100	10,9	100		156,3	100		947,1	100	in Betrieb
05:30		2,9	100		1,0	100		0,0	100		1,4	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,6	100		122444,0	100	10,7	100		157,6	100		951,5	100	in Betrieb
06:00		5,0	100		2,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		25,6	100		0,4	100		0,5	100		117734,6	100	11,4	100		157,4	100		933,0	100	in Betrieb
06:30		5,7	100		1,0	100		0,0	93		1,9	100		0,24	100		24,8	100		0,4	100		0,7	100		121626,2	100	11,0	100		156,6	100		944,1	100	in Betrieb
07:00		1,3	84		0,0	84		0,0	81		1,5	84		0,24	100		25,3	84		0,3	84		0,6	84		120456,6	100	11,0	84		155,4	100		946,4	100	in Betrieb
07:30		7,5	79		2,1	79		0,0	100		1,9	79		0,24	100		24,9	79		0,4	79		0,2	79		121321,4	100	10,9	79		154,4	100		957,9	100	in Betrieb
08:00		3,8	100		0,5	100		0,0	100		1,7	100		0,24	94		26,3	100		0,4	100		0,2	100		119445,7	100	11,1	100		153,5	100		948,0	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,2	100		0,0	93		1,6	100		0,24	100		37,1	100		0,4	100		0,1	100		121481,6	100	11,0	100		153,7	100		949,9	100	in Betrieb
09:00		4,0	100		0,2	100		1,63	81		1,7	100		0,24	100		40,0	100		0,3	100		0,1	100		121322,6	100	10,8	100		154,3	100		953,6	100	in Betrieb
09:30		3,5	100		0,3	100		0,44	100		1,7	100		0,25	100		34,9	100		0,4	100		0,2	100		121502,9	100	10,9	100		154,7	100		949,0	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		0,4	100		0,13	100		1,3	100		0,25	100		32,7	100		0,3	100		0,1	100		121895,1	100	11,0	100		155,0	100		946,7	100	in Betrieb
10:30		3,3	100		1,4	100		0,05	93		1,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		0,2	100		122561,1	100	11,0	100		155,2	100		952,4	100	in Betrieb
11:00		2,4	100		1,6	100		0,0	81		1,2	100		0,24	100		28,4	100		0,3	100		0,2	100		118707,6	100	11,3	100		154,3	100		935,5	100	in Betrieb
11:30		3,4	100		1,6	100		0,0	100		1,5	100		0,24	100		26,9	100		0,3	100		0,2	100		121291,9	100	11,0	100		153,8	100		946,4	100	in Betrieb
12:00		4,0	100		1,2	100		0,0	100		1,9	100		0,25	94		27,8	100		0,3	100		0,1	100		121356,5	100	10,6	100		154,7	100		952,0	100	in Betrieb
12:30		2,4	100		1,7	100		0,0	93		2,7	100		0,25	100		25,2	100		0,3	100		0,2	100		122075,2	100	10,9	100		155,4	100		944,5	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		1,3	100		1,95	81		2,4	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,2	100		122325,3	100	10,9	100		156,2	100		937,7	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		1,7	100		0,58	100		1,9	100		0,24	100		31,8	100		0,3	100		0,2	100		122275,4	100	10,9	100		156,8	100		944,8	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		0,7	100		0,28	100		2,2	100		0,24	100		32,2	100		0,3	100		0,2	100		122422,6	100	10,8	100		157,4	100		944,4	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		1,6	100		0,0	93		2,3	100		0,24	100		31,9	100		0,3	100		0,2	100		121205,3	100	11,2	100		156,7	100		938,7	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		1,2	100		0,0	81		2,2	100		0,24	100		32,3	100		0,3	100		0,0	100		123202,0	100	10,7	100		155,0	100		946,1	100	in Betrieb
15:30		3,8	100		2,6	100		0,0	100		2,2	100		0,24	100		23,9	100		0,3	100		0,2	100		121122,9	100	11,2	100		151,9	100		940,3	100	in Betrieb
16:00		2,7	100		1,0	100		0,0	100		2,0	100		0,23	94		27,5	100		0,3	100		0,2	100		123177,3	100	11,0	100		150,1	100		943,9	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,9	100		0,0	92		2,2	100		0,23	100		30,7	100		0,3	100		0,1	100		122195,2	100	11,1	100		148,7	100		944,4	100	in Betrieb
17:00		3,3	100		1,5	100		1,13	81		1,9	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,1	100		121882,5	100	11,0	100		147,3	100		943,8	100	in Betrieb
17:30		4,4	100		1,5	100		0,0	100		2,0	100		0,23	100		33,5	100		0,3	100		0,1	100		122311,9	100	10,9	100		146,4	100		947,4	100	in Betrieb
18:00		4,9	100		1,9	100		0,0	100		1,6	100		0,23	100		23,4	100		0,4	100		0,2	100		119493,1	100	11,2	100		145,7	100		942,1	100	in Betrieb
18:30		4,3	100		0,7	100		0,0	92		1,7	100		0,23	100		30,5	100		0,4	100		0,2	100		119193,5	100	11,2	100		145,4	100		939,9	100	in Betrieb
19:00		3,2	85		0,4	85		0,0	81		1,9	85		0,23	100		34,2	85		0,3	85		0,1	85		120800,5	100	10,9	85		145,4	100		944,2	100	in Betrieb
19:30		3,9	79		1,8	79		0,0	100		2,5	79		0,24	100		31,4	79		0,4	79		0,4	79		120563,1	100	11,0	79		146,9	100		947,5	100	in Betrieb
20:00		1,9	100		1,0	100		0,0	100		1,8	100		0,24	95		29,3	100		0,4	100		0,5	100		120982,6	100	10,9	100		148,6	100		953,9	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,23	100		28,1	100		0,3	100		0,5	100		120454,8	100	10,8	100		150,8	100		962,1	100	in Betrieb
21:00		3,3	100		0,5	100		0,3	81		2,2	100		0,24	100		18,9	100		0,4	100		0,5	100		119651,2	100	11,1	100		151,5	100		971,5	100	in Betrieb
21:30		2,4	100		0,5	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,5	100		121349,4	100	10,7	100		153,1	100		979,4	100	in Betrieb
22:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		27,1	100		0,4	100		0,5	100		117906,4	100	11,4	100		153,3	100				