

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/10/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,6	100		0,8	100		0,0	100		113725,6	100		10,4	100		142,0	100		956,5	100	In marcia
01:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		24,7	100		0,8	100		0,0	100		114214,0	100		10,3	100		142,1	100		957,4	100	In marcia
01:30		3,3	100		1,0	100		0,0	88		4,7	100		0,28	100		35,6	100		0,8	100		0,0	100		112959,7	100		9,9	100		142,4	100		965,3	100	In marcia
02:00		5,3	100		1,0	100		0,0	86		5,6	100		0,26	100		38,3	100		0,8	100		0,0	100		113141,2	100		9,8	100		142,1	100		969,1	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		33,7	100		0,8	100		0,0	100		114315,1	100		10,3	100		142,2	100		954,9	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,27	94		33,7	100		0,8	100		0,0	100		113771,3	100		10,0	100		142,3	100		961,6	100	In marcia
03:30		4,4	100		1,2	100		0,0	88		5,1	100		0,27	100		32,6	100		0,8	100		0,0	100		114243,9	100		10,3	100		142,3	100		952,3	100	In marcia
04:00		4,6	100		1,1	100		0,0	86		4,9	100		0,26	100		25,2	100		0,8	100		0,0	100		113822,4	100		10,0	100		142,2	100		962,8	100	In marcia
04:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		27,2	100		0,8	100		0,0	100		114216,6	100		10,3	100		142,5	100		951,9	100	In marcia
05:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		27,6	100		0,8	100		0,0	100		114597,8	100		10,2	100		142,4	100		959,4	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,2	100		0,0	88		5,3	100		0,26	100		30,4	100		0,8	100		0,0	100		114800,0	100		10,3	100		142,6	100		956,0	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,3	100		0,0	86		4,7	100		0,26	100		21,6	100		0,8	100		0,0	100		114606,1	100		10,2	100		142,3	100		959,5	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,0	100		0,8	100		0,0	100		114492,5	100		10,4	100		142,2	100		955,4	100	In marcia
07:00		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		27,2	100		0,8	100		0,0	100		115199,3	100		10,4	100		142,2	100		954,6	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,4	100		0,0	88		4,6	100		0,26	100		31,6	100		0,8	100		0,0	100		114852,0	100		10,5	100		142,2	100		948,6	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,2	100		0,0	86		3,9	100		0,26	100		30,9	100		0,8	100		0,0	100		113357,4	100		10,3	100		142,0	100		958,5	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,0	100		112062,7	100		10,8	100		141,7	100		940,9	100	In marcia
09:00		4,3	86		1,4	86		0,0	100		4,1	86		0,25	100		35,9	86		0,8	86		0,0	86		111352,9	100		10,8	86		141,7	100		938,7	100	In marcia
09:30		6,1	78		1,6	78		0,0	88		4,8	78		0,26	100		32,0	78		0,9	78		0,2	78		109472,7	100		11,3	78		142,0	100		931,0	100	In marcia
10:00		3,0	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,3	100		109830,8	100		10,3	100		141,4	100		950,4	100	In marcia
10:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,8	100		0,8	100		0,3	100		109439,4	100		10,4	100		141,1	100		947,2	100	In marcia
11:00		5,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		31,7	100		0,8	100		0,3	100		109618,8	100		10,6	100		141,3	100		938,1	100	In marcia
11:30		2,6	100		0,9	100		0,0	88		4,4	100		0,25	100		30,4	100		0,9	100		0,2	100		108353,2	100		10,7	100		141,2	100		939,3	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,5	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		36,1	100		0,8	100		0,2	100		107143,1	100		10,7	100		141,2	100		931,4	100	In marcia
12:30		5,8	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,3	100		0,9	100		0,2	100		105391,4	100		10,7	100		141,1	100		926,8	100	In marcia
13:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,8	100		0,9	100		0,3	100		104478,5	100		10,5	100		140,8	100		934,1	100	In marcia
13:30		2,6	100		1,1	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		22,7	100		0,8	100		0,4	100		103171,9	100		10,6	100		140,7	100		929,4	100	In marcia
14:00		2,0	100		1,2	100		0,0	86		3,5	100		0,25	100		37,6	100		0,8	100		0,2	100		102794,2	100		10,2	100		141,0	100		942,2	100	In marcia
14:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,7	100		0,8	100		0,2	100		103082,2	100		10,4	100		140,7	100		937,9	100	In marcia
15:00		5,1	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		31,5	100		0,8	100		0,3	100		102629,7	100		10,4	100		140,7	100		936,5	100	In marcia
15:30		3,2	100		1,6	100		0,0	88		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,3	100		101615,1	100		10,3	100		140,3	100		943,7	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,2	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,2	100		100566,8	100		10,4	100		140,3	100		939,7	100	In marcia
16:30		3,9	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,2	100		0,8	100		0,2	100		100144,2	100		10,2	100		140,4	100		947,9	100	In marcia
17:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,8	100		0,8	100		0,3	100		100764,9	100		10,1	100		140,6	100		952,3	100	In marcia
17:30		5,2	100		1,9	100		0,0	88		3,3	100		0,25	100		36,6	100		0,8	100		0,2	100		100277,2	100		10,2	100		140,6	100		952,6	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,1	100		0,0	86		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		100595,8	100		10,4	100		140,3	100		944,6	100	In marcia
18:30		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,2	100		100754,8	100		10,2	100		140,4	100		948,2	100	In marcia
19:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	95		30,5	100		0,8	100		0,2	100		100932,7	100		10,3	100		140,4	100		950,7	100	In marcia
19:30		3,9	100		1,2	100		0,0	88		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,2	100		101014,8	100		10,3	100		140,3	100		947,1	100	In marcia
20:00		3,6	100		1,1	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		101078,9	100		10,4	100		140,3	100		943,8	100	In marcia
20:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,8	100		0,3	100		100770,1	100		10,3	100		140,4	100		950,2	100	In marcia
21:00		3,7	85		1,2	85		0,0	100		3,6	85		0,24	100		26,4	85		0,8	85		0,3	85		100093,5	100		10,1	85		140,3	100		956,6	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,0	78		0,0	87		3,6	78		0,25	100		31,8	78		0,7	78		0,0	78		100566,1	100		10,4	78		140,2	100		952,6	100	In marcia
22:00		3,7	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		24,6	100		0,8	100		0,0	100		113725,6	100	10,4	100		142,0	100		956,5	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		0,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		26,7	100		0,8	100		0,0	100		114214,0	100	10,3	100		142,1	100		957,4	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,0	100		0,0	88		4,7	100		0,28	100		35,6	100		0,8	100		0,0	100		112959,7	100	9,9	100		142,4	100		965,3	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		1,0	100		0,0	86		5,6	100		0,26	100		38,3	100		0,8	100		0,0	100		113141,2	100	9,8	100		142,1	100		969,1	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		33,7	100		0,8	100		0,0	100		114315,1	100	10,3	100		142,2	100		954,9	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,1	100		0,0	100		4,9	100		0,27	94		33,7	100		0,8	100		0,0	100		113771,3	100	10,0	100		142,3	100		961,6	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		1,2	100		0,0	88		5,1	100		0,27	100		32,6	100		0,8	100		0,0	100		114243,9	100	10,3	100		142,3	100		952,3	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		1,1	100		0,0	86		4,9	100		0,26	100		25,2	100		0,8	100		0,0	100		113822,4	100	10,0	100		142,2	100		962,8	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		27,2	100		0,8	100		0,0	100		114216,6	100	10,3	100		142,5	100		951,9	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		27,6	100		0,8	100		0,0	100		114597,8	100	10,2	100		142,4	100		959,4	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,2	100		0,0	88		5,3	100		0,26	100		30,4	100		0,8	100		0,0	100		114800,0	100	10,3	100		142,6	100		956,0	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,3	100		0,0	86		4,7	100		0,26	100		21,6	100		0,8	100		0,0	100		114606,1	100	10,2	100		142,3	100		959,5	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,0	100		0,8	100		0,0	100		114492,5	100	10,4	100		142,2	100		955,4	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,26	94		27,2	100		0,8	100		0,0	100		115199,3	100	10,4	100		142,2	100		954,6	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,4	100		0,0	88		4,6	100		0,26	100		31,6	100		0,8	100		0,0	100		114852,0	100	10,5	100		142,2	100		948,6	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,2	100		0,0	86		3,9	100		0,26	100		30,9	100		0,8	100		0,0	100		113357,4	100	10,3	100		142,0	100		958,5	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		26,9	100		0,8	100		0,0	100		112062,7	100	10,8	100		141,7	100		940,9	100		in Betrieb
09:00		4,3	86		1,4	86		0,0	100		4,1	86		0,25	100		35,9	86		0,8	86		0,0	86		111352,9	100	10,8	86		141,7	100		938,7	100		in Betrieb
09:30		6,1	78		1,6	78		0,0	88		4,8	78		0,26	100		32,0	78		0,9	78		0,2	78		109472,7	100	11,3	78		142,0	100		931,0	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		1,2	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		30,8	100		0,8	100		0,3	100		109830,8	100	10,3	100		141,4	100		950,4	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,8	100		0,8	100		0,3	100		109439,4	100	10,4	100		141,1	100		947,2	100		in Betrieb
11:00		5,1	100		1,6	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		31,7	100		0,8	100		0,3	100		109618,8	100	10,6	100		141,3	100		938,1	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,9	100		0,0	88		4,4	100		0,25	100		30,4	100		0,9	100		0,2	100		108353,2	100	10,7	100		141,2	100		939,3	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,5	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		36,1	100		0,8	100		0,2	100		107143,1	100	10,7	100		141,2	100		931,4	100		in Betrieb
12:30		5,8	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		31,3	100		0,9	100		0,2	100		105391,4	100	10,7	100		141,1	100		926,8	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		24,8	100		0,9	100		0,3	100		104478,5	100	10,5	100		140,8	100		934,1	100		in Betrieb
13:30		2,6	100		1,1	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		22,7	100		0,8	100		0,4	100		103171,9	100	10,6	100		140,7	100		929,4	100		in Betrieb
14:00		2,0	100		1,2	100		0,0	86		3,5	100		0,25	100		37,6	100		0,8	100		0,2	100		102794,2	100	10,2	100		141,0	100		942,2	100		in Betrieb
14:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		32,7	100		0,8	100		0,2	100		103082,2	100	10,4	100		140,7	100		937,9	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		2,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		31,5	100		0,8	100		0,3	100		102629,7	100	10,4	100		140,7	100		936,5	100		in Betrieb
15:30		3,2	100		1,6	100		0,0	88		3,4	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,3	100		101615,1	100	10,3	100		140,3	100		943,7	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,2	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		25,1	100		0,8	100		0,2	100		100566,8	100	10,4	100		140,3	100		939,7	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,2	100		0,8	100		0,2	100		100144,2	100	10,2	100		140,4	100		947,9	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,8	100		0,8	100		0,3	100		100764,9	100	10,1	100		140,6	100		952,3	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		1,9	100		0,0	88		3,3	100		0,25	100		36,6	100		0,8	100		0,2	100		100277,2	100	10,2	100		140,6	100		952,6	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,1	100		0,0	86		3,4	100		0,24	100		27,5	100		0,8	100		0,2	100		100595,8	100	10,4	100		140,3	100		944,6	100		in Betrieb
18:30		4,4	100		1,2	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,4	100		0,8	100		0,2	100		100754,8	100	10,2	100		140,4	100		948,2	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,24	95		30,5	100		0,8	100		0,2	100		100932,7	100	10,3	100		140,4	100		950,7	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,2	100		0,0	88		3,3	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,2	100		101014,8	100	10,3	100		140,3	100		947,1	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,1	100		0,0	86		3,5	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		101078,9	100	10,4	100		140,3	100		943,8	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		30,0	100		0,8	100		0,3	100		100770,1	100	10,3	100		140,4	100		950,2	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		1,2	85		0,0	100		3,6	85		0,24	100		26,4	85		0,8	85		0,3	85		100093,5	100	10,1	85		140,3	100		956,6	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,0	78		0,0	87		3,6	78		0,25	100		31,8	78		0,7	78		0,0	78		100566,1	100	10,4	78		140,2	100		952,6	100		in Betrieb
22:00		3,7	100		1,3	100		0,0	86																												