

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/10/2020**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		108605,5	100		10,0	100		145,2	100		948,4	100	In marcia
01:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		109490,2	100		10,5	100		145,1	100		939,4	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,4	100		0,0	85		4,4	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109795,2	100		10,3	100		145,1	100		943,3	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,5	100		0,0	88		4,1	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		109363,0	100		10,2	100		145,4	100		946,0	100	In marcia
02:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		110471,9	100		10,3	100		145,1	100		944,5	100	In marcia
03:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		31,6	100		0,7	100		0,0	100		110886,3	100		10,5	100		145,3	100		935,7	100	In marcia
03:30		2,8	100		1,6	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		111008,4	100		10,5	100		145,1	100		932,7	100	In marcia
04:00		2,3	100		1,1	100		0,0	88		4,7	100		0,26	100		32,7	100		0,7	100		0,0	100		110782,3	100		10,6	100		145,2	100		929,5	100	In marcia
04:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		111014,5	100		10,4	100		145,3	100		932,0	100	In marcia
05:00		3,1	100		2,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		111652,2	100		10,5	100		145,2	100		935,2	100	In marcia
05:30		4,4	100		2,0	100		0,0	85		4,9	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,0	100		111542,5	100		10,5	100		145,3	100		929,1	100	In marcia
06:00		3,2	100		1,1	100		0,0	88		4,9	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		111320,3	100		10,4	100		145,2	100		931,7	100	In marcia
06:30		2,8	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		112340,1	100		10,3	100		145,8	100		932,6	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,3	100		0,7	100		0,0	100		111811,3	100		10,6	100		145,4	100		926,3	100	In marcia
07:30		4,1	100		1,3	100		0,0	85		4,9	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		112121,4	100		10,5	100		145,5	100		927,7	100	In marcia
08:00		3,4	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		112328,1	100		10,5	100		145,2	100		937,5	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		111951,1	100		10,5	100		145,1	100		934,3	100	In marcia
09:00		2,2	84		1,7	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		26,5	84		0,7	84		0,0	84		111815,2	100		10,8	84		144,9	100		937,4	100	In marcia
09:30		2,1	79		1,3	79		0,0	85		3,8	79		0,25	100		19,9	79		0,7	79		0,0	79		110640,2	100		10,6	79		144,5	100		946,0	100	In marcia
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		38,8	100		0,7	100		0,0	100		108500,9	100		10,5	100		144,9	100		932,2	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		51,7	100		0,7	100		0,1	100		107681,9	100		10,0	100		145,3	100		939,3	100	In marcia
11:00		4,7	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		36,7	100		0,7	100		0,0	100		108761,7	100		10,3	100		144,4	100		933,0	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,3	100		0,0	85		4,7	100		0,26	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		108974,8	100		10,1	100		145,5	100		935,2	100	In marcia
12:00		3,3	100		1,4	100		0,0	88		4,9	100		0,26	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		111000,9	100		10,1	100		145,4	100		941,5	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		110987,0	100		10,4	100		145,2	100		937,6	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		111590,6	100		10,7	100		144,8	100		936,5	100	In marcia
13:30		3,6	100		1,7	100		0,0	85		4,5	100		0,26	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		110336,1	100		10,3	100		145,7	100		934,8	100	In marcia
14:00		2,6	100		1,9	100		0,0	88		4,3	100		0,26	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		109943,0	100		10,4	100		145,2	100		937,3	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		37,1	100		0,7	100		0,0	100		110693,7	100		10,1	100		145,6	100		941,0	100	In marcia
15:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		25,8	100		0,7	100		0,0	100		110998,6	100		10,5	100		145,1	100		939,7	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,2	100		0,0	85		4,4	100		0,26	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		110554,6	100		10,3	100		145,2	100		941,5	100	In marcia
16:00		2,8	100		1,2	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		110503,1	100		10,6	100		145,1	100		935,5	100	In marcia
16:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		110360,2	100		10,4	100		145,3	100		938,2	100	In marcia
17:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,7	100		0,7	100		0,0	100		110599,6	100		10,5	100		144,9	100		939,6	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,3	100		0,0	85		4,1	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		108966,0	100		10,2	100		145,2	100		941,6	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,4	100		0,0	88		4,2	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		108991,0	100		10,3	100		145,0	100		945,7	100	In marcia
18:30		4,7	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,0	100		109406,8	100		10,1	100		145,0	100		948,4	100	In marcia
19:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	95		27,3	100		0,7	100		0,1	100		108715,9	100		10,2	100		145,0	100		948,5	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,4	100		0,0	85		3,2	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		109537,7	100		10,6	100		144,8	100		934,8	100	In marcia
20:00		2,8	100		1,7	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		109148,3	100		10,2	100		145,1	100		945,3	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,0	100		109103,4	100		10,5	100		144,8	100		936,0	100	In marcia
21:00		2,4	85		1,5	85		0,0	100		3,8	85		0,25	100		29,1	85		0,7	85		0,0	85		109316,9	100		10,3	85		144,9	100		944,7	100	In marcia
21:30		2,8	79		1,8	79		0,0	85		3,6	79		0,25	100		33,0	79		0,7	79		0,0	79		109586,3	100		10,3	79		145,0	100		942,7	100	In marcia
22:00		3,0	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		4,3	100		1,9	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		27,2	100		0,7	100		0,0	100		108605,5	100	10,0	100		145,2	100		948,4	100	in Betrieb
01:00		3,5	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		109490,2	100	10,5	100		145,1	100		939,4	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		1,4	100		0,0	85		4,4	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109795,2	100	10,3	100		145,1	100		943,3	100	in Betrieb
02:00		2,5	100		1,5	100		0,0	88		4,1	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,0	100		109363,0	100	10,2	100		145,4	100		946,0	100	in Betrieb
02:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,3	100		0,7	100		0,0	100		110471,9	100	10,3	100		145,1	100		944,5	100	in Betrieb
03:00		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		31,6	100		0,7	100		0,0	100		110886,3	100	10,5	100		145,3	100		935,7	100	in Betrieb
03:30		2,8	100		1,6	100		0,0	85		4,2	100		0,25	100		32,0	100		0,7	100		0,0	100		111008,4	100	10,5	100		145,1	100		932,7	100	in Betrieb
04:00		2,3	100		1,1	100		0,0	88		4,7	100		0,26	100		32,7	100		0,7	100		0,0	100		110782,3	100	10,6	100		145,2	100		929,5	100	in Betrieb
04:30		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		111014,5	100	10,4	100		145,3	100		932,0	100	in Betrieb
05:00		3,1	100		2,2	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		111652,2	100	10,5	100		145,2	100		935,2	100	in Betrieb
05:30		4,4	100		2,0	100		0,0	85		4,9	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,0	100		111542,5	100	10,5	100		145,3	100		929,1	100	in Betrieb
06:00		3,2	100		1,1	100		0,0	88		4,9	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		111320,3	100	10,4	100		145,2	100		931,7	100	in Betrieb
06:30		2,8	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		35,8	100		0,7	100		0,0	100		112340,1	100	10,3	100		145,8	100		932,6	100	in Betrieb
07:00		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,3	100		0,7	100		0,0	100		111811,3	100	10,6	100		145,4	100		926,3	100	in Betrieb
07:30		4,1	100		1,3	100		0,0	85		4,9	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		112121,4	100	10,5	100		145,5	100		927,7	100	in Betrieb
08:00		3,4	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		112328,1	100	10,5	100		145,2	100		937,5	100	in Betrieb
08:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		111951,1	100	10,5	100		145,1	100		934,3	100	in Betrieb
09:00		2,2	84		1,7	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		26,5	84		0,7	84		0,0	84		111815,2	100	10,8	84		144,9	100		937,4	100	in Betrieb
09:30		2,1	79		1,3	79		0,0	85		3,8	79		0,25	100		19,9	79		0,7	79		0,0	79		110640,2	100	10,6	79		144,5	100		946,0	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		1,1	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		38,8	100		0,7	100		0,0	100		108500,9	100	10,5	100		144,9	100		932,2	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		51,7	100		0,7	100		0,1	100		107681,9	100	10,0	100		145,3	100		939,3	100	in Betrieb
11:00		4,7	100		2,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	94		36,7	100		0,7	100		0,0	100		108761,7	100	10,3	100		144,4	100		933,0	100	in Betrieb
11:30		3,1	100		1,3	100		0,0	85		4,7	100		0,26	100		31,5	100		0,7	100		0,1	100		108974,8	100	10,1	100		145,5	100		935,2	100	in Betrieb
12:00		3,3	100		1,4	100		0,0	88		4,9	100		0,26	100		26,4	100		0,7	100		0,0	100		111000,9	100	10,1	100		145,4	100		941,5	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		110987,0	100	10,4	100		145,2	100		937,6	100	in Betrieb
13:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		111590,6	100	10,7	100		144,8	100		936,5	100	in Betrieb
13:30		3,6	100		1,7	100		0,0	85		4,5	100		0,26	100		33,1	100		0,7	100		0,0	100		110336,1	100	10,3	100		145,7	100		934,8	100	in Betrieb
14:00		2,6	100		1,9	100		0,0	88		4,3	100		0,26	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		109943,0	100	10,4	100		145,2	100		937,3	100	in Betrieb
14:30		2,4	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,27	100		37,1	100		0,7	100		0,0	100		110693,7	100	10,1	100		145,6	100		941,0	100	in Betrieb
15:00		2,6	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	95		25,8	100		0,7	100		0,0	100		110998,6	100	10,5	100		145,1	100		939,7	100	in Betrieb
15:30		2,5	100		1,2	100		0,0	85		4,4	100		0,26	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		110554,6	100	10,3	100		145,2	100		941,5	100	in Betrieb
16:00		2,8	100		1,2	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		110503,1	100	10,6	100		145,1	100		935,5	100	in Betrieb
16:30		3,4	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		35,0	100		0,7	100		0,0	100		110360,2	100	10,4	100		145,3	100		938,2	100	in Betrieb
17:00		4,4	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,7	100		0,7	100		0,0	100		110599,6	100	10,5	100		144,9	100		939,6	100	in Betrieb
17:30		2,1	100		1,3	100		0,0	85		4,1	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		108966,0	100	10,2	100		145,2	100		941,6	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		1,4	100		0,0	88		4,2	100		0,26	100		31,3	100		0,7	100		0,0	100		108991,0	100	10,3	100		145,0	100		945,7	100	in Betrieb
18:30		4,7	100		1,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,0	100		109406,8	100	10,1	100		145,0	100		948,4	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	95		27,3	100		0,7	100		0,1	100		108715,9	100	10,2	100		145,0	100		948,5	100	in Betrieb
19:30		1,6	100		1,4	100		0,0	85		3,2	100		0,25	100		28,0	100		0,7	100		0,0	100		109537,7	100	10,6	100		144,8	100		934,8	100	in Betrieb
20:00		2,8	100		1,7	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		109148,3	100	10,2	100		145,1	100		945,3	100	in Betrieb
20:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,5	100		0,7	100		0,0	100		109103,4	100	10,5	100		144,8	100		936,0	100	in Betrieb
21:00		2,4	85		1,5	85		0,0	100		3,8	85		0,25	100		29,1	85		0,7	85		0,0	85		109316,9	100	10,3	85		144,9	100		944,7	100	in Betrieb
21:30		2,8	79		1,8	79		0,0	85		3,6	79		0,25	100		33,0	79		0,7	79		0,0	79		109586,3	100	10,3	79		145,0	100		942,7	100	in Betrieb
22:00		3,0	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		108405,1	100	10,8	100		144,7	100		924		