

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		109040,1	100		10,3	100		145,1	100		941,2	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		108809,0	100		10,3	100		145,1	100		941,8	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,7	100		0,0	87		3,4	100		0,25	100		28,7	100		0,7	100		0,0	100		108914,1	100		10,0	100		144,8	100		950,2	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	86		3,6	100		0,26	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		108739,0	100		10,6	100		144,9	100		935,2	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		37,0	100		0,7	100		0,1	100		108862,2	100		10,2	100		145,0	100		946,1	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		33,4	100		0,7	100		0,0	100		108913,8	100		10,3	100		144,9	100		948,8	100	In marcia
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	87		3,2	100		0,26	100		29,8	100		0,7	100		0,0	100		108742,7	100		10,3	100		145,1	100		946,5	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	86		3,2	100		0,26	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		108983,3	100		10,4	100		145,1	100		941,9	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		108818,1	100		10,2	100		145,0	100		949,2	100	In marcia
05:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		108757,9	100		10,0	100		145,4	100		954,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,8	100		0,0	87		3,2	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		109389,4	100		10,7	100		144,5	100		935,5	100	In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	86		3,1	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		108605,4	100		10,5	100		144,7	100		940,1	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		106653,0	100		10,3	100		144,9	100		948,0	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		21,8	100		0,7	100		0,0	100		106074,3	100		10,2	100		144,5	100		952,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	87		2,8	100		0,25	100		36,2	100		0,7	100		0,0	100		105853,9	100		10,2	100		144,8	100		948,4	100	In marcia
08:00		1,4	100		1,4	100		0,0	86		2,9	100		0,25	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		105299,7	100		9,9	100		144,5	100		955,0	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		34,2	100		0,7	100		0,1	100		105788,0	100		10,0	100		144,1	100		953,4	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,6	86		0,0	100		3,2	86		0,25	100		29,5	86		0,7	86		0,1	86		106250,8	100		10,1	86		144,8	100		951,9	100	In marcia
09:30		2,1	78		1,5	78		0,0	87		4,6	78		0,26	100		42,7	78		0,7	78		0,0	78		108637,0	100		9,9	78		145,1	100		951,7	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,2	100		0,0	86		4,1	100		0,26	100		34,7	100		0,7	100		0,0	100		107664,3	100		10,1	100		145,4	100		949,1	100	In marcia
10:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,5	100		0,7	100		0,0	100		108705,5	100		10,1	100		145,1	100		944,6	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		23,8	100		0,7	100		0,0	100		109289,3	100		10,3	100		145,1	100		941,3	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,3	100		0,0	87		4,0	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109794,1	100		10,3	100		145,0	100		945,7	100	In marcia
12:00		2,5	100		2,0	100		0,0	86		3,7	100		0,25	100		19,1	100		0,7	100		0,0	100		108976,6	100		10,4	100		144,8	100		943,7	100	In marcia
12:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,0	100		108431,2	100		10,1	100		145,2	100		951,2	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,5	100		0,7	100		0,0	100		107408,3	100		10,3	100		145,0	100		946,6	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,9	100		0,0	87		3,8	100		0,25	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		107134,7	100		10,0	100		144,8	100		952,4	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,4	100		0,0	86		3,8	100		0,26	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		106886,7	100		10,4	100		144,8	100		937,6	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		106857,5	100		9,9	100		145,2	100		953,3	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		26,1	100		0,7	100		0,0	100		107373,8	100		10,2	100		144,8	100		944,1	100	In marcia
15:30		2,4	100		1,6	100		0,0	87		4,0	100		0,26	100		35,2	100		0,7	100		0,0	100		106937,0	100		9,9	100		145,0	100		947,3	100	In marcia
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	86		4,0	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		107099,7	100		10,1	100		144,6	100		949,6	100	In marcia
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		107188,2	100		10,1	100		145,2	100		946,4	100	In marcia
17:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		106963,8	100		10,0	100		145,1	100		948,4	100	In marcia
17:30		3,5	100		2,0	100		0,0	87		4,0	100		0,26	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		107924,1	100		10,2	100		145,0	100		945,8	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,2	100		0,0	86		4,2	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108103,7	100		10,1	100		145,3	100		946,9	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,5	100		0,7	100		0,0	100		108253,8	100		10,2	100		145,3	100		946,6	100	In marcia
19:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		28,1	100		0,7	100		0,0	100		109491,4	100		10,1	100		145,5	100		949,1	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,4	100		0,0	87		4,0	100		0,26	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		110430,3	100		10,3	100		145,3	100		944,6	100	In marcia
20:00		1,7	100		1,6	100		0,0	86		4,0	100		0,26	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		109814,9	100		10,3	100		145,5	100		945,0	100	In marcia
20:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		110230,2	100		10,3	100		145,2	100		947,0	100	In marcia
21:00		2,5	84		1,6	84		0,0	100		3,9	84		0,26	100		27,8	84		0,7	84		0,0	84		109646,4	100		10,1	84		145,4	100		954,1	100	In marcia
21:30		2,0	79		1,4	79		0,0	87		3,2	79		0,26	100		33,4	79		0,7	79		0,5	79		109589,5	100		10,3	79		145,3	100		941,1	100	In marcia
22:00		2,3	100		1,5																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		27,8	100		0,7	100		0,0	100		109040,1	100		10,3	100		145,1	100		941,2	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		108809,0	100		10,3	100		145,1	100		941,8	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,7	100		0,0	87		3,4	100		0,25	100		28,7	100		0,7	100		0,0	100		108914,1	100		10,0	100		144,8	100		950,2	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,3	100		0,0	86		3,6	100		0,26	100		30,8	100		0,7	100		0,1	100		108739,0	100		10,6	100		144,9	100		935,2	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		37,0	100		0,7	100		0,1	100		108862,2	100		10,2	100		145,0	100		946,1	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		33,4	100		0,7	100		0,0	100		108913,8	100		10,3	100		144,9	100		948,8	100		in Betrieb
03:30		1,2	100		1,4	100		0,0	87		3,2	100		0,26	100		29,8	100		0,7	100		0,0	100		108742,7	100		10,3	100		145,1	100		946,5	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,4	100		0,0	86		3,2	100		0,26	100		32,4	100		0,7	100		0,0	100		108983,3	100		10,4	100		145,1	100		941,9	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		108818,1	100		10,2	100		145,0	100		949,2	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		32,9	100		0,7	100		0,0	100		108757,9	100		10,0	100		145,4	100		954,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,8	100		0,0	87		3,2	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,0	100		109389,4	100		10,7	100		144,5	100		935,5	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,0	86		3,1	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		108788,0	100		10,5	100		144,7	100		940,1	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		106653,0	100		10,3	100		144,9	100		948,0	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	94		21,8	100		0,7	100		0,0	100		106074,3	100		10,2	100		144,5	100		952,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,0	87		2,8	100		0,25	100		36,2	100		0,7	100		0,0	100		105853,9	100		10,2	100		144,8	100		948,4	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		1,4	100		0,0	86		2,9	100		0,25	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		105299,7	100		9,9	100		144,5	100		955,0	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		34,2	100		0,7	100		0,1	100		105788,0	100		10,0	100		144,1	100		953,4	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,6	86		0,0	100		3,2	86		0,25	100		29,5	86		0,7	86		0,1	86		106250,8	100		10,1	86		144,8	100		951,9	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		1,5	78		0,0	87		4,6	78		0,26	100		42,7	78		0,7	78		0,0	78		106837,0	100		9,9	78		145,1	100		951,7	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,2	100		0,0	86		4,1	100		0,26	100		34,7	100		0,7	100		0,0	100		107664,3	100		10,1	100		145,4	100		949,1	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		29,5	100		0,7	100		0,0	100		108705,5	100		10,1	100		145,1	100		944,6	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		23,8	100		0,7	100		0,0	100		109289,3	100		10,3	100		145,1	100		941,3	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,3	100		0,0	87		4,0	100		0,25	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109794,1	100		10,3	100		145,0	100		945,7	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		2,0	100		0,0	86		3,7	100		0,25	100		19,1	100		0,7	100		0,0	100		108976,6	100		10,4	100		144,8	100		943,7	100		in Betrieb
12:30		2,0	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,0	100		108431,2	100		10,1	100		145,2	100		951,2	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,5	100		0,7	100		0,0	100		107408,3	100		10,3	100		145,0	100		946,6	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,9	100		0,0	87		3,8	100		0,25	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		107134,7	100		10,0	100		144,8	100		952,4	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,4	100		0,0	86		3,8	100		0,26	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		106886,7	100		10,4	100		144,8	100		937,6	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		39,5	100		0,7	100		0,0	100		106857,5	100		9,9	100		145,2	100		953,3	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		26,1	100		0,7	100		0,0	100		107373,8	100		10,2	100		144,8	100		944,1	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,6	100		0,0	87		4,0	100		0,26	100		35,2	100		0,7	100		0,0	100		106937,0	100		9,9	100		145,0	100		947,3	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		1,6	100		0,0	86		4,0	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		107099,7	100		10,1	100		144,6	100		949,6	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		32,3	100		0,7	100		0,0	100		107188,2	100		10,1	100		145,2	100		946,4	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		106963,8	100		10,0	100		145,1	100		948,4	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		2,0	100		0,0	87		4,0	100		0,26	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		107924,1	100		10,2	100		145,0	100		945,8	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,2	100		0,0	86		4,2	100		0,26	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108103,7	100		10,1	100		145,3	100		946,9	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,5	100		0,7	100		0,0	100		108253,8	100		10,2	100		145,3	100		946,6	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	94		28,1	100		0,7	100		0,0	100		109491,4	100		10,1	100		145,5	100		949,1	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,4	100		0,0	87		4,0	100		0,26	100		28,3	100		0,7	100		0,0	100		110430,3	100		10,3	100		145,3	100		944,6	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		1,6	100		0,0	86		4,0	100		0,26	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		109814,9	100		10,3	100		145,5	100		945,0	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		29,4	100		0,7	100		0,0	100		110230,2	100		10,3	100		145,2	100		947,0	100		in Betrieb
21:00		2,5	84		1,6	84		0,0	100		3,9	84		0,26	100		27,8	84		0,7	84		0,0	84		109646,4	100		10,1	84		145,4	100		954,1	100		in Betrieb
21:30		2,0	79		1,4	79		0,0	87		3,2	79		0,26	100		33,4	79		0,7	79		0,5	79		109												