

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,2	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		109749,7	100		10,4	100		145,3	100		952,8	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		18,7	100		0,7	100		0,0	100		109214,1	100		10,3	100		145,3	100		959,1	100	In marcia
01:30		3,2	100		1,0	100		0,0	86		4,8	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		108195,8	100		10,2	100		145,1	100		955,6	100	In marcia
02:00		5,2	100		1,7	100		0,0	87		4,5	100		0,25	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		108471,6	100		10,2	100		144,9	100		958,0	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		39,1	100		0,7	100		0,1	100		108332,3	100		10,0	100		145,3	100		964,4	100	In marcia
03:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		26,3	100		0,7	100		0,0	100		108471,6	100		10,3	100		144,7	100		956,3	100	In marcia
03:30		2,9	100		1,0	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		107973,8	100		10,3	100		145,1	100		955,7	100	In marcia
04:00		3,4	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,7	100		0,0	100		108337,2	100		10,2	100		145,0	100		961,3	100	In marcia
04:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		108348,0	100		10,4	100		145,1	100		958,1	100	In marcia
05:00		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		108146,8	100		10,3	100		145,3	100		956,6	100	In marcia
05:30		3,3	100		1,1	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,0	100		109207,8	100		10,4	100		144,9	100		960,3	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,3	100		0,0	88		4,4	100		0,25	100		37,2	100		0,7	100		0,0	100		108482,0	100		10,3	100		145,4	100		953,0	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		43,8	100		0,7	100		0,0	100		108226,9	100		10,1	100		145,7	100		962,4	100	In marcia
07:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		37,9	100		0,7	100		0,0	100		108736,3	100		10,3	100		145,3	100		950,3	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,4	100		0,0	86		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		108796,7	100		10,3	100		145,1	100		953,6	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		23,0	100		0,7	100		0,0	100		108178,0	100		10,3	100		144,7	100		955,0	100	In marcia
08:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		108194,2	100		10,2	100		144,9	100		963,7	100	In marcia
09:00		2,1	85		1,2	85		0,0	100		4,2	85		0,25	100		25,6	85		0,7	85		0,0	85		107677,3	100		10,3	85		144,7	100		953,4	100	In marcia
09:30		3,4	78		1,6	78		0,0	86		4,3	78		0,25	100		44,0	78		0,7	78		0,0	78		107109,8	100		10,1	78		145,1	100		959,9	100	In marcia
10:00		3,2	100		1,6	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		37,7	100		0,7	100		0,0	100		108117,3	100		10,3	100		144,8	100		950,5	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		41,8	100		0,7	100		0,0	100		109303,5	100		10,2	100		145,8	100		955,5	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,9	100		0,7	100		0,0	100		108815,9	100		10,0	100		145,3	100		958,3	100	In marcia
11:30		1,6	100		1,5	100		0,0	86		4,2	100		0,25	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		110128,6	100		10,2	100		145,3	100		955,3	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	88		4,5	100		0,25	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		110611,8	100		10,2	100		145,5	100		953,0	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		110396,6	100		10,2	100		145,7	100		951,2	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		110054,9	100		10,0	100		145,7	100		956,7	100	In marcia
13:30		2,0	100		2,0	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		16,1	100		0,7	100		0,0	100		111326,1	100		10,3	100		145,4	100		948,6	100	In marcia
14:00		1,2	100		0,7	100		0,0	88		4,1	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		110943,3	100		10,4	100		145,5	100		943,9	100	In marcia
14:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		109134,5	100		10,1	100		145,3	100		951,4	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		28,8	100		0,7	100		0,0	100		109032,2	100		10,2	100		145,5	100		955,8	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,4	100		0,0	86		4,5	100		0,26	100		43,1	100		0,7	100		0,1	100		108284,3	100		9,8	100		145,6	100		956,2	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,9	100		0,0	88		5,2	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		109886,1	100		10,0	100		145,8	100		946,2	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		36,4	100		0,7	100		0,0	100		111228,7	100		10,3	100		145,6	100		952,1	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		110710,3	100		10,4	100		145,5	100		945,4	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,2	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		110601,4	100		10,4	100		145,2	100		948,7	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,2	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		108971,3	100		10,3	100		145,2	100		949,0	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		109090,6	100		10,1	100		145,4	100		952,0	100	In marcia
19:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		37,3	100		0,6	100		0,0	100		108667,2	100		10,2	100		145,3	100		946,3	100	In marcia
19:30		2,1	100		2,1	100		0,0	86		4,0	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		108695,2	100		10,1	100		145,2	100		951,7	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,4	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		108874,5	100		10,3	100		145,1	100		947,5	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		108167,2	100		9,9	100		145,2	100		961,3	100	In marcia
21:00		2,3	86		1,7	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		29,7	86		0,7	86		0,0	86		108987,2	100		10,4	86		145,3	100		952,9	100	In marcia
21:30		2,2	78		1,8	78		0,0	86		3,9	78		0,25	100		29,0	78		0,7	78		0,0	78		107834,0	100		10,3	78		144,9	100		951,6	100	In marcia
22:00		2,5	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,2	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		19,3	100		0,7	100		0,0	100		109749,7	100	10,4	100		145,3	100		952,8	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		18,7	100		0,7	100		0,0	100		109214,1	100	10,3	100		145,3	100		959,1	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,0	100		0,0	86		4,8	100		0,25	100		25,0	100		0,7	100		0,0	100		108195,8	100	10,2	100		145,1	100		955,6	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		1,7	100		0,0	87		4,5	100		0,25	100		33,2	100		0,7	100		0,0	100		108471,6	100	10,2	100		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		39,1	100		0,7	100		0,1	100		108332,3	100	10,0	100		145,3	100		964,4	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	94		26,3	100		0,7	100		0,0	100		108471,6	100	10,3	100		144,7	100		956,3	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,0	100		0,0	86		4,3	100		0,25	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		107973,8	100	10,3	100		145,1	100		955,7	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,3	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,7	100		0,0	100		108337,2	100	10,2	100		145,0	100		961,3	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		1,3	100		0,0	100		6,6	100		0,25	100		30,9	100		0,7	100		0,0	100		108348,0	100	10,4	100		145,1	100		958,1	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		30,8	100		0,7	100		0,0	100		108146,8	100	10,3	100		145,3	100		956,6	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		1,1	100		0,0	86		4,7	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,0	100		109207,8	100	10,4	100		144,9	100		960,3	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,3	100		0,0	88		4,4	100		0,25	100		37,2	100		0,7	100		0,0	100		108482,0	100	10,3	100		145,4	100		953,0	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		43,8	100		0,7	100		0,0	100		108226,9	100	10,1	100		145,7	100		962,4	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		37,9	100		0,7	100		0,0	100		108736,3	100	10,3	100		145,3	100		950,3	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,4	100		0,0	86		4,5	100		0,25	100		24,9	100		0,7	100		0,0	100		108796,7	100	10,3	100		145,1	100		953,6	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,2	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		23,0	100		0,7	100		0,0	100		108178,0	100	10,3	100		144,7	100		955,0	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		1,8	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		108194,2	100	10,2	100		144,9	100		963,7	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,2	85		0,0	100		4,2	85		0,25	100		25,6	85		0,7	85		0,0	85		107677,3	100	10,3	85		144,7	100		953,4	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		1,6	78		0,0	86		4,3	78		0,25	100		44,0	78		0,7	78		0,0	78		107109,8	100	10,1	78		145,1	100		959,9	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,6	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		37,7	100		0,7	100		0,0	100		108117,3	100	10,3	100		144,8	100		950,5	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		41,8	100		0,7	100		0,0	100		109303,5	100	10,2	100		145,8	100		955,5	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,26	94		31,9	100		0,7	100		0,0	100		108815,9	100	10,0	100		145,3	100		958,3	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		1,5	100		0,0	86		4,2	100		0,25	100		25,9	100		0,8	100		0,0	100		110128,6	100	10,2	100		145,3	100		955,3	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	88		4,5	100		0,25	100		18,6	100		0,7	100		0,0	100		110611,8	100	10,2	100		145,5	100		953,0	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		21,6	100		0,7	100		0,0	100		110396,6	100	10,2	100		145,7	100		951,2	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		1,6	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		22,8	100		0,7	100		0,0	100		110054,9	100	10,0	100		145,7	100		956,7	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		2,0	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		16,1	100		0,7	100		0,0	100		111326,1	100	10,3	100		145,4	100		948,6	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,7	100		0,0	88		4,1	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,0	100		110943,3	100	10,4	100		145,5	100		943,9	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		0,9	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,0	100		109134,5	100	10,1	100		145,3	100		951,4	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	95		28,8	100		0,7	100		0,0	100		109032,2	100	10,2	100		145,5	100		955,8	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,4	100		0,0	86		4,5	100		0,26	100		43,1	100		0,7	100		0,1	100		108284,3	100	9,8	100		145,6	100		956,2	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,9	100		0,0	88		5,2	100		0,26	100		33,9	100		0,7	100		0,1	100		109886,1	100	10,0	100		145,8	100		946,2	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		36,4	100		0,7	100		0,0	100		111228,7	100	10,3	100		145,6	100		952,1	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,3	100		0,7	100		0,0	100		110710,3	100	10,4	100		145,5	100		945,4	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,2	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		23,3	100		0,7	100		0,0	100		110601,4	100	10,4	100		145,2	100		948,7	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,2	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,0	100		108971,3	100	10,3	100		145,2	100		949,0	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,0	100		109090,6	100	10,1	100		145,4	100		952,0	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		37,3	100		0,6	100		0,0	100		108667,2	100	10,2	100		145,3	100		946,3	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		2,1	100		0,0	86		4,0	100		0,25	100		31,7	100		0,6	100		0,0	100		108695,2	100	10,1	100		145,2	100		951,7	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,4	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		108874,5	100	10,3	100		145,1	100		947,5	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,0	100		108167,2	100	9,9	100		145,2	100		961,3	100		in Betrieb
21:00		2,3	86		1,7	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		29,7	86		0,7	86		0,0	86		109897,2	100	10,4	86		145,3	100		952,9	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		1,8	78		0,0	86		3,9	78		0,25	100		29,0	78		0,7	78		0,0	78		107834,0	100	10,3	78		144,9	100		951,6	100		in Betrieb
22:00		2,5	100		1,3	100		0,0	88																												