

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		107140,4	100		10,1	100		144,7	100		964,0	100	In marcia
01:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		107627,0	100		10,4	100		144,6	100		954,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		1,6	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		107933,4	100		10,3	100		144,6	100		958,1	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,2	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		107623,7	100		10,2	100		145,0	100		954,8	100	In marcia
02:30		3,8	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		108513,1	100		10,4	100		144,9	100		955,2	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		32,8	100		0,7	100		0,2	100		108304,4	100		10,4	100		144,8	100		952,6	100	In marcia
03:30		4,1	100		1,7	100		0,0	85		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		108399,7	100		10,4	100		144,7	100		956,8	100	In marcia
04:00		4,4	100		2,1	100		0,0	88		4,0	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		108465,4	100		10,3	100		144,9	100		957,0	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,2	100		108267,8	100		10,3	100		145,1	100		955,3	100	In marcia
05:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		108281,8	100		10,2	100		144,6	100		958,9	100	In marcia
05:30		3,0	100		1,2	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		108492,2	100		10,4	100		145,0	100		955,3	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,6	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		108112,2	100		10,5	100		145,0	100		948,6	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		107870,1	100		10,3	100		144,9	100		952,9	100	In marcia
07:00		3,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		25,4	100		0,6	100		0,1	100		108524,3	100		10,5	100		144,9	100		945,7	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,2	100		0,0	85		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,1	100		108852,6	100		10,4	100		145,0	100		952,5	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,7	100		0,0	88		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		108118,0	100		10,4	100		144,4	100		951,4	100	In marcia
08:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		108287,6	100		10,4	100		144,4	100		957,1	100	In marcia
09:00		2,2	85		2,3	85		0,0	100		3,9	85		0,25	100		33,7	85		0,7	85		0,2	85		107967,8	100		10,2	85		144,8	100		954,6	100	In marcia
09:30		2,2	78		1,5	78		0,0	85		3,7	78		0,25	100		38,5	78		0,7	78		0,0	78		108182,3	100		10,3	78		145,0	100		951,9	100	In marcia
10:00		2,6	100		1,3	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		37,5	100		0,7	100		0,0	100		107920,6	100		10,3	100		145,0	100		954,5	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		108452,0	100		10,4	100		144,8	100		952,9	100	In marcia
11:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,5	100		0,7	100		0,0	100		109336,2	100		10,5	100		145,1	100		946,4	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,5	100		0,0	85		4,1	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		108139,5	100		10,4	100		144,8	100		947,5	100	In marcia
12:00		1,8	100		1,0	100		0,0	88		4,5	100		0,25	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		108153,8	100		10,2	100		144,8	100		953,5	100	In marcia
12:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		107702,7	100		10,1	100		145,2	100		955,6	100	In marcia
13:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,6	100		0,7	100		0,0	100		108322,3	100		10,2	100		145,2	100		955,1	100	In marcia
13:30		1,9	100		1,4	100		0,0	85		3,8	100		0,25	100		28,5	100		0,7	100		0,0	100		109146,3	100		10,4	100		145,1	100		954,4	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,4	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		108530,2	100		10,3	100		144,9	100		953,2	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		108121,2	100		10,4	100		145,1	100		950,3	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		107092,2	100		10,2	100		144,9	100		955,3	100	In marcia
15:30		2,1	100		2,0	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		107367,8	100		10,1	100		144,9	100		959,2	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		106721,7	100		10,1	100		144,8	100		959,5	100	In marcia
16:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		107172,2	100		10,1	100		144,9	100		962,7	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		107422,7	100		10,3	100		145,0	100		957,3	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	85		3,7	100		0,26	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		107253,5	100		9,7	100		145,3	100		967,1	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		109111,9	100		10,0	100		145,1	100		963,9	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		109578,2	100		10,3	100		145,1	100		953,3	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		109414,2	100		10,5	100		145,1	100		946,4	100	In marcia
19:30		1,4	100		0,8	100		0,0	85		3,5	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		107660,1	100		10,1	100		145,1	100		958,3	100	In marcia
20:00		1,6	100		1,7	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		107422,1	100		10,3	100		144,8	100		952,0	100	In marcia
20:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		107304,5	100		10,0	100		145,4	100		959,0	100	In marcia
21:00		1,7	86		1,4	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		29,2	86		0,7	86		0,0	86		108294,2	100		10,2	86		144,8	100		954,6	100	In marcia
21:30		1,6	78		1,5	78		0,0	85		3,7	78		0,25	100		34,1	78		0,6	78		0,2	78		107818,8	100		10,3	78		145,1	100		949,5	100	In marcia
22:00		1,5	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,0	100		1,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		107140,4	100	10,1	100		144,7	100		964,0	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		107627,0	100	10,4	100		144,6	100		954,9	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		1,6	100		0,0	85		4,1	100		0,25	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		107933,4	100	10,3	100		144,6	100		958,1	100	in Betrieb
02:00		3,1	100		1,2	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		107623,7	100	10,2	100		145,0	100		954,8	100	in Betrieb
02:30		3,8	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,1	100		108513,1	100	10,4	100		144,9	100		955,2	100	in Betrieb
03:00		2,7	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		32,8	100		0,7	100		0,2	100		108304,4	100	10,4	100		144,8	100		952,6	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		1,7	100		0,0	85		3,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		108399,7	100	10,4	100		144,7	100		956,8	100	in Betrieb
04:00		4,4	100		2,1	100		0,0	88		4,0	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		108465,4	100	10,3	100		144,9	100		957,0	100	in Betrieb
04:30		2,7	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		39,1	100		0,6	100		0,2	100		108267,8	100	10,3	100		145,1	100		955,3	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		28,7	100		0,6	100		0,1	100		108281,8	100	10,2	100		144,6	100		958,9	100	in Betrieb
05:30		3,0	100		1,2	100		0,0	85		3,9	100		0,25	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		108492,2	100	10,4	100		145,0	100		955,3	100	in Betrieb
06:00		2,5	100		1,6	100		0,0	88		3,9	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,1	100		109112,2	100	10,5	100		145,0	100		948,6	100	in Betrieb
06:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,1	100		107870,1	100	10,3	100		144,9	100		952,9	100	in Betrieb
07:00		3,2	100		2,1	100		0,0	100		4,1	100		0,24	95		25,4	100		0,6	100		0,1	100		108524,3	100	10,5	100		144,9	100		945,7	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		1,2	100		0,0	85		3,9	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,1	100		108852,6	100	10,4	100		145,0	100		952,5	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,7	100		0,0	88		3,7	100		0,24	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		108118,0	100	10,4	100		144,4	100		951,4	100	in Betrieb
08:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		108287,6	100	10,4	100		144,4	100		957,1	100	in Betrieb
09:00		2,2	85		2,3	85		0,0	100		3,9	85		0,25	100		33,7	85		0,7	85		0,2	85		107967,8	100	10,2	85		144,8	100		954,6	100	in Betrieb
09:30		2,2	78		1,5	78		0,0	85		3,7	78		0,25	100		38,5	78		0,7	78		0,0	78		108182,3	100	10,3	78		145,0	100		951,9	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		1,3	100		0,0	88		3,5	100		0,25	100		37,5	100		0,7	100		0,0	100		107920,6	100	10,3	100		145,0	100		954,5	100	in Betrieb
10:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		28,6	100		0,7	100		0,0	100		108452,0	100	10,4	100		144,8	100		952,9	100	in Betrieb
11:00		2,5	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,5	100		0,7	100		0,0	100		109336,2	100	10,5	100		145,1	100		946,4	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		1,5	100		0,0	85		4,1	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		108139,5	100	10,4	100		144,8	100		947,5	100	in Betrieb
12:00		1,8	100		1,0	100		0,0	88		4,5	100		0,25	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		108153,8	100	10,2	100		144,8	100		953,5	100	in Betrieb
12:30		2,5	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,8	100		0,7	100		0,0	100		107702,7	100	10,1	100		145,2	100		955,6	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		33,6	100		0,7	100		0,0	100		108322,3	100	10,2	100		145,2	100		955,1	100	in Betrieb
13:30		1,9	100		1,4	100		0,0	85		3,8	100		0,25	100		28,5	100		0,7	100		0,0	100		109146,3	100	10,4	100		145,1	100		954,4	100	in Betrieb
14:00		1,5	100		1,4	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		108530,2	100	10,3	100		144,9	100		953,2	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		108121,2	100	10,4	100		145,1	100		950,3	100	in Betrieb
15:00		1,8	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	94		32,0	100		0,6	100		0,0	100		107092,2	100	10,2	100		144,9	100		955,3	100	in Betrieb
15:30		2,1	100		2,0	100		0,0	85		3,7	100		0,25	100		31,1	100		0,6	100		0,0	100		107367,8	100	10,1	100		144,9	100		959,2	100	in Betrieb
16:00		1,3	100		1,1	100		0,0	88		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		106721,7	100	10,1	100		144,8	100		959,5	100	in Betrieb
16:30		1,3	100		2,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		30,5	100		0,7	100		0,0	100		107172,2	100	10,1	100		144,9	100		962,7	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		29,9	100		0,7	100		0,0	100		107422,7	100	10,3	100		145,0	100		957,3	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,1	100		0,0	85		3,7	100		0,26	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		107253,5	100	9,7	100		145,3	100		967,1	100	in Betrieb
18:00		1,3	100		1,5	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		32,2	100		0,6	100		0,0	100		109111,9	100	10,0	100		145,1	100		963,9	100	in Betrieb
18:30		1,4	100		1,8	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,1	100		0,6	100		0,0	100		109578,2	100	10,3	100		145,1	100		953,3	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		24,9	100		0,6	100		0,0	100		109414,2	100	10,5	100		145,1	100		946,4	100	in Betrieb
19:30		1,4	100		0,8	100		0,0	85		3,5	100		0,25	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		107660,1	100	10,1	100		145,1	100		958,3	100	in Betrieb
20:00		1,6	100		1,7	100		0,0	88		3,8	100		0,25	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		107422,1	100	10,3	100		144,8	100		952,0	100	in Betrieb
20:30		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		33,7	100		0,6	100		0,0	100		107304,5	100	10,0	100		145,4	100		959,0	100	in Betrieb
21:00		1,7	86		1,4	86		0,0	100		3,7	86		0,25	100		29,2	86		0,7	86		0,0	86		108294,2	100	10,2	86		144,8	100		954,6	100	in Betrieb
21:30		1,6	78		1,5	78		0,0	85		3,7	78		0,25	100		34,1	78		0,6	78		0,2	78		107818,8	100	10,3	78		145,1	100		949,5	100	in Betrieb
22:00		1,5	100		1,5	100		0,0	88		4,2	100		0,25	100		36,8	100		0,6	100		0,2	100		107861,7	100	10,0	100		145,3	100		956,2</		