

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/11/2020

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,3	100		0,7	100		0,0	100		115747,4	100		10,7	100		145,4	100		948,3	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		115251,7	100		10,3	100		145,9	100		962,5	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,3	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		115517,7	100		10,5	100		145,6	100		959,7	100	In marcia
02:00		1,7	100		1,7	100		0,0	87		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		114715,1	100		10,5	100		145,7	100		956,7	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		43,9	100		0,7	100		0,0	100		113431,3	100		10,2	100		146,1	100		966,5	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		36,0	100		0,7	100		0,0	100		114938,2	100		10,3	100		145,5	100		966,8	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	86		3,7	100		0,25	100		38,9	100		0,7	100		0,0	100		114124,1	100		10,3	100		145,8	100		966,2	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	87		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		114296,5	100		10,2	100		145,7	100		967,4	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		114326,9	100		10,4	100		145,6	100		966,6	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		113876,8	100		10,3	100		146,2	100		961,9	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,8	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		113340,4	100		10,2	100		145,5	100		964,6	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,4	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		113084,7	100		10,2	100		145,7	100		962,9	100	In marcia
06:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		114260,7	100		10,4	100		145,7	100		962,7	100	In marcia
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		30,7	100		0,7	100		0,0	100		112843,4	100		10,1	100		145,8	100		968,1	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,9	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		113738,3	100		10,3	100		145,1	100		964,4	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,5	100		0,55	88		3,8	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		114099,6	100		10,4	100		145,4	100		962,6	100	In marcia
08:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		114333,5	100		10,3	100		145,7	100		968,4	100	In marcia
09:00		3,0	84		1,7	84		0,0	100		3,6	84		0,25	100		37,1	84		0,7	84		0,0	84		114309,1	100		10,3	84		145,8	100		965,7	100	In marcia
09:30		1,8	79		1,4	79		0,0	86		3,8	79		0,25	100		41,5	79		0,7	79		0,2	79		113639,9	100		10,3	79		145,6	100		964,3	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,5	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		113937,1	100		10,3	100		145,3	100		968,7	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		38,1	100		0,7	100		0,3	100		114555,5	100		10,4	100		145,4	100		964,7	100	In marcia
11:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,5	100		0,6	100		0,3	100		113963,3	100		10,4	100		143,6	100		961,0	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,9	100		0,0	86		3,1	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		114233,6	100		10,3	100		143,4	100		966,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		114061,9	100		10,3	100		143,7	100		964,7	100	In marcia
12:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		113887,1	100		10,5	100		143,6	100		958,1	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		113481,7	100		10,3	100		143,8	100		964,5	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	86		3,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		113765,4	100		10,4	100		143,5	100		962,9	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		113376,6	100		10,2	100		143,6	100		967,6	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		114048,3	100		10,4	100		143,5	100		964,4	100	In marcia
15:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		113317,5	100		10,4	100		143,6	100		959,3	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	86		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		112689,4	100		10,1	100		143,9	100		957,4	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		112473,6	100		10,1	100		143,7	100		960,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		113184,7	100		10,1	100		143,7	100		961,8	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,2	100		113602,6	100		10,2	100		143,7	100		955,3	100	In marcia
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	86		3,5	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		113227,2	100		10,0	100		143,9	100		965,6	100	In marcia
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		115385,8	100		10,4	100		143,8	100		961,3	100	In marcia
18:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		114624,8	100		10,4	100		144,0	100		955,7	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		26,9	100		0,6	100		0,3	100		114965,7	100		10,3	100		143,9	100		956,6	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,7	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		114831,0	100		10,4	100		143,8	100		957,6	100	In marcia
20:00		1,9	100		1,9	100		0,41	88		3,5	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,3	100		114424,9	100		10,0	100		144,3	100		964,1	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		115806,1	100		10,3	100		143,8	100		956,8	100	In marcia
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	100		3,3	84		0,26	100		30,1	84		0,7	84		0,3	84		115924,1	100		10,5	84		144,0	100		946,8	100	In marcia
21:30		1,3	79		0,7	79		0,0	86		2,6	79		0,25	100		18,1	79		0,6	79		0,0	79		115526,3	100		10,7	79		143,8	100		945,5	100	In marcia
22:00																																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		16,3	100		0,7	100		0,0	100		115747,4	100		10,7	100		145,4	100		948,3	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		115251,7	100		10,3	100		145,9	100		962,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,3	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		24,0	100		0,7	100		0,0	100		115517,7	100		10,5	100		145,6	100		959,7	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		1,7	100		0,0	87		4,0	100		0,25	100		30,6	100		0,7	100		0,0	100		114715,1	100		10,5	100		145,7	100		956,7	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		43,9	100		0,7	100		0,0	100		113431,3	100		10,2	100		146,1	100		966,5	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	94		36,0	100		0,7	100		0,0	100		114938,2	100		10,3	100		145,5	100		966,8	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,3	100		0,0	86		3,7	100		0,25	100		38,9	100		0,7	100		0,0	100		114124,1	100		10,3	100		145,8	100		966,2	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,5	100		0,0	87		3,4	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		114296,5	100		10,2	100		145,7	100		967,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,7	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		114326,9	100		10,4	100		145,6	100		966,6	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		35,3	100		0,7	100		0,0	100		113876,8	100		10,3	100		146,2	100		961,9	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,8	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,0	100		113340,4	100		10,2	100		145,5	100		964,6	100		in Betrieb
06:00		1,7	100		1,4	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		113084,7	100		10,2	100		145,7	100		962,9	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		24,4	100		0,7	100		0,0	100		114260,7	100		10,4	100		145,7	100		962,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,26	94		30,7	100		0,7	100		0,0	100		112843,4	100		10,1	100		145,8	100		968,1	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,9	100		0,0	86		3,9	100		0,25	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		113738,3	100		10,3	100		145,1	100		964,4	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,5	100		0,55	88		3,8	100		0,25	100		25,6	100		0,7	100		0,0	100		114099,6	100		10,4	100		145,4	100		962,6	100		in Betrieb
08:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		34,0	100		0,7	100		0,0	100		114333,5	100		10,3	100		145,7	100		968,4	100		in Betrieb
09:00		3,0	84		1,7	84		0,0	100		3,6	84		0,25	100		37,1	84		0,7	84		0,0	84		114309,1	100		10,3	84		145,8	100		965,7	100		in Betrieb
09:30		1,8	79		1,4	79		0,0	86		3,8	79		0,25	100		41,5	79		0,7	79		0,2	79		113639,9	100		10,3	79		145,6	100		964,3	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,5	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		32,4	100		0,6	100		0,3	100		113937,1	100		10,3	100		145,3	100		968,7	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		38,1	100		0,7	100		0,3	100		114555,5	100		10,4	100		145,4	100		964,7	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		30,5	100		0,6	100		0,3	100		113963,3	100		10,4	100		143,6	100		961,0	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,9	100		0,0	86		3,1	100		0,25	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		114233,6	100		10,3	100		143,4	100		966,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,8	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		19,2	100		0,7	100		0,2	100		114061,9	100		10,3	100		143,7	100		964,7	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,3	100		113887,1	100		10,5	100		143,6	100		958,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		32,1	100		0,6	100		0,3	100		113481,7	100		10,3	100		143,8	100		964,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,6	100		0,0	86		3,2	100		0,25	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		113765,4	100		10,4	100		143,5	100		962,9	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,3	100		0,0	88		3,6	100		0,25	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		113376,6	100		10,2	100		143,6	100		967,6	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,9	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		114048,3	100		10,4	100		143,5	100		964,4	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		113317,5	100		10,4	100		143,6	100		959,3	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,3	100		0,0	86		3,8	100		0,25	100		38,6	100		0,6	100		0,3	100		112689,4	100		10,1	100		143,9	100		957,4	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		32,6	100		0,6	100		0,2	100		112473,6	100		10,1	100		143,7	100		960,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		113184,7	100		10,1	100		143,7	100		961,8	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		35,0	100		0,6	100		0,2	100		113602,6	100		10,2	100		143,7	100		955,3	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,3	100		0,0	86		3,5	100		0,26	100		35,5	100		0,6	100		0,2	100		113227,2	100		10,0	100		143,9	100		965,6	100		in Betrieb
18:00		1,5	100		1,7	100		0,0	88		3,4	100		0,25	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		115385,8	100		10,4	100		143,8	100		961,3	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		114624,8	100		10,4	100		144,0	100		955,7	100		in Betrieb
19:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		26,9	100		0,6	100		0,3	100		114965,7	100		10,3	100		143,9	100		956,6	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,7	100		0,0	86		3,6	100		0,25	100		31,6	100		0,7	100		0,3	100		114831,0	100		10,4	100		143,8	100		957,6	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		1,9	100		0,41	88		3,5	100		0,26	100		36,4	100		0,6	100		0,3	100		114424,9	100		10,0	100		144,3	100		964,1	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		115806,1	100		10,3	100		143,8	100		956,8	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	100		3,3	84		0,26	100		30,1	84		0,7	84		0,3	84		115924,1	100		10,5	84		144,0	100		946,8	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,7	79		0,0	86		2,6	79		0,25	100		18,1	79		0,6	79		0,0	79														